

**SIEMENS**

操作说明

**SINAMICS**

**V90**

脉冲, USS/Modbus 接口

版本

12/2018

[www.siemens.com/drives](http://www.siemens.com/drives)



# SIEMENS

## SINAMICS/SIMOTICS

### SINAMICS V90, SIMOTICS S-1FL6

操作说明

前言

基本安全说明

1

概览

2

安装

3

接线

4

调试

5

基本操作面板 (BOP)

6

控制功能

7

Safety Integrated 功能

8

优化

9

参数

10

诊断

11

附录

A

脉冲, USS/Modbus 接口

12/2018

A5E36037873-006

## 法律资讯

### 警告提示系统

为了您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示，仅与财产损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。

 <b>危险</b>
表示如果不采取相应的小心措施， <b>将会</b> 导致死亡或者严重的人身伤害。
 <b>警告</b>
表示如果不采取相应的小心措施， <b>可能</b> 导致死亡或者严重的人身伤害。
 <b>小心</b>
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害。
<b>注意</b>
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致财产损失。

当出现多个危险等级的情况下，每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角，则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。

### 合格的专业人员

本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的**合格人员**进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明，特别是其中的安全及警告提示。由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品/系统的风险，并避免可能的危险。

### 按规定使用 Siemens 产品

请注意下列说明：

 <b>警告</b>
Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件，必须得到 Siemens 推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。

### 商标

所有带有标记符号 © 的都是 Siemens AG 的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。若第三方出于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利。

### 责任免除

我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。

# 前言

## 文档构成

文档	内容
操作说明	(本手册)
入门指南	介绍如何进行 SINAMICS V90 伺服系统的安装、接线、操作以及基本调试。
《SIMOTICS S-1FL6 伺服电机安装指南》	介绍如何安装 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机以及相关安全注意事项。
SINAMICS V90 伺服驱动信息导读	介绍文档的基本信息，以及如何在网上找到 SINAMICS V90 的所有文档。
SINAMICS V90 V-ASSISTANT 在线帮助	介绍如何借助 SINAMICS V-ASSISTANT 工程工具对 SINAMICS V90 驱动进行快速调试和诊断。

## 目标使用人群

本手册介绍 SINAMICS V90 伺服系统的相关信息，可供设计人员、操作员、机械工程师、电气工程师、调试工程师和服务工程师使用。

## 技术支持

国家	热线
中国	+86 400 810 4288
德国	+49 911 895 7222
意大利	+39 (02) 24362000
印度	+91 22 2760 0150
土耳其	+90 (216) 4440747
更多技术支持与服务信息： 技术支持联系方式 ( <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/</a> )	

## 产品维护

在产品维护（提高耐用性、部件报废等）的范畴内，组件会持续得到进一步研发。

此类研发可无需变更产品编号而实现“备件兼容”。

这样的备件兼容式再研发有时会对连接器/接口位置进行略微的调整，但这不会对组件的规范使用产生影响。请在特殊的安装情况下加以注意（例如电缆长度要有足够余量）。

## 使用第三方产品

本印刷品包含有对第三方产品的推荐。西门子了解这些第三方产品的基本适性。

可以使用其他制造商的同等产品。

西门子不对第三方产品的使用提供担保。

## 遵守基本数据保护准则

西门子遵守数据保护准则，特别是数据最小化原则（**privacy by design**）。

对于该产品的具体含义是：

产品不会处理或存储个人相关数据，技术功能数据除外（例如时间戳）。用户如果将此类数据与其他数据（例如排班表）关联或者将个人相关数据存储在同一介质（例如硬盘）上而产生个人相关性，则应由用户自行确保遵循数据安全法规。

## 回收和废弃物处理



为了保护环境，请联系有资质的电子及电气废旧设备处理公司对您的废旧设备进行回收和处理，并请根据当地的相应法规对您的废旧设备进行处置。

# 目录

前言 .....	3
<b>1 基本安全说明 .....</b>	<b>11</b>
1.1 一般安全说明 .....	11
1.2 静电场或静电放电可导致设备损坏 .....	17
1.3 应用示例的质保规定 .....	17
1.4 工业安全 .....	18
1.5 驱动系统（电气传动系统）的遗留风险 .....	19
<b>2 概览 .....</b>	<b>21</b>
2.1 交付范围 .....	21
2.1.1 驱动组件 .....	21
2.1.2 电机组件 .....	26
2.2 系统配套表 .....	30
2.3 产品概述 .....	36
2.4 系统配置 .....	40
2.5 附件 .....	43
2.5.1 MOTION-CONNECT 300 电缆和连接器 .....	43
2.5.2 设定值电缆和连接器 .....	45
2.5.3 用于驱动前面板的连接器 .....	45
2.5.4 外部 DC 24 V 电源 .....	46
2.5.5 熔断器/E 型组合电机控制器 .....	47
2.5.6 制动电阻 .....	49
2.5.7 滤波器 .....	51
2.5.8 微型 SD 卡/SD 卡 .....	57
2.5.9 风扇 .....	57
2.6 功能列表 .....	58
2.7 技术数据 .....	60
2.7.1 技术数据 - 伺服驱动 .....	60
2.7.1.1 SINAMICS V90 200 V 系列 .....	60
2.7.1.2 SINAMICS V90 400 V 系列 .....	64
2.7.2 技术数据 - 伺服电机 .....	68
2.7.2.1 1FL6 伺服电机 - 低惯量 .....	68
2.7.2.2 1FL6 伺服电机 - 高惯量 .....	73
2.7.2.3 功率降额 .....	78
2.7.3 技术数据 - 电缆 .....	79

2.7.4	CE 授权制造商地址.....	81
<b>3</b>	<b>安装.....</b>	<b>83</b>
3.1	安装驱动.....	83
3.1.1	安装方向及间距.....	84
3.1.2	钻孔样式和尺寸.....	86
3.1.3	安装驱动.....	90
3.2	安装电机.....	91
3.2.1	安装方向及尺寸.....	92
3.2.2	安装电机.....	101
3.2.3	电机散热条件.....	102
<b>4</b>	<b>接线.....</b>	<b>103</b>
4.1	驱动系统连接.....	103
4.2	主电路连接.....	110
4.2.1	主电源 - L1、L2、L3.....	110
4.2.2	电机动力 - U、V、W.....	112
4.3	控制/状态接口 - X8.....	115
4.3.1	数字量输入/输出 (DI/DO).....	119
4.3.1.1	DI.....	120
4.3.1.2	DO.....	125
4.3.2	脉冲输入/编码器输出 (PTI/PTO).....	129
4.3.2.1	PTI.....	129
4.3.2.2	PTO.....	130
4.3.3	模拟量输入/输出 (AI/AO).....	131
4.3.3.1	AI.....	131
4.3.3.2	AO.....	132
4.3.4	标准应用接线 (出厂设置).....	134
4.3.4.1	外部脉冲位置控制 (PTI).....	134
4.3.4.2	内部设定值位置控制 (IPos).....	136
4.3.4.3	速度控制 (S).....	138
4.3.4.4	扭矩控制 (T).....	140
4.3.5	PLC 连接示例.....	141
4.3.5.1	SIMATIC S7-200 SMART.....	141
4.3.5.2	SIMATIC S7-200.....	146
4.3.5.3	SIMATIC S7-1200.....	150
4.4	24 V 电源/STO.....	154
4.5	编码器接口 - X9.....	156
4.6	外部制动电阻 - DCP、R1.....	161
4.7	电机抱闸.....	161
4.8	RS485 接口 - X12.....	168

<b>5</b>	<b>调试</b> .....	<b>169</b>
5.1	基本调试说明 .....	169
5.2	JOG 模式下初始调试 .....	170
5.3	外部脉冲位置控制模式 (PTI) 下的系统调试 .....	173
5.4	内部设定值位置控制模式 (IPos) 下的系统调试 .....	175
5.5	速度控制模式 (S) 下的系统调试 .....	178
5.6	扭矩控制模式 (T) 下的系统调试 .....	180
<b>6</b>	<b>基本操作面板 (BOP)</b> .....	<b>183</b>
6.1	BOP 概述 .....	183
6.1.1	LED 状态指示灯 .....	184
6.1.2	BOP 数据显示 .....	185
6.1.3	控制按键 .....	188
6.2	参数结构 .....	189
6.3	实际状态显示 .....	190
6.4	基本操作 .....	191
6.4.1	编辑参数 .....	192
6.4.2	查看参数 .....	194
6.4.3	在”P ALL“菜单中搜索参数 .....	194
6.5	辅助功能 .....	195
6.5.1	JOG .....	196
6.5.2	保存参数 (RAM 至 ROM) .....	197
6.5.3	恢复参数的出厂设置 .....	198
6.5.4	传输数据 (驱动至 SD 卡) .....	199
6.5.5	传输数据 (SD 卡至驱动) .....	199
6.5.6	更新固件 .....	200
6.5.7	调整 AI 偏移量 .....	201
6.5.8	调整绝对编码器 .....	203
<b>7</b>	<b>控制功能</b> .....	<b>205</b>
7.1	复合控制模式 .....	205
7.2	一般功能 .....	207
7.2.1	运行到固定停止点 .....	207
7.2.2	伺服开启 .....	212
7.2.3	电机旋转方向 .....	213
7.2.4	超行程 .....	214
7.2.5	伺服关闭时的停车方式 .....	216
7.3	外部脉冲位置控制 (PTI) .....	217
7.3.1	SON 时序 .....	217

7.3.2	选择设定值脉冲输入通道 .....	217
7.3.3	选择设定值脉冲输入形式 .....	218
7.3.4	就位 (INP) .....	219
7.3.5	平滑功能 .....	219
7.3.6	电子齿轮比 .....	220
7.3.7	禁用脉冲输入设定值 (P-TRG) .....	223
7.3.8	速度限制 .....	224
7.3.9	扭矩限制 .....	226
7.3.10	清除剩余脉冲 (CLR) .....	229
7.3.11	回参考点 (仅限于绝对式编码器) .....	230
7.3.12	PTO 功能 .....	230
7.4	内部设定值位置控制 (IPos) .....	232
7.4.1	设置机械系统 .....	232
7.4.2	设置内部位置设定值 .....	233
7.4.3	选择定位模式-绝对/增量 .....	235
7.4.4	配置线性轴/模态轴 .....	236
7.4.5	反向间隙补偿 .....	237
7.4.6	回参考点 .....	238
7.4.7	软限位 .....	248
7.4.8	速度限制 .....	248
7.4.9	扭矩限制 .....	248
7.4.10	选择内部位置设定值和开始定位 .....	249
7.4.11	位置跟踪 .....	251
7.5	速度控制 (S) .....	255
7.5.1	配置速度设定值 .....	255
7.5.1.1	带外部模拟量速度设定值的速度控制 .....	255
7.5.1.2	带内部速度设定值的速度控制 .....	257
7.5.2	旋转方向和停止 .....	258
7.5.3	速度限制 .....	258
7.5.4	扭矩限制 .....	258
7.5.5	零速钳位 .....	258
7.5.6	斜坡函数发生器 .....	260
7.6	扭矩控制 (T) .....	261
7.6.1	300% 过载能力 .....	261
7.6.2	扭矩设定值 .....	262
7.6.2.1	带外部模拟量扭矩设定值的扭矩控制 .....	262
7.6.2.2	带内部扭矩设定值的扭矩控制 .....	263
7.6.3	旋转方向和停止 .....	264
7.6.4	速度限制 .....	264
7.7	与 PLC 通信 .....	264
7.7.1	USS 通信 .....	264
7.7.2	Modbus 通信 .....	267
7.7.2.1	概述 .....	267

7.7.2.2	循环通讯.....	275
7.7.2.3	非循环通讯.....	287
7.8	绝对位置系统.....	297
7.8.1	概述.....	297
7.8.2	绝对位置数据的发送顺序.....	298
<b>8</b>	<b>Safety Integrated 功能.....</b>	<b>301</b>
8.1	标准和规定.....	301
8.1.1	概述.....	301
8.1.1.1	目标.....	301
8.1.1.2	功能安全.....	301
8.1.2	欧洲的机械安全.....	302
8.1.2.1	机械指令.....	302
8.1.2.2	欧洲协调标准.....	302
8.1.2.3	控制系统安全设计相关标准.....	304
8.1.2.4	DIN EN ISO 13849-1.....	305
8.1.2.5	EN 62061.....	306
8.1.2.6	系列标准 EN 61508 (VDE 0803).....	307
8.1.2.7	风险分析/评估.....	308
8.1.2.8	风险降低.....	309
8.1.2.9	遗留风险.....	310
8.1.3	美国的机械安全.....	310
8.1.3.1	OSHA 的最低要求.....	310
8.1.3.2	NRTL 清单.....	311
8.1.3.3	NFPA 79.....	311
8.1.3.4	ANSI B11.....	312
8.1.4	日本的机械安全.....	313
8.1.5	企业设备规定.....	313
8.2	SINAMICS Safety Integrated 概述.....	313
8.3	系统特性.....	314
8.3.1	STO 安全功能数据.....	314
8.3.2	认证.....	314
8.3.3	安全说明.....	314
8.3.4	安全功能的故障概率.....	316
8.3.5	响应时间.....	316
8.3.6	遗留风险.....	317
8.4	Safety Integrated 基本功能说明.....	317
8.4.1	安全扭矩停止 (STO).....	317
8.4.2	强制潜在故障检查.....	320
<b>9</b>	<b>优化.....</b>	<b>321</b>
9.1	控制器概述.....	321

9.2	优化模式.....	323
9.3	一键自动优化 .....	325
9.4	实时自动优化 .....	331
9.5	手动优化.....	336
9.6	谐振抑制.....	338
9.7	低频振动抑制 .....	341
9.8	增益切换.....	342
9.8.1	通过数字量输入信号（G-CHANGE）的增益切换 .....	343
9.8.2	通过位置偏移的增益切换 .....	345
9.8.3	通过位置设定频率的增益切换.....	346
9.8.4	通过实际速度的增益切换 .....	347
9.9	PI/P 切换.....	348
9.9.1	通过扭矩设定值的 PI/P 切换.....	350
9.9.2	通过数字量输入信号（G-CHANGE）的 PI/P 切换.....	351
9.9.3	通过速度设定值的 PI/P 切换.....	352
9.9.4	通过加速度设定值进行 PI/P 切换.....	353
9.9.5	通过脉冲偏差的 PI/P 切换 .....	354
<b>10</b>	<b>参数.....</b>	<b>355</b>
10.1	概述.....	355
10.2	参数列表.....	357
<b>11</b>	<b>诊断.....</b>	<b>407</b>
11.1	概述.....	407
11.2	故障报警列表 .....	411
<b>A</b>	<b>附录.....</b>	<b>435</b>
A.1	组装驱动端的电缆连接器 .....	435
A.2	组装电机端的电缆连接器 .....	438
A.3	电机选择.....	445
A.3.1	选型步骤.....	445
A.3.2	参数说明.....	446
A.3.3	选型示例.....	448
A.4	更换风扇.....	449
	索引.....	451

# 基本安全说明

## 1.1 一般安全说明



### 警告

#### 其他能源可导致电击危险和生命危险

接触带电部件可能会造成人员重伤，甚至是死亡。

- 只有专业人员才允许在电气设备上作业。
- 在所有作业中必须遵守本国的安全规定。

通常有以下安全步骤：

1. 准备断电。通知会受断电影响的组员。
2. 给驱动系统断电并确保不会再次接通。
3. 请等待至警告牌上说明的放电时间届满。
4. 确认功率接口和安全接地连接无电压。
5. 确认辅助电压回路已断电。
6. 确认电机无法运动。
7. 检查其他所有危险的能源供给，例如：压缩空气、液压、水。将能源供给置于安全状态。
8. 确保正确的驱动系统已经完全闭锁。

结束作业后以相反的顺序恢复设备的就绪状态。



### 警告

#### 电网阻抗过高可引发电击以及火灾危险

短路电流过低时，保护装置可能完全不动作或动作不够及时，从而引发电击或火灾。

- 确保线间短路或对地短路时变频器电源输入端上出现的短路电流都至少达到保护装置的动作电流。
- 如果对地短路时出现短路电流不够高，没有达到保护装置的动作电流，必须额外使用一个故障电流保护装置（RCD）。尤其是在 TT 电网上，所需的短路电流有可能极小。



**警告**

**电网阻抗过低可引发电击以及火灾危险**

短路电流过高时，保护装置可能因无法分断该短路电流而损坏，进而引发电击或火灾。

- 确保变频器电源输入端上可能出现的、未经控制的短路电流不会超出使用的保护装置的分断容量（SCCR 或者  $I_{cc}$ ）。



**警告**

**缺少接地可导致电击危险**

防护等级 I 的设备缺少安全接地连接或连接出错时，在其裸露的部件上会留有高压，接触该部件会导致重伤或死亡。

- 按照规定对设备进行接地。



**警告**

**连接不合适的电源可导致电击危险**

连接不合适的电源会导致可接触部件携带危险电压，从而导致人员重伤，甚至是死亡。

- 所有的连接和端子只允许使用可以提供 SELV(Safety Extra Low Voltage: 安全低压) 或 PELV(Protective Extra Low Voltage: 保护低压) 输出电压的电源。



**警告**

**电机损坏或设备损坏可导致电击危险**

未按规定操作电机或设备可能会对其造成损坏。

电机或设备损坏后，其外壳或裸露部件可能会带有危险电压。

- 在运输、存放和运行设备时应遵循技术数据中给定的限值。
- 不要使用已损坏的电机或设备。



**警告**

**电缆屏蔽层未接地可导致电击危险**

电缆屏蔽层未接地时，电容超临界耦合可能会出现致命的接触电压。

- 电缆屏蔽层和未使用的电缆芯线至少有一侧通过接地的外壳接地。



**警告**

**运行时断开插接可产生电弧**

运行时断开插接会产生电弧，从而导致人员重伤或死亡。

- 如果没有明确说明可以在运行时断开插接，则只能在断电时才能断开连接。



**警告**

**功率组件中的剩余电荷可导致电击危险**

由于电容器的作用，在切断电源后的 5 分钟内仍有危险电压。接触带电部件会造成人员重伤，甚至死亡。

- 等待 5 分钟，确认无电压再开始作业。

**注意**

**功率接口松动可造成财产损失**

紧固扭矩太小或振动会导致功率接口松动。可能因此导致火灾、设备损坏或功能故障。

- 用规定的紧固扭矩拧紧所有功率接口。
- 请定期检查所有的功率接口，尤其是在运输后。

**警告**

**内置型设备内可引起火灾**

发生火灾时，内置型设备的外壳无法避免火苗和烟雾冒出。这可能导致人员重伤或财产损失。

- 将内置型设备安装在合适的金属控制柜中，从而保护人员免受火苗和烟雾伤害，或者对人员采取其他合适的防护措施。
- 确保烟雾只能经所设安全通道排出。

**警告**

**电磁场会影响工作中的医疗植入体**

变频器在运行时会产生电磁场（EMF）。因此可能会对设备附近的人员，特别是带有正在工作的医疗植入体的人员，造成危险。

- 作为可发射电磁场设备的操作人员，应对携带工作中的医疗植入体的人员的个体危险作出判断。通常应保证以下隔离距离：
  - 与关闭的电柜和屏蔽接线电缆 MOTION-CONNECT 无需隔离
  - 与分布式驱动系统和打开的电柜保持一个前臂的距离（约 35 cm）



 <b>警告</b>
<b>永磁场会影响工作中的医疗植入体</b> 具有永磁场的电机即使在停止状态也会对变频器/电机附近佩戴有心脏起搏器或医疗植入体的人员有伤害。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 此类人员至少应保持 2 m 的间距。</li><li>• 运输和储存永磁电机时请使用原包装并设置警示牌。</li><li>• 采用相应的警示牌标记储存位置。</li><li>• 在用飞机进行运输时请遵守 IATA 规定！</li></ul>

 <b>警告</b>
<b>无线电设备或移动电话可导致机器意外运动</b> 在设备的无屏蔽范围内使用发射功率超过 1 W 的无线电设备或移动电话，会干扰设备功能。功能异常会对设备功能安全产生影响并能导致人员伤亡或财产损失。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 大约距离组件 2 m 时，请关闭无线电设备或移动电话。</li><li>• 仅在已关闭的设备上使用“SIEMENS Industry Online Support App”。</li></ul>

<b>注意</b>
<b>电压过高会损坏电机绝缘装置</b> 在相线接地的电网下或者接地的 IT 电网下运行时，过高的对地电压会损坏电机的绝缘装置。如果使用了绝缘装置未针对运行条件而进行相线接地的电机，则必须采取以下措施： <ul style="list-style-type: none"><li>• IT 电网：请使用接地继电器并尽快消除故障。</li><li>• 相线接地的 TN 或 TT 电网：请在电网侧使用隔离变压器。</li></ul>

 <b>警告</b>
<b>通风空间不足可引起火灾</b> 通风空间不足会导致过热，产生烟雾，引发火灾，从而造成人身伤害。这可能就是导致重伤或死亡的原因。此外，设备/系统故障率可能会因此升高，使用寿命缩短。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 组件之间应保持规定的最小间距，以便通风。</li></ul>

**警告****缺少警示牌或警示牌不清晰可导致未知危险**

缺少警示牌或警示牌不清晰可导致未知危险。未知危险可能导致人员重伤或死亡。

- 根据文档检查警示牌的完整性。
- 将缺少的警示牌固定在组件上，必要时安装本国语言的警示牌。
- 替换掉不清晰的警示牌。

**注意****不符合规定的电压/绝缘检测可损坏设备**

不符合规定的电压/绝缘检测可导致设备损坏。

- 进行机器/设备的电压/绝缘检测前应先断开设备，因为所有的变频器和电机在出厂时都已进行过高压检测，所以无需在机器/设备内再次进行检测。

**警告****安全功能失效可导致机器意外运动**

无效的或不适合的安全功能可引起机器意外运动，可能导致重伤或死亡。

- 调试前请注意相关产品文档中的信息。
- 对整个系统和所有安全相关的组件进行安全监控，以确保安全功能。
- 进行适当设置，以确保所使用的安全功能是与驱动任务和自动化任务相匹配并激活的。
- 执行功能测试。
- 在确保了机器的安全功能能正常工作后，才开始投入生产。

**说明****Safety Integrated 功能的重要安全说明**

使用 Safety Integrated 功能时务必要注意 Safety Integrated 手册中的安全说明。



**警告**

**因参数设置错误或修改参数设置引起机器误操作**

参数设置错误可导致机器出现误操作，从而导致人员重伤或死亡。

- 防止恶意访问参数设置。
- 采取适当措施（如驻停或急停）应答可能的误操作。



**警告**

**运行部件和弹出部件可导致人员受伤**

接触正在运行的电机部件或驱动元件以及松动电机部件的弹出（例如：棱键）会导致人员重伤或死亡。

- 拆除或拧紧松动部件，防止弹出。
- 严禁接触正在运行的部件。
- 使用接触保护装置确保不会接触正在运行的部件。



**警告**

**冷却不足可引起火灾**

电机通风空间不足会导致过热，产生烟雾，引发火灾，从而造成严重人身伤害或死亡。此外，电机故障率可能会因此升高，使用寿命缩短。

- 请遵守电机冷却的相关规定和要求。



**警告**

**电机不按规定运行可导致火灾**

不按规定操作会导致过热，产生烟雾，引发火灾，从而导致严重人身伤害或死亡。此外，温度过高会损坏电机组件，提高故障率，降低使用寿命。

- 根据说明运行电机。
- 仅允许在采取有效的温度监控措施后运行电机。
- 温度过高时立即关闭电机。



**! 小心**

**灼热表面可导致灼伤**

电机在运行时表面温度很高，接触电机会导致灼伤。

- 采取运行时接触不到电机的安装方式。

维护情况下应采取的措施：

- 待电机冷却后再进行操作。
- 请穿着和佩戴相应的防护装备（如手套）。

## 1.2 静电场或静电放电可导致设备损坏

静电敏感元器件 (ESD) 是可被静电场或静电放电损坏的元器件、集成电路、电路板或设备。



**注意**

**静电场或静电放电可导致设备损坏**

静电场或静电放电可能会损坏单个元件、集成电路、模块或设备，从而导致功能故障。

- 仅允许使用原始产品包装或其他合适的包装材料（例如：导电的泡沫橡胶或铝箔）包装、存储、运输和发运电子元件、模块和设备。
- 只有采取了以下接地措施之一，才允许接触元件、模块和设备：
  - 佩戴防静电腕带
  - 在带有导电地板的防静电区域中穿着防静电鞋或配带防静电接地带
- 电子元件、模块或设备只能放置在导电性的垫板上（带防静电垫板的工作台、导电的防静电泡沫材料、防静电包装袋、防静电运输容器）。

## 1.3 应用示例的质保规定

应用示例在组态和配置以及各种突发事件方面对设备没有强制约束力，无需一一遵循。应用示例不会提供客户专用的解决方案，仅在典型任务设置中提供保护。

用户自行负责上述产品的规范运行事宜。应用示例并没有解除您在应用、安装、运行和维护时确保安全环境的责任。

## 1.4 工业安全

### 说明

#### 工业安全

西门子为其产品及解决方案提供工业安全功能，以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。

为防止设备、系统、机器和电网受到网络攻击，需执行一个全面的工业安全方案（及持续维护），以符合最新的技术标准。西门子的产品和解决方案只是此类方案的一个组成部分。

用户有防止未经授权访问其设备、系统、机器和电网的责任。系统、机器和组件只能连接至企业网络或互联网并采取相应的保护措施（如使用防火墙和网络分段）。

此外，还须注意西门子针对相应保护措施的建议。更多有关工业安全的信息，请访问：

工业安全 (<http://www.siemens.com/industrialsecurity>)

有鉴于此，西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善。西门子强烈推荐进行更新，从而始终使用最新的产品版本。使用过时或不再支持的版本可能会增大网络攻击的风险。

为了能始终获取产品更新信息，请通过以下链接订阅西门子工业安全 RSS Feed:

工业安全 (<http://www.siemens.com/industrialsecurity>)

其它信息请上网查找：

工业安全功能选型手册

(<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/108862708/en>)



#### 警告

#### 篡改软件会引起不安全的驱动状态

篡改软件（如：病毒、木马、蠕虫、恶意软件）可使设备处于不安全的运行状态，从而可能导致死亡、重伤和财产损失。

- 请使用最新版软件。
- 根据当前技术版本，将自动化组件和驱动组件整合至设备或机器的整体工业安全机制中。
- 在整体工业安全机制中要注意所有使用的产品。
- 采取相应的保护措施（如杀毒软件）防止移动存储设备中的文件受到恶意软件的破坏。
- 请激活变频器功能“专有技术保护”，以防止对驱动进行未经授权的改装。

## 1.5 驱动系统（电气传动系统）的遗留风险

机器或设备制造商在依据相应的本地指令（比如欧盟机械指令）对机器或设备进行风险评估时，必须注意驱动系统的控制组件和驱动组件会产生以下遗留风险：

1. 调试、运行、维护和维修时机器或设备部件意外运行，原因（举例）：
  - 编码器、控制器、执行器和连接器中出现了硬件故障和/或软件故障
  - 控制器和传动设备的响应时间
  - 运行和/或环境条件不符合规定
  - 凝露/导电杂质
  - 参数设置、编程、布线和安装出错
  - 在电子器件附近使用无线电装置/移动电话
  - 外部影响/损坏
  - X 射线辐射、电离辐射和宇宙辐射
2. 在出现故障时，组件内/外部出现异常温度、明火以及异常亮光、噪音、杂质、气体等，原因可能有：
  - 零件失灵
  - 软件故障
  - 运行和/或环境条件不符合规定
  - 外部影响/损坏
3. 危险的接触电压，原因（举例）：
  - 零件失灵
  - 静电充电感应
  - 静充电感应
  - 运行和/或环境条件不符合规定
  - 凝露/导电杂质
  - 外部影响/损坏
4. 设备运行中产生的电场、磁场和电磁场可能会损坏近距离的心脏起搏器支架、医疗植入体或其它金属物。

### 1.5 驱动系统（电气传动系统）的遗留风险

5. 当不按照规定操作以及/或违规处理废弃组件时，会释放破坏环境的物质并且产生辐射。
  6. 影响通讯系统，如中央控制发送器或通过电网进行的数据通讯
- 其它有关驱动系统组件产生的遗留风险的信息见用户技术文档的相关章节。

## 概览

SINAMICS V90 驱动器分为两个系列，400 V 系列和 200 V 系列。




200 V 系列有四种外形尺寸可供选择：FSA、FSB、FSC 和 FSD。其中，FSA、FSB 和 FSC 既可在单相电网中使用，也可在三相电网中使用，但 FSD 仅可在三相电网中使用。

400 V 系列同样有四种外形尺寸可供选择：FSAA、FSA、FSB 和 FSC。该系列产品的所有型号仅可在三相电网中使用。

### 2.1 交付范围



#### 2.1.1 驱动组件

##### SINAMICS V90 200 V 系列驱动包装组件


组件	示意图	额定功率 (kW)	尺寸 (宽 x 高 x 深, mm)	外形尺寸	订货号
SINAMICS V90, 单/三相, 200 V		0.1/0.2	45 x 170 x 170	FSA	6SL3210-5FB10-1UA2 6SL3210-5FB10-2UA2
		0.4	55 x 170 x 170	FSB	6SL3210-5FB10-4UA1
		0.75	80 x 170 x 195	FSC	6SL3210-5FB10-8UA0
SINAMICS V90, 三相, 200 V		1.0/1.5/2.0	95 x 170 x 195	FSD	6SL3210-5FB11-0UA1 6SL3210-5FB11-5UA0 6SL3210-5FB12-0UA0
连接器		用于 FSA 和 FSB			
		用于 FSC 和 FSD			
屏蔽板		用于 FSA 和 FSB			
		用于 FSC 和 FSD			
用户文档	信息导读	中英双语版			

2.1 交付范围

SINAMICS V90 400 V 系列驱动包装组件

组件	示意图	额定功率 (kW)	尺寸 (宽 x 高 x 深, mm)	外形尺寸	订货号
SINAMICS V90, 三相, 400 V		0.4	60 x 180 x 200	FSAA	6SL3210-5FE10-4UA0
		0.75/1.0	80 x 180 x 200	FSA	6SL3210-5FE10-8UA0
					6SL3210-5FE11-0UA0
		1.5/2.0	100 x 180 x 220	FSB	6SL3210-5FE11-5UA0
					6SL3210-5FE12-0UA0
		3.5/5.0/7.0	140 x 260 x 240	FSC	6SL3210-5FE13-5UA0
					6SL3210-5FE15-0UA0
6SL3210-5FE17-0UA0					
连接器		用于 FSAA			
		用于 FSA			
		用于 FSB 和 FSC			
屏蔽板		用于 FSAA 和 FSA			
		用于 FSB 和 FSC			
用户文档	信息导读	中英双语版			

## 驱动铭牌（示例）



- |   |        |   |           |
|---|--------|---|-----------|
| ① | 驱动名称   | ⑦ | 污染等级和过载环境 |
| ② | 功率输入   | ⑧ | 二维码       |
| ③ | 功率输出   | ⑨ | 产品序列号     |
| ④ | 电机额定功率 | ⑩ | 额定短路电流    |
| ⑤ | 订货号    | ⑪ | 铜线        |
| ⑥ | 部件号    |   |           |

2.1 交付范围

订货号说明 (示例)

**6 S L 3 2 1 0 - 5 F E 1 0 - 4 U A 0**

电源电压

符号	电源电压
B	1/3 相 AC 200~240 V
E	3 相 AC 380~480 V

驱动版本

符号	驱动版本
A	V90 脉冲序列 (PTI) 版本
F	V90 PROFINET (PN) 版本

支持的最大电机功率

符号	支持的最大电机功率	电源电压
10-1	0.1 kW	200 V
10-2	0.2 kW	200 V
10-4	0.4 kW	200 V
	0.4 kW	400 V
10-8	0.75 kW	200 V
	0.75 kW	400 V
11-0	1.0 kW	200 V
	1.0 kW	400 V
11-5	1.5 kW	200 V
	1.75 kW	400 V
12-0	2.0 kW	200 V
	2.5 kW	400 V
13-5	3.5 kW	400 V
15-0	5.0 kW	400 V
17-0	7.0 kW	400 V

序列号说明 (示例)






生产日期 (年/月)

代码	日历年	代码	月份
A	2010, 2030	1	一月
B	2011, 2031	2	二月
C	2012, 2032	3	三月
D	2013, 2033	4	四月
E	2014, 2034	5	五月
F	2015, 2035	6	六月
H	2016, 2036	7	七月
J	2017, 2037	8	八月
K	2018, 2038	9	九月
L	2019, 2039	0	十月
M	2020, 2040	N	十一月
N	2021, 2041	D	十二月
P	2022, 2042		
R	2023, 2043		
S	2024, 2044		
T	2025, 2045		
U	2026, 2046		
V	2027, 2047		
W	2028, 2048		
X	2029, 2049		

## 2.1 交付范围




## 2.1.2 电机组件

## SIMOTICS S-1FL6 低惯量电机包装组件


组件	示意图	额定功率 (kW)	轴高 (mm)	订货号
SIMOTICS S-1FL6, 低惯量		0.05/0.1	20	1FL6022-2AF21-1□□1
				1FL6024-2AF21-1□□1
		0.2/0.4	30	1FL6032-2AF21-1□□1
				1FL6034-2AF21-1□□1
		0.75/1.0	40	1FL6042-2AF21-1□□1
				1FL6044-2AF21-1□□1
		1.5/2.0	50	1FL6052-2AF21-0□□1
				1FL6054-2AF21-0□□1
		1.5/2.0	50	1FL6052-2AF21-2□□1
				1FL6054-2AF21-2□□1
用户文档	SIMOTICS S-1FL6 伺服电机安装指南			

说明：对于轴高 SH50 带有多圈绝对值编码器的电机，仅直角型连接器版本可用。

## SIMOTICS S-1FL6 高惯量电机包装组件

组件	示意图	额定功率 (kW)	轴高 (mm)	订货号				
SIMOTICS S-1FL6, 高 惯量		0.4/0.75	45	1FL6042-1AF61-	<input type="checkbox"/>	□□1		
				1FL6044-1AF61-	<input type="checkbox"/>	□□1		
		0.75/1.0/1.5/1.7 5/2.0	65	1FL6061-1AC61-	<input type="checkbox"/>	□□1		
				1FL6062-1AC61-	<input type="checkbox"/>	□□1		
				1FL6064-1AC61-	<input type="checkbox"/>	□□1		
				1FL6066-1AC61-	<input type="checkbox"/>	□□1		
				1FL6067-1AC61-	<input type="checkbox"/>	□□1		
		2.5/3.5/5.0/7.0	90	1FL6090-1AC61-	<input type="checkbox"/>	□□1		
				1FL6092-1AC61-	<input type="checkbox"/>	□□1		
				1FL6094-1AC61-	<input type="checkbox"/>	□□1		
				1FL6096-1AC61-	<input type="checkbox"/>	□□1		
				固定插口方向的直型连接器			0	
				可调插口方向的直角连接器			2	
		用户文档	SIMOTICS S-1FL6 伺服电机安装指南					

电机铭牌（示例）



- |             |          |
|-------------|----------|
| ① 电机类型      | ⑩ 防护等级   |
| ② 订货号       | ⑪ 电机运行模式 |
| ③ 序列号       | ⑫ 静止电流   |
| ④ 额定扭矩      | ⑬ 额定电流   |
| ⑤ 静止扭矩      | ⑭ 抱闸     |
| ⑥ 额定电压      | ⑮ 电机 ID  |
| ⑦ 额定功率      | ⑯ 重量     |
| ⑧ 编码器类型与分辨率 | ⑰ 最大速度   |
| ⑨ 防热等级      | ⑱ 额定速度   |

## 订货号说明 (示例)

**1 F L 6 0 6 7 - 1 A C 6 1 - 0 A H 1**

符号	SH	惯量类型
02	20 mm	低
03	30 mm	低
04	40 mm	低
	45 mm	高
05	50 mm	低
06	65 mm	高
09	90 mm	高

符号	类型
1	高
2	低

符号	电压
2	200 V
6	400 V

符号	额定速度
C	2000 rpm
F	3000 rpm

符号	额定扭矩, SH
0	11.9 Nm, SH90
1	3.58 Nm, SH65
2	0.16 Nm, SH20
	0.64 Nm, SH30
	1.27 Nm, SH45
	2.39 Nm, SH40
	4.78 Nm, SH50
	4.78 Nm, SH65
	16.7 Nm, SH90
4	0.32 Nm, SH20
	1.27 Nm, SH30
	2.39 Nm, SH45
	3.18 Nm, SH40
	6.37 Nm, SH50
	7.16 Nm, SH65
	23.9 Nm, SH90
6	8.36 Nm, SH65
	33.4 Nm, SH90
7	9.55 Nm, SH65

符号	接线方式
0	固定插口方向的直型连接器
1	电缆型连接器
2	可调插口方向的直角连接器

符号	编码器类型
A	增量式编码器 TTL 2500 ppr
M	绝对值编码器单圈 21 位
L	绝对值编码器 20 位 + 12 位多圈

符号	机械结构
G	光轴端, 不带抱闸
H	光轴端, 带抱闸
A	带键槽 (半键平衡), 不带抱闸
B	带键槽 (半键平衡), 带抱闸

符号	防护等级
1	IP65, 带轴油封

## 2.2 系统配套表

## V90 200 V 伺服驱动

SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机					SINAMICS V90 200 V 伺服驱动			MOTION-CONNECT 300 预装 配电缆							
额定扭 矩 (Nm)	额定功 率 (kW)	额定速 度 (rpm)	轴高 (mm)	订货号 1FL60			订货号 6SL3210- 5	外形 尺寸	订货号 6FX3002 -5	订货号 6FX3002 -5	编码器电 缆				
0.16	0.05	3000	20	22- 2AF21-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FB10- 1UA2	FSA	CK01-....	BK02-....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	20- ....			
0.32	0.1	3000		24- 2AF21-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1									
0.64	0.2	3000	30	32- 2AF21-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FB10- 2UA2	FSB							
1.27	0.4	3000		34- 2AF21-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FB10- 4UA1								
2.39	0.75	3000	40	42- 2AF21-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FB10- 8UA0	FSC							
3.18	1	3000		44- 2AF21-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FB11- 0UA1	FSD							
4.78	1.5	3000	50	52- 2AF21-0 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FB11- 5UA0	CK31-....					BL02-....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10- ....
6.37	2	3000		54- 2AF21-0 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FB12- 0UA0								
4.78	1.5	3000	50	52- 2AF21-2 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FB11- 5UA0	CK32-....					BL03-....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12- ....
6.37	2	3000		54- 2AF21-2 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FB12- 0UA0								

SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机					SINAMICS V90 200 V 伺服驱动		MOTION-CONNECT 300 预装 配电缆		
额定扭 矩 (Nm)	额定功 率 (kW)	额定速 度 (rpm)	轴高 (mm)	订货号 1FL60	订货号 6SL3210- 5	外形 尺寸	电机动力 电缆	抱闸电缆	编码器电 缆
							订货号 6FX3002 -5	订货号 6FX3002 -5	订货号 6FX3002- 2
增量式编码器 TTL 2500 ppr				A			增量式编码器 TTL 2500 ppr		CT
绝对值编码器单圈 21 位				M			绝对值编码器单圈 21 位		DB
绝对值编码器 20 位 + 12 位多圈				L			绝对值编码器 20 位 + 12 位多圈		
电缆长度 <sup>3)</sup>									
3 m						1AD0			
5 m						1AF0			
10 m						1BA0			
20 m						1CA0			

1) 带直型连接器的低惯量伺服电机

2) 带直角连接器的低惯量伺服电机

3) 电缆订货号最后四位 (...)

## V90 400 V 伺服驱动

带直型连接器的 SIMOTICS S-1FL6 高惯量伺服电机					SINAMICS V90 400 V 伺服驱动			MOTION-CONNECT 300 预装配电缆				
额定扭矩 (Nm)	额定功率 (kW)	额定速度 (rpm)	轴高 (mm)	订货号 1FL60			订货号 6SL3210-5	外形尺寸	订货号 6FX3002-5	订货号 6FX3002-5	订货号 6FX3002-2	
1.27	0.4	3000	45	42-1AF61-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FE10-4UA0	FSA	CL01-....	BL02-....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10-....
2.39	0.75	3000		44-1AF61-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FE10-8UA0	FSA				
3.58	0.75	2000	65	61-1AC61-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FE11-0UA0	FSB	CL11-....			
4.78	1.0	2000		62-1AC61-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1						
7.16	1.5	2000		64-1AC61-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FE11-5UA0					
8.36	1.75	2000		66-1AC61-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1						
9.55	2.0	2000		67-1AC61-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FE12-0UA0					
11.9	2.5	2000		90-1AC61-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1						
16.7	3.5	2000	90	92-1AC61-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FE13-5UA0	FSC				
23.9	5.0	2000		94-1AC61-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FE15-0UA0					
33.4	7.0	2000		96-1AC61-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	FE17-0UA0					
增量式编码器 TTL 2500 ppr					A				增量式编码器 TTL 2500 ppr	CT		
绝对值编码器 20 位 + 12 位多圈					L				绝对值编码器 20 位 + 12 位多圈	DB		

带直型连接器的 SIMOTICS S-1FL6 高惯量伺服电机					SINAMICS V90 400 V 伺服驱动		MOTION-CONNECT 300 预装 配电缆		
							电机动力 电缆	抱闸电缆	编码器电 缆
额定扭 矩 (Nm)	额定功 率 (kW)	额定速 度 (rpm)	轴高 (mm)	订货号 1FL60	订货号 6SL3210- 5	外形 尺寸	订货号 6FX3002 -5	订货号 6FX3002 -5	订货号 6FX3002- 2
电缆长度 <sup>1)</sup>									
3 m							1AD0		
5 m							1AF0		
7 m							1AH0		
10 m							1BA0		
15 m							1BF0		
20 m							1CA0		

<sup>1)</sup> 电缆订货号最后四位 (....)

## 2.2 系统配套表

带直角连接器的 SIMOTICS S-1FL6 高惯量伺服电机					SINAMICS V90 400 V 伺服驱动			MOTION-CONNECT 300 预装 配电缆				
额定扭矩 (Nm)	额定功率 (kW)	额定速度 (rpm)	轴高 (mm)	订货号 1FL60			订货号 6SL3210- 5	外形 尺寸	电机动力 电缆	抱闸电 缆	编码器电缆	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			订货号 6FX300 2-5	订货号 6FX300 2-5	订货号 6FX3002-2	
1.27	0.4	3000	45	42- 1AF61-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE10- 4UA0	FSA	CL02- ....	BL03- ....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	-....
2.39	0.75	3000		44- 1AF61-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE10- 8UA0	FSA				
3.58	0.75	2000	65	61- 1AC61-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE11- 0UA0	FSB	CL12- ....			
4.78	1.0	2000		62- 1AC61-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
7.16	1.5	2000		64- 1AC61-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE11- 5UA0					
8.36	1.75	2000		66- 1AC61-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
9.55	2.0	2000		67- 1AC61-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE12- 0UA0					
11.9	2.5	2000		90- 1AC61-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
16.7	3.5	2000	90	92- 1AC61-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE13- 5UA0	FSC				
23.9	5.0	2000		94- 1AC61-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE15- 0UA0					
33.4	7.0	2000		96- 1AC61-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE17- 0UA0					
增量式编码器 TTL 2500 ppr					A				增量式编码器 TTL 2500 ppr	CT12		
绝对值编码器 20 位 + 12 位多圈					L				绝对值编码器 20 位 + 12 位多圈	DB10		

带直角连接器的 SIMOTICS S-1FL6 高惯量伺服电机					SINAMICS V90 400 V 伺服驱动		MOTION-CONNECT 300 预装 配电缆		
							电机动力 电缆	抱闸电 缆	编码器电 缆
额定扭 矩 (Nm)	额定功 率 (kW)	额定速 度 (rpm)	轴高 (mm)	订货号 1FL60	订货号 6SL3210- 5	外形 尺寸	订货号 6FX300 2-5	订货号 6FX300 2-5	订货号 6FX3002-2
电缆长度 <sup>1)</sup>									
3 m							1AD0		
5 m							1AF0		
7 m							1AH0		
10 m							1BA0		
15 m							1BF0		
20 m							1CA0		

<sup>1)</sup> 电缆订货号最后四位 (....)

#### 说明

你可以为 SINAMICS V90 选择上表中与之匹配的同功率段或低于其功率段的所有 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机。

#### 说明


检查驱动中 (p29000) 的电机 ID 并确保驱动中的值为所连接电机铭牌上的电机 ID 值, 尤其是在当所连电机的额定功率小于驱动的额定功率时。

## 2.3 产品概述


### SINAMICS V90 伺服驱动

- SINAMICS V90 200 V 系列

#### FSA 和 FSB




#### FSC 和 FSD




• SINAMICS V90 400 V 系列

F5AA 和 F5A




FSB 和 F5C



### SIMOTICS S-1FL6 伺服电机


- 低惯量电机




#### 说明

对于轴高 SH50 带有多圈绝对值编码器的电机，仅直角型连接器版本可用。

• 带直型连接器的高惯量伺服电机



• 带直角连接器的高惯量伺服电机



## 2.4 系统配置


SINAMICS V90 伺服驱动内置数字量输入/输出接口、脉冲接口和模拟量接口。可将驱动与 S7-200、S7-1200 或 S7-200 SMART 等西门子控制器或者其他第三方控制器相连。PLC 通过 RS485 端口可以读出伺服驱动的绝对位置信息。

您还可以在 PC 上安装配置软件工具 SINAMICS V-ASSISTANT。由此可以使 PC 通过 USB 电缆与 SINAMICS V90 伺服驱动进行通讯，从而实现参数设置、试运行、状态显示监控、增益调整等操作。


下图给出了 SINAMICS V90 伺服系统的配置示例：

### SINAMICS V90 200 V 系列

FSB 用于单相电网的配置图：





使用在三相电网中的 FSD 和轴高为 50 mm 的低惯量电机之间的连接配置：



### SINAMICS V90 400 V 系列

FSA 用于三相电网的配置图:






#### 不充分的保护措施导致人身伤害和设备损坏





如不采取充分的保护措施则可能导致轻微的人身伤害或设备损坏。

- 使用的第二根保护接地线线径应与电源线保持一致, 且二者通过不同的端子分别接地, 或者使用线径为 10 mm<sup>2</sup> 的铜质地线来共用一个端子接地
- 保护接地端子中的等电位端子不可形成环路。
- 为了保证安全防护距离, AC 200 V/380 V 交流电供电系统必须采用隔离变压器。

## 2.5 附件

### 2.5.1 MOTION-CONNECT 300 电缆和连接器

电缆连接器（驱动侧）		MOTION-CONNECT 300 电缆				电缆连接器（电机侧）		
类型	订货号 6FX200 3-	类型	订货号 6FX3002-	示意图（左：驱动侧；右：电机侧）	用于 (SIMOTIC S S-1FL6)	类型	订货号 6FX200 3-	
-	-	电机动力 电缆	5CK01 -	.... 	低惯量：  0.05 kW 至 1 kW	电机动力连 接器	0LL12	
-	-	抱闸电缆	5BK02 -	.... 		抱闸连接器	0LL52	
编码器连 接器	0SB14	增量式编 码器电缆	2CT20 -	.... 		增量式编 码器连接器	0SL12	
		绝对值编 码器电缆	2DB20 -	.... 		绝对值编 码器连接器	0DB12	
-	-	电机动力 电缆	5CK31 -	.... 	1.5 kW 至 2 kW 低 惯量电机：	低惯量电机 (带直型连 接器)：  1.5 kW 至 2 kW  高惯量 (带 直型连接 器)：  0.4 kW 至 7 kW	电机动力连 接器	0LL11
			5CL01- -	.... 	0.4 kW 至 1 kW 高 惯量电机：			
			5CL11- -	.... 	1.5 kW 至 7 kW 高 惯量电机：			
-	-	抱闸电缆	5BL02- -	.... 		抱闸连接器	0LL51	
编码器连 接器	0SB14	增量式编 码器电缆	2CT10 -	.... 		增量式编 码器连接器	0SL11	
		绝对值编 码器电缆	2DB10 -	.... 		绝对值编 码器连接器	0DB11	

电缆连接器（驱动侧）		MOTION-CONNECT 300 电缆				电缆连接器（电机侧）			
类型	订货号 6FX200 3-	类型	订货号 6FX3002-	示意图（左：驱动侧；右：电机侧）	用于 (SIMOTIC S S-1FL6)	类型	订货号 6FX200 3-		
-	-	电机动力 电缆	5CK32	....	1.5 kW 至 2 kW 低 惯量电机： 	低惯量电机 (带直型连接 器)：  1.5 kW 至 2 kW  高惯量（带 直角连接 器）：  0.4 kW 至 7 kW	电机动力连 接器	OLL13	
			5CL02-	....	0.4 kW 至 1 kW 高 惯量电机： 				
			5CL12-	....	1.5 kW 至 7 kW 高 惯量电机： 				
-	-	抱闸电缆	5BL03-	....		抱闸连接器	OLL53		
编码器连 接器	OSB14	增量式编 码器电缆	2CT12	....		增量式编 码器连接 器	0SL13		
		绝对值编 码器电缆	2DB12	....	1.5 kW 至 2 kW 低 惯量电机： 			绝对值编 码器连接 器	0DB13
		2DB10	....	0.4 kW 至 7 kW 高 惯量电机： 	绝对值编 码器连接 器			0DB11	
电缆长度 <sup>1)</sup>									
3 m			1AD0	<sup>1)</sup> 电缆交付时的最大长度为 20 m。可自行制作最大长度为 30 m 的电缆，但该电缆未经过西门子测试。 <sup>2)</sup> 长度为 7 m 和 15 m 的电缆仅用于高惯量电机。					
5 m			1AF0						
7 m <sup>2)</sup>			1AH0						
10 m			1BA0						
15 m <sup>2)</sup>			1BF0						
20 m			1CA0						

有关如何装配驱动端和电机端电缆连接器的更多信息，请参见章节“组装驱动端的电缆连接器 (页 435)”和“组装电机端的电缆连接器 (页 438)”。

## 2.5.2 设定值电缆和连接器

该电缆用于连接驱动和控制器

名称	订货号	长度 (m)
<b>选项 1</b>		
设定值连接器 (50 针)	6SL3260-2NA00-0VA0	-
设定值电缆 (50 针)	6SL3260-4NA00-1VB0	1
<b>选项 2</b>		
带终端适配器的设定值电缆 (50 针) <sup>1)</sup>	6SL3260-4NA00-1VA5	0.5




<sup>1)</sup> 在使用终端适配器时，需确保严格按照当前 SINAMICS V90 伺服驱动 X8 接口的针脚定义进行连接。

设定值电缆散线端芯线颜色及 X8 接口针脚定义，参见章节“控制/状态接口 - X8 (页 115)”。

## 2.5.3 用于驱动前面板的连接器

若需要一个新的用于驱动前面板的连接器，可以从西门子订购连接器套件包。

### 连接器套件包

示意图	用于 (SINAMICS 伺服驱动)	订货号
<b>200 V 系列</b>		
	FSA、FSB	6SL3200-0WT02-0AA0
	FSC、FSD	6SL3200-0WT03-0AA0
<b>400 V 系列</b>		
	FSAA	6SL3200-0WT00-0AA0
	FSA	6SL3200-0WT01-0AA0

<sup>1)</sup> 可从 SINAMICS V90 400V 伺服驱动 FSAA 或 FSA 的连接器选项包中获取 SINAMICS V90 400V 伺服驱动 FSB 及 FSC 的连接器。

## 2.5.4 外部 DC 24 V 电源

V90 伺服驱动需要 24 V 直流电源来供电。电源的选型请参见下表：

参数	描述
额定电压 (V)	24 (-15% 至 +20%) <sup>1)</sup>
最大电流 (A)	使用不带抱闸的电机时：1.6 A 使用带抱闸的电机时：1.6 A + 电机停机抱闸额定电流（参见“技术数据 - 伺服电机 (页 68)”）
整流器引起的波动	≤ 5%
安全绝缘等级	PELV

<sup>1)</sup> 当使用带抱闸的电机时，在电机侧的连接器的最小电压为 DC 24 V -10%，以确保抱闸的正常开启。在超过最大电压 DC 24 V + 10% 的情况下，抱闸可能再次闭合。应考虑抱闸馈线电缆上的压降。铜制电缆压降  $\Delta U$  如下近似计算：

$$\Delta U [V] = 0.042 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m} \cdot (l/q) \cdot I_{\text{抱闸}}$$

其中：l = 电缆长度 [m]，q = 抱闸芯线横截面积 [mm<sup>2</sup>]，I<sub>抱闸</sub> = 抱闸直流电流 [A]

### 说明

确保驱动和感性负载（如继电器或电磁阀）使用不同的 24 V 电源；否则驱动可能无法正常工作。

### 说明

24 V 电源到驱动之间的最大电缆长度为 10 m。

## 2.5.5 熔断器/E 型组合电机控制器

熔断器/E 型组合电机控制器用于保护伺服系统。集成固态短路保护不提供支流电路保护。分支电路保护必须和国际电气代码以及本地代码相符。熔断器和 E 型电机控制器的选型请参见下表：

### 200 V 系列

SINAMICS V90		推荐的熔断器		E 型组合电机控制器 <sup>1)</sup>			
外形尺寸	额定功率 (kW)	符合 CE 标准	符合 UL/cUL 标准且带有 UL 列名标志 (JDDZ) 的熔断器	额定电流 (A)	额定电压 (VAC)	额定功率 (hp)	订货号 3RV 2011-
<b>单相, AC 200 V 至 AC 240 V</b>							
FSA	0.1	3NA3 801 (6 A)	6 A	2.8 至 4	230/240	1/3	1EA10
	0.2	3NA3 801 (6 A)	6 A	2.8 至 4	230/240	1/3	1EA10
FSB	0.4	3NA3 803 (10 A)	10 A	5.5 至 8	230/240	1	1HA10
FSC	0.75	3NA3 805 (16 A)	20 A	9 至 12.5	230/240	2	1KA10
<b>3 相, AC 200 V 至 AC 240 V</b>							
FSA	0.1	3NA3 801 (6 A)	6 A	2.8 至 4	230/240	3/4	1EA10
	0.2	3NA3 801 (6 A)	6 A	2.8 至 4	230/240	3/4	1EA10
FSB	0.4	3NA3 803 (10 A)	10 A	2.8 至 4	230/240	3/4	1EA10
FSC	0.75	3NA3 805 (16 A)	20 A	5.5 至 8	230/240	2	1HA10
FSD	1.0	3NA3 805 (16 A)	20 A	7 至 10	230/240	3	1JA10
	1.5	3NA3 810 (25 A)	25 A	10 至 16	230/240	5	4AA10
	2.0	3NA3 810 (25 A)	25 A	10 至 16	230/240	5	4AA10

<sup>1)</sup> 以上所列 E 型组合电机控制器同时符合 CE 与 UL/cUL 标准。

## 400 V 系列

SINAMICS V90		推荐使用的熔断器类型		E 型组合电机控制器 <sup>1)</sup>			
外形尺寸	额定功率 (kW)	符合 CE 标准	符合 UL/cUL 标准且带有 UL 列名标志 (JDDZ) 的熔断器	额定电流 (A)	额定电压 (VAC)	额定功率 (hp)	订货号 3RV 2021-
<b>3 相, AC 380 V 至 AC 480 V</b>							
FSA	0.4	3NA3 801 (6 A)	10 A	2.2 至 3.2	380/480	0.5	1DA10
FSA	0.75	3NA3 801 (6 A)	10 A	2.8 至 4	380/480	1	1EA10
	1.0	3NA3 803 (10 A)	10 A	3.5 至 5	380/480	1.34	1FA10
FSB	1.5	3NA3 803 (10 A)	15 A	5.5 至 8	380/480	2	1HA10
	2.0	3NA3 805 (16 A)	15 A	11 至 16	380/480	2.68	4AA10
FSC	3.5	3NA3 807 (20 A)	25 A	14 至 20	380/480	4.7	4BA10
	5.0	3NA3 807 (20 A)	25 A	14 至 20	380/480	6.7	4BA10
	7.0	3NA3 810 (25 A)	25 A	20 至 25	380/480	9.4	4DA10

<sup>1)</sup> 以上所列 E 型组合电机控制器同时符合 CE 与 UL/cUL 标准。

 <b>警告</b>
<p><b>符合美国/加拿大 (UL/cUL) 的安装标准</b></p> <p>本产品适用于最大 AC 480 V (400 V 系列驱动) 或 AC 240 V (200 V 系列驱动) 交流电压下输送电流不超过 65000 rms 安培、且采用 UL/cUL 列名标志 (JZZD) 的熔断器或者 E 型组合电机控制器保护的电路。无论是何种外形尺寸的驱动, 连接线必须使用 75 °C 耐温铜线。</p> <p>本产品能提供符合 UL508C 要求的电机过载保护功能。</p> <p>如须符合加拿大 (cUL) 安装标准, 必须在驱动器的主供电线路上安装满足下列要求的浪涌抑制器:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 抑制器应为带有 UL 列名标志的浪涌保护器 (类别代码 VZCA 及 VZCA7)</li> <li>• 额定标称电压 AC 480/277 V、50/60 Hz、3 相; AC 120/208 V、50/60 Hz、1/3 相</li> <li>• 钳位电压 VPR = 2000 V、IN = 3 kA min、MCOV = 508 VAC、SCCR = 65 kA</li> <li>• 适合 2 类 SPD 应用</li> <li>• 相线之间、相线和地线之间应具有钳位电路</li> </ul>

## 2.5.6

### 制动电阻

SINAMICS V90 内装有一内置制动电阻。下表给出该内置电阻的信息:

SINAMICS V90	电阻 (Ω)	最大功率 (kW)	额定功率 (W)	最大能量 (kJ)
<b>1/3 相, AC 200 V 至 AC 240 V</b>				
FSA (0.2 kW)	150	1.09	13.5	0.55
FSB	100	1.64	20.5	0.82
FSC	50	3.28	41	1.64
<b>3 相, AC 200 V 至 AC 240 V</b>				
FSD (1 kW)	50	3.28	41	1.64
FSD (1.5 kW 至 2 kW)	25	6.56	82	3.28

SINAMICS V90	电阻 (Ω)	最大功率 (kW)	额定功率 (W)	最大能量 (kJ)
<b>3 相, AC 380 V 至 AC 480 V</b>				
FSAA	533	1.2	17	1.8
FSA	160	4	57	6
FSB	70	9.1	131	13.7
FSC	27	23.7	339	35.6

### 说明

200 V 系列伺服驱动中，额定功率 0.1 kW (FSA) 的型号无内置制动电阻。

当电机工作在快速往返运动的过程中时，直流母线的电压会升高。若电压达到设定的阈值，制动电阻开始工作。当制动电阻工作时，会导致散热器温度升高 (>100 °C)。若报警 A52901 和 A5000 同时出现，需要将内部制动电阻转换为外部制动电阻。您可以根据下表选择标准制动电阻器：

SINAMICS V90	最小阻值 (Ω)	最大功率 (kW)	额定功率 (W)	最大能量 (kJ)
<b>1/3 相, AC 200 V 至 AC 240 V</b>				
FSA	150	1.09	20	0.8
FSB	100	1.64	21	1.23
FSC	50	3.28	62	2.46
<b>3 相, AC 200 V 至 AC 240 V</b>				
FSD (1 kW)	50	3.28	62	2.46
FSD (1.5 kW 至 2 kW)	25	6.56	123	4.92
<b>3 相, AC 380 V 至 AC 480 V</b>				
FSAA	533	1.2	30	2.4
FSA	160	4	100	8
FSB	70	9.1	229	18.3
FSC	27	23.7	1185	189.6

### 说明

选择制动电阻时必须根据实际应用和工艺考虑制动惯量、减速时间、转速变化和制动周期等因素。所选制动电阻的阻值不得小于上表中列出的最小阻值。

## 2.5.7 滤波器


西门子建议您使用电源滤波器以保护伺服系统免受高频噪声干扰。滤波器用于将 SINAMICS V90 发射出的传导干扰限制至可允许的值。通过使用该滤波器，SINAMICS V90 驱动器已通过测试，符合 C2 类环境的电磁干扰要求。传导性发射和辐射性发射符合 EN 55011 标准并达到 A 类要求。

### 推荐的滤波器

SINAMICS V90	额定电流 (A)	订货号	防护等级
<b>单相, AC 200 V 至 AC 240 V</b>			
FSA	18	6SL3203-0BB21-8VA0	IP20
FSB			
FSC			
<b>3 相, AC 200 V 至 AC 240 V</b>			
FSA	5	6SL3203-0BE15-0VA0	IP20
FSB			
FSC			
FSD	12	6SL3203-0BE21-2VA0	
<b>3 相, AC 380 V 至 AC 480 V</b>			
FSAA	5	6SL3203-0BE15-0VA0	IP20
FSA			
FSB	12	6SL3203-0BE21-2VA0	
FSC	20	6SL3203-0BE22-0VA0	


尺寸 (mm)

用于单相电网的滤波器



18 A

用于三相电网的滤波器



额定电流 (A)	W	W1	W2	H	H1	H2	H3	D	ø1
5	55	8.5	38	176.7	170	158	145	130	5
12	75	8.5	58	176.7	170	158	145	140	5
20	60	10	40	251.7	250	240	220	130	5.5

### 基本技术参数


参数	描述		
<b>用于单相电网的滤波器</b>			
额定电流	18A		
额定电压	单相 AC 200 V 至 AC 240 V (-15% 至 +10%)		
工作频率	50/60 Hz (-10% 至 +10%)		
产品标准	IEC 61800-5-1		
功率损耗	< 1.2 W		
重量	0.9 kg		
包装尺寸 (H × W × D)	230 mm × 95 mm × 90 mm		
<b>用于三相电网的滤波器</b>			
额定电流	5 A	12 A	20 A
额定电压	三相 AC 200 V 至 AC 480 V (-15% 至 +15%)		三相 AC 380 V 至 AC 480 V (-15% 至 +15%)
工作频率	50/60 Hz (-10% 至 +10%)		
产品标准	IEC 61800-5-1		
功率损耗	< 2 W	< 3 W	< 7 W
重量	0.68 kg	1.01 kg	1.33 kg
包装尺寸 (H × W × D)	140 mm × 200 mm × 260 mm		140 mm × 200 mm × 330 mm

## 插入损耗

参数	描述					
额定电流	<b>5 A</b>					
噪声频率 (MHz)	0.15	0.5	1.0	5.0	10	30
共模 (dB)	50	80	70	45	35	20
差模 (dB)	50	75	65	55	55	40
额定电流	<b>12 A</b>					
噪声频率 (MHz)	0.15	0.5	1.0	5.0	10	30
共模 (dB)	65	80	75	45	35	20
差模 (dB)	60	70	70	60	50	30
额定电流	<b>18 A</b>					
噪声频率 (MHz)	0.15	0.5	1.0	5.0	10	30
共模 (dB)	32	70	82	88	81	90
差模 (dB)	40	67	68	72	69	59
额定电流	<b>20 A</b>					
噪声频率 (MHz)	0.15	0.5	1.0	5.0	10	30
共模 (dB)	60	70	65	45	35	20
差模 (dB)	55	65	60	50	45	40


连接图（示例）

用于单相电网的滤波器



SINAMICS V90	额定电流 (A)	最大紧固扭矩 (Nm)	线规 (AWG)	剥线长度 L (mm)
<b>200 V 系列 (6SL3210-5FB..-....)</b>				
10-1UA2	18	1.5	14 至 12	8
10-2UA2				
10-4UA1			18 至 16	
10-8UA0			14 至 12	

用于三相电网的滤波器



SINAMICS V90	额定电流 (A)	紧固扭矩 (Nm)	线规 (AWG)	剥线长度 L (mm)
<b>200 V 系列 (6SL3210-5FB..-.....)</b>				
10-1UA2	5	0.7 至 0.8	14 至 12	8
10-2UA2				
10-4UA1			22 至 20	
10-8UA0		18 至 16		
11-0UA1	12	0.7 至 0.8	16 至 14	
11-5UA0			14 至 12	
12-0UA0				

SINAMICS V90	额定电流 (A)	紧固扭矩 (Nm)	线规 (AWG)	剥线长度 L (mm)
<b>400 V 系列 (6SL3210-5FE..-....)</b>				
10-4UA0	5	0.7 至 0.8	15 至 13	8
10-8UA0				
11-0UA0				
11-5UA0	12	0.7 至 0.8	15 至 14	
12-0UA0				
13-5UA0	20	0.7 至 0.8	11 至 10	
15-0UA0				
17-0UA0				

### 2.5.8 微型 SD 卡/SD 卡

微型 SD 卡/SD 卡可用于拷贝驱动参数或者执行固件升级。微型 SD 卡用于 200 V 系列伺服驱动，而 SD 卡用于 400 V 系列伺服驱动。建议使用西门子的 SD 卡（订货号：6SL3054-4AG00-2AA0）。

- 对于固件版本为 V1.04.00 及更高版本的驱动，你可以选择 Kingston 或 SanDisk 厂商生产的高品质微型 SD 卡/SD 卡，最大支持容量为 32 GB。
- 对于较早固件版本的驱动，你可以选择 KINGMAX、Kingston 或 SanDisk 厂商生产的高品质微型 SD 卡/SD 卡，最大支持容量为 2 GB。

### 2.5.9 风扇

下表给出了用于 SINAMICS V90 伺服驱动的风扇备件信息。

SINAMICS V90	订货号
<b>3 相, AC 200 V 至 AC 240 V</b>	
FSD	6SL3200-0WF00-0AA0
<b>3 相, AC 380 V 至 AC 480 V</b>	
FSB	6SL3200-0WF00-0AA0
FSC	6SL3200-0WF01-0AA0

## 2.6 功能列表

功能	描述	控制模式
外部脉冲位置控制 (PTI) (页 217)	通过两种脉冲输入通道进行高精度定位: 5 V 差分或 24 V 单端信号。另外还支持 S 曲线位置平滑功能。	PTI
内部设定值位置控制 (IPos) (页 232)	通过参数设置的内部位置指令 (最大八组) 和指定用于定位的加速度/速度来实现高精度定位。	IPos
速度控制 (S) (页 255)	通过外部模拟速度指令 (DC 0 V - $\pm 10$ V) 或参数设置的内部速度指令 (最大七组) 来实现对伺服电机速度和方向的灵活控制。	S
扭矩控制 (T) (页 261)	通过外部模拟扭矩指令 (DC 0 V - $\pm 10$ V) 或参数设置的内部扭矩指令来实现对伺服电机输出扭矩的灵活控制。同时还支持速度限制功能, 可以防止无负载时电机速度过高。	T
复合控制模式 (页 205)	支持位置控制模式、速度控制模式和扭矩控制模式间的灵活切换。	PTI/S, IPos/S, PTI/T, IPos/T, S/T
绝对位置系统 (页 297)	当使用绝对值编码器的伺服系统上电后, 可以立即执行动作控制任务, 而无需预先回参考点或执行零位操作。	PTI
增益切换 (页 342)	在电机转动或停止时通过外部信号或内部参数设置切换增益, 以降低噪音、缩短定位调整时间和提高伺服系统的运行稳定性等。	PTI, IPos, S
PI/P 切换 (页 348)	通过外部信号或内部参数设置实现从 PI (比例/积分) 控制到 P (比例) 控制的切换, 以在加减速时避免速度过冲 (速度控制模式)、在定位时避免下冲 (位置控制模式) 和缩短位置调整时间 (位置控制模式)。	PTI, IPos, S
安全扭矩停止 (STO) (页 317)	安全切断扭矩产生的电机电源以防止电机意外重启	PTI, IPos, S, T
零速钳位 (页 258)	当电机速度设定值低于已设定的阈值时停止电机并锁定电机轴。	S
循环通讯 (页 275)	支持 SINAMICS V90 伺服驱动与 PLC 之间通过标准 Modbus 通信协议的通信。	PTI, IPos, S, T


功能	描述	控制模式
一键自动优化 (页 325)	自动估算机械特性并设置闭环控制参数（位置环增益、速度环增益、速度积分补偿和必要时滤波器等），无需任何的人为操作。	PTI, IPos, S, T
实时自动优化 (页 331)	持续地实时估算机械特性并自动设置闭环控制参数（位置环增益、速度环增益、速度积分补偿和必要时滤波器等），无需任何的人为操作。	PTI, IPos, S, T
谐振抑制 (页 338)	抑制机械振动，如工件振动和支架摇动。	PTI, IPos, S, T
低频振动抑制 (页 341)	抑制机床系统上的低频振动	IPos
速度限制 (页 224)	通过外部模拟速度限制指令（DC 0 V - $\pm 10$ V）或内部速度限制指令（最大三组）来限制伺服电机速度。	PTI, IPos, S, T
扭矩限制 (页 226)	通过外部模拟扭矩限制指令（DC 0 V - $\pm 10$ V）或内部扭矩限制指令（最大三组）来限制伺服电机扭矩。	PTI, IPos, S
电子齿轮比 (页 220)	为输入脉冲定义一个倍乘系数。	PTI, IPos
基本操作面板（BOP） (页 183)	通过 6 位 7 段显示屏显示伺服状态	PTI, IPos, S, T
外部制动电阻 - DCP、R1 (页 161)	当内部制动电阻容量不足以吸收再生能量时可使用外部制动电阻。	PTI, IPos, S, T
数字量输入/输出（DI/DO） (页 119)	控制信号和状态信号可以分配给八个可编辑 DI 和六个 DO。	PTI, IPos, S, T
平滑功能 (页 219)	将位置特征曲线由脉冲序列输入设定值转变为设置时间常数的 S 曲线	PTI
SINAMICS V-ASSISTANT	可以使用该工具在 PC 上进行参数设置、试运行、优化调整等操作。	PTI, IPos, S, T



## 2.7 技术数据

### 2.7.1 技术数据 - 伺服驱动

#### 2.7.1.1 SINAMICS V90 200 V 系列

##### 常规技术数据

参数	描述
过载能力	300%  $I_{\max} = 3 \times I_n$
控制系统	伺服控制
能耗制动	内置式
保护功能	接地故障保护、输出短路保护 1)、过压/欠压保护 2)、I <sup>2</sup> t 逆变器, I <sup>2</sup> t 电机、IGBT 过热保护 3)
过压等级	类别 III
认证	
速度控制模式	
速度控制范围	模拟量速度指令 1:2000, 内部速度指令 1:5000
模拟量速度指令输入	直流 -10 V 至 +10 V/额定速度
扭矩限制	通过参数或模拟量输入指令进行设置 (直流 0 V 至 +10 V/最大扭矩)
位置控制模式	
最大输入脉冲频率	1 M (差分输入), 200 kpps (开集极输入)

参数	描述	
指令脉冲乘法系数	电子齿轮比 (A/B) A: 1 - 10000, B: 1 - 10000 $1/50 < A/B < 200$	
位置到达范围设置	0 至 $\pm 10000$ 脉冲 (指令脉冲单位)	
误差公差	$\pm 1/10$ 转	
扭矩限制	通过参数或模拟量输入指令进行设置 (直流 0 V 至 +10 V/最大扭矩)	
扭矩控制模式		
模拟量扭矩指令输入	DC -10 V 至 DC +10 V/最大扭矩 (输入阻抗 10 k $\Omega$ 至 12 k $\Omega$ )	
速度限制	通过参数或模拟量输入指令进行设置 (DC 0 V 至 DC +10 V/最大额定速度)	
环境条件		
环境温度	运行	0 °C 至 45 °C: 无功率降额 45 °C 至 55 °C: 有功率降额 
	存放	-40 °C 至 +70 °C
环境湿度	运行	< 90% (无凝露)
	存放	90% (无凝露)
运行环境	室内 (无阳光直射)、无腐蚀性气体、易燃气体、油气或灰尘	
海拔	$\leq 1000$ m (无功率降额) 	
防护等级	IP 20	

## 2.7 技术数据

参数	描述	
污染等级	2 级	
抗振性		
运行	抗冲击性	II 类运行地区 峰值加速度: 5 g, 30 ms 以及 15 g, 11 ms 冲击数量: 每方向上 3 个 x 6 个方向 冲击持续时间: 1 s
	抗振性	II 类运行地区 10 Hz 至 58 Hz: 0.075 mm 偏转 58 Hz 至 200 Hz: 1 g 振动
产品包装	抗振性	2 Hz 至 9 Hz: 3.5 mm 偏转 9 Hz 至 200 Hz: 1 g 振动 循环数量: 每轴 10 个 扫频速率: 1 个倍频程/分钟

- 1) 集成固态短路保护不提供支流电路保护。分支电路保护必须和国际电气代码以及本地代码相符。
- 2) V90 200 V 伺服驱动器的过压阈值为 DC 410 V, 欠压阈值为 DC 150 V; V90 400 V 伺服驱动器的过压阈值为 DC 820 V, 欠压阈值为 DC 320 V。
- 3) SINAMICS V90 不支持电机过热保护。电机过热保护由  $I^2t$  计算, 通过驱动器的输出电流进行保护。

## 特定技术数据

订货号 6SL3210-5FB...	10-1UA2	10-2UA2	10-4UA1	10-8UA0	11-0UA1	11-5UA0	12-0UA0
外形尺寸	FSA	FSA	FSB	FSC	FSD	FSD	FSD
额定输出电流 (A)	1.2	1.4	2.6	4.7	6.3	10.6	11.6
最大输出电流 (A)	3.6	4.2	7.8	14.1	18.9	31.8	34.8
支持电机的最大功率 (kW)	0.1	0.2	0.4	0.75	1.0	1.5	2
输出频率 (Hz)	0 至 330						
冷却方法	自冷却				风扇冷却		
尺寸 (宽 x 高 x 深, mm)	45 x 170 x 170		55 x 170 x 170	80 x 170 x 195	95 x 170 x 195		
重量 (kg)	1.1		1.3	1.95	2.35	2.4	


订货号 6SL3210-5FB...	10-1UA2	10-2UA2	10-4UA1	10-8UA0	11-0UA1	11-5UA0	12-0UA0	
外形尺寸	FSA	FSA	FSB	FSC	FSD	FSD	FSD	
功率损耗 <sup>1)</sup>								
主回路 (W)	8	15	33	48	65	105	113	
再生电阻	5	5	7	9	13	25	25	
控制回路 (W)	16	16	16	16	16	18	18	
合计功率损耗 (W)	29	36	56	73	94	148	156	
主电源								
电压/频率	FSA、FSB 和 FSC: 单相/三相 AC 200 V 至 AC 240 V, 50/60 Hz FSD: 三相 AC 200 V 至 AC 240 V, 50/60 Hz							
允许的电压公差	-15% 至 +10%							
允许的频率公差	-10% 至 +10%							
适用的电网制式	TN, TT, IT							
短路电流 (SCCR)	最大允许的短路电流: 65 kA rms 最小允许的短路电流: 5 kA rms							
额定输入电流 (A)	单相	2.5	3.0	5.0	10.4	-	-	-
	三相	1.5	1.8	3.0	5.0	7.0	11.0	12.0
电源容量 (kVA)	单相	0.5	0.7	1.2	2.0	-	-	-
	三相	0.5	0.7	1.1	1.9	2.7	4.2	4.6
接通冲击电流 (A)	8.0							
DC 24 V 电源								
电压 (V)	24 (-15% 至 +20%) <sup>2)</sup>							
最大电流 (A)	使用不带抱闸的电机时: 1.6 A 使用带抱闸的电机时: 1.6 A + 电机停机抱闸额定电流 (参见“技术数据 - 伺服电机 (页 69)”。)							
整流器引起的波动	≤ 5%							
安全绝缘等级	PELV							



1) 额定负载时的净值。

2) 当 SINAMICS V90 使用带抱闸的电机时, 为满足抱闸工作的电压要求, DC 24 V 电源的电压公差必须为 -10% 至 +10%。

## 2.7.1.2 SINAMICS V90 400 V 系列

## 常规技术数据

参数	描述
过载能力	300%  <p><math>I_{max} = 3 \times I_n</math></p>
控制系统	伺服控制
能耗制动	内置式
保护功能	接地故障保护、输出短路保护 1)、过压/欠压保护 2)、I <sup>2</sup> t 逆变器, I <sup>2</sup> t 电机、IGBT 过热保护 3)
过压等级	类别 III
认证	
速度控制模式	
速度控制范围	模拟量速度指令 1:2000, 内部速度指令 1:5000
模拟量速度指令输入	直流 -10 V 至 +10 V/额定速度
扭矩限制	通过参数或模拟量输入指令进行设置 (直流 0 V 至 +10 V/最大扭矩)
位置控制模式	
最大输入脉冲频率	1 M (差分输入), 200 kpps (开集极输入)
指令脉冲乘法系数	电子齿轮比 (A/B) A: 1 - 10000, B: 1 - 10000 $1/50 < A/B < 200$
位置到达范围设置	0 至 ±10000 脉冲 (指令脉冲单位)
误差公差	±1/10 转
扭矩限制	通过参数或模拟量输入指令进行设置 (直流 0 V 至 +10 V/最大扭矩)

参数	描述	
扭矩控制模式		
模拟量扭矩指令输入	DC -10 V 至 DC +10 V/最大扭矩 (输入阻抗 10 kΩ 至 12 kΩ)	
速度限制	通过参数或模拟量输入指令进行设置 (DC 0 V 至 DC +10 V/最大额定速度)	
环境条件		
环境温度	运行	0 °C 至 45 °C: 无功率降额 45 °C 至 55 °C: 有功率降额 
	存放	-40 °C 至 +70 °C
环境湿度	运行	< 90% (无凝露)
	存放	90% (无凝露)
运行环境	室内 (无阳光直射)、无腐蚀性气体、易燃气体、油气或灰尘	
海拔	≤ 1000 m (无功率降额) 	
防护等级	IP 20	
污染等级	2 级	
抗振性		

## 2.7 技术数据

参数		描述
运行	抗冲击性	II 类运行地区 峰值加速度: 5 g, 30 ms 以及 15 g, 11 ms 冲击数量: 每方向上 3 个 x 6 个方向 冲击持续时间: 1 s
	抗振性	II 类运行地区 10 Hz 至 58 Hz: 0.075 mm 偏转 58 Hz 至 200 Hz: 1 g 振动
产品包装	抗振性	2 Hz 至 9 Hz: 3.5 mm 偏转 9 Hz 至 200 Hz: 1 g 振动 循环数量: 每轴 10 个 扫频速率: 1 个倍频程/分钟

- 1) 集成固态短路保护不提供支流电路保护。分支电路保护必须和国际电气代码以及本地代码相符。
- 2) V90 200 V 伺服驱动的过压阈值为 DC 410 V, 欠压阈值为 DC 150 V; V90 400 V 伺服驱动的过压阈值为 DC 820 V, 欠压阈值为 DC 320 V。
- 3) SINAMICS V90 不支持电机过热保护。电机过热保护由 I<sup>2</sup>t 计算, 通过驱动的输出电流进行保护。

## 特定技术数据

订货号 6SL3210-5FE...	10-4UA0	10-8UA0	11-0UA0	11-5UA0	12-0UA0	13-5UA0	15-0UA0	17-0UA0
外形尺寸	FSA	FSA	FSA	FSB	FSB	FSC	FSC	FSC
额定输出电流 (A)	1.2	2.1	3.0	5.3	7.8	11.0	12.6	13.2
最大输出电流 (A)	3.6	6.3	9.0	13.8	23.4	33.0	37.8	39.6
支持电机的最大功率 (kW)	0.4	0.75	1.0	1.75	2.5	3.5	5.0	7.0
输出频率 (Hz)	0 至 330							
冷却方法	自冷却			风扇冷却				
尺寸 (宽 x 高 x 深, mm)	60 x 180 x 200	80 x 180 x 200		100 x 180 x 220		140 x 260 x 240		
重量 (kg)	1.800	2.500	2.510	3.055	3.130	6.515	6.615	6.615

订货号 6SL3210-5FE...	10-4UA0	10-8UA0	11-0UA0	11-5UA0	12-0UA0	13-5UA0	15-0UA0	17-0UA0
外形尺寸	FSAA	FSA	FSA	FSB	FSB	FSC	FSC	FSC
功率损耗 <sup>1)</sup>								
主回路 (W)	12	29	32	84	96	92	115	138
再生电阻	17	57	57	131	131	339	339	339
控制回路 (W)	32	32	35	35	35	36	36	36
合计功率损耗 (W)	61	118	124	250	262	467	490	513
电源								
电压/频率	3 相交流 380 V 至 480 V, 50/60 Hz							
允许的电压公差	-15% 至 +10%							
允许的频率公差	-10% 至 +10%							
适用的电网制式	TN, TT, IT							
短路电流 (SCCR)	最大允许的短路电流: 65 kA rms 最小允许的短路电流: 5 kA rms							
额定输入电流 (A)	1.5	2.6	3.8	6.6	9.8	13.8	15.8	16.5
电源容量 (kVA)	1.7	3.0	4.3	7.6	11.1	15.7	18.0	18.9
接通冲击电流 (A)	8.0	8.0	8.0	4.0	4.0	2.5	2.5	2.5
DC 24 V 电源								
电压 (V)	24 (-15% 至 +20%) <sup>2)</sup>							
最大电流 (A)	使用不带抱闸的电机时: 1.6 A 使用带抱闸的电机时: 1.6 A + 电机停机抱闸额定电流 (参见“技术数据 - 伺服电机 (页 74)”。)							
整流器引起的波动	≤ 5%							
安全绝缘等级	PELV							

1) 额定负载时的净值。

2) 当 SINAMICS V90 使用带抱闸的电机时, 为满足抱闸工作的电压要求, DC 24 V 电源的电压公差必须为 -10% 至 +10%。

## 2.7 技术数据

## 2.7.2 技术数据 - 伺服电机

## 2.7.2.1 1FL6 伺服电机 - 低惯量

## 常规技术数据

参数	描述
电机类型	永磁同步电机
冷却方式	自冷却
相对湿度 [RH]	90% (30°C 时无凝露)
安装高度 [m]	≤ 1000 m (无功率降额)
防热等级	B
振动等级	A (IEC 60034-14)
抗冲击性 [m/s <sup>2</sup> ]	25 (轴向持续冲击) ; 50 (径向持续冲击) ; 250 (6 ms 短时冲击)
轴承寿命 [h]	> 20000 <sup>1)</sup>
涂漆	黑色
防护等级	IP 65, 带轴油封
结构类型	IM B5、IM V1 和 IM V3
旋转正向	顺时针 (伺服驱动器的默认设置) 
认证	

<sup>1)</sup> 该使用寿命仅供参考。当电机在额定转速和额定负载的情况下稳定运行时，建议您在 20000 到 30000 小时后更换轴承。当存在异响、振动或故障时，即使没达到使用年限也必须更换。

## 特定技术数据

订货号 1FL60...	22	24	32	34	42	44	52	54
额定功率 [kW]	0.05	0.1	0.2	0.4	0.75	1	1.5	2
额定扭矩 [Nm]	0.16	0.32	0.64	1.27	2.39	3.18	4.78	6.37
最大扭矩 [Nm]	0.48	0.96	1.91	3.82	7.2	9.54	14.3	19.1
额定转速 [rpm]	3000							
最高转速 [rpm]	5000							
额定频率 [Hz]	200							
额定电流 [A]	1.2	1.2	1.4	2.6	4.7	6.3	10.6	11.6
最大电流 [A]	3.6	3.6	4.2	7.8	14.2	18.9	31.8	34.8
转动惯量 [10 <sup>-4</sup> kgm <sup>2</sup> ]	0.031	0.052	0.214	0.351	0.897	1.15	2.04	2.62
转动惯量（带抱闸） [10 <sup>-4</sup> kgm <sup>2</sup> ]	0.038	0.059	0.245	0.381	1.06	1.31	2.24	2.82
推荐的负载惯量与电机惯量比	最大 30x				最大 20x		最大 15x	
运行温度 [°C]	1FL602□、1FL603□ 和 1FL604□: 0 至 40（无功率降额） 1FL605□: 0 至 30（无功率降额） <sup>1)</sup>							
存放温度 [°C]	-20 到 +65							
最大噪音级别 [dB]	60							
油封寿命 [h]	3000 至 5000							
编码器寿命 [h]	> 20000 <sup>3)</sup>							
电机主体防护等级	IP 65							
电机端电缆接头防护等级	IP20						-	
抱闸								
额定电压 (V)	24 ±10 %							
额定电流 (A)	0.25		0.3		0.35		0.57	
抱闸扭矩 [Nm]	0.32		1.27		3.18		6.37	
最大抱闸打开时间 [ms]	35		75		105		90	

## 2.7 技术数据


订货号 1FL60...	22	24	32	34	42	44	52	54
最大抱闸关闭时间 [ms]	10		10		15		35	
最大急停次数	2000 <sup>2)</sup>							
重量								
带抱闸	0.7	0.9	1.5	1.9	3.7	4.2	6.8/7.0 <sup>4)</sup>	8.0/8.2 <sup>4)</sup>
不带抱闸	0.5	0.6	1.0	1.5	2.8	3.4	5.4/5.5 <sup>4)</sup>	6.6/6.7 <sup>4)</sup>

- 1) 当环境温度在 30 °C 和 40 °C 之间时，1FL605 电机会有 10% 的功率降额。
- 2) 允许采取急停操作。从转速为 3000 rpm 计算开始，以 300% 转子转动惯量作为外部转动惯量，在不造成抱闸磨损的情况下，0.05 kW 至 1 kW 的电机最多可进行 2000 次抱闸操作，而 1.5 kW 至 2 kW 的电机最多可进行 200 次抱闸操作。
- 3) 该使用寿命仅供参考。当电机保持以 80% 额定值运行且环境温度在 30 °C 时，该编码器使用寿命有效。
- 4) 斜杠前面为带直型连接器低惯量电机的重量，斜杠后面为带直角连接器低惯量电机的重量。

## 说明

上表中额定扭矩、额定功率、最大扭矩数据允许的公差为 10%。




速度扭矩特性曲线



说明

- 连续运行区域是指电机可以安全连续运行的一系列状态。实效扭矩必须位于此区域。
- 短时运行区域是指当实效扭矩大于额定扭时电机可以在短时间内运行的一系列状态。
- 对于额定速度与最大速度不同的电机，在速度超过额定速度之后输出扭矩降幅更大。
- 短时运行区域的特性随电源电压而变。
- 当主电路电缆超过 20 米时，连续运行区域会缩小，电缆上的电压损耗增大。

允许的径向力和轴向力



轴向力:

在使用例如斜齿轮作为驱动元件时，电机轴承上除了受到径向力之外还受到一个轴向力。对于轴向力，可以克服轴承的弹簧定位，使得转子可以按照现有的轴承轴向间隙进行运动（至 0.2 mm）。


通过以下公式可以计算出允许的轴向力近似值：

$$F_A = 0.35 \cdot F_Q$$

其中  $F_A$  表示轴向力， $F_Q$  表示径向力。

## 2.7.2.2 1FL6 伺服电机 - 高惯量

## 常规技术数据

参数	描述
电机类型	永磁同步电机
冷却方式	自冷却
相对湿度 [RH]	90% (30°C 时无凝露)
安装高度 [m]	≤ 1000 m (无功率降额)
防热等级	B
振动等级	A (IEC 60034-14)
抗冲击性 [m/s <sup>2</sup> ]	25 (轴向持续冲击) ; 50 (径向持续冲击) ; 250 (6 ms 短时冲击)
轴承寿命 [h]	> 20000 <sup>1)</sup>
涂漆	黑色
防护等级	IP 65, 带轴油封
结构类型	IM B5、IM V1 和 IM V3
旋转正向	顺时针 (伺服驱动的默认设置) 
认证	

<sup>1)</sup> 该使用寿命仅供参考。当电机在额定转速和额定负载的情况下稳定运行时，建议您在 20000 到 30000 小时后再更换轴承。当存在异响、振动或故障时，即使没达到使用年限也必须更换。

## 特定技术数据

订货号 1FL60...	42	44	61	62	64	66	67	90	92	94	96	
额定功率 [kW]	0.40	0.75	0.75	1.00	1.50	1.75	2.00	2.5	3.5	5.0	7.0 <sup>1)</sup>	
额定扭矩 [Nm]	1.27	2.39	3.58	4.78	7.16	8.36	9.55	11.9	16.7	23.9	33.4	
最大扭矩 [Nm]	3.8	7.2	10.7	14.3	21.5	25.1	28.7	35.7	50.0	70.0	90.0	
额定转速 [rpm]	3000		2000					2000				
最高转速 [rpm]	4000		3000					3000		2500	2000	
额定频率 [Hz]	200		133					133				
额定电流 [A]	1.2	2.1	2.5	3.0	4.6	5.3	5.9	7.8	11.0	12.6	13.2	
最大电流 [A]	3.6	6.3	7.5	9.0	13.8	15.9	17.7	23.4	33.0	36.9	35.6	
转动惯量 [ $10^{-4}$ kgm <sup>2</sup> ]	2.7	5.2	8.0	15.3/1 1.7 <sup>2)</sup>	15.3	22.6	29.9	47.4	69.1	90.8	134.3	
转动惯量（带抱闸） [ $10^{-4}$ kgm <sup>2</sup> ]	3.2	5.7	9.1	16.4/1 3.5 <sup>2)</sup>	16.4	23.7	31.0	56.3	77.9	99.7	143.2	
推荐的负载惯量与电机惯量比	最大 10×		最大 5×					最大 5×				
运行温度 [°C]	0 至 40（无功率降额）											
存放温度 [°C]	-20 到 +65											
最大噪音级别 [dB]	65		70					70				
油封寿命 [h]	5000											
编码器寿命 [h]	> 20000 <sup>4)</sup>											
防护等级	IP65, 带轴油封											
抱闸												
额定电压 (V)	24 ±10 %											
额定电流 (A)	0.88		1.44					1.88				
抱闸扭矩 [Nm]	3.5		12					30				
最大抱闸打开时间 [ms]	60		180					220				
最大抱闸关闭时间 [ms]	45		60					115				
最大急停次数	2000 <sup>3)</sup>											


订货号 1FL60...	42	44	61	62	64	66	67	90	92	94	96
油封寿命 [h]	5000										
编码器寿命 [h]	> 20000 <sup>4)</sup>										
防护等级	IP65, 带轴油封										
增量式编码器电机重量 [kg]											
带抱闸 <sup>2)</sup>	4.6/	6.4/	8.6/	11.3/	11.3/	14.0/	16.6/	21.3/	25.7/	30.3/	39.1/
	4.8	6.6	8.8	10.1	11.5	14.2	16.8	21.5	25.9	30.5	39.3
不带抱闸 <sup>2)</sup>	3.3/	5.1/	5.6/	8.3/	8.3/	11.0/	13.6/	15.3/	19.7/	24.3/	33.2/
	3.4	5.2	5.7	7.0	8.4	11.1	13.7	15.4	19.8	24.4	33.3
绝对值编码器电机重量 [kg]											
带抱闸 <sup>2)</sup>	4.4/	6.2/	8.3/	11.0/	11.0/	13.6/	16.3/	20.9/	25.3/	29.9/	38.7/
	4.5	6.3	8.4	9.7	11.1	13.7	16.4	21.0	25.4	30.0	38.8
不带抱闸 <sup>2)</sup>	3.1/	4.9/	5.3/	8.0/	8.0/	10.7/	13.3/	14.8/	19.3/	23.9/	32.7/
	3.2	5.0	5.4	6.7	8.1	10.8	13.4	14.9	19.4	24.0	32.8

- 1) 当环境温度在 30 °C 和 40 °C 之间时, 1FL6096 电机中带抱闸的电机会 有 10% 的功率降额。
- 2) 斜杠前面为带直型连接器高惯量电机的对应的数值, 斜杠后面为带直角连接器高惯量电机对应的数值。
- 3) 允许采取急停操作。从转速为 3000 rpm 计算开始可以以 300% 转子转动惯量作为外部转动惯量进行最多 2000 次抱闸操作, 而不会磨损抱闸。
- 4) 该使用寿命仅供参考。当电机保持以 80% 额定值运行且环境温度在 30 °C 时, 该编码器使用寿命有效。

### 说明

上表中额定扭矩、额定功率、最大扭矩数据允许的公差为 10%。


速度扭矩特性曲线



## 说明

- 连续运行区域是指电机可以安全连续运行的一系列状态。实效扭矩必须位于此区域。
- 短时运行区域是指当实效扭矩大于额定扭矩时电机可以在短时间内运行的一系列状态。
- 对于额定速度与最大速度不同的电机，在速度超过额定速度之后输出扭矩降幅更大。
- 短时运行区域的特性随电源电压而变。
- 当主电路电缆超过 20 米时，连续运行区域会缩小，电缆上的电压损耗增大。
- 对于 1FL6096 电机，当电源电压高于 380V 时，可以保证最大转速。

## 允许的径向力和轴向力



## 说明

1FL604 和 1FL609 电机有 5 mm 的轴隐藏在轴套中，1FL606 则有 8 mm。因此上图中到法兰的距离分别开始于 5 mm，8mm 和 5 mm。

## 2.7.2.3 功率降额

关于功率降额条件（环境温度 $> 40^{\circ}\text{C}$  或安装海拔高度 $> 1000\text{ m}$ ），必须参考下表来确定允许的扭矩/功率。对于不是  $5^{\circ}\text{C}$  整数倍的温度值和不是  $500\text{ m}$  整数倍的安装高度，请采用各自的下一个整数倍值确定允许的扭矩/功率。

功率降额取决于安装高度和环境温度

安装海拔高度 (m)	环境温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )				
	< 30	30 至 40	45	50	55
1000	1.07	1.00	0.96	0.92	0.87
1500	1.04	0.97	0.93	0.89	0.84
2000	1.00	0.94	0.90	0.86	0.82
2500	0.96	0.90	0.86	0.83	0.78
3000	0.92	0.86	0.82	0.79	0.75
3500	0.88	0.82	0.79	0.75	0.71
4000	0.82	0.77	0.74	0.71	0.67

## 2.7.3 技术数据 - 电缆

参数	MOTION-CONNECT 300 动力电缆	MOTION-CONNECT 300 编码器电缆	MOTION-CONNECT 300 抱闸电缆
<b>基本技术数据</b>			
材质	PVC	PVC	PVC
线芯数	4	10	2
运行温度 [°C]	-25 至 80		
屏蔽	是 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 屏蔽率 ≥ 60%: 200 V 系列伺服驱动 + 0.05 kW 至 1 kW 低惯量电机</li> <li>• 屏蔽率 ≥ 85%: 200 V 系列伺服驱动 + 1.5 kW 至 2 kW 低惯量电机, 以及 400 V 系列伺服驱动 + 0.4 kW 至 7 kW 高惯量电机</li> </ul>		
最小折弯半径, 静态 (mm)	5 x 电缆外径		
最小折弯半径, 动态 (mm)	155		
耐油性	符合 EN60811-2-1 标准		
阻燃性	符合 EN60332-1-1 至 1-3 标准		
认证	RoHS、CE	RoHS	RoHS
<b>特定技术数据</b>			
用于 200 V 系列伺服驱动 + 0.05 kW 至 1 kW 低惯量电机			
额定电压 (V)	300/500	30	30
线芯截面积 (mm <sup>2</sup> )	4 x 0.75	3 x 2 x 0.20 + 4 x 0.25	2 x 0.75
外径 (mm)	∅ (6.7±0.4)	∅ (7.2±0.3)	∅ (6.1±0.3)
保护等级 (电机侧)	IP20		
折弯次数	100000: 最大加速度 3 m/s <sup>2</sup> , 最大转速 40 m/min		

## 2.7 技术数据

参数	MOTION-CONNECT 300 动力电缆	MOTION-CONNECT 300 编码器电缆	MOTION-CONNECT 300 抱闸电缆
用于 200 V 系列伺服驱动 + 1.5 kW 至 2 kW 低惯量电机，以及 400 V 系列伺服驱动 + 0.4 kW 至 7 kW 高惯量电机			
线芯截面积 (mm <sup>2</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x 1.5: 0.4 kW 至 1 kW 高惯量电机</li> <li>• 4 x 2.5: 1.5 kW 至 2 kW 低惯量电机，以及 1.5 kW 至 7 kW 高惯量电机</li> </ul>	3 x 2 x 0.22 + 4 x 0.25	2 x 0.75
额定电压 (V)	600/1000	30	30
外径 (mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\varnothing</math> (7.8±0.3) : 0.4 kW 至 1 kW 高惯量电机</li> <li>• <math>\varnothing</math> (9.0±0.4) : 1.5 kW 至 2 kW 低惯量电机，以及 1.5 kW 至 7 kW 高惯量电机</li> </ul>	$\varnothing$ (6.9±0.3)	$\varnothing$ (6.0±0.3)
保护等级 (电机侧)	IP65		
折弯次数	1000000: 最大加速度 3 m/s <sup>2</sup> ，最大转速 40 m/min		

## 2.7.4 CE 授权制造商地址

CE 符合性声明文件由位于以下地址的主管机构保存归档：

### **SINAMICS V90 伺服驱动**

Siemens AG

Digital Factory

Motion Control

Frauenauracher Straße 80

DE-91056 Erlangen

德国

### **SIMOTICS S-1FL6 电机**

Siemens AG

Digital Factory

Motion Control

Industriestraße 1

DE-97615 Bad Neustadt a. d. Saale

德国



# 安装

## 3.1 安装驱动

### 防止明火蔓延

这种设备只允许在封闭的壳体或控制柜内运行，并且必须安装保护装置和保护盖。在金属控制柜中安装该设备或采用同等措施安装保护装置时必须防止控制柜外的明火和放射物蔓延。

### 防止凝露或导电异物

保护设备，例如：将组件装入符合 EN 60529 IP54 防护等级或符合 NEMA 12 的控制柜中。在特别关键的使用条件中必要时还需采取其他措施。

如果安装地点排除了凝露或导电异物，则使用较低防护等级的控制柜。




**警告**

#### 不良安装环境导致死亡或严重人身伤害

不良安装环境会对人员安全和设备造成危害。

- 不要将驱动和电机安装在有易燃物、水体或腐蚀性物质的区域内。
- 请勿将电机或驱动安装于有持续振动或物理冲击的区域。
- 避免使驱动受到较强的电磁干扰。



**小心**

#### 触摸热表面会引发受伤危险

驱动在运行过程中以及关闭后的短时间内，其表面区域可能会变得很烫。

- 避免直接接触驱动表面。

安装条件请参见技术数据 - 伺服驱动 (页 60)。


### 3.1 安装驱动

#### 3.1.1 安装方向及间距

SINAMICS V90 200 V 系列中，400 W 及 750 W 型号的驱动器可同时支持垂直安装和水平安装。其他型号的驱动仅可支持垂直安装。

在屏蔽柜中安装驱动时须遵守以下图中的安装方向和安装间距要求。

#### 安装方向




#### 注意

##### 安装方向不当引起的过温

若使用了不恰当的安装方向，可能引起驱动过热从而导致损坏。

- 始终使用本手册中规定的安装方向。

## 安装间距



## 说明

在水平安装驱动时，须确保驱动器前面板至电柜顶壁的间距大于 100 mm。

## 说明

当满足下列任一条件时，驱动应降额至 80% 使用：


- 环境温度在  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  至  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，且安装间距小于 10 mm。在此状况下，最小安装间距不得小于 5 mm。
- 环境温度在  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  至  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。在此状况下，最小安装间距不得小于 20 mm。

## 说明


在电柜中安装驱动时，需要考虑冷却空气的温度变化。不允许冷却空气有急速的温度变化。

### 3.1.2 钻孔样式和尺寸

SINAMICS V90 200 V 系列 (单位: mm)





3.1 安装驱动




3.1 安装驱动

SINAMICS V90 400 V 系列 (单位: mm)





### 3.1.3 安装驱动



#### 说明

##### EMC 说明

- 因需符合 EMC 标准，故所有与 SINAMICS V90 系统相连接的电缆必须为屏蔽电缆，这包括电源到电源滤波器的电缆以及电源滤波器到 SINAMICS V90 驱动的电缆。
- 信号电缆和动力电缆需分开敷设在不同的电缆槽中。信号电缆必须与动力电缆保持 10 cm 以上的距离。
- SINAMICS V90 驱动已通过测试，符合 C2 类（民用）环境的电磁干扰要求。传导性发射和辐射性发射符合 EN 55011 标准并达到 A 类。
- 设备设计用于在二类环境（工业环境）中运行，如需在一类环境（居住环境）中使用，需采取必要的措施，进行降噪处理。
- 对于辐射性发射测试，应使用外接交流滤波器（在主电源与驱动之间）以满足 EMC 要求，且驱动应安装在屏蔽金属箱内，运动控制系统的其它部件（包括 PLC、直流电源、主轴驱动、电机）应安装在屏蔽箱之外。
- 对于传导性发射测试，将使用外接交流滤波器（在主电源与驱动之间）以满足 EMC 标准要求。
- 对于辐射性发射测试和传导性发射测试，电源滤波器与驱动之间的电源电缆的长度必须短于 1 m。
- SINAMICS V90 的谐波电流值超出 IEC 61000-3-2 的 A 级限值，用于 C2 类环境中的 SINAMICS V90 系统需要获得有关供电机构的许可才可接入公共低电压供电网络。更多详情请联系当地电网运营商。

**注意****无线电设备或移动电话引起驱动故障**

当在离驱动很近的距离（小于 20 cm）内使用无线电设备或移动电话时，驱动可能会被其干扰，从而发生故障。这可能会损害驱动的功能安全性，并能导致人员伤亡或财产损失。

- 在距离驱动小于 20 cm 时，须关闭无线电设备或移动电话。

**说明****拧紧螺钉**

在完成安装和接线后，建议关上端子门并拧紧螺丝，以确保安全。

**说明**

安装海拔高度小于或等于 2000 m 时，允许连接驱动器至任何规定的电网系统。安装海拔高度大于 2000 m 且小于等于 5000 m 时，必须将驱动器接入带有接地中性点的可用电网系统，或者通过一个隔离变压器将驱动器接入可用电网系统。

## 3.2 安装电机

**注意****敲击导致编码器损坏**

敲打电机轴端会导致编码器损坏。

-  严禁敲打轴端。


安装条件请参见技术数据 - 伺服电机 (页 68)。

3.2 安装电机

3.2.1 安装方向及尺寸

安装方向

SIMOTICS S-1FL6 电机仅支持法兰安装，有三种机械构造，安装方向如下图所示。




说明

采用 IM V3 机械构造时，需要特别注意电机允许的轴向力（驱动单元的重力）和必需的保护等级。


SIMOTICS S-1FL6 低惯量伺服电机（单位：mm）

轴高 20 mm




额定功率	额定扭矩	a	L	L1	LE
0.05 kW	0.16 Nm	38.5	86	119	15
0.1 kW	0.32 Nm	38.5	106	139	35

轴高 30 mm



额定功率	额定扭矩	a	L	L1	LE
0.2 kW	0.64 Nm	39.5	98	132.5	27
0.4 kW	1.27 Nm	39.5	123	157.5	52

轴高 40 mm




额定功率	额定扭矩	a	L	L1	LE
0.75 kW	2.39 Nm	48	139	178.3	40
1.0 kW	3.18 Nm	48	158.8	198.1	60






轴高 45 mm，带绝对值编码器和直型连接器




轴高 45 mm，带绝对值编码器和直角连接器




额定功率	额定扭矩	K	K1	a	b	b1
0.4 kW	1.27 Nm	157	203.5	172	15	61.5
0.75 kW	2.39 Nm	204	250.5	219		

轴高 65 mm，带增量式编码器和直型连接器




轴高 65 mm，带增量式编码器和直角连接器




额定功率	额定扭矩	K	K1	a	b	b1
0.75 kW	3.58 Nm	148	202.5	163	15	69.5
1.0 kW	4.78 Nm	181/164 <sup>1)</sup>	235.5/219 <sup>1)</sup>	196/179.5 <sup>1)</sup>		
1.5 kW	7.16 Nm	181	235.5	196		
1.75 kW	8.36 Nm	214	268.5	229		
2.0 kW	9.55 Nm	247	301.5	262		

<sup>1)</sup> 斜杠前面为带直型连接器高惯量电机对应的数值，斜杠后面为带直角连接器高惯量电机对应的数值。

轴高 65 mm，带绝对值编码器和直型连接器




轴高 65 mm，带绝对值编码器和直角连接器




额定功率	额定扭矩	K	K1	a	b	b1
0.75 kW	3.58 Nm	151	205.5	166	15	69.5
1.0 kW	4.78 Nm	184/167.5 <sup>1)</sup>	238.5/222 <sup>1)</sup>	199/182.5 <sup>1)</sup>		
1.5 kW	7.16 Nm	184	238.5	199		
1.75 kW	8.36 Nm	217	271.5	232		
2.0 kW	9.55 Nm	250	304.5	265		

<sup>1)</sup> 斜杠前面为带直型连接器高惯量电机对应的数值，斜杠后面为带直角连接器高惯量电机对应的数值。

轴高 90 mm，带增量式编码器和直型连接器




轴高 90 mm，带增量式编码器和直角连接器




额定功率	额定扭矩	K	K1	a	b	b1
2.5 kW	11.9 Nm	189.5	255	210.5	33	98.5
3.5 kW	16.7 Nm	211.5	281	236.5		
5.0 kW	23.9 Nm	237.5	307	262.5		
7.0 kW	33.4 Nm	289.5	359	314.5		

3.2 安装电机

轴高 90 mm，带绝对值编码器和直型连接器



轴高 90 mm，带绝对值编码器和直角连接器



额定功率	额定扭矩	K	K1	a	b	b1
2.5 kW	11.9 Nm	197	263	218	33	98.5
3.5 kW	16.7 Nm	223	289	244		
5.0 kW	23.9 Nm	249	315	270		
7.0 kW	33.4 Nm	301	367	322		

### 3.2.2 安装电机

<b>警告</b>
<p><b>人身伤害和设备损坏</b></p> <p>部分电机比较重，特别是 1FL609□ 电机。这可能导致严重的人身伤害或设备损坏。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>因此安装前必须充分考虑到电机过重问题，必要时可寻求帮助。</li> </ul>

<b>注意</b>
<p><b>电机损坏</b></p> <p>液体进入电机时，可能会损坏电机。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在安装或运行电机时，确保无液体（水、油等）进入电机。</li> <li>另外在水平安装电机时，确保电缆的裸露面朝下，以防止油或水进入电机。</li> </ul>

<b>注意</b>
<p><b>磁场干扰可能导致绝对值编码器损坏</b></p> <p>磁场干扰可能导致绝对值编码器损坏</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>为避免对绝对值编码器造成磁干扰，请勿在带绝对值编码器的伺服电机附近至少 15 mm 范围内放置会产生强磁场（高于 10 mT）的设备。</li> </ul>


#### 说明

##### 使用吊环

1FL609□ 电机（轴高 90 mm）配有两个 M8 型螺孔，用于安装两个吊环。必须通过吊环来吊装 1FL609□ 电机。

电机安装结束后必须拧紧旋入的吊环或取出吊环。

使用四个螺钉将电机装到钢制法兰上，如下图所示：



3.2 安装电机

电机	螺钉	建议法兰尺寸	紧固扭矩	法兰材料
<b>低惯量电机</b>				
1FL602□	2 x M4	120 x 100 x 40 (mm)	2.4 Nm	钢
1FL603□	4 x M5	120 x 100 x 40 (mm)	4.7 Nm	
1FL604□	4 x M6	120 x 100 x 40 (mm)	8 Nm	
1FL605□	4 x M8	120 x 100 x 40 (mm)	20 Nm	
<b>高惯量电机</b>				
1FL604□	4 x M6	270 x 270 x 10 (mm)	8 Nm	钢
1FL606□	4 x M8	390 x 390 x 15 (mm)	20 Nm	
1FL609□	4 x M12	420 x 420 x 20 (mm)	85 Nm	

3.2.3 电机散热条件

伺服电机的额定值为安装在钢制法兰上且环境温度为 40 °C 时的连续容许额定值。将伺服电机安装在较小法兰表面时，伺服电机的散热面积减小，因此温度可能会大幅上升。确保使用西门子推荐的合适的法兰尺寸。

**说明**

温度上升值因法兰（伺服电机安装部分）和设备的固定方法以及伺服电机安装部门的材质和转速等而异。因此，请务必通过实际产品确认伺服电机温度。


## 接线

### 4.1 驱动系统连接

下图给出了 SINAMICS V90 伺服系统的连接示例：


#### SINAMICS V90 200 V 系列

FSB 用于单相电网的连接图：




4.1 驱动系统连接

FSD 用于三相电网的连接图：



SINAMICS V90 400 V 系列

FSB 用于三相电网的连接图:



**警告**

**触摸 PE 连接器导致生命危险**

在设备运行过程中, PE 连接器上会产生危险的接触电流; 若此时触碰 PE 连接器, 可能导致死亡或严重的人身伤害。

- 在运行过程中或断电后一段时间内, 请勿触碰 PE 连接器。



### 警告

#### 接线错误导致电击危险和设备损坏

错误的接线会导致较高的电击和短路风险，从而会对人员安全和设备造成危害。

- 驱动与电机必须直接连接。在它们之间不可连接电容器、感应器或者滤波器。
- 主电源电压必须处在允许的电压范围（参见驱动铭牌）之内。切忌将电源电缆与电机端子 U、V、W 连接，切忌将电机动力电缆与电源输入端子 L1、L2、L3 连接。
- 切忌不按 U、V、W 相位顺序进行接线。
- 在某些情况下，如果必须在电缆上加示 CE 标记，则电机动力电缆、电源电缆和抱闸电缆都必须使用屏蔽电缆。
- 在进行端子盒连接时，须确保非绝缘带电部件之间的间距至少为 5.5 mm。
- 已连接的电缆不可与旋转的机械部件接触。

### 注意

#### 屏蔽线与设定值连接器上未使用的针脚短接造成驱动损坏

可能不小心将屏蔽线与要装配的设定值连接器上未使用的针脚短接。此操作会造成驱动损坏。

- 请在连接屏蔽电缆与设定值连接器时谨慎操作。
- 详细信息请参见章节“组装驱动端的电缆连接器 (页 435)”中编码器连接器的装配方法。

### 说明

#### 电缆移动导致设备保护接地中断

电缆移动可能导致设备保护接地中断，例如拖拽电缆。

- 在设备运行中，切勿拖拽电缆。
- 确保在移动电缆时采取了适当的保护措施防止保护接地中断。

### 说明

#### 未遵循接线说明导致无法满足 EMC 要求

未遵循接线说明导致无法满足 EMC 要求。

- 为满足 EMC 要求，所有电缆都应屏蔽。
- 确保将屏蔽双绞线的屏蔽层连接至伺服驱动的屏蔽板或卡箍。

**说明****符合低电压指令**

我们的产品符合 EN61800-5-1: 2007 标准以及低电压指令（低电压指令 2006/95/EC）。

**说明**


对于轴高为 20 mm、30 mm 以及 40 mm 的低惯量电机，仅允许电气专业人员对编码器电缆连接器进行操作。

**说明**

可使用 SINAMICS V90 的迷你 USB 接口借助安装于 PC 上的 SINAMICS V-ASSISTANT 进行快速调试和诊断。请勿使用该接口进行长期监控。

**连接电缆屏蔽层到屏蔽板**

为保证驱动的安装符合 EMC 要求，需要将电缆屏蔽层连接到随驱动发货的屏蔽板上。连接步骤如下图所示：





警告

**电网阻抗过高可引发电击以及火灾危险**

短路电流过低时，保护装置可能完全不动作或动作不够及时，从而引发电击或火灾。

- 确保线间短路或对地短路时变频器电源输入端上出现的短路电流都至少达到保护装置的動作电流。
- 如果对地短路时出现短路电流不够高，没有达到保护装置的動作电流，必须额外使用一个故障电流保护装置（RCD）。尤其是在 TT 电网上，所需的短路电流有可能极小。



警告

**电网阻抗过低可引发电击以及火灾危险**

短路电流过高时，保护装置可能因无法分断该短路电流而损坏，进而引发电击或火灾。

- 确保变频器电源输入端上可能出现的、未经控制的短路电流不会超出使用的保护装置的分断容量（SCCR 或者  $I_{cc}$ ）。



警告

**电击导致死亡或严重的人身伤害**

驱动的接地漏电电流可能高于 AC 3.5 mA，这会引起电击，从而导致死亡或严重的人身伤害。


- 必须连接固定地线以消除危险的漏电电流。而且保护地线的最小尺寸必须符合当地关于高漏电电流设备的安全规定。

**调整电机侧的电缆方向**

对于一些低惯量电机和所有高惯量电机，在电机侧可以调整动力电缆、编码器电缆和抱闸电缆的方向以方便接线。

以下图示以带增量式编码器的高惯量电机为例说明如何调整电缆方向。

## 轴高为 50 mm 的低惯量电机以及带直型连接器的高惯量电机




## 说明

## 旋转连接器

将电缆连接至电机后，增量式编码器连接器可在  $270^\circ$  范围内旋转，绝对值编码器连接器可在  $180^\circ$  范围内旋转。其他所有连接器可以在  $360^\circ$  范围内旋转。

## 带直角连接器的高惯量伺服电机



旋转接头来调整电缆方向。

## 说明

## 旋转连接器

对于带直角连接器的电机，除绝对值编码器连接器仅可在  $180^\circ$  范围内旋转外，其他所有连接器均可在  $310^\circ$  范围内旋转。

## 说明

对于带直角连接器的高惯量电机的绝对值编码器电缆，其方向调整方法与带直型连接器的高惯量电机的电缆方向调整方法相同。

## 4.2 主电路连接

### 4.2.1 主电源 - L1、L2、L3

信号	描述
<b>200 V 系列</b>	
L1	电源相位 L1
L2	电源相位 L2
L3	电源相位 L3
推荐的最小电缆截面积： 用于单相电网时： FSA: 0.75 mm <sup>2</sup> FSB: 0.52 mm <sup>2</sup> FSC: 1.31 mm <sup>2</sup> 用于三相电网时： FSA: 0.75 mm <sup>2</sup> FSB: 0.33 mm <sup>2</sup> FSC: 0.52 mm <sup>2</sup> FSD (1 kW) : 0.82 mm <sup>2</sup> FSD (1.5 kW 至 2 kW) : 2.08 mm <sup>2</sup>	
<b>400 V 系列</b>	
L1	电源相位 L1
L2	电源相位 L2
L3	电源相位 L3
推荐的最小电缆截面积： FSAA 和 FSA: 1.5 mm <sup>2</sup> FSB 和 FSC: 2.5 mm <sup>2</sup>	

#### 说明

对于 200 V 系列伺服驱动，当在单相电网中使用 FSA、FSB 和 FSC 时，可将电源连接至 L1、L2 和 L3 中的任意两个连接器上。

## 组装主电源电缆连接器

组装主电源电缆连接器的步骤与组装驱动侧电机动力电缆连接器的步骤相同。


更多信息请参见章节“组装驱动端的电缆连接器 (页 435)”。

## 固定主电源电缆


 小心
<p><b>不按规定连接电缆会引发受伤危险</b></p> <p>若在将主电源电缆固定于电源连接器上之前，未将电源连接器固定于驱动器上，则可能会伤及手指。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 确保先将电源连接器固定至驱动器并拧紧连接器上的拧紧螺钉，然后再将电缆连接至连接器上。</li> </ul>

### 200 V 系列

- FSA 和 FSB



- FSC 和 FSD



## 4.2 主电路连接

## 400 V 系列

- FSAA 和 FSA

可使用与 200 V 系列中 FSC 和 FSD 相同的固定方式来固定主电源电缆。

- FSB 和 FSC

FSB 和 FSC 驱动的主电源连接使用的是栅栏式端子。可以通过拧紧扭矩为 2.25 Nm (19.91 lbf.in) 的 M4 型螺钉将主电源电缆固定于驱动上。

## 4.2.2 电机动力 - U、V、W


## 电机输出 - 驱动侧

信号	描述
<b>200 V 系列</b>	
U	电机相位 U
V	电机相位 V
W	电机相位 W
推荐的最小电缆截面积： FSA 和 FSB: 0.75 mm <sup>2</sup> FSC 和 FSD (1 kW) : 0.75 mm <sup>2</sup> FSD (1.5 kW 至 2 kW) : 2.5 mm <sup>2</sup>	
<b>400 V 系列</b>	
U	电机相位 U
V	电机相位 V
W	电机相位 W
推荐的最小电缆截面积： FSAA 和 FSA: 1.5 mm <sup>2</sup> FSB 和 FSC: 2.5 mm <sup>2</sup>	

## 动力连接器 - 电机侧

示意图	针脚号	信号	颜色	描述
<b>低惯量电机，轴高：20 mm、30 mm 和 40 mm</b>				
	1	U	黑色	相位 U
	2	V	黑色	相位 V
	3	W	黑色	相位 W
	4	PE	黄绿色	保护接地
<b>低惯量电机，轴高：50 mm</b> <b>高惯量电机，轴高：45 mm、60 mm 和 90 mm</b>				
直型连接器： 	1	U	黑色	相位 U
直角连接器： 	2	V	黑色	相位 V
	3	W	黑色	相位 W
	4/⊥	PE	黄绿色	保护接地

## 接线



- \* 4: 带直型连接器的高惯量伺服电机及所有的低惯量电机
- ⊥: 带直角连接器的高惯量伺服电机

## 固定电机动力电缆


**不按规定连接电缆会引发受伤危险**

若在将电机动力电缆固定于电机动力连接器上之前，未将电机动力连接器固定于驱动上，则可能会伤及手指。


- 确保先将电机动力连接器固定至驱动器并拧紧连接器上的拧紧螺钉，然后再将电缆连接至连接器上。

**200 V 系列**

- FSA 和 FSB



- FSC 和 FSD

**400 V 系列**

- FSAA 和 FSA

可使用与 200 V 系列中 FSC 和 FSD 相同的固定方式来固定电机动力电缆。

- 用于 FSB 和 FSC

FSB 和 FSC 驱动的动力连接使用的是栅栏式端子。可以通过拧紧扭矩为 2.25 Nm (19.91 lbf.in) 的 M4 型螺钉将电机动力电缆固定于驱动上。

## 4.3 控制/状态接口 - X8


带有星号 (\*) 的针脚，其信号已重新定义如下，其中 DO4 (+/-) 至 DO6 (+/-) 用于同时支持 NPN 和 PNP 接线方式的伺服驱动。

### 说明

以上针脚定义的更新仅适用于以下 FS（功能状态）版本：

- V90 200 V: FS02 及更高版本
- V90 400 V: FS04 及更高版本

参考电机外壳上的铭牌获取 SINAMICS V90 伺服驱动的 FS 版本。

针脚号	信号	设定值电缆散线端芯线颜色	描述
			
类型：50 针 MDR 插座			
<b>脉冲输入 (PTI) /编码器脉冲输出 (PTO)</b>			
1、2、26、27： 通过脉冲输入实现位置设定值 5 V 高速差分脉冲输入 (RS485) 最大频率：1MHz 此通道的信号传输具有更好的抗扰性			
1	PTIA_D+	 灰粉	A 相 5 V 高速差分脉冲输入(+)
2	PTIA_D-	 红蓝	A 相 5 V 高速差分脉冲输入(-)
26	PTIB_D+	 白黑	B 相 5 V 高速差分脉冲输入(+)
27	PTIB_D-	 棕黑	B 相 5 V 高速差分脉冲输入(-)
36、37、38、39： 通过脉冲输入实现位置设定值 24 V 单端脉冲输入 最大频率：200 kHz			
36	PTIA_24P	 绿蓝	A 相 24 V 脉冲输入，正向
37	PTIA_24M	 黄蓝	A 相 24 V 脉冲输入，接地

## 4.3 控制/状态接口 - X8

针脚号	信号	设定值电缆散线端芯线颜色	描述
38	PTIB_24P	 绿黑	B 相 24 V 脉冲输入, 正向
39	PTIB_24M	 黄黑	B 相 24 V 脉冲输入, 接地
15、16、40、41: 带 5 V 高速差分信号的编码器仿真脉冲输出 (A+/A-、B+/B-)			
15	PTOA+	 白黄	A 相 5 V 高速差分编码器脉冲输出 (+)
16	PTOA-	 黄棕	A 相 5 V 高速差分编码器脉冲输出 (-)
40	PTOB+	 灰蓝	B 相 5 V 高速差分编码器脉冲输出(+)
41	PTOB-	 粉蓝	B 相 5 V 高速差分编码器脉冲输出(-)
17、25*: 编码器零相脉冲输出和参考地 (带集电极开路)			
17	PTOZ (OC)	 白灰	Z 相编码器脉冲输出信号 (集电极开路输出)
25 *	PTOZ_M (OC)	 灰绿	Z 相脉冲输出信号参考地 (集电极开路输出)
42、43: 带 5 V 高速差分信号的编码器零相脉冲输出			
42	PTOZ+	 灰红	Z 相 5 V 高速差分编码器脉冲输出(+)
43	PTOZ-	 粉红	Z 相 5 V 高速差分编码器脉冲输出(-)
24*: PTI 和 PTI_D 参考地			
24 *	M	 棕红	PTI 和 PTI_D 参考地
<b>数字量输入/输出</b>			
3	DI_COM	 绿色	数字量输入信号公共端
4	DI_COM	 黄色	数字量输入信号公共端
5	DI1	 灰色	数字量输入 1
6	DI2	 粉色	数字量输入 2
7	DI3	 蓝色	数字量输入 3
8	DI4	 红色	数字量输入 4

针脚号	信号	设定值电缆散线端芯线颜色	描述
9	DI5	 黑色	数字量输入 5
10	DI6	 紫色	数字量输入 6
11	DI7	 白色	数字量输入 7
12	DI8	 棕色	数字量输入 8
13	DI9	 白绿	数字量输入 9
14	DI10	 棕绿	数字量输入 10
23	Brake	 白红	电机抱闸控制信号（仅用于 SINAMICS V90 200 V 系列）
28	P24V_DO	 黄灰	用于数字量输出的外部 24 V 电源
29 *	DO4+	 绿色	数字量输出 4+
30	DO1	 黄色	数字量输出 1
31	DO2	 灰色	数字量输出 2
32	DO3	 粉色	数字量输出 3
33 *	DO4-	 粉绿	数字量输出 4-
34 *	DO5+	 黄粉	数字量输出 5+
35 *	DO6+	 绿红	数字量输出 6+
44 *	DO5-	 黄红	数字量输出 5-
49 *	DO6-	 白色	数字量输出 6-
50	MEXT_DO	 棕色	用于数字量输出的外部 24 V 接地
<b>模拟量输入/输出</b>			
18	P12AI	 灰棕	模拟量输入的 12 V 电源输出
19	AI1+	 白粉	模拟量输入通道 1，正向
20	AI1-	 粉棕	模拟量输入通道 1，负向
21	AI2+	 白蓝	模拟量输入通道 2，正向
22	AI2-	 棕蓝	模拟量输入通道 2，负向
45	AO_M	 灰黑	模拟量输出接地
46	AO1	 粉黑	模拟量输出通道 1
47	AO_M	 蓝黑	模拟量输出接地
48	AO2	 红黑	模拟量输出通道 2

## 4.3 控制/状态接口 - X8

查看下表获得以上带有星号（\*）的针脚原信号定义，其中 DO4 至 DO6 仅用于支持 NPN 接线类型的伺服驱动。

## 说明

以上老版针脚定义仅适用于以下 FS（功能状态）版本：

- V90 200 V: FS01
- V90 400 V: FS03 及更早版本

参考电机外壳上的铭牌获取 SINAMICS V90 伺服驱动的 FS 版本。

针脚号	信号	描述
24	-	保留
25	-	保留
29	P24V_DO	用于数字量输出的外部 24 V 电源
33	DO4	数字量输出 4
34	DO5	数字量输出 5
35	DO6	数字量输出 6
44	-	保留
49	MEXT_DO	用于数字量输出的外部 24 V 接地

### 4.3.1 数字量输入/输出 (DI/DO)

依据所选的控制模式，SINAMICS V90 可以将信号自由分配给以下数字量输入/输出端：

DI1 至 DI8 - 可通过参数 p29301 至 p29308 分配

DO1 至 DO6 - 可通过参数 p29330 至 p29335 分配

例外：DI9 和 DI10

DI9 固定分配信号 EMGS（快速停止），DI10 固定分配信号 C-MODE（切换模式）。

有关默认设置的详细信息，参见下表：

引脚号	数字量输入/ 输出	参数	默认信号/值			
			下标 0 (PTI)	下标 1 (IPos)	下标 2 (S)	下标 3 (T)
5	DI1	p29301	1 (SON)	1 (SON)	1 (SON)	1 (SON)
6	DI2	p29302	2 (RESET)	2 (RESET)	2 (RESET)	2 (RESET)
7	DI3	p29303	3 (CWL)	3 (CWL)	3 (CWL)	3 (CWL)
8	DI4	p29304	4 (CCWL)	4 (CCWL)	4 (CCWL)	4 (CCWL)
9	DI5	p29305	5 (G-CHANGE)	5 (G-CHANGE)	12 (CWE)	12 (CWE)
10	DI6	p29306	6 (P-TRG)	6 (P-TRG)	13 (CCWE)	13 (CCWE)
11	DI7	p29307	7 (CLR)	21 (POS1)	15 (SPD1)	18 (TSET)
12	DI8	p29308	10 (TLIM1)	22 (POS2)	16 (SPD2)	19 (SLIM1)
30	DO1	p29330	1 (RDY)			
31	DO2	p29331	2 (FAULT)			
32	DO3	p29332	3 (INP)			
29/33	DO4	p29333	5 (SPDR)			
34/44	DO5	p29334	6 (TLR)			
35/49	DO6	p29335	8 (MBR)			

#### 说明

所选 DI 信号会在 8 ms 至 16 ms 延时范围内作出响应。

#### 说明

#### DO 信号取反

数字量输出信号 DO1 至 DO6 的逻辑可以被取反。您可以通过设置参数 p0748 的位 0 至位 5 对 DO1 至 DO6 的逻辑取反。

## 4.3.1.1 DI

总共可分配 28 个内部数字量输入信号到 SINAMICS V90 伺服驱动。关于这些信号的详细信息，请参见下表：

编号	名称	类型	描述	控制模式			
				PTI	IPos	S	T
1	SON	边沿 0→1 1→0	伺服开启 <ul style="list-style-type: none"> <li>0→1: 接通电源电路，使伺服驱动准备就绪。</li> <li>1→0: 在 PTI、IPos 和 S 模式下，电机减速停车 (OFF1)；在 T 模式下，电机自由停车 (OFF2)。</li> </ul>	✓	✓	✓	✓
2	RESET	边沿 0→1	复位报警 <ul style="list-style-type: none"> <li>0→1: 复位报警</li> </ul>	✓	✓	✓	✓
3	CWL	边沿 1→0	顺时针超行程限制 (正限位) <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = 运行条件</li> <li>1→0: 快速停止 (OFF3)</li> </ul>	✓	✓	✓	✓
4	CCWL	边沿 1→0	逆时针超行程限制 (负限位) <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = 运行条件</li> <li>1→0: 快速停止 (OFF3)</li> </ul>	✓	✓	✓	✓
5	G-CHANGE	电平	在第一个和第二个增益参数集之间进行增益切换 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 第一个增益参数集</li> <li>1: 第二个增益参数集</li> </ul>	✓	✓	✓	X
6	P-TRG	电平 边沿 0→1	在 PTI 模式下：脉冲允许/禁止。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 允许通过脉冲设定值运行</li> <li>1: 禁止脉冲设定值</li> </ul> 在 IPos 模式下：位置触发器 <ul style="list-style-type: none"> <li>0→1: 根据已选的内部位置设定值开始定位</li> </ul> <b>说明：</b> PTI 模式下的 P_TRG 信号留作将来使用	✓	✓	X	X

编号	名称	类型	描述	控制模式			
				PTI	IPos	S	T
7	CLR	电平	清除位置控制剩余脉冲。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 不清除</li> <li>1: 按照 p29242 选中的模式清除脉冲</li> </ul>	✓	X	X	X
8	EGEAR1	电平	电子齿轮。	✓	X	X	X
9	EGEAR2	电平	通过 EGEAR1 和 EGEAR2 信号组合可以选择四组电子齿轮比。 EGEAR2: EGEAR1 <ul style="list-style-type: none"> <li>0:0: 电子齿轮比 1</li> <li>0:1: 电子齿轮比 2</li> <li>1:0: 电子齿轮比 3</li> <li>1:1: 电子齿轮比 4</li> </ul>	✓	X	X	X
10	TLIM1	电平	选择扭矩限制。	✓	✓	✓	X
11	TLIM2	电平	通过 TLIM1 和 TLIM2 信号组合可以选择四个扭矩限制指令源（一个外部扭矩限制，三个内部扭矩限制）。 TLIM2: TLIM1 <ul style="list-style-type: none"> <li>0:0: 内部扭矩限制 1</li> <li>0:1: 外部扭矩限制（模拟量输入 2）</li> <li>1:0: 内部扭矩限制 2</li> <li>1:1: 内部扭矩限制 3</li> </ul>	✓	✓	✓	X
12	CWE	电平	使能顺时针旋转。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 使能顺时针旋转，斜坡上升</li> <li>0: 禁止顺时针旋转，斜坡下降</li> </ul>	X	X	✓	✓
13	CCWE	电平	使能逆时针旋转。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 使能逆时针旋转，斜坡下降</li> <li>0: 禁止逆时针旋转，斜坡上升</li> </ul>	X	X	✓	✓
14	ZSCLAMP	电平	零速钳位。 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = 当电机速度设定值为模拟量信号且小于阈值（p29075）时，电机停止并抱闸。</li> <li>0 = 无动作</li> </ul>	X	X	✓	X

编号	名称	类型	描述	控制模式			
				PTI	IPos	S	T
15	SPD1	电平	旋转速度模式：内部速度设定值。	X	X	✓	X
16	SPD2	电平	通过 SPD1、SPD2 和 SPD3 信号组合可以选择八个速度设定值/限制指令源（一个外部速度设定值/限制，七个内部速度设定值/限制）。 SPD3 : SPD2: SPD1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 :0 :0: 外部模拟量速度设定值</li> <li>• 0 :0 :1: 内部速度设定值 1</li> <li>• 0 :1 :0: 内部速度设定值 2</li> <li>• 0 :1 :1: 内部速度设定值 3</li> <li>• 1 :0 :0: 内部速度设定值 4</li> <li>• 1 :0 :1: 内部速度设定值 5</li> <li>• 1 :1 :0: 内部速度设定值 6</li> <li>• 1 :1 :1: 内部速度设定值 7</li> </ul>	X	X	✓	X
17	SPD3	电平					
18	TSET	电平	选择扭矩设定值。 该信号可以选择两个扭矩设定值源（一个外部扭矩设定值，一个内部扭矩设定值）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 外部扭矩设定值（模拟量输入 2）</li> <li>• 1: 内部扭矩设定值</li> </ul>	X	X	X	✓
19	SLIM1	电平	选择速度限制。	✓	✓	✓	✓
20	SLIM2	电平	通过 SLIM1 和 SLIM2 信号组合可以选择四个速度限制指令源（一个外部速度限制，三个内部速度限制）。 SLIM2: SLIM1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 :0: 内部速度限制 1</li> <li>• 0 :1: 外部速度限制（模拟量输入 1）</li> <li>• 1 :0: 内部速度限制 2</li> <li>• 1 :1: 内部速度限制 3</li> </ul>	✓	✓	✓	✓

编号	名称	类型	描述	控制模式			
				PTI	IPos	S	T
21	POS1	电平	选择位置设定值。	X	✓	X	X
22	POS2	电平	通过 POS1 至 POS3 信号组合可以选择八个内部位置设定值源。 POS3: POS2: POS1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0:0:0: 内部位置设定值 1</li> <li>• 0:0:1: 内部位置设定值 2</li> <li>• 0:1:0: 内部位置设定值 3</li> <li>• 0:1:1: 内部位置设定值 4</li> <li>• 1:0:0: 内部位置设定值 5</li> <li>• 1:0:1: 内部位置设定值 6</li> <li>• 1:1:0: 内部位置设定值 7</li> <li>• 1:1:1: 内部位置设定值 8</li> </ul>	X	✓	X	X
23	POS3	电平					
24	REF	边沿 0→1	通过数字量输入或参考挡块输入设置回参考点方式下的零点。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0→1: 参考点输入</li> </ul>	X	✓	X	X
25	SREF	边沿 0→1	通过信号 SREF 开始回参考点。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0→1 开始回参考点</li> </ul>	X	✓	X	X
26	STEPF	边沿 0→1	向前位进至下一个内部位置设定值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0→1 开始位进</li> </ul>	X	✓	X	X
27	STEPB	边沿 0→1	向后位进至上一个内部位置设定值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0→1 开始位进</li> </ul>	X	✓	X	X
28	STEPH	边沿 0→1	位进至内部位置设定值 1。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0→1 开始位进</li> </ul>	X	✓	X	X

### 说明

当工作在扭矩控制模式时，若 CWE 和 CCWE 处于相同状态，则扭矩设定值为 0。更多信息参见章节 旋转方向和停止 (页 264)。

---

**说明****DI 信号无效的情形**

当 SINAMICS V-ASSISTANT 正在和驱动进行通信或在 SINAMICS V-ASSISTANT 上对驱动进行操作时，一些 DI 信号失效：

- 当通过 SINAMICS V-ASSISTANT 回参考点时，DI 信号 SREF 无效。
  - 在试运行测试时，DI 信号 SON 无效；并且，SINAMICS V-ASSISTANT 使用 DI7 和 DI8 信号。
- 

**直接信号映射**

通过设置参数 p29300 (P\_DI\_Mat) 可将下列六个信号强制置高（逻辑“1”）：

- SON
- CWL
- CCWL
- TLIM1
- SPD1
- TSET
- EMGS

参数 p29300 的定义如下：

位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0
EMGS	TSET	SPD1	TLIM1	CCWL	CWL	SON

例如，设 p29300 = 1 可将 SON 信号强制置高，DI1 即可分配到其他信号。

---

**说明**


参数 p29300 的优先级高于 DI。

p29300 的位 6 用于设置快速停止。当驱动处于“S ON”状态时，不允许改变其状态。

---

## 接线

数字量输入支持 PNP 和 NPN 两种接线方式。详情请参见下图：



## 4.3.1.2 DO

SINAMICS V90 伺服驱动可使用 15 个内部数字量输出信号。关于这些信号的详细信息，请参见下表：

编号	名称	说明	控制模式			
			PTI	IPos	S	T
1	RDY	伺服准备就绪 • 1: 驱动已就绪。 • 0: 驱动未就绪（存在故障或使能信号丢失）。	✓	✓	✓	✓
2	FAULT	故障 • 1: 处于故障状态。 • 0: 无故障。	✓	✓	✓	✓
3	INP	位置到达信号 • 1: 剩余脉冲数在预设的就位取值范围内（参数 p2544） • 0: 剩余脉冲数超出预设的位置到达范围	✓	✓	X	X
4	ZSP	零速检测 • 1: 电机速度 ≤ 零速（可通过参数 p2161 设置零速）。 • 0: 电机速度 > 零速 + 磁滞（10 rpm）。	✓	✓	✓	✓

编号	名称	说明	控制模式			
			PTI	IPos	S	T
5	SPDR	速度达到 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 电机实际速度已几乎（内部磁滞 10 rpm）达到内部速度指令或模拟量速度指令的速度值。速度到达范围可通过参数 p29078 设置。</li> <li>0: 速度设定值与实际值之间的速度差值大于内部磁滞。</li> </ul>	X	X	✓	X
6	TLR	达到扭矩限制 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 产生的扭矩已几乎（内部磁滞）达到正向扭矩限制、负向扭矩限制或模拟量扭矩限制的扭矩值。</li> <li>0: 产生的扭矩尚未达到任何限制。</li> </ul>	✓	✓	✓	X
7	SPLR	达到速度限制 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 速度已几乎（内部磁滞 10 rpm）达到速度限制。</li> <li>0: 速度尚未达到速度限制。</li> </ul>	✓	✓	✓	X
8	MBR	电机抱闸 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 电机抱闸关闭。</li> <li>0: 电机停机抱闸打开。</li> </ul> <b>说明:</b> MBR 仅为状态信号，因为电机停机抱闸的控制与供电均通过特定的端子实现。	✓	✓	✓	✓
9	OLL	达到过载水平 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 电机已达到设定的输出过载水平（p29080 以额定扭矩的 % 表示；默认值：100%；最大值：300%）。</li> <li>0: 电机尚未达到过载水平</li> </ul>	✓	✓	✓	✓
10	WARNING 1	达到警告 1 条件 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 已达到设置的警告 1 的条件</li> <li>0: 未达到设置的警告 1 的条件。</li> </ul> 参见以下关于警告条件设置的说明。	✓	✓	✓	✓

编号	名称	说明	控制模式			
			PTI	IPos	S	T
11	WARNING 2	达到警告 2 条件 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 已达到设置的警告 2 的条件</li> <li>0: 未达到设置的警告 2 的条件。</li> </ul> 参见以下关于警告条件设置的说明。	✓	✓	✓	✓
12	REFOK	回参考点 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 已回参考点。</li> <li>0: 未回参考点。</li> </ul>	X	✓	X	X
13	CM_STA	当前控制模式 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 五个复合控制模式（PTI/S, IPos/S, PTI/T, IPos/T, S/T）的第二个模式。</li> <li>0: 五个复合控制模式（PTI/S, IPos/S, PTI/T, IPos/T, S/T）的第一个模式或四个基本模式（PTI, IPos, S, T）。</li> </ul>	✓	✓	✓	✓
14	RDY_ON	准备伺服开启就绪 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 驱动准备伺服开启就绪。</li> <li>0: 驱动准备伺服开启未就绪（存在故障或主电源无供电）。</li> </ul> <b>说明：</b> 当驱动处于“S ON”状态后，该信号会一直保持为高电平（1）状态除非出现上述异常情况。	✓	✓	✓	✓
15	STO_EP	STO 激活 <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 使能信号丢失，表示 STO 功能激活。</li> <li>0: 使能信号可用，表示 STO 功能无效。</li> </ul> <b>说明：</b> STO_EP 仅用作 STO 输入端子的状态指示信号，而并非 Safety Integrated 功能的安全 DO 信号。	✓	✓	✓	✓

4.3 控制/状态接口 - X8

分配警告信号至数字量输出

您可将两组警告信号通过参数 p29340（第一组警告信号生效）和 p29341（第二组警告信号生效）分配至数字量输出。

设置 (p29340/p29341)	警告条件
1	过载保护：负载系数大于或等于电机利用率的 85%。
2	抱闸功率过载报警：已达到阈值 p29005。
3	风扇报警：风扇已停转 1 秒以上。
4	编码器报警。
5	电机过热：电机温度已达到允许的最大电机温度的 85%。
6	使用寿命检测：电容或风扇的预期使用寿命小于指定时间。


说明

如果分配至 p29340 的警告条件发生，则信号 WARNING1 激活。


如果分配至 p29341 的警告条件发生，则信号 WARNING2 激活。

接线

数字量输出 1 至 3 仅支持 NPN 接线方式，如下图所示：



数字量输出 4 至 6 可支持 NPN 和 PNP 接线方式，如下图所示：




### 4.3.2 脉冲输入/编码器输出 (PTI/PTO)

#### 4.3.2.1 PTI


SINAMICS V90 伺服驱动支持两个脉冲输入通道：

- 24 V 单端脉冲输入
- 5 V 高速差分脉冲输入 (RS485)

使用 24 V 单端 PTI 时：



使用 5 V 差分 PTI 时：



**说明**

只能使用一个通道。24 V 单端 PTI 为 SINAMICS V90 伺服驱动的出厂设置。


如果选择使用 5 V 高速差分 PTI (RS485)，则必须将参数 p29014 的值由 1 改为 0。参见“选择设定值脉冲输入通道 (页 217)”。

**4.3.2.2 PTO**


支持 5 V 高速差分信号 (A+/A-、B+/B-、Z+/Z-) 和集电极开路 (零脉冲)。

**接线**

不使用集电极开路时：



使用集电极开路时：



### 4.3.3 模拟量输入/输出 (AI/AO)

#### 4.3.3.1 AI

SINAMICS V90 支持两个模拟量输入。其输入电压在不同的控制模式下会有所不同。

引脚号	模拟量输入	输入电压	控制模式	功能
19, 20	模拟量输入 1	0 V 至 10 V	PTI	未使用
		0 V 至 10 V	IPos	未使用
		-10 V 至 +10 V	S	转速设定值 (参考值 p29060) *
		0 V 至 10 V	T	转速极限值 (参考值 p29060) *
21, 22	模拟量输入 2	0 V 至 10 V	PTI	扭矩极限值 (参考值 r0333)
		0 V 至 10 V	IPos	扭矩极限值 (参考值 r0333)
		0 V 至 10 V	S	扭矩极限值 (参考值 r0333)
		-10 V 至 +10 V	T	扭矩设定值 (参考值 r0333)

\* 当 AI 输入电压高于 10 V 时，转速不会限于 10 V 下的数值 (p29060)，而是基于 p29060 成比例增大。例如，当 p29060 = 3000 rpm 时，11 V 下的转速为 3300 rpm 而 12 V 下的转速为 3600 rpm。

#### 指令电压

模拟量输入的指令电压始终遵循以下公式：

$$V_{\text{输入}} = (AI+) - (AI-)$$

## 4.3.3.2 AO

SINAMICS V90 支持两个模拟量输出。关于这两个模拟量输入的详细信息，请参见下表：

针脚号	模拟量输出	输出电压	功能
46	模拟量输出 1	-10 V 至 +10 V	模拟量输出 1 用作监控
48	模拟量输出 2	-10 V 至 +10 V	模拟量输出 2 用作监控

## 参数设置

通过 p29350（选择 AO1 的信号源）和 p29351（选择 AO2 的信号源）这两个参数可选择模拟量输出的指令源：


参数	参数值	指令源
p29350	0（默认值）	实际转速（参考值 p29060）
	1	实际扭矩（参考值 3 x r0333）
	2	转速设定值（参考值 p29060）
	3	扭矩设定值（参考值 3 x r0333）
	4	直流总线电压（参考值 1000 V）
	5	脉冲输入频率（参考值 1 k）
	6	脉冲输入频率（参考值 10 k）
	7	脉冲输入频率（参考值 100 k）
	8	脉冲输入频率（参考值 1000 k）
	9	冗余脉冲数（参考值 1 k）
	10	冗余脉冲数（参考值 10 k）
	11	冗余脉冲数（参考值 100 k）
	12	冗余脉冲数（参考值 1000 k）

参数	参数值	指令源
p29351	0	实际转速 (参考值 p29060)
	1 (默认值)	实际扭矩 (参考值 3 x r0333)
	2	转速设定值 (参考值 p29060)
	3	扭矩设定值 (参考值 3 x r0333)
	4	直流总线电压 (参考值 1000 V)
	5	脉冲输入频率 (参考值 1 k)
	6	脉冲输入频率 (参考值 10 k)
	7	脉冲输入频率 (参考值 100 k)
	8	脉冲输入频率 (参考值 1000 k)
	9	冗余脉冲数 (参考值 1 k)
	10	冗余脉冲数 (参考值 10 k)
	11	冗余脉冲数 (参考值 100 k)
	12	冗余脉冲数 (参考值 1000 k)

## 接线

请按图示进行模拟量输出端的接线：


## 伺服驱动



### 4.3.4 标准应用接线（出厂设置）

#### 4.3.4.1 外部脉冲位置控制（PTI）

外部脉冲位置控制模式的标准接线：



\* PTI 和 PTI\_D 参考地，连接至上位机的参考地。

\*\* 数字量输入，支持 PNP 和 NPN 类型。

\*\*\* 数字量输入，支持 PNP 和 NPN 接线类型。

有关两种接线类型的详细信息，请参见章节“DO (页 125)”。

连接图中的 24 V 电源如下：

- 1) 为 SINAMICS V90 供电的 24 V 电源。所有连接到控制器上的 PTO 信号必须与 SINAMICS V90 使用同一个 24 V 电源。
- 2) 隔离的数字输入电源。它可以是控制器的供电电源。
- 3) 隔离的数字输出电源。它可以是控制器的供电电源。

---


#### 说明

仅可使用一个脉冲输入通道。

---

4.3.4.2 内部设定值位置控制 (IPos)

内部设定值位置控制模式的标准接线:



\* PTI 和 PTI\_D 参考地，连接至上位机的参考地。

\*\* 数字量输入，支持 PNP 和 NPN 类型。

\*\*\* 数字量输入，支持 PNP 和 NPN 接线类型。


有关两种接线类型的详细信息，请参见章节“DO (页 125)”。

连接图中的 24 V 电源如下：

- 1) 为 SINAMICS V90 供电的 24 V 电源。所有连接到控制器上的 PTO 信号必须与 SINAMICS V90 使用同一个 24 V 电源。
- 2) 隔离的数字输入电源。它可以是控制器的供电电源。
- 3) 隔离的数字输出电源。它可以是控制器的供电电源。

4.3.4.3 速度控制 (S)

速度控制模式的标准接线:



\* PTI 和 PTI\_D 参考地，连接至上位机的参考地。

\*\* 数字量输入，支持 PNP 和 NPN 类型。

\*\*\* 数字量输入，支持 PNP 和 NPN 接线类型。

有关两种接线类型的详细信息，请参见章节“DO (页 125)”。

连接图中的 24 V 电源如下：

- 1) 为 SINAMICS V90 供电的 24 V 电源。所有连接到控制器上的 PTO 信号必须与 SINAMICS V90 使用同一个 24 V 电源。
- 2) 隔离的数字输入电源。它可以是控制器的供电电源。
- 3) 隔离的数字输出电源。它可以是控制器的供电电源。

---


#### 说明

接到伺服驱动模拟量输入的模拟量输出端以及伺服驱动的 24V 输入端**必须**接共地 (M)。

---

4.3.4.4 扭矩控制 (T)

扭矩控制模式的标准接线:



- \* PTI 和 PTI\_D 参考地，连接至上位机的参考地。
- \*\* 数字量输入，支持 PNP 和 NPN 类型。
- \*\*\* 数字量输入，支持 PNP 和 NPN 接线类型。  
有关两种接线类型的详细信息，请参见章节“DO (页 125)”。

连接图中的 24 V 电源如下：

- 1) 为 SINAMICS V90 供电的 24 V 电源。所有连接到控制器上的 PTO 信号必须与 SINAMICS V90 使用同一个 24 V 电源。
- 2) 隔离的数字输入电源。它可以是控制器的供电电源。
- 3) 隔离的数字输出电源。它可以是控制器的供电电源。

---

#### 说明

接到伺服驱动模拟量输入的模拟量输出端以及伺服驱动的 24V 输入端**必须**接共地 (M)。

---

### 4.3.5 PLC 连接示例


本节示例说明驱动与 PLC 的连接。以下示例中的数字量输入/输出均使用出厂设置。你可以根据实际需求分配不同的数字量输入/输出。

#### 4.3.5.1 SIMATIC S7-200 SMART

##### 外部脉冲位置控制 (PTI)


当连接不同的轴时，输出不同。下图以连接至轴 0 为例加以说明。

4.3 控制/状态接口 - X8




- 1) 当连接至轴 1 时，输出为 DO a.1 和 DO a.7;  
当连接至轴 2 时，输出为 DO a.3 和 DO b.0。
- \* 只有当搜索零位速度超过 300 rpm 时，才需要电阻器 R3 (200 Ohm 至 500 Ohm)。
- \*\* 只有当 PTI 输入频率超过 100 KHz 时，才需要电阻器 R (200 Ohm 至 500 Ohm，推荐使用的最小功率为 5 W)。

内部设定值位置控制 (IPos)




⊕ 屏蔽电缆

速度控制 (S)




扭矩控制 (T)



4.3.5.2 SIMATIC S7-200

外部脉冲位置控制 (PTI)




⊕ 屏蔽电缆

\* 只有当搜索零位速度超过 300 rpm 时，才需要电阻器 R3 (200 Ohm 至 500 Ohm)。


\*\* 只有当 PTI 输入频率超过 100 KHz 时，才需要电阻器 R (200 Ohm 至 500 Ohm，推荐使用的最小功率为 5 W)。

内部设定值位置控制 (IPos)




⊕ 屏蔽电缆

速度控制 (S)



④ 屏蔽电缆


扭矩控制 (T)



⊕ 屏蔽电缆

4.3.5.3 SIMATIC S7-1200


外部脉冲位置控制 (PTI)



\* 只有当搜索零位速度超过 300 rpm 时，才需要电阻器 R3（200 Ohm 至 500 Ohm）。


\*\* 只有当 PTI 输入频率超过 100 KHz 时，才需要电阻器 R（200 Ohm 至 500 Ohm，推荐使用的最小功率为 5 W）。

内部设定值位置控制 (IPos)




⊕ 屏蔽电缆

速度控制 (S)




⊕ 屏蔽电缆

扭矩控制 (T)



## 4.4 24 V 电源/STO

## 针脚分配

接口	信号名称	描述	备注
	STO 1	安全扭矩停止通道 1	-
	STO +	安全扭矩停止的电源	-
	STO 2	安全扭矩停止通道 2	-
	+24 V	电源, DC 24 V	电压公差: • 不带抱闸时: -15% 至 +20% • 带抱闸时: -10% 至 +10% 最大电流消耗: • 不带抱闸时: 1.6 A • 带抱闸时: 1.6 A + 电机停机抱闸 额定电流 (参见“技术数据 - 伺服 电机 (页 68)”)
	M	电源, DC 0 V	
最大导线截面积: 1.5 mm <sup>2</sup>			

## 接线

 警告
**悬挂轴掉落导致人身伤害和设备损坏**

当伺服系统用作悬挂轴时, 如果 24 V 电源的正负极接反, 轴将会掉落。这可能会导致人身伤害和设备损坏。

- 确保 24 V 电源正确连接。

 警告
**悬挂轴掉落导致人身伤害和设备损坏**

悬挂轴掉落会导致人身伤害和设备损坏。

- 使用 STO 功能时不允许使用悬挂轴, 因为悬挂轴可能会掉落。


## 说明

## 使用 STO 功能

STO1、STO+ 和 STO2 在出厂时是默认短接的。

当需要使用 STO 功能时，连接 STO 接口前必须拔下接口上的短接片。伺服驱动的安全功能为 SIL 2 (EN61800-5-2)。若无需再使用该功能，必须重新插入短接片，否则电机无法运行。

关于 STO 功能的详细信息，请参见“Safety Integrated 基本功能说明 (页 317)”。




## 组装 24 V 电源和 STO 电缆连接器

组装 24 V 电源电缆连接器或 STO 电缆连接器的步骤与组装 V90 200 V 伺服驱动的驱动侧电机动力电缆连接器的步骤相同。

更多信息请参见章节“组装驱动端的电缆连接器 (页 435)”。

## 连接 24 V 电源和 STO 电缆



## 4.5 编码器接口 - X9

SINAMICS V90 200 V 系列伺服驱动支持两种编码器：

- 增量式编码器 TTL 2500 ppr
- 绝对值编码器单圈 21 位
- 绝对值编码器 20 位 + 12 位多圈

SINAMICS V90 400 V 系列伺服驱动支持两种编码器：

- 增量式编码器 TTL 2500 ppr
- 绝对值编码器 20 位 + 12 位多圈

<b>注意</b>
<p><b>屏蔽线与编码器连接器上未使用的针脚短接造成驱动损坏</b></p> <p>可能不小心将屏蔽线与要装配的编码器连接器上未使用的针脚短接。此操作会造成驱动损坏。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 请在连接屏蔽电缆与编码器连接器时谨慎操作。</li><li>• 更多信息请参见章节“组装驱动端的电缆连接器 (页 435)”。</li></ul>


### 说明

#### 电缆未屏蔽导致无法满足 EMC 要求

若电缆未屏蔽，则无法满足 EMC 要求。

- 为满足 EMC 要求，编码器电缆**必须**屏蔽。

## 编码器接口 - 驱动侧

示意图	引脚	信号名称	描述
	1	Biss_Data P	绝对值编码器正向数据信号
	2	Biss_Data N	绝对值编码器负向数据信号
	3	Biss_Clock N	绝对值编码器负向时钟信号
	4	Biss_Clock P	绝对值编码器正向时钟信号
	5	P5V	编码器电源, 5 V
	6	P5V	编码器电源, 5 V
	7	M	编码器电源, 接地
	8	M	编码器电源, 接地
	9	Rp	编码器相位 R 正信号
	10	Rn	编码器相位 R 负信号
	11	Bn	编码器相位 B 负信号
	12	Bp	编码器相位 B 正信号
	13	An	编码器相位 A 负信号
	14	Ap	编码器相位 A 正信号
螺钉类型: UNC 4-40 (插拔式端子)			
紧固扭矩: 0.4 Nm			

4.5 编码器接口 - X9

编码器连接器 - 电机侧





示意图	引脚	增量式编码器 TTL 2500 ppr		示意图	绝对值编码器单圈 21 位 绝对值编码器 20 位 + 12 位多圈	
		信号	描述		信号	描述
<b>低惯量电机，轴高：20 mm、30 mm 和 40 mm</b>						
	1	P_Supply	电源 5 V		P_Supply	电源 5 V
	2	M	电源 0 V		M	电源 0 V
	3	A+	相位 A+		Clock_P	时钟
	4	B+	相位 B+		Data_P	数据
	5	R+	相位 R+		n. c.	未连接
	6	n. c.	未连接		P_Supply	电源 5 V
	7	P_Supply	电源 5 V		M	电源 0 V
	8	M	电源 0 V		Clock_N	反相时钟
	9	A-	相位 A-		Data_N	反相数据
	10	B-	相位 B-		屏蔽	接地
	11	R-	相位 R-		<b>说明</b> 绝对值编码器的针脚 11 至针脚 15 未连接。	
	12	屏蔽	接地			

示意图	引脚	增量式编码器 TTL 2500 ppr		绝对值编码器单圈 21 位 绝对值编码器 20 位 + 12 位多圈	
		信号	描述	信号	描述
低惯量电机，轴高：50 mm 高惯量电机，轴高：45 mm、65 mm 和 90 mm					
直型连接器：  直角连接器： 	1	P_Supply	电源 5 V	P_Supply	电源 5 V
	2	M	电源 0 V	M	电源 0 V
	3	A+	相位 A+	n. c.	未连接
	4	A-	相位 A-	Clock_N	反相时钟
	5	B+	相位 B+	Data_P	数据
	6	B-	相位 B-	Clock_P	时钟
	7	R+	相位 R+	n. c.	未连接
	8	R-	相位 R-	Data_N	反相数据

接线

低惯量电机，轴高：20 mm、30 mm 和 40 mm




增量式编码器 TTL 2500 ppr

≡≡≡ 双绞线电缆


4.5 编码器接口 - X9

低惯量电机，轴高：50 mm

高惯量电机，轴高：45 mm、65 mm 和 90 mm



增量式编码器 TTL 2500 ppr





绝对值编码器单圈 21 位  
绝对值编码器 20 位 + 12 位多圈

双绞线电缆

接地

为保证更好的 EMC 效果，建议给编码器电缆去皮并将屏蔽层接地，如下图所示：



## 4.6 外部制动电阻 - DCP、R1

SINAMICS V90 配有内部制动电阻，以吸收电机的再生能量。当内部制动电阻不能满足制动要求（即产生 A52901 报警）时，可以连接外部制动电阻。有关如何选择抱闸电阻的信息，请参见章节“制动电阻 (页 49)”。

---

### 说明

200 V 系列伺服驱动中，额定功率 0.1 kW（FSA）的型号无内置制动电阻。

---

### 连接外部制动电阻

注意
<p><b>未移除 DCP 与 R2 端子之间的短接片导致驱动损坏</b></p> <p>在使用外部制动电阻时，若未移除 DCP 与 R2 端子之间的短接片，会导致驱动损坏。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 连接外部制动电阻到 DCP 和 R1 端子前，必须先断开 DCP 和 R2 端子之间的连接，否则驱动可能会损坏。</li></ul>



有关如何连接抱闸电阻的信息，请参见章节“驱动系统连接 (页 103)”。

## 4.7 电机抱闸

电机抱闸用于在伺服系统未激活（如，伺服系统断电）时，停止运动负载的非预期运动（如，在重力作用下的掉落）。伺服电机在断电后可能因为其自身重量或者受到外力而发生意外移动。

带抱闸版本的伺服电机中内置了抱闸。

对于 400 V 系列伺服驱动，电机抱闸接口（X7）集成在前面板。将其与带抱闸的伺服电机连接即可使用电机抱闸功能。

对于 200 V 系列伺服驱动，没有集成单独的电机抱闸接口。为使用抱闸功能，需要通过控制/状态接口（X8）将驱动连接至第三方设备。


---

### 说明

- 抱闸仅用实现于“保持”功能，即仅用于保持负载的静止状态。不得用于对运动中的负载进行制动。只能对已停止的电机使用抱闸。
  - 抱闸在电机断电的同时即激活。
-

4.7 电机抱闸

电机抱闸接口 - 驱动侧（仅用于 400 V 系列伺服驱动）

示意图	信号	描述
	B+	24 V, 电机抱闸正电压
	B-	0 V, 电机抱闸, 负极电压
最大导线截面积: 1.5 mm <sup>2</sup> 输入电压公差: 24 V ± 10%		

电机抱闸连接器 - 电机侧

示意图	针脚号	信号	描述
<b>低惯量电机, 轴高: 20 mm、30 mm 和 40 mm</b>			
	1	抱闸+	抱闸相位正向
	2	抱闸-	抱闸相位负向
<b>低惯量电机, 轴高: 50 mm</b>			
<b>高惯量电机, 轴高: 45 mm、65 mm 和 90 mm</b>			
直型连接器: 	1	抱闸+	抱闸相位正向
直角连接器: 			

## 信号状态

下面的表格描述了当抱闸工作时各接口和元件的状态。

- 200 V 系列

状态	MBR (DO)	抱闸控制 (Brake)	继电器	电机抱闸功能	电机轴
抱闸闭合	高电平 (1)	抱闸关闭	无电流	打开	无法运转
抱闸打开	低电平 (0)	抱闸打开	有电流	关闭	可以运转

- 400 V 系列

状态	MBR (DO)	抱闸控制 (B+, B-)	电机抱闸功能	电机轴
抱闸闭合	高电平 (1)	0 V	打开	无法运转
抱闸打开	低电平 (0)	24 V	关闭	可以运转

## DO 信号

信号类型	信号名称	引脚分配	设置	描述
DO	MBR	X8-35/49 (出厂设置)	开启 = 高电平 (1)	电机抱闸关闭。
			关闭 = 低电平 (0)	电机抱闸打开。

您还可以通过设置下列参数将数字量输出信号 MBR 分配至任意的 DO 引脚：


参数	范围	出厂设置	单位	描述
p29330	1 至 14	1 (RDY)	-	数字量输出 1 的功能
p29331	1 至 14	2 (FAULT)	-	数字量输出 2 的功能
p29332	1 至 14	3 (INP)	-	数字量输出 3 的功能
p29333	1 至 14	5 (SPDR)	-	数字量输出 4 的功能
p29334	1 至 14	6 (TLR)	-	数字量输出 5 的功能
p29335	1 至 14	8 (MBR)	-	数字量输出 6 的功能

## 说明

有关数字量输出端子的详细信息，参见章节“数字量输入/输出 (DI/DO) (页 119)”。

## 200 V 系列伺服驱动接线

下图给出了由 200 V 伺服驱动输出的电机抱闸信号（**Brake**）控制抱闸工作时的连接示例。



## 说明


- 1) 隔离的数字输出电源。通过继电器类型选择适当的电源（查看以下推荐的继电器类型）。当使用 DC 24 V 电源时，它可以是控制器的供电电源。
- 2) 电机抱闸不仅可以由 SINAMICS V90 伺服驱动输出的抱闸控制信号控制，也可以由外部急停控制。
- 3) 确保使用不同的电源给抱闸（DC 24 V）和抱闸控制信号（P24 V）分别供电，以避免对电子器件产生电磁干扰。
- 4) 如上所示安装压敏电阻可以抑制因继电器（RY）的接通/关闭操作产生的浪涌电压或浪涌电流。

## 用于抱闸电源的压敏电阻（V）

## 说明

以下关于压敏电阻所有数据均基于额定功率为 2 kW 的低惯量电机提供；但该数据同样适用于其它额定功率段的低惯量电机。

在选择使用压敏电阻抑制浪涌电压或浪涌电流时，请参考以下电流与时间及电压与时间的特性曲线：



您可以参考下面的表格选择合适的压敏电阻：

制动器电源电压		24 VDC $\pm$ 10%
订购信息	生产厂家	EPCOS
	型号	S20K20
规格要求	运行温度	-20 °C 至 60 °C
	继电器开关频率	< 10 次/分钟
	最大运行直流电压	26 V
	平均能耗	0.2 W
	1 mA 下电压	33 V $\pm$ 10%
	20 A 下钳位电压 (8/20 $\mu$ s)	65 V
	单次能耗 (2 ms)	18 J

#### 用于抱闸电源的继电器 (R)

西门子推荐使用西门子继电器（订货号：3RQ3018-2AB00）。


关于西门子继电器的更多信息，可以在 IC 10 - SIRIUS 2016 产品目录的章节 05 中获取，网址如下：

西门子继电器

([http://w3app.siemens.com/mcms/infocenter/content/en/Pages/order\\_form.aspx?nodeKey=key\\_517764&infotype=catalogs](http://w3app.siemens.com/mcms/infocenter/content/en/Pages/order_form.aspx?nodeKey=key_517764&infotype=catalogs))

也可以使用其他厂商的高品质继电器，如欧姆龙（订货号：G2R-1A-E-DC24V）。

## 400 V 系列伺服驱动接线



## 相关参数

编号	单位	范围	默认值	描述
p1215	-	0 至 3	0	配置抱闸。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 无抱闸可用</li> <li>1: 电机抱闸受时序控制 (SON)</li> <li>2: 电机抱闸常开</li> <li>3: 西门子内部使用</li> </ul>
p1216	ms	0 至 10000	视电机而定	电机抱闸打开时间。
p1217	ms	0 至 10000	视电机而定	电机抱闸关闭时间。

您可以根据实际应用通过参数 **p1215** 来配置抱闸。如果设置 **p1215=1**，则电机抱闸在数字量输入信号 **SON** 存在上升沿时打开，而在 **SON** 存在下降沿时关闭。

如果使用伺服电机来控制垂直轴，在电机抱闸随着信号 **SON** 打开或关闭时，机械的活动部件可能会存在轻微的位移。为防止出现此类位移，您可以通过参数 **p1216** 和 **p1217** 为电机抱闸的关闭或打开时间设定延时。

## 说明

参数 **p1216** 和 **p1217** 的默认值取决于伺服驱动所配电机的额定功率。

## 说明

对于 **SINAMICS V90 200 V** 系列伺服驱动，实际的电机抱闸时间包括电机抱闸延迟时间和电流放大器的延迟时间（图中以继电器为例）；您可以通过下列方式设置 **p1216** 和 **p1217** 的值：

**p1216** = 电机抱闸打开时间 + 继电器打开时间

**p1217** = 电机抱闸闭合时间 + 继电器闭合时间

**注意**


**使用不当导致电机抱闸使用寿命缩短**

电机抱闸仅用于电机的停机抱闸。频繁使用电机抱闸进行急停操作会缩短其使用寿命。

- 如非绝对必要，请不要将电机抱闸用作急停或减速装置。

**抱闸时序**

对于增量式编码器电机，抱闸的工作方式在电机选型时进行配置；而对于绝对值编码器电机，抱闸的工作方式会自动配置。




抱闸闭合时间从 p1227（静态监控时间）和 p1228（脉冲清除延时）其中一个较短的时间结束时开始计算。

## 4.8 RS485 接口 - X12

SINAMICS V90 伺服驱动支持通过 RS485 接口使用 USS 或 Modbus 协议与 PLC 通信。


### 针脚分配

示意图	针脚	信号名称	描述
	1	保留	不使用
	2	保留	不使用
	3	RS485+	RS485 差分信号
	4	保留	不使用
	5	M	内部 3.3 V 接地
	6	3.3 V	用于内部信号的 3.3 V 电源
	7	保留	不使用
	8	RS485-	RS485 差分信号
	9	保留	不使用
类型：9 针、Sub-D、母头			

## 调试

### 5.1 基本调试说明

调试前请阅读“基本操作面板（BOP）（页 183）”，了解关于 BOP 操作的更多信息。调试过程中发生故障或报警时，参见“诊断（页 407）”了解更多信息。



**小心**

#### 未遵循安全说明导致严重后果

未遵循安全注意事项可能会导致严重的后果。

- 在调试或运行前，请认真阅读“基本安全说明（页 11）”一章中的安全说明。



**警告**

#### 悬挂轴掉落导致人身伤害和设备损坏

当伺服系统用作悬挂轴时，如果 24 V 电源的正负极接反，轴将会掉落。这可能会导致人身伤害和设备损坏。

- 调试前必须使用枕木托住悬挂轴，以防意外掉落。而且必须确保 24 V 电源正确连接。

**注意**

#### 数据传输过程中切断驱动器电源将会导致固件损坏

在将微型 SD 卡/SD 卡中的数据传输至驱动器的过程中，若切断驱动器的 DC 24 V 电源将会引起驱动器固件的损坏。

- 在将微型 SD 卡/SD 卡中的数据传输至驱动器的过程中不要切断驱动器的电源。

**注意**

#### 重启驱动时微型 SD 卡/SD 卡中的设定数据会覆盖驱动中的设定数据。

重启驱动时微型 SD 卡/SD 卡中的设定数据会覆盖驱动中的设定数据。当驱动带着微型 SD 卡/SD 卡上电且该微型 SD 卡/SD 卡中无用户设定数据时，驱动将自动将当前的用户设定数据保存至该微型 SD 卡/SD 卡。

- 因此在启动带微型 SD 卡/SD 卡的驱动前，请检查该微型 SD 卡/SD 卡中是否存有用户设定数据。否则，驱动中的数据可能被覆盖。

---

**说明**

插拔微型 SD 卡/SD 卡将导致启动失败。

驱动启动过程中请勿插拔微型 SD 卡/SD 卡，否则会导致启动失败。

---

**说明**

在 S 控制模式下，如果电机堵转，堵转扭矩为当前的时效扭矩。长时间的堵转会造成电机损坏。

---

## 工程工具 — SINAMICS V-ASSISTANT

您可以使用工程辅助工具 SINAMICS V-ASSISTANT 来执行试运行操作。

SINAMICS V-ASSISTANT 软件工具可以安装在 PC 上，并且可在 Windows 操作系统中运行。该工具通过 USB 电缆与 SINAMICS V90 伺服驱动建立通讯（为确保在线调试的稳定性，西门子推荐使用长度不超过 3 m 且两端带磁环的屏蔽 USB 电缆。）。您可以通过 SINAMICS V-ASSISTANT 在在线模式下更改驱动参数并且监控驱动的工作状态。

更多信息，参见 SINAMICS V-ASSISTANT 在线帮助。您可以从技术支持网站 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/>) 搜索和下载 SINAMICS V-ASSISTANT。

## 5.2 JOG 模式下初始调试

### 调试目的

当驱动首次上电时，可以通过 BOP 或工程工具 SINAMICS V-ASSISTANT 进行试运行，以检查：

- 主电源是否已正确连接
- DC 24 V 电源是否已正确连接
- 伺服驱动与伺服电机之间的电缆（电机动力电缆、编码器电路、抱闸电缆）是否已正确连接
- 电机速度和转动方向是否正确

### 先决条件

- 伺服驱动连接至空载电机。
- 无 PLC 连接至伺服系统。

### 操作步骤

#### 说明

为确保正常运行，数字量信号 EMGS 必须保持在高电平（1）。

步骤	描述	备注
1	连接必要的设备并且检查接线。	必须连接以下电缆： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 电机动力电缆</li> <li>• 编码器电缆</li> <li>• 抱闸电缆</li> <li>• 主电源电缆</li> <li>• DC 24 V 电缆</li> </ul> 检查： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设备或电缆是否有损坏？</li> <li>• 连接的电缆是否受到较大的压力、负载或拉力？</li> <li>• 连接的电缆是否紧靠锋利的边缘？</li> <li>• 电源输入是否在允许的范围内？</li> <li>• 所有的端子是否均已正确连接并固定？</li> <li>• 所有已连接的系统组件是否已良好接地？</li> </ul> 参见“接线 (页 103)”。
2	打开 DC 24 V 电源。	
3	检查伺服电机类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果伺服电机带有增量式编码器，请输入电机 ID (p29000)。</li> <li>• 如果伺服电机带有绝对值编码器，伺服驱动可以自动识别伺服电机。</li> </ul>	如未识别到伺服电机，则会发生故障 <b>F52984</b> 。 电机 ID 可参见电机铭牌。关于电机铭牌的详细说明，请参见“电机组件 (页 26)”。 关于使用 BOP 更改参数的详细内容，请参见“基本操作 (页 191)”。

## 5.2 JOG 模式下初始调试

步骤	描述	备注
4	检查电机旋转方向。 默认运行方向为 CW（顺时针）。如有必要，可通过设置参数 p29001 更改运行方向。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• p29001 = 0: CW（默认值）</li> <li>• p29001 = 1: CCW</li> </ul>
5	检查 Jog 速度。 默认 Jog 速度为 100 rpm。可通过设置参数 p1058 更改速度。	
6	通过 BOP 保存参数。	关于使用 BOP 保存参数的详细内容，请参见“保存参数（RAM 至 ROM）（页 197）”。
7	打开主电源。	
8	清除故障和报警。	参见“诊断（页 407）”。
9	如使用 BOP，则进入 Jog 菜单功能，按向上或向下键运行伺服电机。 如使用工程工具，则使用 Jog 功能运行伺服电机。	<p>关于使用 BOP 执行 Jog 运行的详细内容，请参见章节“JOG（页 196）”。</p> <p>关于使用 SINAMICS V-ASSISTANT 执行 Jog 运行的详细内容，请参见 SINAMICS V-ASSISTANT 在线帮助。</p>

**说明**

当在 JOG 模式下运行增量式编码器伺服电机时，电机发出短促的嗡响，表示正在检测转子的磁极位。

### 5.3 外部脉冲位置控制模式 (PTI) 下的系统调试

步骤	描述	注释
1	断开主电源。	
2	将伺服驱动断电，并使用信号电缆将其连接至控制器（例如，SIMATIC S7-200 SMART）。	为确保正常运行，数字量信号 CWL、CCWL 和 EMGS 必须保持在高电平（1）。 参见“标准应用接线（出厂设置）(页 134)”和“PLC 连接示例 (页 141)”。
3	打开 DC 24 V 电源。	
4	检查伺服电机类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果伺服电机带有增量式编码器，请输入电机 ID (p29000)。</li> <li>如果伺服电机带有绝对值编码器，伺服驱动可以自动识别伺服电机。</li> </ul>	如未识别到伺服电机，则会发生故障 <b>F52984</b> 。 电机 ID 可参见电机铭牌。关于电机铭牌的详细说明，请参见“电机组件 (页 26)”。 关于使用 BOP 更改参数的详细内容，请参见“基本操作 (页 191)”。
5	通过查看 p29003 参数值检查当前的控制模式。SINAMICS V90 伺服驱动的出厂默认设置是外部脉冲位置控制模式 (p29003=0)。	参见“复合控制模式 (页 205)”。
6	保存参数并重启伺服驱动以应用外部脉冲位置控制模式的设定。	
7	设置参数 p29010 选择设定值脉冲信号形式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>p29010 = 0 (默认值)：脉冲+方向，正逻辑</li> <li>p29010 = 1：AB 相，正逻辑</li> <li>p29010 = 2：脉冲+方向，负逻辑</li> <li>p29010 = 3：AB 相，负逻辑</li> </ul> 参见“选择设定值脉冲输入形式 (页 218)”。
8	设置参数 p29014 选择脉冲输入通道。	<ul style="list-style-type: none"> <li>p29014 = 0：5 V 高速差分脉冲输入 (RS485)</li> <li>p29014 = 1 (默认值)：24 V 单端脉冲输入</li> </ul> 参见“选择设定值脉冲输入通道 (页 217)”。

## 5.3 外部脉冲位置控制模式 (PTI) 下的系统调试

步骤	描述	注释
9	设置电子齿轮比。	<p>可通过下列三种方法中的任一种来设置电子齿轮比：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通过参数 p29012 和 p29013 来设置电子齿轮比。 <ul style="list-style-type: none"> <li>p29012: 电子齿轮比分子。共有四个分子 (p29012[0] 至 p29012[3])。</li> <li>p29013: 电子齿轮比分母。</li> </ul> </li> <li>设置每转设定值脉冲数。 <ul style="list-style-type: none"> <li>p29011: 每转设定值脉冲数。</li> </ul> </li> <li>根据所选的机械结构形式来计算电子齿轮比。 <ul style="list-style-type: none"> <li>更多信息请参见 SINAMICS V90 V-ASSISTANT 在线帮助。</li> </ul> </li> </ul> <p>参见“电子齿轮比 (页 220)”。</p>
10	设置扭矩限值和转速限值。	参见“扭矩控制 (T) (页 261)”和“速度控制 (S) (页 255)”。
11	<p>通过设置下列参数来配置必要的数字量输入信号：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>p29301[0]: DI1</li> <li>p29302[0]: DI2</li> <li>p29303[0]: DI3</li> <li>p29304[0]: DI4</li> <li>p29305[0]: DI5</li> <li>p29306[0]: DI6</li> <li>p29307[0]: DI7</li> <li>p29308[0]: DI8</li> </ul>	<p>出厂设置如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>p29301[0]: 1 (SON)</li> <li>p29302[0]: 2 (RESET)</li> <li>p29303[0]: 3 (CWL)</li> <li>p29304[0]: 4 (CCWL)</li> <li>p29305[0]: 5 (G-CHANGE)</li> <li>p29306[0]: 6 (P-TRG)</li> <li>p29307[0]: 7 (CLR)</li> <li>p29308[0]: 10 (TLIM1)</li> </ul> <p>参见“数字量输入/输出 (DI/DO) (页 119)”。</p>
12	<p>检查编码器类型。</p> <p>如使用绝对值编码器，必须通过 BOP 菜单功能“ABS”调整绝对值编码器。</p>	参见“调整绝对编码器 (页 203)”。
13	设置编码器脉冲输出。	参见“PTO 功能 (页 230)”。
14	通过 BOP 保存参数。	
15	打开主电源。	
16	清除故障和报警。	参见“诊断 (页 407)”。

步骤	描述	注释
17	将信号 SON 置为高电平，通过指令设备输入外部脉冲，伺服电机开始运行。	一开始先使用低脉冲频率来检查电机的旋转方向和速度。
18	外部脉冲位置控制模式下的系统调试结束。	可以检查系统性能。如对性能不满意，可以进行调整。参见“优化 (页 321)”。

## 5.4 内部设定值位置控制模式 (IPos) 下的系统调试

步骤	描述	备注
1	断开主电源。	
2	将伺服驱动断电，并使用信号电缆将其连接至控制器（例如，SIMATIC S7-200 SMART）。	为确保正常运行，数字量信号 CWL、CCWL 和 EMGS 必须保持在高电平（1）。 参见“标准应用接线（出厂设置）(页 134)”和“PLC 连接示例 (页 141)”。
3	打开 DC 24 V 电源。	
4	检查伺服电机类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果伺服电机带有增量式编码器，请输入电机 ID (p29000)。</li> <li>如果伺服电机带有绝对值编码器，伺服驱动可以自动识别伺服电机。</li> </ul>	如未识别到伺服电机，则会发生故障 <b>F52984</b> 。 电机 ID 可参见电机铭牌。关于电机铭牌的更多信息，请参见章节“电机组件 (页 26)”。 关于使用 BOP 更改参数的详细内容，请参见“基本操作 (页 191)”。
5	通过设置参数 p29003 = 1 切换到内部设定值位置控制模式。	参见“复合控制模式 (页 205)”。
6	保存参数并重启伺服驱动以应用内部位置控制模式的设定。	
7	通过参数 p29247、p29248 和 p29249 设置机械齿轮比。	<ul style="list-style-type: none"> <li>p29247: LU 负载每转</li> <li>p29248: 负载转数</li> <li>p29249: 电机转数</li> </ul> 参见“设置机械系统 (页 232)”。
8	通过设置参数 p29245 选择轴类别。若使用模态轴，则需通过设置参数 p29246 定义模态取值范围。	<ul style="list-style-type: none"> <li>p29245 = 0: 线性轴</li> <li>p29245 = 1: 模态轴</li> </ul> 参见“配置线性轴/模态轴 (页 236)”。

## 5.4 内部设定值位置控制模式 (IPos) 下的系统调试

步骤	描述	备注
9	通过参数 p29241 检查并选择定位模式。	<p>当选择线性轴时，存在两种定位模式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• p29241 = 0: 增量</li> <li>• p29241 = 1: 绝对</li> </ul> <p>当选择模态轴时，存在四种定位模式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• p29241 = 0: 增量</li> <li>• p29241 = 1: 绝对</li> <li>• p29241 = 2: 绝对，正向（仅适用于带模校正的旋转轴）</li> <li>• p29241 = 3: 绝对，负向（仅适用于带模校正的旋转轴）</li> </ul> <p>参见“选择定位模式-绝对/增量 (页 235)”。</p>
10	根据实际机械结构配置内部位置设定值（p2617[0] 至 p2617[7] 以及 p2618[0] 至 p2618[7]）。	参见“设置内部位置设定值 (页 233)”。
11	设置扭矩限值和转速限值。	参见“扭矩限制 (页 248)”和“速度限制 (页 248)”。
12	<p>通过设置下列参数来配置必要的数字量输入信号：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• p29301[1]: DI1</li> <li>• p29302[1]: DI2</li> <li>• p29303[1]: DI3</li> <li>• p29304[1]: DI4</li> <li>• p29305[1]: DI5</li> <li>• p29306[1]: DI6</li> <li>• p29307[1]: DI7</li> <li>• p29308[1]: DI8</li> </ul>	<p>出厂设置如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• p29301[1]: 1 (SON)</li> <li>• p29302[1]: 2 (RESET)</li> <li>• p29303[1]: 3 (CWL)</li> <li>• p29304[1]: 4 (CCWL)</li> <li>• p29305[1]: 5 (G-CHANGE)</li> <li>• p29306[1]: 6 (P-TRG)</li> <li>• p29307[1]: 21 (POS1)</li> <li>• p29308[1]: 22 (POS2)</li> </ul> <p>参见“数字量输入/输出 (DI/DO) (页 119)”。</p> <p><b>说明</b></p> <p>如果使用增量式编码器，则必须根据所选的回参考点方式配置数字量输入信号 REF 或 SREF。</p> <p>参见“回参考点 (页 238)”。</p>

## 5.4 内部设定值位置控制模式 (IPos) 下的系统调试

步骤	描述	备注
13	<p>检查编码器类型并执行回参考点操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果使用增量式编码器，则通过设置参数 p29240 选择回参考点方式并且执行回参考点操作。</li> <li>• 如使用绝对值编码器，选择一种回参考点方式，并通过 BOP 菜单功能调整编码器 - “ABS”。参见“调整绝对编码器 (页 203)”。</li> </ul>	<p>五种回参考点方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• p29240 = 0:通过数字量输入信号 REF</li> <li>• p29240 = 1 (默认值)：外部参考点挡块 (REF) 和编码器零脉冲</li> <li>• p29240 = 2:仅编码器零脉冲</li> <li>• p29240 = 3:外部参考点挡块 (CCWL) 和编码器零脉冲</li> <li>• p29240 = 4:外部参考点挡块 (CWL) 和编码器零脉冲</li> </ul> <p>参见“回参考点 (页 238)”。</p>
14	设置编码器脉冲输出。	参见“PTO 功能 (页 230)”。
15	通过 BOP 保存参数。	
16	打开主电源。	
17	清除故障和报警。	参见“诊断 (页 407)”。
18	将数字量信号 SON 置为高电平。	
19	通过配置数字量输入 POS1、POS2 和 POS3 选择一个内部位置设定值，然后通过触发信号 P-TRG 开始定位。	<p>POS3 : POS2 : POS1</p> <p>0 : 0 : 0: 内部位置设定值 1 (p2617[0])</p> <p>0 : 0 : 1: 内部位置设定值 2 (p2617[1])</p> <p>0 : 1 : 0: 内部位置设定值 3 (p2617[2])</p> <p>0 : 1 : 1: 内部位置设定值 4 (p2617[3])</p> <p>1 : 0 : 0: 内部位置设定值 5 (p2617[4])</p> <p>1 : 0 : 1: 内部位置设定值 6 (p2617[5])</p> <p>1 : 1 : 0: 内部位置设定值 7 (p2617[6])</p> <p>1 : 1 : 1: 内部位置设定值 8 (p2617[7])</p> <p>参见“选择内部位置设定值和开始定位 (页 249)”。</p>
20	内部设定值位置控制模式下的系统调试结束。	可以检查系统性能。如对性能不满意，可以进行调整。参见“优化 (页 321)”。

## 5.5 速度控制模式 (S) 下的系统调试

步骤	描述	备注
1	断开主电源。	
2	将伺服驱动断电，并使用信号电缆将其连接至控制器（例如，SIMATIC S7-200 SMART）。	为确保正常运行，数字量信号 CWL、CCWL 和 EMGS 必须保持在高电平（1）。 参见“标准应用接线（出厂设置）（页 134）”和“PLC 连接示例（页 141）”。
3	打开 DC 24 V 电源。	
4	检查伺服电机类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果伺服电机带有增量式编码器，请输入电机 ID（p29000）。</li> <li>如果伺服电机带有绝对值编码器，伺服驱动可以自动识别伺服电机。</li> </ul>	如未识别到伺服电机，则会发生故障 <b>F52984</b> 。 电机 ID 可参见电机铭牌。关于电机铭牌的详细说明，请参见“电机组件（页 26）”。 关于使用 BOP 更改参数的详细内容，请参见“基本操作（页 191）”。
5	通过设置参数 p29003 = 2 切换到速度控制模式。	参见“复合控制模式（页 205）”。
6	保存参数并重启伺服驱动以应用速度控制模式的设定。	
7	配置速度设定值。	通过配置数字量信号 SPD3、SPD2 和 SPD1，可以选择外部模拟量速度设定值，或者从七个内部速度设定值中选其一。 SPD3 : SPD2 : SPD1 0 : 0 : 0: 外部模拟量速度设定值（模拟量输入 1） 0 : 0 : 1: 内部速度设定值 1（p1001） 0 : 1 : 0: 内部速度设定值 2（p1002） 0 : 1 : 1: 内部速度设定值 3（p1003） 1 : 0 : 0: 内部速度设定值 4（p1004） 1 : 0 : 1: 内部速度设定值 5（p1005） 1 : 1 : 0: 内部速度设定值 6（p1006） 1 : 1 : 1: 内部速度设定值 7（p1007） 参见“配置速度设定值（页 255）”。

步骤	描述	备注
8	如果使用外部模拟量速度设定值，则须通过参数 p29060 配置 10 V 对应的最大模拟量速度设定值。	
9	设置扭矩限值和转速限值。	参见“扭矩限制 (页 258)”和“速度限制 (页 258)”。
10	通过设置下列参数来配置必要的数字量输入信号： <ul style="list-style-type: none"> <li>• p29301[2]: DI1</li> <li>• p29302[2]: DI2</li> <li>• p29303[2]: DI3</li> <li>• p29304[2]: DI4</li> <li>• p29305[2]: DI5</li> <li>• p29306[2]: DI6</li> <li>• p29307[2]: DI7</li> <li>• p29308[2]: DI8</li> </ul>	出厂设置如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>• p29301[2]: 1 (SON)</li> <li>• p29302[2]: 2 (RESET)</li> <li>• p29303[2]: 3 (CWL)</li> <li>• p29304[2]: 4 (CCWL)</li> <li>• p29305[2]: 12 (CWE)</li> <li>• p29306[2]: 13 (CCWE)</li> <li>• p29307[2]: 15 (SPD1)</li> <li>• p29308[2]: 16 (SPD2)</li> </ul> 参见“数字量输入/输出 (DI/DO) (页 119)”。
11	通过 BOP 保存参数。	
12	打开主电源。	
13	清除故障和报警。	参见“诊断 (页 407)”。
14	使能 CWE 或 CCWE 信号并修改 SON 信号状态为高电平 (1)，伺服电机即根据已配置的速度设定值开始运行。	通过 BOP 的运行状态显示可查看伺服电机的实际速度。 默认显示为实际速度。可通过设置参数 p29002 更改速度。 参见“实际状态显示 (页 190)”。
15	速度控制模式下的系统调试结束。	可以检查系统性能。如对性能不满意，可以进行调整。参见“优化 (页 321)”。

## 5.6 扭矩控制模式 (T) 下的系统调试

步骤	描述	备注
1	断开主电源。	
2	将伺服驱动断电，并使用信号电缆将其连接至控制器（例如，SIMATIC S7-200 SMART）。	为确保正常运行，数字量信号 CWL、CCWL 和 EMGS <b>必须</b> 保持在高电平（1）。 参见“标准应用接线（出厂设置）(页 134)”和“PLC 连接示例 (页 141)”。
3	打开 DC 24 V 电源。	
4	检查伺服电机类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果伺服电机带有增量式编码器，请输入电机 ID（p29000）。</li> <li>如果伺服电机带有绝对值编码器，伺服驱动可以自动识别伺服电机。</li> </ul>	如未识别到伺服电机，则会发生故障 <b>F52984</b> 。 电机 ID 可参见电机铭牌。关于电机铭牌的详细说明，请参见“电机组件 (页 26)”。 关于使用 BOP 更改参数的详细内容，请参见“基本操作 (页 191)”。
5	通过设置参数 p29003 = 3 切换到扭矩控制模式。	参见“复合控制模式 (页 205)”。
6	保存参数并重启伺服驱动以应用扭矩控制模式的设定。	
7	通过配置数字量输入信号 TSET 选择扭矩设定值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>TSET = 低电平（0）：外部模拟量扭矩设定值（模拟量输入 2）</li> <li>TSET = 高电平（1）：内部扭矩设定值</li> </ul>
8	如果使用内部扭矩设定值，则须将目标扭矩设定值以及偏移量输入参数 p29043 和 p29042。	参见“带内部扭矩设定值的扭矩控制 (页 263)”。
9	如果使用外部模拟量扭矩设定值，则须通过参数 p29041[0] 配置 10 V 对应的模拟量扭矩设定值定标（额定扭矩的百分比）。	参见“带外部模拟量扭矩设定值的扭矩控制 (页 262)”。
10	设置转速限值。	参见“速度限制 (页 264)”。


步骤	描述	备注
11	通过设置下列参数来配置必要的数字量输入信号： <ul style="list-style-type: none"> <li>• p29301[3]: DI1</li> <li>• p29302[3]: DI2</li> <li>• p29303[3]: DI3</li> <li>• p29304[3]: DI4</li> <li>• p29305[3]: DI5</li> <li>• p29306[3]: DI6</li> <li>• p29307[3]: DI7</li> <li>• p29308[3]: DI8</li> </ul>	出厂设置如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>• p29301[3]: 1 (SON)</li> <li>• p29302[3]: 2 (RESET)</li> <li>• p29303[3]: 3 (CWL)</li> <li>• p29304[3]: 4 (CCWL)</li> <li>• p29305[3]: 12 (CWE)</li> <li>• p29306[3]: 13 (CCWE)</li> <li>• p29307[3]: 18 (TSET)</li> <li>• p29308[3]: 19 (SLIM1)</li> </ul> 参见“数字量输入/输出 (DI/DO) (页 119)”。
12	通过 BOP 保存参数。	
13	打开主电源。	
14	清除故障和报警。	参见“诊断 (页 407)”。
15	使能 CWE 或 CCWE 信号并修改 SON 信号状态为高电平 (1)，伺服电机即根据已配置的扭矩设定值开始运行。	通过 BOP 的运行状态显示可查看伺服电机的实际扭矩。 默认显示为实际速度。可通过设置参数 p29002 = 2 更改显示。 参见“实际状态显示 (页 190)”。
16	扭矩控制模式下的系统调试结束。	可以检查系统性能。如对性能不满意，可以进行调整。参见“优化 (页 321)”。

## 5.6 扭矩控制模式 (T) 下的系统调试

## 基本操作面板（BOP）

### 6.1 BOP 概述

SINAMICS V90 在其正面设有基本操作面板（BOP）。




可在 BOP 上进行以下操作：

- 独立调试
- 诊断
- 参数查看
- 参数设置
- 微型 SD 卡/SD 卡
- 驱动重启

6.1 BOP 概述

6.1.1 LED 状态指示灯


两个 LED 状态指示灯 (RDY 和 COM) 可用来显示驱动状态。两个 LED 灯都为双色 (绿色/红色)。








有关状态显示的详细信息，参见下表：


状态指示灯	颜色	状态	描述
RDY	-	Off	控制板无 24 V 直流输入
	绿色	常亮	驱动处于“S ON”状态
	红色	常亮	驱动处于“S OFF”状态或启动状态
		以 1 Hz 频率闪烁	存在报警或故障
COM	-	Off	未启动与 PC 的通讯
	绿色	以 0.5 Hz 频率闪烁	启动与 PC 的通讯
		以 2 Hz 频率闪烁	微型 SD 卡/SD 卡正在工作 (读取或写入)
	红色	常亮	与 PC 通讯发生错误

## 6.1.2 BOP 数据显示

数据显示	示例	描述	备注
8.8.8.8.8.8.		驱动正在启动	
-----		驱动繁忙	
Fxxxxx		故障代码	只有一个故障
F.xxxxx.		第一个故障的故障代码	有多个故障
Fxxxxx.		故障代码	有多个故障
Axxxxx		报警代码	只有一个报警
A.xxxxx.		第一个报警的报警代码	有多个报警
Axxxxx.		报警代码	有多个报警
Rxxxxx		参数号	只读参数
Pxxxxx		参数号	可编辑参数
P.xxxxx		参数号	可编辑参数；点表示至少有一个参数已经修改
In xx		带下标参数	"In"后面的数字表示索引号。 例如，"In 01" 表示参数的索引号为 1。
xxx.xxx		负参数值	
xxx.xx<>		可向左或向右移动当前屏幕	
xxxx.xx>		可向右移动当前屏幕	
xxxx.xx<		可向左移动当前屏幕	
S Off		运行状态：伺服关闭	
Para		可编辑参数组	请参见章节“编辑参数 (页 192)”。

6.1 BOP 概述

数据显示	示例	描述	备注
P xxx		参数组	共六组： 1. P 0A:基本 2. P 0B:增益调整 3. P 0C:速度控制 4. P 0D:扭矩控制 5. P 0E:位置控制 6. P 0F:I/O 7. P ALL:所有参数
Data		只读参数组	参见“查看参数 (页 194)”。
Func		功能组	参见“辅助功能 (页 195)”。
Jog		JOG 功能	参见“JOG (页 196)”。
Save		保存驱动中的数据	参见“保存参数 (RAM 至 ROM) (页 197)”。
defu		恢复出厂设置	参见“恢复参数的出厂设置 (页 198)”。
dr--sd		将驱动上的数据存至微型 SD 卡/SD 卡	参见“传输数据 (驱动至 SD 卡) (页 199)”。
sd--dr		将微型 SD 卡/SD 卡上的数据存至驱动	参见“传输数据 (SD 卡至驱动) (页 199)”。
Update		更新固件	参见“更新固件 (页 200)”。
A OFF1		调整 AI1 偏移量	参见“调整 AI 偏移量 (页 201)”。
A OFF2		调整 AI2 偏移量	参见“调整 AI 偏移量 (页 201)”。
ABS		零位未设	参见“调整绝对编码器 (页 203)”。
A.B.S.		零位已设	参见“调整绝对编码器 (页 203)”。
r xxx		实际速度 (正向)	
r -xxx		实际速度 (负向)	
T x.x		实际扭矩 (正向)	
xxxxxx		实际位置 (正向)	因长度限制仅显示后六位数字。

数据显示	示例	描述	备注
xxxxxx.		实际位置 (负向)	因长度限制仅显示后六位数字。
T -x.x		实际扭矩 (负向)	
DCxxx.x		实际直流母线电压	
Exxxxx		位置跟随误差	
run		电机正在运行	
Con		伺服驱动 和 SINAMICS V-ASSISTANT 之间的通讯已建立。	此时, 除了清除报警和应答故障之外, BOP 不允许执行其他任何操作。


6.1 BOP 概述

6.1.3 控制按键

按键	描述	功能
	M 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>退出当前菜单</li> <li>在主菜单中进行操作模式的切换</li> </ul>
	OK 键	<p>短按:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>确认选择或输入</li> <li>进入子菜单</li> <li>清除报警</li> </ul> <p>长按:</p> <p>激活辅助功能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>JOG</li> <li>保存驱动中的参数集 (RAM 至 ROM)</li> <li>恢复参数集的出厂设置</li> <li>传输数据 (驱动至微型 SD 卡/SD 卡)</li> <li>传输数据 (微型 SD 卡/SD 卡至驱动)</li> <li>更新固件</li> </ul>
	向上键	<ul style="list-style-type: none"> <li>翻至下一菜单项</li> <li>增加参数值</li> <li>顺时针方向 Jog</li> </ul>
	向下键	<ul style="list-style-type: none"> <li>翻至上一菜单项</li> <li>减小参数值</li> <li>逆时针方向 Jog</li> </ul>
	移位键	<p>将光标从位移动到位进行独立的位编辑，包括正向/负向标记的位</p> <p><b>说明:</b></p> <p>当编辑该位时，“_”表示正，“-”表示负。</p>
	长按组合键四秒重启驱动	
	当右上角显示  时，向左移动当前显示页，如 <b>00000</b> 。	
	当右下角显示  时，向右移动当前显示页，如 <b>00 10</b> 。	

## 6.2 参数结构

BOP 的总体参数结构如下。



### 说明

带增量式编码器的伺服电机无 **ABS** 菜单功能。

**ABS** 菜单功能仅用于带绝对值编码器的伺服电机。

### 6.3 实际状态显示

## 6.3 实际状态显示

上电后驱动的运行状态可以通过操作面板进行监控。

- 伺服关闭
- 实际速度
- 实际扭矩
- 直流电压
- 实际位置
- 位置跟随误差

当伺服使能信号可用时，默认显示实际转速。反之，则显示 **S OFF**（伺服关闭）。

通过 p29002 可以设置要在 BOP 上显示下列哪些驱动运行状态数据。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29002	0 至 4	0	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 实际速度</li><li>• 1: 直流电压</li><li>• 2: 实际扭矩</li><li>• 3: 实际位置</li><li>• 4: 位置跟随误差</li></ul>

---

#### 说明

确保修改后保存 p29002。

---

## 6.4 基本操作

### 概述

- 可编辑参数: "Para"菜单下的所有 **P** 参数都为可设参数。共七组参数:
  - **P 0A**: 基本
  - **P 0B**: 增益调整
  - **P 0C**: 速度控制
  - **P 0D**: 扭矩控制
  - **P 0E**: 位置控制
  - **P 0F**: I/O
  - **P All**: 所有参数
- 只读参数: 所有 "Data" 菜单下的 **r** 参数都为只读。参数值只可读。

### 带下标参数

一些参数具有多个索引。每个索引都有其含义和对应值。

### 无下标参数


所有无下标的参数为无下标参数。

6.4 基本操作

6.4.1 编辑参数


可以通过以下两种方法编辑参数值：

- 方法 1：直接通过向上或向下键更改参数值



- 方法 2: 通过移位键移动光标至相应的位数, 然后通过向上或向下键更改参数值

运行状态显示




### 说明

参数 p1414 和 p1656 不可以通过移位键来更改。

6.4 基本操作


6.4.2 查看参数

请按如下步骤查看参数。



6.4.3 在“P ALL”菜单中搜索参数

如已知参数号而不确定具体参数组，则可在“P ALL”菜单中找到。




说明

无效参数号

如所输入的参数号不可用，则会显示最接近的参数号。

## 6.5 辅助功能

共计九个 BOP 功能。



- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| ① Jog                    | ⑥ 更新固件       |
| ② 保存驱动中的参数集              | ⑦ 调整 AI1 偏移量 |
| ③ 将参数值恢复为默认值             | ⑧ 调整 AI2 偏移量 |
| ④ 拷贝驱动中的参数集至微型 SD 卡/SD 卡 | ⑨ 调整绝对值编码器   |

### 说明:

只有当连接了绝对值编码器电机时该功能才可用。

- ⑤ 拷贝微型 SD 卡/SD 卡中的参数集至驱动


### 6.5.1 JOG

#### 说明


为确保正常运行，数字量信号 EMGS 必须保持在高电平 (1)。

通过 Jog 功能，可以运行连接的电机和查看 Jog 转速或 Jog 扭矩。

#### 按转速 Jog (示例)



#### 按扭矩 Jog (示例)




#### 注意

完成 Jog 运行后退出 Jog 模式。  
伺服驱动在 Jog 模式下无法运行。

## 6.5.2 保存参数 (RAM 至 ROM)

此功能用于将驱动 RAM 中的参数集保存至 ROM。要使用此功能，按下图操作。



### 说明

插拔微型 SD 卡/SD 卡将导致保存失败。

驱动保存过程中请勿插拔微型 SD 卡/SD 卡，否则会导致保存失败。

### 说明


- 如果插入了微型 SD 卡/SD 卡，参数集会同步存至该微型 SD 卡/SD 卡。
- 保存过程中信号功能不激活。保存结束后可使用信号功能。

## 参考

编辑参数 (页 192)

### 6.5.3 恢复参数的出厂设置

此功能用于将所有参数恢复出厂设置。要使用此功能，按下图操作。



#### 说明


恢复参数的出厂设置后，**必须**保存参数集；否则，默认值不会被保存至 ROM 中。

#### 参考

保存参数 (RAM 至 ROM) (页 197)

### 6.5.4 传输数据（驱动至 SD 卡）

通过 BOP 可以将驱动器 ROM 中的参数集保存至微型 SD 卡/SD 卡。要完成此任务，按下图操作。



#### 说明

仅当驱动处于“S OFF”状态时，才可在驱动与 SD 卡之间进行数据传输。

#### 说明

插拔微型 SD 卡/SD 卡将导致传输失败。


驱动传输过程中请勿插拔微型 SD 卡/SD 卡，否则会导致传输失败。

#### 说明

SINAMICS V90 不支持写保护功能。即使启用了微型 SD 卡/SD 卡的写保护功能，依然会覆盖该微型 SD 卡/SD 卡上的已有数据。

### 6.5.5 传输数据（SD 卡至驱动）

你也可以将微型 SD 卡/SD 卡中的参数存至伺服驱动的 ROM 中。要完成此任务，按下图操作。



#### 说明

仅当驱动处于“S OFF”状态时，才可在驱动与 SD 卡之间进行数据传输。

#### 说明

插拔微型 SD 卡/SD 卡将导致传输失败。

驱动传输过程中请勿插拔微型 SD 卡/SD 卡，否则会导致传输失败。

6.5 辅助功能


说明

参数不一致

如微型 SD 卡/SD 卡中的参数与驱动内存中的参数不一致，**必须**重启伺服驱动来应用修改。

6.5.6 更新固件

通过 BOP 的固件更新功能，可以升级驱动固件。更新前，必须在微型 SD 卡/SD 卡上存入正确的固件文件，然后将其插入该微型 SD 卡/SD 卡槽。之后操作如下。



固件更新完成后，需要将参数恢复为他们的出厂值。关于恢复参数的出厂设置，请参见“恢复参数的出厂设置 (页 198)”。

说明

在更新固件之前，你可以将驱动中的数据备份至微型 SD 卡/SD 卡上。若想在固件升级完成后重新使用这些参数，可以将这些参数从微型 SD 卡/SD 卡拷贝回驱动器中 (页 199)。



错误的固件文件导致升级失败。

升级失败可能由固件文件不正确或缺失所导致。当升级失败时，RDY 指示灯以 2 Hz 的频率闪烁红色，COM 指示灯为红色常亮。如果微型 SD 卡/SD 卡上的固件文件错误，伺服驱动上电后则**不能**启动。如果微型 SD 卡/SD 卡上的固件与伺服驱动的当前固件相同，升级操作**只会**执行重启。

- 升级失败时，请使用正确的固件文件再次升级。如果依然失败，请联系当地经销商。

## 说明

通过重启驱动来升级固件。

在插入带有正确固件文件的微型 SD 卡/SD 卡后，您也可以通过重启驱动来升级固件。

## 6.5.7 调整 AI 偏移量

## 注意


## 接地

首先必须将 AI1 或 AI2 接地，然后调整 AI 偏移量。

参见章节“模拟量输入 (页 131)“。


可通过 BOP 功能菜单“A OFF1”或“A OFF2”自动调整 AI 偏移量。要使用此功能，按下图操作。

- 调整 AI1 偏移量



6.5 辅助功能

- 调整 AI2 偏移量



说明

保存参数

通过参数 p29042 (AI2) 或参数 p29061 (AI1) 设定偏移量。AI 偏移量自动调整后必须保存参数。

参数的取值范围

p29042 或 p29061 的取值范围是 -0.5 V 至 +0.5 V。超出范围的值会导致报警。

参见章节"参数列表 (页 355)"。

## 6.5.8 调整绝对编码器

### 说明


#### 电机类型

该功能仅在使用带绝对式编码器的伺服驱动时可用。

#### 停止伺服电机

必须在调整绝对值编码器之前停止伺服电机。

可通过 BOP 功能菜单 "ABS" 设置绝对值编码器的当前位置至零位。要完成此任务，按下图操作。



### 说明

#### 保存参数

位置值在参数 p2525 中设置。设置零位后**必须**保存参数。



## 控制功能

### 7.1 复合控制模式

#### 控制模式

SINAMICS V90 伺服驱动支持九种控制模式：

基本控制模式	外部脉冲位置控制模式 (PTI) <sup>1)</sup>
	内部设定值位置控制模式 (IPos)
	速度控制模式 (S)
	扭矩控制模式 (T)
复合控制模式	控制切换模式: PTI/S
	控制切换模式: IPos/S
	控制切换模式: PTI/T
	控制切换模式: IPos/T
	控制切换模式: S/T

<sup>1)</sup> 默认控制模式

#### 选择控制模式

通过设置参数 p29003 可选择控制模式。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29003	0 至 8	0	-	基本控制模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 外部脉冲位置控制模式</li> <li>• 1: 内部设定值位置控制模式</li> <li>• 2: 速度控制模式</li> <li>• 3: 扭矩控制模式</li> </ul> 复合控制模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4: 控制切换模式: PTI/S</li> <li>• 5: 控制切换模式: IPos/S</li> <li>• 6: 控制切换模式: PTI/T</li> <li>• 7: 控制切换模式: IPos/T</li> <li>• 8: 控制切换模式: S/T</li> </ul>

## 控制模式切换为复合控制模式

对于复合控制模式，通过设置参数 p29003 并且配置 DI10 端的电平敏感信号 C-MODE，可以在两种基本控制模式之间切换。

p29003	C-MODE	
	0 (第一种控制模式)	1 (第二种控制模式)
4	PTI	S
5	IPos	S
6	PTI	T
7	IPos	T
8	S	T

有关 DI 端子的详细信息，参见章节“DI (页 120)”。

## 说明

注意，当 p29003 = 5 且电机已在速度控制模式下运行一段时间时，或当 p29003 = 7 且电机已在扭矩控制模式下运行一段时间时，驱动 BOP 可能出现故障代码 F7493。出现该故障提示并不会导致电机停车。在此情况下电机照常运行。您可以手动清除该故障代码。

## 说明

当通过 p29003 变换控制模式时，出现故障 F52904。必须先保存参数，而后再将伺服驱动重新上电以应用相关配置。更多关于该故障的处理和应答信息，请参见章节“故障报警列表 (页 411)”。

## 说明

## 转换条件

当从 PTI 或 IPos 模式转换到 S 或 T 模式时，建议在 INP (取值范围) 信号为高电平时进行控制模式转换。


当从 S 或 T 模式转换到 PTI 或 IPos 模式时，可以在电机速度小于 30 rpm 时进行控制模式转换。

## 7.2 一般功能

### 7.2.1 运行到固定停止点

运行到固定停止点功能可以用来将电机以一个特定的扭矩运行到固定的停止点，而不会触发故障信息。该特定扭矩会在电机到达固定停止点后保持不变。

目标扭矩降额通过扭矩限值的上限和下限确定。




#### PTI 控制模式下的功能特性

运行到固定停止点功能可通过设置以下参数配置。当到达固定停止点后，驱动会将数字量输出信号扭矩限制到达（TLR）。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29045	0 至 1	0	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>0: 运行到固定挡块未激活</li> <li>1: 运行到固定停止点激活。</li> </ul>

信号类型	信号名称	设置	描述
DO	TLR	0	产生的扭矩尚未达到任何限制。
		1	产生的扭矩已几乎（内部磁滞）达到正向扭矩限制、负向扭矩限制或模拟量扭矩限制的扭矩值。



### 示例

以下以 PTI 控制模式下使用运行到固定停止点的操作步骤为例。

#### 前提条件

使用的电机为 0.4 kW 低惯量电机（额定扭矩 = 1.27 Nm）

#### 步骤：

1. 设置  $p29045 = 1$ ，激活运行到固定停止点功能。
2. 设置目标扭矩限制。内部扭矩限制 TLM 和全局扭矩限制中，值较小的一组为实际生效的扭矩限制。

#### 假设

内部扭矩限制 TLM1:

- $p29050[0] = 300$  → 扭矩正限值
- $p29051[0] = -300$  → 扭矩负限值

全局扭矩限制:

- $p1520 = 100 \text{ Nm}$  → 全局扭矩正限值
- $p1521 = -150 \text{ Nm}$  → 全局扭矩负限值

实际扭矩限值 =  $300\% \times 1.27 \text{ Nm} = 3.81 \text{ Nm}$

3. 启动电机后，即可运行到固定停止点。


电机以设定的速度运行，知道达到停止点，到达后，电机将继续运转，知道达到扭矩限值。

## IPos 控制模式下的功能特性

当驱动工作在 IPos 运行程序段模式时，若运行程序段执行 **FIXED STOP** 指令（ $p2621[0...7] = 2$ ），则功能启动。你可以为 **FIXED STOP** 功能设置一个扭矩限值。可以为固定点设置一个监控窗口，防止在驱动离开固定点停止后超出该范围运行。

参数	范围	值	描述
p2621[0...7]	1 至 2	1（默认值）	定位
		2	固定停止点

轴从初始位置出发，以设定的速度（p2618）靠近目标位置。固定停止点即工件必须位于轴的初始位置和制动动作点之间，即：目标位置必须在工件中。设置的扭矩限制一开始就生效，即运行到固定点的过程中也采用被降低的扭矩。此外，设置的加速度/减速度倍率和当前速度倍率也生效。当到达固定停止点后，驱动会将数字量输出信号扭矩限制到达（TLR）。



### 说明

当运行到固定停止点功能已激活时，**F7452** 失效。

### 到达固定停止点

一旦轴压住机械固定停止点，驱动中的闭环控制将增加扭矩值继续移动此轴。该值将一直增加到极限值，然后保持不变。当实际位置跟随误差超出了参数 **p2634**（固定停止点：最大跟随误差）中设置的值，则已到达固定停止点。

一旦识别出“已到达固定停止点”状态，该任务便结束。

在驱动停留在固定停止点的期间，位置设定值会跟踪实际值，即两个数值相等。固定停止点监控和控制器使能都生效。

---

### 说明

驱动位于固定停止点上时，可以通过控制信号“设置参考点”使驱动回零。

---

如果轴到达固定停止点后，脱离该位置且超出了为此设定的监控窗口 **p2635**，则转速设定值会设为 **0**，并输出故障信息 **F7484**“固定停止点超出监控窗口”，故障响应为 **OFF3**（紧急停止）。监控窗口可以由参数 **p2635**（“固定停止点监控窗口”）设定。此时可以设置正向或负向的监控窗口，但必须设置合适，确保一旦轴脱离固定停止点，便输出故障。

### 未到达固定停止点

如果直到制动动作点都没有检测到“已到达固定停止点”，则输出故障信息 **F07485**“未到达固定停止点”，故障响应为 **OFF1**；并取消转矩限制，驱动中断程序段执行。

### 重要参数一览

- p2617[0...7] 运行程序段位置
- p2618[0...7] 运行程序段速度
- p2621[0...7] 内部定位任务
- p2634 固定停止点最大跟随误差
- p2635 固定停止点监控窗口

更多有关参数的信息，请参见章节“参数列表 (页 357)”。

### 示例

以下以 **IPos** 控制模式下使用运行到固定停止点的操作步骤为例。

### 前提条件

使用的电机为 **0.4 kW** 低惯量电机（额定扭矩 = **1.27 Nm**）

### 步骤:

1. 设置运行程序段 **0** 的目标位置。

p2617[0] = 10000

2. 将运行任务配置为运行到固定停止点。

p2621[0] = 2

3. 设置目标扭矩限制。内部扭矩限制 TLM 和全局扭矩限制中，值较小的一组为实际生效的扭矩限制。
4. 通过参数 p2634 设置最大跟随误差，参数 p2635 设置监控窗口。
5. 执行回参考点操作。

**说明：**

当 SINAMICS V90 工作在 IPos 运行程序段模式下时，必须在移动轴之前执行回参考点操作。

6. 驱动执行回参考点操作成功后，通过 DI 信号 P-TRG 触发运行程序段 0。
7. 观察驱动状态，确认是否到达固定停止点。

**到达固定停止点：**

- 当实际位置跟随误差超出了参数 p2634 中的设定值时，表示达到固定停止点。

**未到达固定停止点：**

- 在达固定停止点后，如果轴脱离该位置且超出了为此设定的监控窗口（p2635），则转速设定值会设为 0，并输出故障信息 F7484
- 如果直到制动动作点都没有检测到“已到达固定停止点”，则输出故障信息 F7485

8. 一旦识别出“已到达固定停止点”状态，该任务便结束。

## 7.2.2 伺服开启

## 伺服开启信号 (SON)

信号类型	信号名称	引脚分配	设置	描述
DI	SON	X8-5 (出厂设置)	开启 = 上升沿	伺服电机电路已连接 (电机处于“S ON”状态)。伺服电机准备就绪。
			关闭 = 下降沿	伺服电机电路已断开 (电机处于“S OFF”状态)。伺服电机未准备就绪。

## 相关参数设置

参数	设定值	描述
p29301	1	信号 SON (编号: 1) 分配至数字量输入 1 (DI1)。
p29300	位 0 = 1	将信号 SON 强制置为高电平。

**说明**

有关 DI 参数设置的详细信息，请参见章节“数字量输入/输出 (DI/DO) (页 119)”。

有关参数的详细信息，请参见章节“参数 (页 355)”。









**说明**

将 p29300 的位 0 设为 1 之后：

- 在上电后，驱动自动进入“S ON”状态。
- 在应答故障后，驱动自动进入“S ON”状态。

### 7.2.3 电机旋转方向

通过设置参数 **p29001** 即可改变电机的运行方向，而无须更改脉冲输入设定值和模拟量输入设定值的极性。当电机反转时，诸如编码器脉冲输出（PTO）和模拟监控等输出信号的极性保持不变。

参数	参数值	描述	设定值	
			正转指令	反转指令
p29001	0	CW（顺时针）为正向 （出厂设置） 	<ul style="list-style-type: none"> <li>模拟监控：   </li> <li>PTO：   </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>模拟监控：   </li> <li>PTO：   </li> </ul>
	1	CCW（逆时针）为正向 	<ul style="list-style-type: none"> <li>模拟监控：   </li> <li>PTO：   </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>模拟监控：   </li> <li>PTO：   </li> </ul>

#### 说明

修改了 **p29001** 后参考点会丢失。若驱动运行于 **IPos** 控制模式下，则必须重新执行回参考点操作。

## 7.2.4 超行程

当伺服电机超行程运行时，限位开关会打开并且伺服电机快速停止。

### 行程限制信号 (CWL/CCWL)

在 S、T、PTI 或 IPos 控制模式下，在如下操作之后，电机正常运转：

- 当在正向运行方向上到达正向停止挡块从而触发 F7492 时，使用 RESET 信号应答故障，而后在负向运行方向上移动轴离开正向停止挡块，从而使轴返回到有效运行范围内。
- 当在负向运行方向上到达负向停止挡块从而触发 F7491 时，使用 RESET 信号应答故障，而后在正向运行方向上移动轴离开负向停止挡块，从而使轴返回到有效运行范围内。



**警告**

#### 电机超行程运行导致生命危险或机器故障

在 T 控制模式下，若仅应答故障而未将轴返回到有效运行范围内，则电机超行程运行。  
在 S 控制模式下，若仅应答故障而未将轴返回到有效运行范围内，同时信号 CWL 或 CCWL 从低电平（逻辑 0）变为高电平（逻辑 1），则电机超行程运行。


- 应答故障，而后将轴返回到有效运行范围内，以防止电机超行程运行。

#### 说明

- 当伺服驱动上电后，确保信号 CWL 与 CCWL 均处于高电平。
- 在 S 控制模式下，若仅应答故障而未将轴返回到有效运行范围内，同时信号 CWL 或 CCWL 保持在低电平，则电机无法运转但无报警产生。
- 在 PTI 或 IPos 控制模式下，若仅应答故障而未将轴返回到有效运行范围内，则电机无法运转，并再次触发报警 F7491/F7492。

信号 **CWL** 为顺时针行程限制，而信号 **CCWL** 为逆时针行程限制。这两个信号均为电平和沿敏感信号。

信号类型	信号名称	引脚分配	设置	描述
DI	CWL	X8-7 (出厂设置)	下降沿 (1→0)	伺服电机已运行至顺时针行程限制且在此之后会快速停止。
DI	CCWL	X8-8 (出厂设置)	下降沿 (1→0)	伺服电机已运行至逆时针行程限制且在此之后会快速停止。

The diagram illustrates a servo motor system. A servo motor is connected to a shaft with a blue T-shaped stop. Two limit switches are mounted on the shaft: one on the left (labeled '限位开关') and one on the right (labeled '限位开关'). The right limit switch is connected to pin X8-7 of the '伺服驱动' (servo drive) unit. The left limit switch is connected to pin X8-8 of the same unit. An arrow labeled '正向' (forward) points to the right, indicating the direction of travel.

## 相关参数设置

参数	设定值	描述
p29303	3	信号 <b>CWL</b> (编号: 3) 分配至 DI3。
p29304	4	信号 <b>CCWL</b> (编号: 4) 分配至 DI4。
p29300	位 1 = 1	将信号 <b>CWL</b> 强制置为高电平或上升沿。
	位 2 = 1	将信号 <b>CCWL</b> 强制置为高电平或上升沿。

## 说明

### DI 参数设置

有关 DI 参数设置的详细信息，请参见章节“数字量输入/输出 (DI/DO) (页 119)”。

有关参数的详细信息，请参见章节“参数 (页 355)”。

### 7.2.5 伺服关闭时的停车方式

当驱动处于“S OFF”状态时您可以选择一种停车方式。可用的停车方式如下：

- 斜坡下降（OFF1）
- 自由停车（OFF2）
- 快速停止（OFF3）

#### 斜坡下降（OFF1）和自由停车（OFF2）

通过数字量输入信号 SON 可设置斜坡下降和自由停车方式。

##### PTI、IPos 或 S 模式下的伺服开启信号（SON）

信号类型	信号名称	针脚分配	设置	描述
DI	SON	X8-5（出厂设置）	上升沿（0→1）	电源电路接通，伺服驱动准备就绪。
			下降沿（1→0）	电机斜坡下降。

##### T 模式下的伺服开启信号（SON）

信号类型	信号名称	针脚分配	设置	描述
DI	SON	X8-5（出厂设置）	上升沿（0→1）	电源电路接通，伺服驱动准备就绪。
			下降沿（1→0）	电机自由停车。

#### 快速停止（OFF3）

通过数字量输入信号 EMGS 可设置快速停止。

信号类型	信号名称	针脚分配	设置	描述
DI	EMGS	X8-13（固定）	1	伺服驱动准备就绪。
			0	快速停止


关于数字量输入信号 SON 和 EMGS 的更多详细信息，请参见章节“数字量输入/输出（DI/DO）（页 119）”。

## 7.3 外部脉冲位置控制 (PTI)

### 7.3.1 SON 时序

当在外部脉冲位置控制模式 (PTI) 下运行 SINAMICS V90 伺服驱动器时, 必须在 RDY 信号就绪后发送脉冲设定值。

#### 时序图



### 7.3.2 选择设定值脉冲输入通道

如前所述, SINAMICS V90 伺服驱动支持两种设定值脉冲输入通道:

- 24 V 单端脉冲输入
- 5 V 高速差分脉冲输入 (RS485)

通过设置参数 p29014 可以选择其中一种通道。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29014	0 至 1	1	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 5 V 高速差分脉冲输入 (RS485)</li> <li>• 1: 24 V 单端脉冲输入</li> </ul>

位置脉冲输入来自于以下两组端子之一。

组 1		组 2	
信号名称	引脚分配	信号名称	引脚分配
PTIA_D+	X8-1	PTIA_24P	X8-36
PTIA_D-	X8-2	PTIA_24M	X8-37
PTIB_D+	X8-26	PTIB_24P	X8-38
PTIB_D-	X8-27	PTIB_24M	X8-39

关于接线方式的更多信息, 请参见章节“控制/状态接口 - X8 (页 115)”和“PTI (页 129)”。

7.3 外部脉冲位置控制 (PTI)

7.3.3 选择设定值脉冲输入形式

SINAMICS V90 伺服驱动支持两种设定值脉冲输入形式：

- AB 相脉冲
- 脉冲+方向

两种形式都支持正逻辑和负逻辑。

脉冲输入形式	正逻辑=0		负逻辑=1	
	正转指令 (CW)	反转指令 (CCW)	正转指令 (CW)	反转指令 (CCW)
AB 相脉冲				
脉冲+方向				

可通过设置参数 p29010 来选择设定值脉冲输入形式。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29010	0 至 3	0	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 脉冲+方向，正逻辑</li> <li>• 1: AB 相，正逻辑</li> <li>• 2: 脉冲+方向，负逻辑</li> <li>• 3: AB 相，负逻辑</li> </ul>

说明

修改参数 p29010 后，必须重新执行回参考点操作，因为修改了 p29010 后参考点会丢失。

### 7.3.4 就位 (INP)

当位置设定值和实际位置的偏差处于 p2544 中指定的预设就位取值范围内时，信号 INP（就位）输出。

#### 参数设置

参数	取值范围	设定值	单位	描述
p2544	0 至 2147483647	40 (默认值)	LU	位置窗口 (位置到达取值范围)
p29332	1 至 13	3	-	分配数字量输出 3

#### DO 配置


信号类型	信号名称	引脚分配	设置	描述
DO	INP	X8-32 (出厂设置)	1	剩余脉冲数在预设的就位取值范围内 (参数 p2544)
			0	剩余脉冲超出就位取值范围

### 7.3.5 平滑功能

平滑功能可使脉冲输入设定值的位置曲线转换成带 p2533 中指定的时间常数的 S 曲线轮廓。

#### 参数设置

参数	范围	默认值	单位	描述
p2533	0 至 1000	0	ms	在位置设定值发生突变时对参数进行平滑



### 7.3.6 电子齿轮比

#### 编码器规格

编码器的规格如下表所示：


1FL6    -1A  61-0   1

↓


类型		分辨率	每转输出脉冲数
A	增量式编码器	2500 ppr	10000
M	绝对值编码器	21 位单圈	2097152
L	绝对值编码器	20 位 + 12 位多圈	1048576

#### 电子齿轮

可通过电子齿轮功能根据设定值脉冲数定义电机转数，从而定义机械运动的距离。在一个设定值脉冲内，负载部件移动的最小运行距离称为脉冲当量 (LU)；例如，一个脉冲可导致 1 μm 的运动。



## 电子齿轮的优点 (示例)

移动工件 10 mm LU: 1 μm 	
<b>不带电子齿轮</b>	<b>带电子齿轮</b>
所需的设定值脉冲数: $2500 \text{ ppr} \times 4 \times (10 \text{ mm}/6 \text{ mm}) = 16666$	所需的设定值脉冲数: $(10 \text{ mm} \times 1000)/1 \text{ LU} = 10000$

电子齿轮比是用于脉冲设定值倍乘系数。通过分子和分母实现。四个分子 (p29012[0]、p29012[1]、p29012[2]、p29012[3]) 和一个分母 (p29013) 用于四个电子齿轮比。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29012[0]	1 至 10000	1	-	电子齿轮比的第一个分子
p29012[1]	1 至 10000	1	-	电子齿轮比的第二个分子
p29012[2]	1 至 10000	1	-	电子齿轮比的第三个分子
p29012[3]	1 至 10000	1	-	电子齿轮比的第四个分子
p29013	1 至 10000	1	-	电子齿轮比的分母

这四个电子齿轮比可通过组合数字量输入信号 EGEAR1 和 EGEAR2 选择 (参见章节“DI (页 120)”)。

EGEAR2 : EGEAR1	电子齿轮比	比值
0 : 0	电子齿轮比 1	p29012[0]: p29013
0 : 1	电子齿轮比 2	p29012[1]: p29013
1 : 0	电子齿轮比 3	p29012[2]: p29013
1 : 1	电子齿轮比 4	p29012[3]: p29013

## 说明

在齿轮比通过数字量输入切换至另一个齿轮比后, 需要等待 10 秒再执行伺服开启。


## 说明

电子齿轮比的取值范围是 0.02 至 200。

仅可在**伺服关闭**状态下设置电子齿轮比。设置结束后, 需要将驱动重新回参考点。

7.3 外部脉冲位置控制 (PTI)

电子齿轮比的计算公式



计算电子齿轮比的示例

步骤	描述	机械结构	
		滚珠丝杠	圆盘
		LU: 1 μm 编码器分辨率: 2500 ppr 滚珠丝杠的螺距: 6 mm	LU: 0.01° 编码器分辨率: 2500 ppr
1	识别机械结构	<ul style="list-style-type: none"> <li>滚珠丝杠的节距: 6 mm</li> <li>减速齿轮比: 1:1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>旋转角度: 360°</li> <li>减速齿轮比: 1:3</li> </ul>
2	识别编码器分辨率	10000	10000
3	定义 LU	1 LU = 1 μm	1 LU = 0.01°
4	计算负载轴每转的运行距离	6/0.001 = 6000 LU	360°/0.01° = 36000 LU
5	计算电子齿轮比	$(1/6000) / (1/1) \times 10000 = 10000/6000$	$(1/36000) / (1/3) \times 10000 = 10000/12000$
6	设置参数 p29012/p29013	10000/6000 = 5/3	10000/12000 = 5/6

### 7.3.7 禁用脉冲输入设定值 (P-TRG)

#### 说明


#### PTI 模式下的 P-TRG 信号

注意，在本章节及本手册其他部分中描述的“在 PTI 模式下利用 P-TRG 禁用脉冲”的功能留作将来使用。

数字量输入信号 P-TRG 是位置控制模式下 DI6 的默认连接。外部脉冲位置控制模式 (PTI) 下，P-TRG 为电平敏感信号，可用于根据脉冲输入设定值允许或禁用定位操作：

- 0: 根据脉冲输入设定值定位
- 1: 禁用脉冲输入设定值

#### 时序图



#### DI 配置

信号 P-TRG 为 DI6 的出厂设置。

信号类型	信号名称	引脚分配	设置	描述
DI	P-TRG	X8-10 (出厂设置)	高电平 (1)	禁用脉冲输入设定值
			低电平 (0)	根据脉冲输入设定值定位

#### 说明

有关 DI 参数设置的详细信息，请参见章节“数字量输入/输出 (DI/DO) (页 119)”。

- 信号 P-TRG 仅在数字量输入信号 SON 处于关闭状态时激活。
- 当在 PTI 模式或 PTI 混合模式下 P-TRG 信号有效时，产生报警 A7585。

### 7.3.8 速度限制

共计四个信号源可用于速度限制。可通过数字量输入信号组合 SLIM1 和 SLIM2 选择其一。

数字量输入		速度限制
SLIM2	SLIM1	
0	0	内部速度限制 1
0	1	外部速度限制 (模拟量输入 1)
1	0	内部速度限制 2
1	1	内部速度限制 3

#### 说明

#### 控制模式

这四个信号源在所有控制模式下有效。伺服驱动运行时可在上述模式间切换。

#### 说明

当实际转速超出正向速度限制与磁滞速度 (p2162) 之和或负向速度限制与磁滞速度 (p2162) 之差时, 发生故障 F7901。有关该故障应答的信息, 参见"故障报警列表 (页 411)"。

#### 说明

若驱动以外部转速限值运行, 则在 DC 24 V 电源因驱动异常关闭又重新开启后, 系统继续自动运行。在此状况下, 请勿触碰设备。

有关数字量输入信号 SLIM1 和 SLIM2 的更多信息, 参见"DI (页 120)"。

### 全局速度限制

除这四个通道外, 全局速度限制在所有控制模式下都可用。

全局速度限制可通过设置以下参数配置。

参数	范围	默认值	单位	描述
p1083	0 至 210000	210000	rpm	全局速度限制 (正向)
p1086	-210000 至 0	-210000	rpm	全局速度限制 (负向)

### 内部速度限制

通过设置以下参数选择内部速度限制。

参数	范围	默认值	单位	描述	数字量输入	
					SLIM2	SLIM1
p29070[0]	0 至 210000	210000	rpm	内部速度限制 1 (正向)	0	0
p29070[1]	0 至 210000	210000	rpm	内部速度限制 2 (正向)	1	0
p29070[2]	0 至 210000	210000	rpm	内部速度限制 3 (正向)	1	1
p29071[0]	-210000 至 0	-210000	rpm	内部速度限制 1 (负向)	0	0
p29071[1]	-210000 至 0	-210000	rpm	内部速度限制 2 (负向)	1	0
p29071[2]	-210000 至 0	-210000	rpm	内部速度限制 3 (负向)	1	1

#### 说明

电机经调试过后 p1082、p1083、p1086、p29070 和 p29071 自动设为电机的最大转速。

### 外部速度限制

通过设置以下参数选择外部速度限制。

参数	取值范围	默认值	单位	描述
p29060	6 至 210000	3000	rpm	模拟量速度设定值定标 (对应 10 V 的最大速度设定值)
p29061	-0.5000 至 0.5000	0.0000	V	模拟量输入 1 (速度设定值) 的偏移量调整

### 7.3.9 扭矩限制

总共有四个信号源可用于扭矩限制。可通过数字量输入信号组合 TLIM1 和 TLIM2 选择其一。

数字量输入		扭矩限制
TLIM2	TLIM1	
0	0	内部扭矩限制 1
0	1	外部扭矩限制 (模拟量输入 2)
1	0	内部扭矩限制 2
1	1	内部扭矩限制 3

扭矩设定值达到扭矩限制时，扭矩受到 TLIM1/TLIM2 选定值的限制。

#### 说明

#### 控制模式

这四个信号源在 PTI 模式，IPos 模式和 S 模式下可用。伺服驱动运行时可在上述模式间切换。

#### 说明

当电机扭矩超出扭矩限值时，发生故障 F52911/F52912。该故障表明，电机扭矩超出所选分组的扭矩限值，该分组由 TLM1 和 TLM2 确定。

有关数字量输入信号 TLIM1 和 TLIM2 的更多信息，参见“DI (页 120)”。

### 全局扭矩限制

除上述四个信号源外，全局扭矩限制在**所有**控制模式下都可用。全局扭矩限制在快速停止 (OFF3) 发生时生效。在此情况下，伺服驱动以最大扭矩抱闸。


参数	范围	默认值	单位	描述
p1520	-1000000.00 至 2000000.00	0	Nm	全局扭矩限制 (正向)
p1521	-2000000.00 至 1000000.00	0	Nm	全局扭矩限制 (负向)

## 内部扭矩限制

通过设置以下参数选择内部扭矩限制。

参数	范围	默认值	单位	描述	数字量输入	
					TLIM2	TLIM1
p29043	-100 至 100	0	%	内部扭矩设定值	-	-
p29050[0]	-150 至 300	300	%	内部扭矩限制 1 (正向)	0	0
p29050[1]	-150 至 300	300	%	内部扭矩限制 2 (正向)	1	0
p29050[2]	-150 至 300	300	%	内部扭矩限制 3 (正向)	1	1
p29051[0]	-300 至 150	-300	%	内部扭矩限制 1 (负向)	0	0
p29051[1]	-300 至 150	-300	%	内部扭矩限制 2 (负向)	1	0
p29051[2]	-300 至 150	-300	%	内部扭矩限制 3 (负向)	1	1

下图展示了内部扭矩限制的工作原理。




## 外部扭矩限制

参数	范围	默认值	单位	描述	数字量输入	
					TLIM2	TLIM1
p29041[1]	0 至 300	300	%	模拟量扭矩限制定标 (10 V 对应的值)	0	1

p29041[1] 为模拟量输入 2 的定标。

例如，如 p29041[1] 为 100%，则扭矩限制值和模拟量输入之间达到关系如下所示：



在此情况下，5 V 的模拟量输入对应额定扭矩的 50%，10 V 对应额定扭矩的 100%。

## 扭矩限制到达 (TLR)

产生的扭矩已几乎（内部磁滞）达到正向扭矩限制、负向扭矩限制或模拟量扭矩限制的扭矩值时，信号 TLR 输出。

### 7.3.10 清除剩余脉冲 (CLR)

剩余脉冲可通过参数 p29242 和数字量输入信号 CLR 清除。

#### 通过设置 p29242 选择一种清脉冲方式


通过设置参数 p29242. 可以选择一种清除脉冲的方式。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29242	0 至 2	0	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>0: 不清除脉冲</li> <li>1: 利用高电平清除脉冲</li> <li>2: 利用上升沿清除脉冲</li> </ul>


#### 通过 DI 信号 CLR 清除剩余脉冲

在 DI 设置完成后, 可以通过 CLR 信号 p29242 清除剩余脉冲。信号 CLR 为控制/状态接口 (X8) 上的针脚 11 (DI7) 的出厂设置。


##### p29242 = 0



##### p29242 = 1



##### p29242 = 2



7.3 外部脉冲位置控制 (PTI)

说明

当使用 CLR 高电平方式清除脉冲时 (p29242 = 1)，需要确保高电平的持续时间大于 8 ms。

当在 PTI 模式或 PTI 混合模式下 CLR 信号有效时，产生报警 A7585。

如果在使用 CLR 功能时出现过冲现象，你可以通过增加积分时间 (p29121) 进行调整。

7.3.11 回参考点 (仅限于绝对式编码器)

如使用绝对值编码器，必须通过 BOP 菜单功能"ABS"调整绝对值编码器。有关"ABS"菜单功能的更多信息，请参见“调整绝对编码器 (页 203)”章节。


7.3.12 PTO 功能

功能

编码器脉冲输出 (PTO) (提供脉冲信号) 可以将信号传输给控制器，从而在控制器侧实现闭环控制系统，或者将信号作为同步轴的脉冲输入设定值传输给另一驱动。

电子齿轮

电子齿轮比是用于发送至控制器的脉冲输出的倍乘系数。通过分子和分母实现。一个分子 (p29031) 和一个分母 p29032) 用于 PTO 电子齿轮比：



参数	范围	默认值	单位	描述
p29031	1 至 2147000000	1	-	输出脉冲的分子
p29032	1 至 2147000000	1	-	输出脉冲的分母

**说明**

当使用 PTO 电子齿轮功能时，对于绝对值编码器，电子齿轮的基准分辨率为 8192 ppr。电子齿轮比的取值范围是 0.02 至 200。仅可在**伺服关闭**状态下设置电子齿轮比。

**说明****PTO 方向**

在使用脉冲输入和脉冲输出进行完全闭环位置控制应用时，可以通过参数 p29033 设置 PTO 的方向。

**说明**

当使用 PTO 功能时，在执行下列操作之后，驱动会在电机伺服开启前输出脉冲。

- 通过 BOP 指令将驱动还原至出厂默认设置。
- 在驱动上配置电机 ID。

**说明**



当使用 PTO 电子齿轮比功能时，不会产生零脉冲。

**PTO 零脉冲**

在使用 PTO 零脉冲回参考点之前使伺服电机旋转至少一转。



## 配置机械系统的示例

步骤	描述	机械系统		
		滚珠丝杠	圆盘	
		 <p>滚珠丝杠的节距: 6 mm</p>	 <p>电机</p>	
1	识别机械系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>滚珠丝杠的节距: 6 mm</li> <li>减速齿轮比: 1:1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>旋转角度: 360°</li> <li>减速齿轮比: 3:1</li> </ul>	
2	定义 LU	1 LU = 1 μm	1 LU = 0.01°	
3	计算负载轴每转的 LU	6/0.001 = 6000 LU	360/0.01 = 36000 LU	
4	设置参数	p29247	6000	36000
		p29248	1	1
		p29249	1	3

## 7.4.2 设置内部位置设定值

总共八个位置设定值。每一位置设定值可从一组位置数据获得。

内部位置设定值	相关参数	
	参数	描述
内部位置设定值 1	p2617[0]	内部位置设定值 1 (P_pos1)
	p2618[0]	内部位置设定值 1 的速度 (P_pos_spd1)
	p2572	IPos 最大加速度
	p2573	IPos 最大减速度
内部位置设定值 2	p2617[1]	内部位置设定值 2 (P_pos2)
	p2618[1]	内部位置设定值 2 的速度 (P_pos_spd2)
	p2572	IPos 最大加速度
	p2573	IPos 最大减速度

## 7.4 内部设定值位置控制 (IPos)

内部位置设定值	相关参数	
	参数	描述
内部位置设定值 3	p2617[2]	内部位置设定值 3 (P_pos3)
	p2618[2]	内部位置设定值 3 的速度 (P_pos_spd3)
	p2572	IPos 最大加速度
	p2573	IPos 最大减速度
内部位置设定值 4	p2617[3]	内部位置设定值 4 (P_pos4)
	p2618[3]	内部位置设定值 4 的速度 (P_pos_spd4)
	p2572	IPos 最大加速度
	p2573	IPos 最大减速度
内部位置设定值 5	p2617[4]	内部位置设定值 5 (P_pos5)
	p2618[4]	内部位置设定值 5 的速度 (P_pos_spd5)
	p2572	IPos 最大加速度
	p2573	IPos 最大减速度
内部位置设定值 6	p2617[5]	内部位置设定值 6 (P_pos6)
	p2618[5]	内部位置设定值 6 的速度 (P_pos_spd6)
	p2572	IPos 最大加速度
	p2573	IPos 最大减速度
内部位置设定值 7	p2617[6]	内部位置设定值 7 (P_pos7)
	p2618[6]	内部位置设定值 7 的速度 (P_pos_spd7)
	p2572	IPos 最大加速度
	p2573	IPos 最大减速度
内部位置设定值 8	p2617[7]	内部位置设定值 8 (P_pos8)
	p2618[7]	内部位置设定值 8 的速度 (P_pos_spd8)
	p2572	IPos 最大加速度
	p2573	IPos 最大减速度

## 参数设置

参数	范围	默认值	单位	描述
p2617[0]...[7]	-2147482648 至 2147482647	0	LU	内部位置设定值 1 至 8
p2618[0]...[7]	1 至 40000000	600	1000 LU/min	内部位置设定值 1 至 8 的速度
p2572	1 至 2000000	视电机 而定	1000 LU/s <sup>2</sup>	IPos 最大加速度
p2573	1 至 2000000	视电机 而定	1000 LU/s <sup>2</sup>	IPos 最大减速度

## 说明

当电机工作在 IPos 控制模式时，需要检查参数 p2542、p2544、p2546、p2573 和 p2574 的值是您需要的值。因为这些参数的值是驱动根据编码器的分辨率自动设置的。

## 7.4.3 选择定位模式-绝对/增量

在内部设定值位置控制模式下，可通过参数 p29241 在绝对定位模式和增量定位模式间选择。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29241	0 至 3	0	-	绝对或增量定位模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 增量</li> <li>• 1: 绝对</li> <li>• 2: 绝对，正向（仅适用于带模校正的旋转轴）</li> <li>• 3: 绝对，负向（仅适用于带模校正的旋转轴）</li> </ul>


**注意**

**使用绝对模式的前提**

使用绝对模式的前提:

- 轴已在增量测量系统中回参考点。有关回参考点的详细信息, 参见章节"回参考点 (页 238)"。
- 轴已在绝对测量系统中调整。请参见章节"调整绝对编码器 (页 203)"。

示例



7.4.4 配置线性轴/模态轴

可根据实际情况选择使用线性轴或模态轴。线性轴有限定的运行范围, 为 SINAMICS V90 伺服驱动的出厂设置。

模态轴没有限定的运行范围。位置的取值范围在 p29245 中指定值之后会重复。另外, 可通过设置以下参数使用模态轴。


参数	范围	默认值	单位	描述
p29245	0 至 1	0	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 线性轴</li> <li>• 1: 模态轴</li> </ul>
p29246	1 至 2147482647	360000	LU	模态取值范围

说明

修改参数 p29245 后, 必须重新执行回参考点操作。

### 7.4.5 反向间隙补偿

一般来说，机械力在机械部件和其驱动间传递时，反向间隙产生：



反向间隙：p2583

如要调整/设计机械系统以完全消除反向间隙，可能导致高磨损。因此，反向间隙可在机械组件和编码器之间出现。对于带间接位置传感的轴来说，机械反向会导致错误的运行距离，因为反向时轴会相对于反向间隙的绝对值运行得过远或不够远。

#### 说明

##### 反向间隙补偿使能的前提

反向间隙补偿激活的前提是

- 轴已在增量测量系统中回参考点。有关回参考点的详细信息，参见章节“回参考点 (页 238)”。
- 轴已在绝对测量系统中调整。请参见章节“调整绝对编码器 (页 203)”。

为补偿反向间隙，所确定的反向间隙及正确的极性必须在 p2583 中确定。每次旋转反向时，轴实际值需根据实际运行方向修正。

如轴已回参考点或调整，则参数 p2604（到达参考点，开始方向）的设置可用来激活补偿值。

p2604	运行方向	激活补偿值
0	负	立即生效
1	正	立即生效

#### 参数设置

参数	范围	默认值	单位	描述
p2583	-200000 至 200000	0	LU	反向间隙补偿
p2604	0 至 1	0	-	设置搜索挡块开始方向的信号源： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0：以正向开始</li> <li>• 1：以负向开始</li> </ul>

## 7.4.6 回参考点

### 回参考点模式

如伺服驱动带增量式编码器，共计五种回参考点模式可用：

- 通过数字量输入信号 REF 设置回参考点
- 外部参考点挡块（信号 REF）和编码器零脉冲
- 仅编码器零脉冲
- 外部参考点挡块（信号 CWL）和编码器零脉冲
- 外部参考点挡块（信号 CCWL）和编码器零脉冲

如伺服驱动带绝对值编码器，共计五种回参考点模式可用：也可以通过 BOP 功能"ABS"调整绝对值编码器（将当前位置设为零位）。详细信息可参见章节"调整绝对编码器 (页 203)"。

通过设置参数 p29240. 可以选择其中一种模式。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29240	0 至 4	1	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 通过数字量输入信号 REF 设置回参考点</li> <li>• 1: 外部参考点挡块（信号 REF）和编码器零脉冲</li> <li>• 2: 仅编码器零脉冲</li> <li>• 3: 外部参考点挡块（信号 CCWL）和编码器零脉冲</li> <li>• 4: 外部参考点挡块（信号 CWL）和编码器零脉冲</li> </ul>

#### 说明

#### 绝对值编码器回零方式

如连接绝对值编码器，五种回参考点模式可用。可通过参数 p29240 选择不同的回零方式。当 p29240 = 1 至 4 时，仅能在使用"ABS"功能之前执行回参考点操作。一旦使用"ABS"功能，该四种回零方式将不再生效。

#### 说明

仅当驱动工作在 IPos 模式下时可以修改参数 p29240。


### 通过数字量输入信号 REF 设置回参考点 (p29240=0)

#### 说明

#### 设置回参考点的前提

- 伺服电机必须处于“S ON”状态且保持静止状态。
- 信号 REF 在以下情况下必须是 OFF 状态：
  - 上电前
  - 从另一个回参考点模式切换到该模式时
  - 从另一种控制模式切换到内部设定值位置控制模式时

在信号 REF 上升沿时，当前位置设为零，伺服驱动回参考点：



回参考点时参考点可能不固定。


伺服电机必须处于“S ON”状态，回参考点时参考点才固定。

### 外部参考点挡块 (信号 REF) 和编码器零脉冲 (p29240=1)

回参考点由信号 SREF 触发。然后，伺服驱动加速到 p2605 中指定的速度来找到参考点挡块。搜索参考点挡块的方向 (CW 或 CCW) 由 p2604 定义。当参考点挡块到达参考点时 (信号 REF: 0→1)，伺服电机减速到静止状态。然后，伺服驱动再次加速到 p2608 中指定的速度，运行方向与 p2604 中指定的方向相反。信号 REF (1→0) 应该关闭。达到第一个零脉冲时，伺服驱动开始向 p2600 中定义的参考点以 p2611 中指定的速度运行。伺服驱动到达参考点 (p2599) 时，信号 REFOK 输出。关闭信号 SREF (1→0)，回参考点成功。

7.4 内部设定值位置控制 (IPos)

整个过程如下图所示：



- ① 搜索挡块的速度 (p2605)
- ↓
- ② 搜索零脉冲的速度 (p2608)
- ↓
- ③ 搜索参考点的速度 (p2611)

按照以下步骤以该模式回参考点：

1. 设置相关参数。

参数	范围	默认值	单位	描述
p2599	-2147482648 至 2147482647	0	LU	设置参考点坐标轴的位置值。
p2600	-2147482648 至 2147482647	0	LU	参考点偏移量
p2604	0 至 1	0	-	设置搜索挡块开始方向的信号源： • 0：以正向开始 • 1：以负向开始
p2605	1 至 40000000	5000	1000 LU/min	搜索挡块的速度

参数	范围	默认值	单位	描述
p2606	0 至 2147482647	2147482 647	LU	搜索挡块的最大距离
p2608	1 至 40000000	300	1000 LU/min	搜索零脉冲的速度
p2609	0 至 2147482647	20000	LU	搜索零脉冲的最大距离
p2611	1 至 40000000	300	1000 LU/min	搜索参考点的速度

2. 配置信号 SREF 和 REF。

请参见章节"数字量输入/输出 (DI/DO) (页 119)"。

3. 触发 SREF 至上升沿以开始回参考点。

---

**说明**

回参考点时，如 SREF 为 OFF 状态，回参考点停止。

---


4. 当伺服驱动到达参考点时，信号 REFOK (若已配置) 输出。

5. 关闭信号 SREF，回参考点成功。

仅编码器零脉冲 (p29240=2)

该模式下，挡块不可用。回参考点由信号 SREF 触发。然后，伺服驱动加速到 p2608 中指定的速度，运行方向 (CW 或 CCW) 由 p2604 指定。达到第一个零脉冲时，伺服驱动开始向 p2600 中定义的参考点以 p2611 中指定的速度运行。伺服驱动到达参考点 (p2599) 时，信号 REFOK 输出。关闭信号 SREF (1→0)，回参考点成功。

整个过程如下图所示：



- ① 搜索零脉冲的速度 (p2608)
- ② 搜索参考点的速度 (p2611)

按照以下步骤以该模式回参考点：

1. 设置相关参数。

参数	范围	默认值	单位	描述
p2599	-2147482648 至 2147482647	0	LU	设置参考点坐标轴的位置值。
p2600	-2147482648 至 2147482647	0	LU	参考点偏移量
p2604	0 至 1	0	-	设置搜索挡块开始方向的信号源： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0：以正向开始</li> <li>• 1：以负向开始</li> </ul>

参数	范围	默认值	单位	描述
p2608	1 至 40000000	300	1000 LU/min	搜索零脉冲的速度
p2609	0 至 2147482647	20000	LU	搜索零脉冲的最大距离
p2611	1 至 40000000	300	1000 LU/min	搜索参考点的速度

2. 配置信号 SREF。
3. 触发 SREF 至上升沿以开始回参考点。

---

#### 说明

回参考点时，如 SREF 为 OFF 状态，回参考点停止。


---

4. 当伺服驱动到达参考点时，信号 REFOK（若已配置）输出。
5. 关闭信号 SREF，回参考点成功。

外部参考点挡块 (信号 CCWL) 和编码器零脉冲 (p29240=3)

回参考点由信号 SREF 触发。然后，伺服驱动加速到 p2605 中指定的速度来找到参考点挡块。搜索参考点挡块的方向 (CCW) 由参数 p2604 定义。当检测到信号 CCWL 时 (1→0)，伺服驱动以最大减速度减速至静止状态。然后，伺服驱动再次加速到 p2608 中指定的速度，运行方向 (CW) 与 p2604 中指定的方向相反。信号 CCWL 切换至高电平 (0→1)。达到第一个零脉冲时，伺服驱动开始向 p2600 中定义的参考点以 p2611 中指定的速度运行。伺服驱动到达参考点 (p2599) 时，信号 REFOK 输出。关闭信号 SREF (1→0)，回参考点成功。

整个过程如下图所示：



- ① 搜索挡块的速度 (p2605)
- ② 搜索零脉冲的速度 (p2608)
- ③ 搜索参考点的速度 (p2611)

说明

- 在回参考点过程中，信号 CWL 和 CCWL 不可用。一旦回参考点完成，该两个信号再次作为限制信号。
- 出于安全考虑，**必须**设置搜索挡块 (p2606) 的最大距离和搜索零脉冲 (p2609) 的最大距离。

按照以下步骤以该模式回参考点：

1. 设置相关参数。

参数	范围	默认值	单位	描述
p2599	-2147482648 至 2147482647	0	LU	设置参考点坐标轴的位置值。
p2600	-2147482648 至 2147482647	0	LU	参考点偏移量
p2604 <sup>1)</sup>	0 至 1	0	-	设置搜索挡块开始方向的信号源： • 0：以正向开始 (CW) • 1：以负向开始 (CCW)
p2605	1 至 40000000	5000	1000 LU/min	搜索挡块的速度
p2606	0 至 2147482647	2147482 647	LU	搜索挡块的最大距离
p2608	1 至 40000000	300	1000 LU/min	搜索零脉冲的速度
p2609	0 至 2147482647	20000	LU	搜索零脉冲的最大距离
p2611	1 至 40000000	300	1000 LU/min	搜索参考点的速度

1) p29240= 3 时，参考点挡块的搜索方向必须为 CCW，即 p2604=1。

- 配置信号 SREF 和 CCWL。
- 触发 SREF 至上升沿以开始回参考点。

### 说明


回参考点时，如 SREF 为 OFF 状态，回参考点停止。

- 当伺服驱动到达参考点时，信号 REFOK（若已配置）输出。
- 关闭信号 SREF，回参考点成功。

外部参考点挡块 (信号 CWL) 和编码器零脉冲 (p29240=4)

回参考点由信号 SREF 触发。然后，伺服驱动加速到 p2605 中指定的速度来找到参考点挡块。搜索参考点挡块的方向 (CW) 由参数 p2604 定义。当检测到信号 CWL 时 (1→0)，伺服驱动以最大减速度减速至静止状态。然后，伺服驱动再次加速到 p2608 中指定的速度，运行方向 (CCW) 与 p2604 中指定的方向相反。信号 CWL 切换至高电平 (0→1)。达到第一个零脉冲时，伺服驱动开始向 p2600 中定义的参考点以 p2611 中指定的速度运行。伺服驱动到达参考点 (p2599) 时，信号 REFOK 输出。关闭信号 SREF (1→0)，回参考点成功。

整个过程如下图所示：



- ① 搜索挡块的速度 (p2605)
- ② 搜索零脉冲的速度 (p2608)
- ③ 搜索参考点的速度 (p2611)

说明

- 在回参考点过程中，信号 CWL 和 CCWL 不可用。一旦回参考点完成，该两个信号再次作为限制信号。
- 出于安全考虑，**必须**设置搜索挡块 (p2606) 的最大距离和搜索零脉冲 (p2609) 的最大距离。

按照以下步骤以该模式回参考点：

1. 设置相关参数。

参数	范围	默认值	单位	描述
p2599	-2147482648 至 2147482647	0	LU	设置参考点坐标轴的位置值。
p2600	-2147482648 至 2147482647	0	LU	参考点偏移量
p2604 <sup>1)</sup>	0 至 1	0	-	设置搜索挡块开始方向的信号源： • 0：以正向开始 • 1：以负向开始
p2605	1 至 40000000	5000	1000 LU/min	搜索挡块的速度
p2606	0 至 2147482647	2147482 647	LU	搜索挡块的最大距离
p2608	1 至 40000000	300	1000 LU/min	搜索零脉冲的速度
p2609	0 至 2147482647	20000	LU	搜索零脉冲的最大距离
p2611	1 至 40000000	300	1000 LU/min	搜索参考点的速度

1) p29240= 4 时，参考点挡块的搜索方向必须为 CW，即 p2604=0。

- 配置信号 SREF 和 CWL。
- 触发 SREF 至上升沿以开始回参考点。

### 说明

回参考点时，如 SREF 为 OFF 状态，回参考点停止。

- 当伺服驱动到达参考点时，信号 REFOK（若已配置）输出。
- 关闭信号 SREF，回参考点成功。

## 7.4 内部设定值位置控制 (IPos)

## 7.4.7 软限位

以下两个软限位在内部设定值位置控制模式下可用：

- 正限位
- 负限位

软限位功能仅在回参考点后激活。实际位置到达上述软限位时，电机速度减速至 0。

## 参数设置

参数	范围	默认值	单位	描述
p2580	-2147482648 至 2147482647	-2147482648	LU	负向软限位开关
p2581	-2147482648 至 2147482647	2147482648	LU	正向软限位开关
p2582	0 至 1	0	-	激活软限位开关： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0：撤销</li> <li>• 1：激活</li> </ul>

## 7.4.8 速度限制

详细信息可参见“速度限制 (页 224)”。

## 7.4.9 扭矩限制

详细信息可参见“扭矩限制 (页 226)”。

### 7.4.10 选择内部位置设定值和开始定位

IPos 模式下，可通过两种方法选择内部位置设定值，再根据选定的内部位置设定值开始电机运行：

- 通过设置组合信号 POS1、POS2 和 POS3 选中内部位置设定值，再使用触发信号 P-TRG 开始定位
- 使用信号 STEPF、STEPB 或 STEPH 的上升沿

有关信号 POS1、POS2、POS3、P-TRG、STEPF、STEPB 以及 STEPH 的详细信息，参见章节“数字量输入/输出 (DI/DO) (页 119)”。

#### 通过信号 POS1，POS2 和 POS3 选中目标位置，并使用触发信号 P-TRG 开始定位

通过设置组合信号 POS1、POS2 和 POS3 从八个内部位置设定值中选择其一：

内部位置设定值	信号		
	POS3	POS2	POS1
内部位置设定值 1	0	0	0
内部位置设定值 2	0	0	1
内部位置设定值 3	0	1	0
内部位置设定值 4	0	1	1
内部位置设定值 5	1	0	0
内部位置设定值 6	1	0	1
内部位置设定值 7	1	1	0
内部位置设定值 8	1	1	1

内部设定值位置控制模式下，POS3 未分配时，信号 POS1 和 POS2 默认分配至 DI7 和 DI8。

信号类型	信号名称	引脚分配	描述
DI	POS1	X8-11	选择内部位置设定值。
DI	POS2	X8-12	
DI	POS3	待分配	

**说明**

**配置 POS3**

如 POS3 未分配到任何 DI，其状态被认为是 0，表明仅能使用以下内部位置设定值：


- 内部位置设定值 1
- 内部位置设定值 2
- 内部位置设定值 3
- 内部位置设定值 4

选择内部位置设定值后，伺服驱动以 P-TRG 的上升沿开始定位。

数字量输入信号 P-TRG 在位置控制模式下默认分配至 DI6。

信号类型	信号名称	引脚分配	设置	描述
DI	P-TRG	X8-10 (出厂设置)	0→1	根据已选的内部位置设定值开始定位

以触发信号 P-TRG 开始定位的时序图如下所示：



**选择目标位置并开始以信号 STEPF、STEPB 或 STEPH 的上升沿开始定位**

如信号 STEPF 已使能，伺服电机以 STEPF 的上升沿运行至下一内部位置设定值。例如，如伺服驱动当前位于内部位置设定值 3，则伺服驱动以 STEPF 的上升沿运行至内部位置设定值 4。

如信号 STEPB 已使能，伺服电机以 STEPB 的上升沿运行至前一内部位置设定值。

如信号 STEPH 已使能，伺服电机以 STEPH 的上升沿运行至内部位置设定值 1。

#### 说明

伺服驱动仅在伺服驱动静止时可响应 STEP F、STEP B 或 STEP H 的上升沿。

如伺服驱动位于内部位置设定值 8，STEP F 的上升沿不被响应。

如电机位于内部位置 1，STEP H 的上升沿被响应，但 STEP B 的上升沿不被响应。

在定位时，如果电机意外停止运行，驱动器会认为电机已经到达目标位置；例如，在信号 STEP B 使能时，如果电机在 POS2 和 POS3 之间由于故障停止运行(向 POS2 运动)，驱动器会认为电机已经到达 POS2 位置。

### 7.4.11 位置跟踪

通过位置跟踪，可以实现以下功能：

- 为单圈绝对值编码器设置一个虚拟多圈
- 扩展位置区域
- 使用齿轮箱时编码器可以重复负载位置

若位置跟踪功能使能，实际位置值在驱动断电时会保存在驱动的掉电存储区中。当重新给驱动上电后，驱动可以读取保存的位置数据。

#### 虚拟多圈编码器

对于位置跟踪功能激活 (p29243 = 1) 的单圈绝对值编码器，p29244 可用于设置一个虚拟多圈分辨率。该功能可以实现使用单圈编码器时输出一个多圈编码器值。r2521 中最大实际位置值为  $2^{32}$  位。

- 当位置跟踪功能禁用时 (p29243 = 0) :  
编码器实际位置值范围 = 实际单圈分辨率
- 当位置跟踪功能激活时 (p29243 = 1) :  
编码器实际位置值范围 = 实际单圈分辨率 × 虚拟多圈分辨率 (p29244)

### 公差窗口

公差窗口的预设值为编码器分辨率的四分之一。驱动上电后，会测量实际位置与已保存位置之间的差值。基于该差值，会执行以下操作：

- 差值在公差窗口内：  
根据当前编码器的实际位置值重复位置。
- 差值超出公差窗口：  
输出故障信息 F7449（针对 EPOS 模式）。

**注意**

**驱动断电时，轴移动导致多圈位置信息丢失**

当驱动断电时，若轴移动，驱动不会存储多圈位置信息（使用虚拟多圈编码器时）。实际位置丢失。

- 确保在使用位置跟踪功能时激活电机抱闸功能。


### 位置区域扩展

当位置跟踪功能激活时，位置区域可以被扩展。

#### 示例

下图中所选择的编码器可以数出八圈编码器旋转。

- 若位置跟踪功能禁用（ $p29243 = 0$ ），编码器可以记录  $\pm 4$  圈的位置信息。
- 若位置跟踪功能激活（ $p29243 = 1$ ），并设置虚拟多圈  $p29244 = 24$ ，传动比为  $p29248/p29249 = 1$ ，编码器可以记录  $\pm 12$  圈（负载齿轮箱上为  $\pm 12$  负载圈数）的位置信息。



## 机械齿轮配置

若在电机和负载之间使用了机械齿轮，并需要通过该绝对值编码器进行位置跟踪。在每次编码器计数溢出后，编码器和电机负载的零位便会发生偏移，偏移大小取决于传动比。


### 说明

若多圈分辨率与模模态轴 (p29246) 的比值不是整数，则输出故障 F7442。

为确保多圈分辨率和模态轴的比值为整数，遵循以下公式。比值  $v$  的计算方法如下：


- 无位置跟踪功能的编码器 (p29243 = 0) :
  - 对于多圈编码器：
 
$$v = (4096 \times p29247 \times p29248) / (p29249 \times p29246)$$
  - 对于单圈编码器：
 
$$v = (p29247 \times p29248) / (p29249 \times p29246)$$
- 有位置跟踪功能的编码器 (p29243 = 1) :
 
$$v = (p29244 \times p29247) / p29246$$

### 示例




- 传动比 = p29248 : p29249 = 1 : 3
- 绝对值编码器可数出八圈编码器旋转
- 置跟踪功能禁用 (p29243 = 0)

7.4 内部设定值位置控制 (IPos)



在这种情况下，编码器计数器每溢出一圈，负载便偏移 1/3 转，编码器溢出三圈后，电机和负载零位再次重叠。编码器溢出一圈后便不能再精确重复负载位置。

此时，若激活位置跟踪功能 (p29243 = 1)，并设置虚拟多圈 p29244 = 24，传动比会同时换算成编码器位置实际值。



说明

将 p29243 设为 1 之后，务必再次执行“ABS”功能。

重要参数一览

- p29243            位置跟踪激活
- p29244            绝对值编码器虚拟旋转分辨率
- p29248            机械齿轮：分子
- p29249            机械齿轮：分母
- r2521[0]          LR 位置实际值

## 7.5 速度控制 (S)

### 7.5.1 配置速度设定值

共计八个源可用于速度设定值。可通过数字量输入信号组合 SPD1、SPD2 和 SPD3 选择其一：

数字量信号			扭矩限制
SPD3	SPD2	SPD1	
0	0	0	外部模拟量速度设定值 (模拟量输入 1)
0	0	1	内部速度设定值 1 (p1001)
0	1	0	内部速度设定值 2 (p1002)
0	1	1	内部速度设定值 3 (p1003)
1	0	0	内部速度设定值 4 (p1004)
1	0	1	内部速度设定值 5 (p1005)
1	1	0	内部速度设定值 6 (p1006)
1	1	1	内部速度设定值 7 (p1007)

有关数字量输入信号 SPD1、SPD2 和 SPD3 的更多信息，参见“DI (页 120)”。

#### 7.5.1.1 带外部模拟量速度设定值的速度控制


S 模式下，如数字量输入信号 SPD1、SPD2 和 SPD3 都处于低电位 (0)，则模拟量输入 1 的模拟量电压用作速度设定值。

模拟量输入 1 的模拟量电压对应设定的速度值。默认速度值为额定电机速度。模拟量电压 10 V 对应最大速度设定值 (V\_max)且该设定值可由参数 p29060 确定。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29060	6 至 210000	3000	rpm	10 V 对应的最大模拟量速度设定值

7.5 速度控制 (S)

模拟量电压和速度设定值之间的关系如下所示：



说明



若驱动以外部模拟量速度设定值运行，则在 DC 24 V 电源因驱动异常关闭又重新开启后，系统继续自动运行。在此状况下，请勿触碰设备。

模拟量输入 1 的偏移量调整

模拟量输入 1 的输入电压存在偏移量。可通过两种方法调整偏移量：

- 带 BOP 功能的自动调整：详细信息可参见“调整 AI 偏移量 (页 201)”。
- 偏移量的手动输入(p29061)

参数	范围	默认值	单位	描述
p29061	-0.5000 至 0.5000	0.0000	V	模拟量输入 1 (速度设定值) 的偏移量调整



## 7.5.1.2 带内部速度设定值的速度控制

## 参数设置

S 模式下，如三个数字量输入信号 SPD1、SPD2 和 SPD3 中至少有一个处于高电位，则可从下表选择一个参数作为速度设定值。

参数	范围	默认值	单位	描述	数字量输入		
					SPD3	SPD2	SPD2
p1001	-210000 至 210000	0	rpm	内部速度设定值 1	0	0	1
p1002	-210000 至 210000	0	rpm	内部速度设定值 2	0	1	0
p1003	-210000 至 210000	0	rpm	内部速度设定值 3	0	1	1
p1004	-210000 至 210000	0	rpm	内部速度设定值 4	1	0	0
p1005	-210000 至 210000	0	rpm	内部速度设定值 5	1	0	1
p1006	-210000 至 210000	0	rpm	内部速度设定值 6	1	1	0
p1007	-210000 至 210000	0	rpm	内部速度设定值 7	1	1	1

### 7.5.2 旋转方向和停止

可使用两个数字量输入信号控制电机旋转方向和运行/停止。

- CWE：顺时针方向使能
- CCWE：逆时针方向使能

详细信息如下表所示：

信号		内部扭矩设定值	模拟量扭矩设定值		
CCW E	CWE		+极性	-极性	0 V
0	0	0	0	0	0
0	1	CW	CW	CCW	0
1	0	CCW	CCW	CW	0
1	1	0	0	0	0

#### 说明

在 S 模式或 T 模式下，当伺服电机准备就绪时，必须使用信号 CWE 或 CCWE 来启动电机。

有关 CWE 和 CCWE 的更多信息，参见"DI (页 120)"。

### 7.5.3 速度限制

详细信息可参见“速度限制 (页 224)”。

### 7.5.4 扭矩限制


详细信息可参见“扭矩限制 (页 226)”。

### 7.5.5 零速钳位

零速钳位功能可在电机速度设定值低于已设定的阈值（p29075）时用来停止电机和锁住电机轴。

该功能在模拟量输入 1 用作速度设定值源时可用。数字量输入信号 ZSCLAMP 用于激活该功能。电机速度设定值和电机实际速度都低于已设定阈值且信号 ZSCLAMP 为逻辑“1”

时，电机锁定。电机速度设定值高于阈值等级或信号 ZSCLAMP 为逻辑"0"时，驱动退出钳位状态。



### 参数设置

参数	范围	默认值	单位	描述
p29075	0 至 200	200	rpm	零速钳位阈值
p29060	6 至 210000	3000	%	10 V 对应的最大模拟量速度设定值

### DI 配置

信号类型	信号名称	引脚分配	设置	描述
DI	ZSCLAMP	待分配	1	电机速度设定值低于零速钳位阈值时，电机锁定。
			0	无动作

### 说明

当 p29003=4 且 CMODE 为“1”时，电机在速度控制模式下运行。此时，若激活 ZSCLAMP，驱动将切换至 PTI 控制模式，且 PTI 脉冲输入会引导电机在 PTI 控制模式下运行。

### 说明

有关信号 ZSCLAMP 的更多信息，参见“DI (页 120)”。


### 7.5.6 斜坡函数发生器

斜坡函数发生器可在设定值突然改变时用来限制加速度从而防止驱动运行时发生过载。

斜坡上升时间 **p1120** 和斜坡下降时间 **p1121** 可分别用于设置加速度和减速度斜坡。设定值改变时允许平滑过渡。

最大速度 **p1082** 用作计算斜坡上升和斜坡下降时间的参考值。

斜坡函数发生器的特性如下图所示：




### S-曲线斜坡函数发生器

通过设置 **p1115** 为 1 可以使用 S-曲线斜坡函数发生器。S-曲线斜坡函数发生器通过下列参数实现：

- 加速度 (**p1120**) 和减速度 (**p1121**) 斜坡
- 初始圆弧段时间 (**p1130**) 和结束圆弧段时间 (**p1131**)

S-曲线斜坡函数发生器的特性如下图所示：



## 参数设置

参数	范围	默认值	单位	描述
p1082	0 至 210000	1500	rpm	最大电机速度
p1115	0 至 1	0	-	选择斜坡函数发生器
p1120	0 至 999999	1	s	斜坡函数发生器斜坡上升时间
p1121	0 至 999999	1	s	斜坡函数发生器斜坡下降时间
p1130	0 至 30	0	s	斜坡函数发生器初始圆弧段时间
p1131	0 至 30	0	s	斜坡函数发生器结束圆弧段时间


## 7.6 扭矩控制 (T)

## 7.6.1 300% 过载能力


SINAMICS V90 驱动可在给定时间内以 300% 过载工作。详细信息如下图所示：

## SINAMICS V90 200 V 系列伺服驱动

不带负载




带负载




SINAMICS V90 400 V 系列伺服驱动

不带负载



带负载



7.6.2 扭矩设定值

扭矩设定值有两个源可用：

- 外部设定值：模拟量输入 2
- 内部设定值：p29043

这两个源可用数字量输入信号 TSET. 选择

信号	电平	扭矩设定值的源
TSET	0 (默认值)	模拟量扭矩设定值 (模拟量输入 2)
	1	内部扭矩设定值 (p29043)

有关信号 TSET 的详细信息，参见“DI (页 120)”。

7.6.2.1 带外部模拟量扭矩设定值的扭矩控制

T 模式下，如数字量输入信号 TSET 处于低电位，则模拟量输入 2 的模拟量电压用作扭矩设定值。

模拟量输入 2 的模拟量电压对应设定的扭矩值定标 (p29041[0])。如 p29041[0] = 100%，10 V 模拟量输入电压对应额定扭矩；如 p29041[0] = 50%，10 V 模拟量输入值对应 50% 额定扭矩。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29041[0]	0 至 100	100	%	模拟量扭矩设定值定标 (对应 10 V)

**说明**



模拟量输入 2 的值可通过参数 p29351 监控。

**模拟量输入 2 的偏置调整**

模拟量输入 2 的输入电压存在偏移量。即使输入电压为 0 V，电机也可以低速运行。可通过 2 种方法调整偏移量：

- 带 BOP 功能的自动调整：详细信息可参见“调整 AI 偏移量 (页 201)”。
- 偏移量的手动输入(p29042)

参数	范围	默认值	单位	描述
p29042	- 0.50 至 0.50	0	V	模拟量输入 2 (扭矩设定值) 的偏移量调整

**7.6.2.2 带内部扭矩设定值的扭矩控制****参数设置**

参数	范围	默认值	单位	描述
p29043	-100 至 100	0	%	内部扭矩设定值

### 7.6.3 旋转方向和停止

可使用两个数字量输入信号控制电机旋转方向和运行/停止：

- CWE：顺时针方向使能
- CCWE：逆时针方向使能

详细信息如下表所示：

信号		内部扭矩设定值	模拟量扭矩设定值		
CCWE	CWE		+极性	-极性	0 V
0	0	0	0	0	0
0	1	CW	CW	CCW	0
1	0	CCW	CCW	CW	0
1	1	0	0	0	0

#### 说明

在 S 模式或 T 模式下，当伺服电机准备就绪时，必须使用信号 CWE 或 CCWE 来启动电机。

有关信号 CWE 和 CCWE 的更多信息，参见"DI (页 120)"。

### 7.6.4 速度限制

详细信息可参见“速度限制 (页 224)”。

## 7.7 与 PLC 通信

SINAMICS V90 可通过 RS485 接口的 USS 协议与 PLC 进行通信。您可以通过参数设置为 RS485 接口选择 USS 或者 Modbus RTU 协议。USS 为默认总线设置。建议使用屏蔽双绞线作为 RS485 通信电缆。

### 7.7.1 USS 通信

SINAMICS V90 伺服驱动可以通过 RS485 电缆与 PLC 使用标准 USS 通信协议进行通信。通信建立之后，可以通过 USS 通信协议改变位置设定值和速度设定值。通过 USS 通信协议，伺服驱动也可以与 PLC 进行实际速度，扭矩以及报警的传输。

## 报文格式

报文格式如下所示：

STX	LGE	ADR	PKE	IND	PWE	PWE	BCC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**STX:** 正文开始

**LGE:** 长度

**ADR:** 从站地址

**PKE:** 参数 ID

**IND:** 子下标

**PWE:** 参数值

**BCC:** 块校验字符

## 相关参数

可以通过 USS 访问以下参数。

参数	描述	参数	描述
p1001	内部速度设定值 1	r0020	平滑的速度设定值
p1002	内部速度设定值 2	r0021	平滑实际速度
p1003	内部速度设定值 3	r0026	平滑的直流母线电压
p1004	内部速度设定值 4	r0027	平滑的实际电流绝对值
p1005	内部速度设定值 5	r0031	平滑的实际扭矩值
p1006	内部速度设定值 6	r0032	平滑的有效功率实际值
p1007	内部速度设定值 7	r0034	电机热负载功率
p2617[0...7]	内部位置设定值	r0807	控制权激活
p2618[0...7]	内部位置设定值的速度	r2521	LR 实际位置值
p2572	IPos 最大加速度	r2556	LR 设定值平滑后的位置设定值
p2573	IPos 最大减速度		

### 说明

BOP、V-ASSISTANT 以及 USS 在存取参数时没有优先级的区分，被存取参数的值取决于最后对其进行存取的操作。

## 操作步骤

主要步骤		子步骤/注释
①	配置 PLC 相关参数。	
②	通过参数 p29004 配置 RS485 总线地址。	RS485 总线用于向上位机/PLC 传输伺服驱动的当前位置信息。可配置的从站地址为 1 至 31。
③	通过参数 p29007 设置通信协议。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• p29007 = 0: 无协议</li> <li>• p29007 = 1: USS 协议</li> <li>• p29007 = 2: Modbus 协议</li> </ul>
④	通过参数 p29009 设置传输波特率。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5: 4800 波特</li> <li>• 6: 9600 波特</li> <li>• 7: 19200 波特</li> <li>• 8: 38400 波特</li> <li>• 9: 57600 波特</li> <li>• 10: 76800 波特</li> <li>• 11: 93750 波特</li> <li>• 12: 115200 波特</li> <li>• 13: 187500 波特</li> </ul>
⑤	设置驱动的控制模式。	
⑥	保存参数并重启驱动。	
⑦	通过 USS 存取参数。	<p>在 IPos 控制模式下，可以通过 USS 存取下列参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• p2617[0...7]、p2618[0...7]、p2572、p2573</li> </ul> <p>在 S 控制模式下，可以通过 USS 存取下列参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• p1001 至 p1007</li> </ul> <p>通过 USS 可以对以下参数进行监控：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• r0020、r0021、r0026、r0027、r0031、r0032、r0034、r0807、r2556 和 r2521</li> </ul>

## 说明

S7-200、S7-200 SMART V1.0 和 S7-1200 的 USS 协议通信库不支持与 SINAMICS V90 伺服驱动的通信。

## 7.7.2 Modbus 通信

### 7.7.2.1 概述

SINAMICS V90 伺服驱动通过 RS485 电缆可与 PLC 使用标准 Modbus 通信协议进行通信。主站可使用两种方式向从站发送消息。

- 单播模式（地址 1 至 31）：主站直接寻址一个从站。
- 广播模式（地址 0）：主站同时寻址所有从站。

广播模式不能用于故障请求，因为所有从站均不能立即对故障请求作出响应。

V90 支持 Modbus RTU 数据格式，不支持 Modbus ASCII 数据格式。伺服驱动的寄存器可以通过 Modbus 的 FC3 功能代码读取，并通过 FC6 功能代码（单一寄存器）或 FC16 功能代码（多寄存器）写入。

### 支持的功能代码

SINAMICS V90 仅支持三种功能代码。如果收到带有未知功能代码的请求，从站会返回错误消息。

#### FC3 - 读保持寄存器

当接收的消息带有 FC = 0x03 时，则为四字节数据，即 FC3 有四个字节数据：

- 二个字节为起始地址
- 二个字节为寄存器数量

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
地址	FC (0x03)	起始地址		寄存器数		CRC	
		高	低	高	低	高	低

#### FC6 - 写单一寄存器

当接收的消息带有 FC = 0x06 时，则为四字节数据，即 FC6 有四个字节数据：

- 二个字节为寄存器地址
- 二个字节为寄存器值

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
地址	FC (0x06)	起始地址		新寄存器值		CRC	
		高	低	高	低	高	低

### FC16 - 写多寄存器

当接收的消息带有 FC = 0x10 时，则为 5 + N 字节数据，即 FC16 有 5 + N 字节数据：

- 二个字节为起始地址
- 二个字节为寄存器数量
- 一个字节为字节计数
- N 字节为寄存器值

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 7 + N	字节 8 + N	字节 9 + N	字节 10 + N
地址	FC (0x10)	起始地址		寄存器数		字节 数	寄存器 N 的值		CRC	
		高	低	高	低		高	低	高	低

### 映射表

SINAMICS V90 伺服驱动支持以下寄存器。“访问类型”一列中的“R”、“W”、“R/W”分别代表读、写、读/写。

寄存编号	描述	Modbus 访问类型	单位	定标系数	范围或开/关文本	数据/参数
40100	控制字 (PTI、IPos、S、T)	R/W	-	1	-	过程数据 1, 接收字, PZD1
40101	速度设定值 (S)	R/W	-	0x4000 hex = 100% × 电机额定转速	-	过程数据 2, 接收字, PZD2
40102	MDI 位置设定值高字 (IPos)	R/W	LU	1	-2147482648 至	过程数据 3, 接收字, PZD3

寄存编号	描述	Modbus 访问类型	单位	定标系数	范围或开/关文本	数据/参数
40103	MDI 位置设定值低字 (IPos)	R/W	LU	1	2147482647	过程数据 4, 接收字, PZD4
40104	MDI 速度设定值高字 (IPos)	R/W	1000 LU/min	1	1 至 40000000	过程数据 5, 接收字, PZD5
40105	MDI 速度设定值低字 (IPos)	R/W	1000 LU/min	1		过程数据 6, 接收字, PZD6
40110	状态字 (PTI、IPos、S、T)	R	-	1	-	过程数据 1, 发送字, PZD1
40111	实际速度 (PTI、IPos、S、T)	R	-	0x4000 hex = 100% × 电机额定转速	-	过程数据 2, 发送字, PZD2
40112	实际位置高字 (PTI, IPos)	R	LU	1	-2147482648 至 2147482647	过程数据 3, 发送字, PZD3
40113	实际位置低字 (PTI, IPos)	R	LU	1		过程数据 4, 发送字, PZD4
40114	实际速度高字 (PTI, IPos)	R	1000 LU/min	1	1 至 40000000	过程数据 5, 发送字, PZD5
40115	实际速度低字 (PTI, IPos)	R	1000 LU/min	1		过程数据 6, 发送字, PZD6
40200	DO 1	R/W	-	1	高/低	r0747.0
40201	DO 2	R/W	-	1	高/低	r0747.1
40202	DO 3	R/W	-	1	高/低	r0747.2
40203	DO 4	R/W	-	1	高/低	r0747.3
40204	DO 5	R/W	-	1	高/低	r0747.4
40205	DO 6	R/W	-	1	高/低	r0747.5
40220	AO 1	R	%	100	-100.0 至 100.0	-

寄存编号	描述	Modbus 访问类型	单位	定标系数	范围或开/关文本	数据/参数
40221	AO 2	R	%	100	-100.0 至 100.0	-
40240	DI 1	R	-	1	高/低	r0722.0
40241	DI 2	R	-	1	高/低	r0722.1
40242	DI 3	R	-	1	高/低	r0722.2
40243	DI 4	R	-	1	高/低	r0722.3
40244	DI 5	R	-	1	高/低	r0722.4
40245	DI 6	R	-	1	高/低	r0722.5
40246	DI 7	R	-	1	高/低	r0722.6
40247	DI 8	R	-	1	高/低	r0722.7
40248	DI 9	R	-	1	高/低	r0722.8
40249	DI 10	R	-	1	高/低	r0722.9
40260	AI 1	R	%	100	-300.0 至 300.0	-
40261	AI 2	R	%	100	-300.0 至 300.0	-
40280/40281	启用 DI 模拟（高位/低位）	R/W	-	1	高/低	p0795
40282/40283	设定值 DI 模拟（高位/低位）	R/W	-	1	高/低	p0796
40300	功率堆栈代码号	R	-	1	0 至 32767	-
40301	V90 OA 版本	R	-	1	例如, 104xx 代表 V01.04.xx	p29018[0]/100
40320	功率单元额定功率	R	kW	100	0.00 至 327.67	-
40321	电流极限值	R/W	A	1	0.0 至 400.0	-
40322	斜坡上升时间	R/W	s	100	0.0 至 650.0	p1120
40323	斜坡下降时间	R/W	s	100	0.0 至 650.0	p1121
40324	参考转速	R	rpm	1	6 至 32767	额定电机转速

寄存编号	描述	Modbus 访问类型	单位	定标系数	范围或开/关文本	数据/参数
40325	控制模式	R/W	-	1	0 至 8	p29003
40326	回参考点模式	R/W	-	1	0 至 4	p29240
40340	速度设定值	R	rpm	1	-16250 至 16250	r0020
40341	转速实际值	R	rpm	1	-16250 至 16250	r0021
40344	直流母线电压	R	V	1	0 至 32767	r0026
40345	电流实际值	R	A	100	0 至 163.83	r0027
40346	实际扭矩值	R	Nm	100	-325.00 至 325.00	r0031
40347	有效功率实际值	R	kW	100	0 至 327.67	r0032
40348	能源消耗	R	kWh	1	0 至 32767	-
40349	优先控制权	R	-	1	手动/自动	r0807
40350/40351	位置设定值	R	LU	1	-2147482648 至 2147482647	r2556
40352/40353	实际位置值	R	LU	1	-2147482648 至 2147482647	r2521[0]
40354	电机利用率	R	%	100	-320.00 至 320.00	r0034
40400	故障号, 索引 0	R	-	1	0 至 65535	-
40401	故障号, 索引 1	R	-	1	0 至 65535	-
40402	故障号, 索引 2	R	-	1	0 至 65535	-
40403	故障号, 索引 3	R	-	1	0 至 65535	-
40404	故障号, 索引 4	R	-	1	0 至 65535	-
40405	故障号, 索引 5	R	-	1	0 至 65535	-
40406	故障号, 索引 6	R	-	1	0 至 65535	-
40407	故障号, 索引 7	R	-	1	0 至 65535	-
40408	报警号	R	-	1	0 至 65535	-

寄存编号	描述	Modbus 访问类型	单位	定标系数	范围或开/关文本	数据/参数
40601	DS47 控制	R/W	-	-	-	-
40602	DS47 标题	R/W	-	-	-	-
40603	DS47 数据 1	R/W	-	-	-	-
...	...					
40722	DS47 数据 120	R/W	-	-	-	-
40800/40801	内部位置设定值 1	R/W	LU	1	-2147482648 至 2147482647	P2617[0]
40802/40803	内部位置设定值 2	R/W	LU	1	-2147482648 至 2147482647	p2617[1]
40804/40805	内部位置设定值 3	R/W	LU	1	-2147482648 至 2147482647	p2617[2]
40806/40807	内部位置设定值 4	R/W	LU	1	-2147482648 至 2147482647	p2617[3]
40808/40809	内部位置设定值 5	R/W	LU	1	-2147482648 至 2147482647	p2617[4]
40810/40811	内部位置设定值 6	R/W	LU	1	-2147482648 至 2147482647	p2617[5]
40812/40813	内部位置设定值 7	R/W	LU	1	-2147482648 至 2147482647	p2617[6]
40814/40815	内部位置设定值 8	R/W	LU	1	-2147482648 至 2147482647	p2617[7]
40840/40841	内部位置设定值 1 的速度	R/W	1000 LU/min	1	1 至 40000000	p2618[0]

寄存编号	描述	Modbus 访问类型	单位	定标系数	范围或开/关文本	数据/参数
40842/40843	内部位置设定值 2 的速度	R/W	1000 LU/min	1	1 至 40000000	p2618[1]
40844/40845	内部位置设定值 3 的速度	R/W	1000 LU/min	1	1 至 40000000	p2618[2]
40846/40847	内部位置设定值 4 的速度	R/W	1000 LU/min	1	1 至 40000000	p2618[3]
40848/40849	内部位置设定值 5 的速度	R/W	1000 LU/min	1	1 至 40000000	p2618[4]
40850/40851	内部位置设定值 6 的速度	R/W	1000 LU/min	1	1 至 40000000	p2618[5]
40852/40853	内部位置设定值 7 的速度	R/W	1000 LU/min	1	1 至 40000000	p2618[6]
40854/40855	内部位置设定值 8 的速度	R/W	1000 LU/min	1	1 至 40000000	p2618[7]
40880/40881	IPos 最大加速度	R/W	1000 LU/s <sup>2</sup>	1	1 至 2000000	p2572
40882/40883	IPos 最大减速度	R/W	1000 LU/s <sup>2</sup>	1	1 至 2000000	p2573
40884/40885	IPOS 加加速度限制	R/W	1000 LU/s <sup>3</sup>	1	1 至 100000000	p2574
40886/40887	IPos 参考点坐标值	R/W	LU	1	-2147482648 至 2147482647	p2599

寄存编号	描述	Modbus 访问类型	单位	定标系数	范围或开/关文本	数据/参数
40900	内部速度设定值 1	R/W	-	0x4000 hex = 100% × 电机额定转速	-210000.000 至 210000.00	p1001
40901	内部速度设定值 2	R/W	-	0x4000 hex = 100% × 电机额定转速	-210000.000 至 210000.00	p1002
40902	内部速度设定值 3	R/W	-	0x4000 hex = 100% × 电机额定转速	-210000.000 至 210000.00	p1003
40903	内部速度设定值 4	R/W	-	0x4000 hex = 100% × 电机额定转速	-210000.000 至 210000.00	p1004
40904	内部速度设定值 5	R/W	-	0x4000 hex = 100% × 电机额定转速	-210000.000 至 210000.00	p1005
40905	内部速度设定值 6	R/W	-	0x4000 hex = 100% × 电机额定转速	-210000.000 至 210000.00	p1006
40906	内部速度设定值 7	R/W	-	0x4000 hex = 100% × 电机额定转速	-210000.000 至 210000.00	p1007
40934	MDI 加速度倍率	R/W	%	100	0.1 至 100	p2692
40935	MDI 减速度倍率	R/W	%	100	0.1 至 100	p2693
40950	内部扭矩设定值	R/W	%	100	-100 至 100	p29043
40960/40961	每转脉冲数	R/W	-	1	0 至 16777215	p29011
40962/40963	电子齿轮比分子 0	R/W	-	1	1 至 10000	p29012[0]
40964/40965	电子齿轮比分子 1	R/W	-	1	1 至 10000	p29012[1]
40966/40967	电子齿轮比分子 2	R/W	-	1	1 至 10000	p29012[2]
40968/40969	电子齿轮比分子 3	R/W	-	1	1 至 10000	p29012[3]
40970/40971	电子齿轮比分母	R/W	-	1	1 至 10000	p29013

## 参数定标

由于受到 Modbus 协议中整数数据的限制，在发送驱动参数值之前有必要将其进行换算。通过定标可实现这一换算，参数定标是用一个系数乘以带有一位小数的参数值，从而去除其小数部分。具体的定标系数见上表。

### 7.7.2.2 循环通讯

#### 操作步骤

描述	注释
① 通过参数 p29004 配置 RS485 总线地址。	可配置的从站地址为 1 至 31。
② 通过参数 p29007 设置通信协议。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• p29007 = 0: 无协议</li> <li>• p29007 = 1: USS 协议</li> <li>• p29007 = 2: Modbus 协议</li> </ul>
③ 通过参数 p29008 选择 Modbus 控制源。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• p29008 = 1: 设定值和控制字来自于 Modbus PZD</li> <li>• p29008 = 2: 无控制字</li> </ul>
④ 通过参数 p29009 设置传输波特率。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5: 4800 波特</li> <li>• 6: 9600 波特</li> <li>• 7: 19200 波特</li> <li>• 8: 38400 波特</li> <li>• 9: 57600 波特</li> <li>• 10: 76800 波特</li> <li>• 11: 93750 波特</li> <li>• 12: 115200 波特</li> <li>• 13: 187500 波特</li> </ul>
⑤ 通过参数 p29019 设置 Modbus 的监控时间。	<p>设置监控时间来监控从 RS485 接口接收的过程数据。若无过程数据在该监控时间内被接收，会输出报警 F1910。</p> <p>P29019 的默认值为 0。若 p29019 = 0，监控被禁用。</p>
⑥ 通过参数 p29003 设置驱动的控制模式。	
⑦ 保存参数并重启驱动。	


描述		注释
⑧	配置 PLC 相关参数。	<b>说明：</b> 需确保 PLC 的波特率与驱动设置一致。 设置 PLC 校验方式为偶校验。
⑨	设置 PLC 向从站发送消息的方式。	<b>说明：</b> 在广播模式下，需将 PLC 侧的从站地址设为 0。 在单播模式下，需设置 PLC 侧的目标从站地址。例如，若要发送消息至从站 1，需将 PLC 侧的从站地址设为 1。
⑩	通过 PLC 写控制字。	<b>说明：</b> 必须设置寄存器 40100 的位 10 为 1 以允许 PLC 控制驱动。 需要触发 OFF1 的上升沿将电机设置为伺服使能状态，OFF2 和 OFF3 必须设置为 1.第一次伺服使能时必须执行该步骤。
⑪	通过 PLC 写入设定值，查看状态字。	

### 示例 1

下面通过一个示例来说明该功能的操作步骤。示例为在 S 控制模式下，使用来自于 Modbus 的设定值和控制字（p29008 = 1）作为 Modbus 控制源。

1. 为驱动设置 RS485 总线地址。
  - p29004 = 1
2. 通过参数 p29007 选择 Modbus 协议。
  - p29007 = 2
3. 通过参数 p29008 选择 Modbus 控制源。
  - p29008 = 1
4. 通过参数 p29009 设置传输波特率。
  - p29009 = 8 (38400 波特)
5. 设置驱动的工作模式为 S 控制模式。
6. 保存参数并重启驱动。


## 7. 配置 PLC 相关参数。

**说明:**

需确保 PLC 的波特率与驱动设置一致。


设置 PLC 校验方式为偶校验（parity = 2）。

## 8. 设置 PLC 向从站发送消息的方式。此处使用单播模式且仅需发送消息至从站 1。

**说明:**

若要发送消息至所有从站，需将从站地址设为 0 以使用广播模式。

## 9. 通过寄存器 40100 写入需要的控制字。


**说明:**

必须设置寄存器 40100 的位 10 为 1 以允许 PLC 控制驱动。

需要触发 OFF1 的上升沿将电机设置为伺服使能状态，OFF2 和 OFF3 必须设置为 1。第一次伺服使能时必须执行该步骤。

例如：首先，将 0x41E 写入寄存器 40100 中，然后再将 0x41F 写入寄存器 40100 中。此时电机被设置为伺服使能状态。您可以通过下面的控制字定义表来查看“0x41E”和“0x41F”的含义。

10. 将速度设定值写入寄存器 40101 中。




**说明:**

可以通过定标系数来计算实际速度值。0x4000 代表 100% × 电机额定转速的值。因此，0x2000 代表电机额定转速的一半。

**示例 2**

下面通过一个示例来说明该功能的操作步骤。示例为在 S 控制模式下，不使用控制字（p29008 = 2）。


- 为驱动设置 RS485 总线地址。
  - p29004 = 1
- 通过参数 p29007 选择 Modbus 协议。
  - p29007 = 2
- 通过参数 p29008 选择 Modbus 控制源。
  - p29008 = 2
- 通过参数 p29009 设置传输波特率。
  - p29009 = 8 (38400 波特)
- 设置驱动的工作模式为 S 控制模式。
- 保存参数并重启驱动。
- 配置 PLC 相关参数。



**说明:**

需确保 PLC 的波特率与驱动设置一致。设置 PLC 校验方式为偶校验（parity = 2）。

8. 设置 PLC 向从站发送消息的方式。此处使用单播模式且仅需发送消息至从站 1。




**说明:**

若要发送消息至所有从站，需将从站地址设为 0 以使用广播模式。

9. 设置电机为 SON 状态。

可通过外部终端 DI 信号或仿真 DI 信号（寄存器 40280/40281 以及 40282/40283）使电机伺服开启。

10. 将速度设定值写入寄存器 40101 中。



**说明:**


可以通过定标系数来计算实际速度值。0x4000 代表 100% × 电机额定转速的值。因此，0x2000 代表电机额定转速的一半。

**示例 3**

下面通过一个示例来说明该功能的操作步骤。示例为在 IPos 控制模式下，使用来自于 Modbus 的设定值和控制字（p29008 = 1）作为 Modbus 控制源。

1. 为驱动设置 RS485 总线地址。
  - p29004 = 1
2. 通过参数 p29007 选择 Modbus 协议。
  - p29007 = 2
3. 通过参数 p29008 选择 Modbus 控制源。
  - p29008 = 1

4. 通过参数 p29009 设置传输波特率。
  - p29009 = 8 (38400 波特)
5. 设置驱动的工作模式为 IPos 控制模式。
6. 保存参数并重启驱动。
7. 配置 PLC 相关参数。




**说明:**

需确保 PLC 的波特率与驱动设置一致。

设置 PLC 校验方式为偶校验 (parity = 2)。


8. 设置 PLC 向从站发送消息的方式。此处使用单播模式且仅需发送消息至从站 1。



**说明:**

若要发送消息至所有从站，需将从站地址设为 0 以使用广播模式。

## 9. 通过寄存器 40100 写入需要的控制字。



## 说明:

必须设置寄存器 40100 的位 10 为 1 以允许 PLC 控制驱动。


需要触发 OFF1 的上升沿将电机设置为伺服使能状态 (0→1)，OFF2 和 OFF3 必须设置为 1。第一次伺服使能时必须执行该步骤。

例如：首先，将 0x46E 写入寄存器 40100 中，然后再将 0x46F 写入寄存器 40100 中。此时电机被设置为伺服使能状态。您可以通过下面的控制字定义表来查看“0x46E”和“0x46F”的含义。

## 10. 对驱动执行回参考点操作。

保持驱动为伺服使能状态，通过写控制字 40100 执行回参考点。

## 11. 将位置设定值、速度设定值、加速度倍调以及减速度倍调写入寄存器 40102、40103、40104、40105、40934 和 40935 中。



## 过程数据概览

控制模式		PTI	IPos	S	T
控制数据	40100	PTI 控制模式控制字	IPos 控制模式控制字	S 控制模式控制字	T 控制模式控制字
	40101	-	-	速度设定值	-
	40102	-	位置设定值高字	-	-
	40103	-	位置设定值低字	-	-
状态数据	40110	状态字	状态字	状态字	状态字
	40111	实际速度	实际速度	实际速度	实际速度
	40112	实际位置高字	实际位置高字	-	-
	40113	实际位置低字	实际位置低字	-	-

## 寄存器 40100 定义

位	PTI 控制模式		IPos 控制模式	
	信号	描述	信号	描述
0	SON_OF F1	通过上升沿伺服使能（脉冲可以被使能） 0: OFF1（通过斜坡函数发生器停车，脉冲被取消，准备上电就绪）	SON_OF F1	通过上升沿伺服使能（脉冲可以被使能） 0: OFF1（通过斜坡函数发生器停车，脉冲被取消，准备上电就绪）
1	OFF2	1: 无 OFF2（允许使能） 0: OFF2（立即取消脉冲，上电被禁止）	OFF2	1: 无 OFF2（允许使能） 0: OFF2（立即取消脉冲，上电被禁止）
2	OFF3	1: 无 OFF3（允许使能） 0: OFF3（快速停车，脉冲被消除且上电被禁止）	OFF3	1: 无 OFF3（允许使能） 0: OFF3（快速停车，脉冲被消除且上电被禁止）
3	OPER	1: 允许运行（脉冲可以被使能） 0: 禁止运行（取消脉冲）	OPER	1: 允许运行（脉冲可以被使能） 0: 禁止运行（取消脉冲）
4	保留	-	SETP_AC C	触发上升沿来接收 MDI 设定值

位	PTI 控制模式		IPos 控制模式	
	信号	描述	信号	描述
5	保留	-	TRANS_T YPE SE	1: 立即接收新的设定值 0: 通过触发上升沿来接收新的设定值
6	保留	-	POS_TYP	1: 绝对定位 0: 相对定位
7	RESET	复位故障	RESET	复位故障
8	保留	-	保留	-
9	保留	-	保留	-
10	PLC	使能 PLC 的控制权	PLC	使能 PLC 的控制权
11	保留	-	保留	-
12	保留	-	保留	-
13	保留	-	SREF	启动回参考点（对于回参考点模式 0, 用作 REF 信号）
14	保留	-	保留	-
15	保留	-	保留	-

位	S 控制模式		T 控制模式	
	信号	描述	信号	描述
0	SON_OF F1	通过上升沿伺服使能（脉冲可以被使能） 0: OFF1（通过斜坡函数发生器停车，脉冲被取消，准备上电就绪）	SON_OF F1	通过上升沿伺服使能（脉冲可以被使能）
1	OFF2	1: 无 OFF2（允许使能） 0: OFF2（立即取消脉冲，上电被禁止）	OFF2	1: 无 OFF2（允许使能） 0: OFF2（立即取消脉冲，上电被禁止）
2	OFF3	1: 无 OFF3（允许使能） 0: OFF3（快速停车，脉冲被消除且上电被禁止）	OFF3	1: 无 OFF3（允许使能） 0: OFF3（快速停车，脉冲被消除且上电被禁止）
3	OPER	1: 允许运行（脉冲可以被使能） 0: 禁止运行（取消脉冲）	OPER	1: 允许运行（脉冲可以被使能） 0: 禁止运行（取消脉冲）

位	S 控制模式		T 控制模式	
	信号	描述	信号	描述
4	EN_RAM P	1: 运行条件（斜坡函数发生器可以被使能） 0: 禁用斜坡函数发生器（设置斜坡函数发生器的输出为零）	保留	-
5	保留	-	保留	-
6	保留	-	保留	-
7	RESET	复位故障	RESET	复位故障
8	保留	-	保留	-
9	保留	-	保留	-
10	PLC	使能 PLC 的控制权	PLC	使能 PLC 的控制权
11	Rev	旋转方向反转	保留	-
12	保留	-	保留	-
13	保留	-	保留	-
14	保留	-	保留	-
15	保留	-	保留	-

### 说明

在使用来自 Modbus 的设定值和控制字作为 Modbus 控制源（p29008 = 1）时，以下信号会被 Modbus 控制字占用。这些信号仅能通过 Modbus 控制字使能而不能通过外部 DI 端子使能。

- PTI 控制模式：SON
- IPos 控制模式：SON、SREF（对于回参考点模式 0，用作 REF 信号）
- S 控制模式：SON、CWE/CCWE
- T 控制模式：SON

### 说明

在 IPos 控制模式中，当选择相对定位后，必须设置使用上升沿（位 5 = 0）来接收 MDI 设定值；否则会出现故障 F7488。

**说明**

在 IPos 控制模式下，当使用 Modbus 为模态轴执行绝对定位时，可以通过参数 p29230 来选择 MDI 的方向。

**说明**

在 T 控制模式下，电机无法借助 Modbus 由 OFF1 停止。

**说明**

在寄存器 40100 中，所有预留的位均需要被设置为 0。

**寄存器 40110 定义**

位	PTI、IPos、S 和 T 控制模式	
	信号	描述
0	RDY	伺服准备就绪
1	FAULT	故障状态
2	INP	位置到达
3	ZSP	零速检测
4	SPDR	达到速度
5	TLR	达到扭矩限制
6	SPLR	达到速度限制
7	MBR	电机抱闸
8	OLL	达到过载水平
9	WARNING 1	达到警告 1 条件
10	WARNING 2	达到警告 2 条件
11	REFOK	回参考点
12	MODE 2	处于第二种控制模式
13	保留	-
14	保留	-
15	保留	-

## DI 仿真

可借助 Modbus 使用寄存器 40281 和 40283 来仿真数字量输入信号。

数字量输入	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7	DI8	DI9	DI10
寄存器 40281 (p0795)	位 0	位 1	位 2	位 3	位 4	位 5	位 6	位 7	位 8	位 9
寄存器 40283 (p0796)	位 0	位 1	位 2	位 3	位 4	位 5	位 6	位 7	位 8	位 9

- 使用寄存器 40281 设置 DI 的仿真模式

使用寄存器 40281 的位 0 至位 9 来设置 DI1 至 DI 10 的仿真模式。例如，若要借助 Modbus 仿真 DI1，需将寄存器 40281 的位 0 设为 1。

- 使用寄存器 40283 设置 DI 的设定值

使用寄存器 40283 的位 0 至位 9 来设置仿真 DI 信号的设定值。设置了 DI 仿真模式之后，可使用寄存器 40283 来设置一 DI 信号的设定值从而使能该 DI 信号。例如，若已将寄存器 40281 的位 0 设为 1，从而使能信号 DI1，则需设置寄存器 40283 位 0 的触发条件（上升沿或高电平）。

## S 控制模式下的 DI 仿真示例

在 S 控制模式下，默认数字量输入信号分配如下：

数字量输入	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7	DI8	DI9	DI10
信号	SON	RES T	CWL	CCW L	CWE	CCW E	SPD1	SPD2	EMG S	C- MOD E
寄存器 40281 (p0795)	位 0	位 1	位 2	位 3	位 4	位 5	位 6	位 7	位 8	位 9
寄存器 40283 (p0796)	位 0	位 1	位 2	位 3	位 4	位 5	位 6	位 7	位 8	位 9

有关 DI 分配的更多信息，请参见“数字量输入/输出 (DI/DO) (页 119)”。

- 设置 DI1 的仿真模式

若要借助 Modbus 仿真 DI1，需将寄存器 40281 的位 0 设为 1。

- 设置 DI1 的设定值

设置了 DI1 仿真模式之后，可使用寄存器 40283 来设置 DI1 的设定值从而使能该 DI 信号。

在 S 控制模式下，默认将 SON 信号分配给 DI1，因此需要触发上升沿以使能 SON 信号。将寄存器 40283 的位 0 设为 0，而后将该位设为 1。上升沿被触发。电机现处于“S ON”状态。

### 7.7.2.3 非循环通讯

SINAMICS V90 伺服驱动支持通过数据组 47 进行非循环通讯。

每个任务的最大数据长度为 240 字节。

说明

**斜体值**

下表中的斜体值表示您必须根据任务需要对这些值进行调整。

### 数据块设置

读取参数值

下表定义了读参数任务的格式。

数据块	字节 n	字节 n + 1	n
报文头	参考 <i>00 hex ... FF hex</i>	<b>01 hex:</b> 读任务	0
	<b>02 hex</b> (驱动对象的 ID, V90 上始终为 2)	<b>参数的数量 (m)</b>	2
参数 1 的地址	属性 <i>10 hex:</i> 参数值	下标的数量 <i>00 hex ... EA hex</i> (无下标的参数: 00 hex)	4
	参数号 <i>0001 hex ... FFFF hex</i>		6
	第 1 个下标的编号 <i>0000 hex ... FFFF hex</i> (无下标的参数: 0000 hex)		8

数据块	字节 n	字节 n + 1	n
	...		...
参数 2 的地址	...		...
...	...		...
参数 m 的地址	...		...

下表定义了驱动对读任务应答的格式。

数据块	字节 n	字节 n + 1	n
报文头	参考（与读任务相同）	<b>01 hex:</b> 驱动已执行读任务。 <b>81:</b> 变频器没有完整执行读任务。	0
	<b>02 hex</b> （驱动对象的 ID，V90 上始终为 2）	<b>参数的数量 (m)</b> （与读任务相同）	2
参数 1 的值	格式 <i>02 hex:</i> Integer8 <i>03 hex:</i> Integer16 <i>04 hex:</i> Integer32 <i>05 hex:</i> Unsigned8 <i>06 hex:</i> Unsigned16 <i>07 hex:</i> Unsigned32 <i>08 hex:</i> FloatingPoint <i>0A hex:</i> OctetString <i>0D hex:</i> TimeDifference <i>34 hex:</i> TimeOfDay without date indication <i>35 hex:</i> TimeDifference with date indication <i>36 hex:</i> TimeDifference without date indication <i>41 hex:</i> Byte <i>42 hex:</i> Word <i>43 hex:</i> Double word <i>44 hex:</i> Error	下标值的数量，在否定应答时为故障值的数量	4
		<b>第 1 个下标的值</b> ，在否定应答时为故障值 1 可以在本章结尾的列表中查阅故障值。	6
		...	...

数据块	字节 n	字节 n + 1	n
参数 2 的值	...		
...	...		
参数 m 的值	...		

### 修改参数值

下表定义了修改参数任务的格式。

数据块	字节 n	字节 n + 1	n
报文头	参考 <i>00 hex ... FF hex</i>	<b>02 hex:</b> 修改任务	0
	<b>02 hex</b> (驱动对象的 ID, V90 上始终为 2)	参数的数量 (m) <i>01 hex ... 27 hex</i>	2
参数 1 的地址	<b>10 hex:</b> 参数值	下标的数量 <i>00 hex ... EA hex</i> (00 hex 和 01 hex 含义相同)	4
	参数号 <i>0001 hex ... FFFF hex</i>		6
	第 1 个下标的编号 <i>0001 hex ... FFFF hex</i>		8
	...		...
参数 2 的地址	...		
...	...		...
参数 m 的地址	...		

数据块	字节 n	字节 n + 1	n
参数 1 的值	格式 <i>02 hex</i> : Integer 8 <i>03 hex</i> : Integer 16 <i>04 hex</i> : Integer 32 <i>05 hex</i> : Unsigned 8 <i>06 hex</i> : Unsigned 16 <i>07 hex</i> : Unsigned 32 <i>08 hex</i> : Floating Point <i>0A hex</i> : Octet String <i>0D hex</i> : Time Difference <i>34 hex</i> : TimeOfDay without date indication <i>35 hex</i> : TimeDifference with date indication <i>36 hex</i> : TimeDifference without date indication <i>41 hex</i> : Byte <i>42 hex</i> : Word <i>43 hex</i> : Double word	下标值的数量 <i>00 hex ... EA hex</i>	
	第 1 个下标的值		
	...		
参数 2 的值	...		
...	...		
参数 m 的值	...		

下表定义了驱动执行了修改任务后应答的格式。

数据块	字节 n	字节 n + 1	n
报文头	参考（与修改任务相同）	<b>02 hex</b> （修改任务成功执行）	0
	<b>02 hex</b> （驱动对象的 ID，V90 上始终为 2）	参数数量（与修改任务相同）	2

下表定义了驱动不能完全执行修改任务时应答的格式。

数据块	字节 n	字节 n + 1	n
报文头	参考（与修改任务相同）	<b>82 hex:</b> （驱动没有完整执行写任务）	0
	<b>02 hex</b> （驱动对象的 ID, V90 上始终为 2）	参数数量（与修改任务相同）	2
参数 1 的值	格式 40 hex: hex: Zero（该数据块的修改任务已执行） 44 hex: Error（该数据块的修改任务未执行）	故障值的数量 00 hex 01 hex 或 02 hex	4
	只有当“Error” - 故障值 1 可以在本章结尾的列表中查阅故障值。		6
	只有当“Error” - 故障值 2 故障值 2 为零或包含出现故障时第一个下标的编号。		8
参数 2 的值	...		
...	...		...
参数 m 的值	...		

## 故障值

下表给出了参数应答中的故障值。

故障值 1	含义
00 hex	参数号错误（访问的参数不存在）
01 hex	参数值无法修改（修改任务中的参数值无法被修改）
02 hex	超出数值的下限或上限（修改任务中的值超出了限值）
03 hex	错误的子下标（访问的参数下标不存在）
04 hex	没有数组（使用子下标访问无下标的参数）
05 hex	错误的数据类型（修改任务中的值与参数的数据类型不相符）
06 hex	不允许设置，只能复位（不允许使用不等于 0 的值执行修改任务）
07 hex	无法修改描述单元（修改任务中的描述单元无法被修改）
09 hex	描述数据不存在（访问的描述不存在，但参数值存在）

故障值 1	含义
0B hex	没有操作权限（缺少操作权限的修改任务）
0F hex	不存在文本数组（虽然参数值存在，但所访问的文本数组不存在）
11 hex	因运行状态无法执行任务（因某个无法详细说明了的临时原因无法进行访问）
14 hex	数值错误（修改任务的数值虽然在极限范围内，但是由于其他持久原因而不被允许，即参数被定义为独立值）
15 hex	应答过长（当前应答的长度超出了可传输的最大长度）
16 hex	参数地址错误（属性、元素数量、参数号、子下标或组合的值不被允许或不被支持）
17 hex	格式错误（修改任务使用了不允许或不被支持的格式）
18 hex	值的数量不符（参数数据值的数量与参数地址中元素的数量不一致）
19 hex	驱动对象不存在（访问的驱动对象不存在）
20 hex	参数文本不可修改
21 hex	不支持服务（非指定或未知的任务 ID）
6B hex	控制器使能时无法执行修改任务。（由于电机处于接通状态，因此驱动拒绝修改任务。注意：章节“参数列表 (页 357)”中的参数属性为“可修改”（U、T）。）
6C hex	未知单位
77 hex	下载时不可执行修改任务
81 hex	下载时不可执行修改任务
82 hex	接收控制权被禁用
83 hex	无法实现所需的互联（模拟量输出不提供浮点值，但模拟量输入需要浮点值）
84 hex	驱动不接受修改任务（驱动正在进行内部计算）
85 hex	未定义访问方式
87 hex	专有技术保护生效、禁止访问
C8 hex	修改任务低于当前有效的限值（修改任务的访问值虽然在“绝对”限值范围内，但低于当前有效的下限值）
C9 hex	修改任务高于当前有效的限值（示例：驱动功率的参数值过大）
CC hex	不允许执行修改任务（因为没有访问口令而不允许修改）

## 示例

通过 FC 16 可将任务直接按顺序写入 122 之前的寄存器中。

### 报文头

在报文头中除了要指定从站地址外，还需要指明传输类型、起始地址以及之后的寄存器数量。

### 有效数据

在有效数据中您可通过寄存器 40601 对访问进行控制。

在寄存器 40602 中确定非循环访问以及任务数据的长度。

寄存器 40603 包含任务参考（由用户确定）以及访问类型（读或写）。

从寄存器 40603 开始，等同于通过数据组 47 的非循环通讯任务。

寄存器 40604 包含驱动对象的编号（V90 上始终为 2）以及要读取或写入的参数数量。


寄存器 40605 包含属性（V90 上始终为 0x10）。在元素数量中指定要读取多少个下标。

### 示例：p1215 与 p1120 非循环读取

下表定义了读参数任务（读从站编号 1 的 p1215 与 p1120 的参数值）的格式。

	字节	描述
报文头		
01 h	0	从站地址
10 h	1	功能代码 (Write multiple)
0258 h	2,3	寄存器起始地址
000A h	4,5	要读取的寄存器数量 (40601 ... 40610)
14 h	6	数据字节数 (10 个寄存器, 各 2 字节, 总共 20 字节)
有效数据		
0001 h	7,8	40601: DS47 Control = 1 (激活任务)
2F10 h	9,10	40602: 功能代码 2F h (47), 任务长度 16 字节 (10 h)
8001 h	11,12	40603: 任务参考 = 80 h, 任务识别 = 1 h
0202 h	13,14	40604: V90 = 2 h, 参数数量 = 2
1001 h	15,16	40605: 属性, 第一个参数元素数量
04BF h	17,18	40606: 第一个参数号 = p1215
0000 h	19,20	40607: 第一个参数子下标 = 0
1001 h	21,22	40608: 属性, 第二个参数元素数量
0460 h	23,24	40609: 第二个参数号 = p1120
0000 h	25,26	40610: 第二个参数子下标 = 0

从寄存器 40601 至 40610 写入 PLC 指令：




地址	格式	当前值	
2	H40602	十六进制	16#2F10
3	H40603	十六进制	16#8001
4	H40604	十六进制	16#0202
5	H40605	十六进制	16#1001
6	H40606	有符号	+1215
7	H40607	十六进制	16#0000
8	H40608	十六进制	16#1001
9	H40609	无符号	1120
10	H40610	十六进制	16#0000

下表定义了成功读取时应答的格式。

字节	描述
<b>报文头</b>	
01 h	0 从站地址
03 h	1 功能加密 (读)
20 h	2 之后的数据字节数 ( 20 h : 32 字节 ≙ 16 寄存器 )
<b>有效数据</b>	
0002 h	3,4 40601 : DS47 Control = 2 ( 任务已执行 )
2F0E h	5,6 40602 : 功能代码 2F h ( 47 ), 应答长度 14 字节 ( 0e h )
8001 h	7,8 40603 : 任务参考已映射 = 80 h , 应答识别 = 1 ( 请求参数 )
0202 h	9,10 40604 : V90 = 2 h , 参数数量 = 2
0301 h	11,12 40605 : 格式, 第一个参数的元素数量
0001 h	13,14 40606 : 第一个参数值 = 1
0801 h	15,16 40607 : 格式, 第二个参数的元素数量
4142 h	17,18 40608 : 第二个参数值 = 12.15 ( 41426666 h )
6666 h	19,20 40609 : 第二个参数值

从寄存器 40601 至 40609 写入 PLC 指令：



地址	格式	当前值	
11	R40601	十六进制	16#0002
12	R40602	十六进制	16#2F0E
13	R40603	十六进制	16#8001
14	R40604	十六进制	16#0202
15	R40605	十六进制	16#0301
16	R40606	有符号	+1
17	R40607	十六进制	16#0801
18	R40608	十六进制	16#4142
19	R40609	十六进制	16#6666

下表定义了读取失败时应答（读任务还未完成）的格式。


	字节	描述
报文头		
01 h	0	从站地址
03 h	1	功能加密(读)
20 h	2	之后的数据字节数 ( 20 h : 32 字节 $\triangleq$ 16 寄存器 )
有效数据		
0001 h	3,4	40601 : 控制值 1 = 任务正在处理
2F00 h	5,6	40602 : 功能代码 2F h(47), 应答长度 0 (故障)
0004 h	7,8	40603 : 故障代码 : 0004 Response Not Ready ( 应答还未进行 )

**示例：设置 p1121 = 11.28 且 p29130 = 2**

下表定义了写参数任务（写从站编号 1 的 p1121 与 p29130 的参数值）的格式。

	字节	描述
报文头		
01 h	0	从站地址
10 h	1	功能代码 (Write multiple)
0258 h	2,3	寄存器起始地址
000A h	4,5	要写入的寄存器数量 ( 40601 ... 40615 )
1E h	6	数据字节数 ( 15 个寄存器, 各 2 字节, 总共 30 字节 )
有效数据		
0001 h	7,8	40601 : ds47=1 ( 激活任务 )
2F1A h	9,10	40602 : 功能代码 2F h (47), 任务长度 16 字节 ( 10 h )
8002 h	11,12	40603 : 任务参考 = 80 h, 任务识别 = 2 h (写)
0202 h	13,14	40604 : V90 = 2 h, 参数数量 = 2
1001 h	15,16	40605 : 属性, 第一个参数元素数量
0461 h	17,18	40606 : 第一个参数号 = p1121
0000 h	19,20	40607 : 第一个参数子下标 = 0
1001 h	21,22	40608 : 属性, 第二个参数元素数量
71CA h	23,24	40609 : 第二个参数号 = p29130
0000 h	25,26	40610 : 第二个参数子下标 = 0
0801 h	27,28	40611 : 格式, 第一个参数值的数量
4134 h	29,30	40612 : 第一个参数值 11.28 ( 41347AE1 h )
7AE1 h	31,32	40613 : 第一个参数值
0301 h	33,34	40614 : 格式, 第二个参数值的数量
0002 h	35,36	40615 : 第二个参数值 2

从寄存器 40601 至 40615 写入 PLC 指令：




地址	格式	当前值
1	reW40601	十六进制 16#0001
2	reW40602	十六进制 16#2F1A
3	reW40603	十六进制 16#8002
4	reW40604	十六进制 16#0202
5	reW40605	十六进制 16#1001
6	reW40606	无符号 1121
7	reW40607	十六进制 16#0000
8	reW40608	十六进制 16#1001
9	reW40609	无符号 29130
10	reW40610	十六进制 16#0000
11	reW40611	十六进制 16#0801
12	reW40612	十六进制 16#4134
13	reW40613	十六进制 16#7AE1
14	reW40614	十六进制 16#0301
15	reW40615	十六进制 16#0002

下表定义了成功写入时应答的格式。

字节	描述
报文头	
01 h	0 从站地址
03 h	1 功能加密(读)
20 h	2 之后的数据字节数 ( 20 h : 32 字节 $\triangleq$ 16 寄存器 )
有效数据	
0002 h	3,4 40601 : DS47 Control = 2 ( 任务已执行 )
2F04 h	5,6 40602 : 功能代码 2F h (47) , 应答长度 4 字节
8002 h	7,8 40603 : 任务参考已映射 = 80 h , 应答识别 = 2 ( 修改参数 )
0202 h	9,10 40604 : V90 = 2 h , 参数数量 = 2

从寄存器 40601 至 40604 写入 PLC 指令：



地址	格式	当前值
16	Rpw40601	十六进制 16#0002
17	Rpw40602	十六进制 16#2F04
18	Rpw40603	十六进制 16#8002
19	Rpw40604	十六进制 16#0202
20	Rpw40605	十六进制 16#0000
21	Rpw40606	十六进制 16#0000
22	Rpw40607	十六进制 16#0000


下表定义了写入失败时应答（写任务还未完成）的格式。

字节	描述
报文头	
01 h	0 从站地址
03 h	1 功能加密(读)
20 h	2 之后的数据字节数 ( 20 h : 32 字节 $\triangleq$ 16 寄存器 )
有效数据	
0001 h	3,4 40601 : DS47 Control = 1 ( 任务正在处理 )
2F00 h	5,6 40602 : 功能代码 2F h (47) , 应答长度 0 ( 故障 )
0004 h	7,8 40603 : 故障代码 : 0004 Response Not Ready ( 应答还未进行 )

## 7.8 绝对位置系统

### 7.8.1 概述

SINAMICS V90 伺服驱动使用带绝对编码器的伺服电机时，当前绝对位置可被检测到并发送至控制器。伺服系统上电后，可使用绝对位置系统功能立即执行动作控制任务，即不需要预先回参考点或执行零位操作。




### 限制

绝对位置系统**不能**在以下情况下配置：

- 内部设定值位置控制 (IPos)
- 速度控制 (S)
- 扭矩控制 (T)
- 控制更改模式
- 坐标系，例如，旋转轴，不限行程的定位系统
- 回参考点后更改电子齿轮
- 使用报警代码输出

### 7.8.2 绝对位置数据的发送顺序

下表展示了绝对位置数据的发送顺序：



主要步骤		子步骤/注释
①	设置 PTI 控制模式。	设置 p29003 = 0。
②	使能绝对位置模式。	设置 p29250 = 1。
③	配置相关参数。	1. 设置 PTI 输入参数 (p29010 至 p29014)。 2. 设置电子齿轮 p29012 和 p29013。
④	通过 BOP 或 SINAMICS V-ASSISTANT 回参考点  <b>说明：</b> 必须在以下情况下执行回参考点操作： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 系统设置已执行。</li> <li>• 伺服驱动已更改。</li> <li>• 伺服电机已更改。</li> <li>• 报警发生。</li> </ul>	1. 使能伺服驱动运行一段合适的距离。 2. 通过 BOP 菜单功能“ABS”或 SINAMICS V-ASSISTANT 调整绝对值编码器。

主要步骤		子步骤/注释
⑤	通过参数 p29007 选择通信协议。	设置 p29007 的值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 无协议</li> <li>• 1: USS 协议</li> <li>• 2: Modbus 协议</li> </ul>
⑥	为选定的通信协议配置相关参数。	1. 设置 RS485 地址 (p29004)。 2. 设置波特率 (p29009)。 3. 若使用 Modbus 协议, 需要设置命令和设定值来源 (p29008)。
⑦	保存参数并重启驱动。	
⑧	开始发送。	
⑨	发送绝对值编码器的校准状态至 PLC。	1. 开启上电使能信号 (SON)。 2. PLC 通过伺服驱动的数字量输出检查静止状态和报警状态。 3. 如无报警且电机处于静止状态, 则 PLC 通过 RS485 发送数据请求至伺服驱动。 4. 伺服驱动响应来自 PLC 的数据请求, 发送编码器校准状态 (p2507[0]=3) 至 PLC。
⑩	发送绝对位置数据至 PLC。	1. 如绝对值编码器已校准, 同时, 伺服驱动就绪 (数字量输出 RDY 为逻辑 1) 且处于静止状态 (数字量输出信号 INP 为逻辑 1, 则 PLC 通过 RS485 电缆发送数据请求至驱动。 2. 伺服驱动响应来自 PLC 的数据请求, 发送绝对位置数据 (r2521) 至 PLC。



# Safety Integrated 功能

## 8.1 标准和规定

### 8.1.1 概述

#### 8.1.1.1 目标

技术设备和产品的制造商和销售商有责任确保设备和产品的安全性。也就是说，他们应采用最先进的技术设计出尽可能安全的设备、机械及其它技术装置。为此，有关经济合作组织在标准中说明了所有对安全非常重要的先进技术。遵循这些相关标准能够确保设备达到了先进安全技术水平，进而确保设备安装人员和机械/设备制造商履行了相关义务。

安全技术应尽可能避免设备对人和环境造成危险，同时尽可能少地限制工业生产和设备使用（除非是一些必要的限制）。一些全球标准和规定旨在为所有国家的人员和环境提供相同程度的保护。这也避免了由于不同国家对安全要求高低不同而引起的恶性竞争。

在不同的国家和地区，设备安全保障有不同的方案和要求。在法律规定和安全要求中，何时检查设备是否充分安全、采用什么方法检查以及责任分配等也各不相同。

机械制造商和设备安装人员必须确保机械和设备的安全性符合使用地的法律法规。例如，在美国使用的机械的控制系统必须符合美国当地的要求，即使其制造商来自欧洲经济共同体（EEA）。

#### 8.1.1.2 功能安全

从需要保护的对象的角度来看，安全是一个密不可分的整体。但造成危险的原因和避免这些危险的技术措施可能存在很大的差异。因此人们将安全分为不同的类型，例如根据造成危险的原因进行分类。当安全取决于功能正常工作时，该安全便是“功能安全”。

为了保证机械或设备的功能安全，保护装置/控制装置的安全部件必须正常工作。并且在故障状态下能够使设备保持在安全状态或将设备进入安全状态。为此需要使用符合相关标准的专业技术。对功能安全的要求基于以下几个基本目标：

- 避免系统故障
- 控制系统故障
- 控制偶然发生的错误或故障

衡量达到的功能安全的尺度有：危险故障发生的几率、故障公差和系统故障降到最低水平后应达到的质量水平。这些尺度在不同的标准中由不同的术语表示。在 IEC/EN

## 8.1 标准和规定

61508, IEC/EN 62061 中是“安全集成等级”（SIL）；在 EN ISO 13849-1 中是“类别”和“性能等级”（PL）。

### 8.1.2 欧洲的机械安全

和产品生产相关的欧盟指令以调控自由商品贸易的欧盟条约第 95 条为基础。这些指令是基于一个新的全球措施（“new approach”，“global approach”）形成的：

- 欧盟指令只描述了通用安全目标和定义了基本安全要求。
- 技术详细信息只能由欧洲议会和欧盟理事会委任的标准委员会（CEN、CENELEC）在标准中定义。这些标准与特定指令保持协调，并且公布在欧洲会议和欧盟理事会公报中。立法者不会强制规定要遵守某标准。但是如果遵守了这些协调标准，便可假定为满足了相关指令的所有安全要求。
- 欧盟指令要求成员国之间相互承认彼此的国家规定。

欧盟指令彼此之间具有等同的效力。即一个特定的设备涉及到多个指令时，所有相关指令的要求都生效（例如对于带电气装置的机械，机械指令和低压指令都适用）。

#### 8.1.2.1 机械指令

附件 I 中规定了机械类产品的基本健康和安要求，必须符合这些要求。

必须尽责地实施保护目标，以符合指令要求。

机械制造商必须出具证明，表明设备符合基本要求。使用协调标准可以简化证明过程。

#### 8.1.2.2 欧洲协调标准

欧洲协调标准由欧盟委员会授权的两个标准机构 CEN（Comité Européen de Normalisation）和 CENELEC（Comité Européen de Normalisation Électrotechnique）制定，用于对特定产品的欧盟指令要求进行详细描述。这些标准（欧盟标准）随欧洲议会和欧盟理事会公报颁布，之后必须不加更改地纳入各成员国的国家标准中。它们满足基本的安全和健康要求，以及机械指令的附件 I 中所述的保护目标。

在遵循了相关协调标准的情况下，会“自动假定”为遵循了机械指令。即相关的安全要求包含在特定标准中时，制造商在遵循了该标准的情况下可假定遵循了机械指令。但并非所有欧洲标准都为协调标准。协调标准会公布在欧洲议会和欧盟理事会公报中。

欧洲的机械安全标准按等级分类。它可划分为：

- A 类标准（基本标准）
- B 类标准（类别标准）
- C 类标准（产品标准）

#### **A 类标准/基本标准**

A 类标准中包含对所有机械的概念和定义。例如 EN ISO 12100-1（原 EN 292-1）“机械安全 - 基本概念，通用设计原则”。

A 类标准主要针对制定 B 类/C 类标准的机构。如果没有相应的 C 类标准，其中的风险最小化措施对制造商也非常有用。

#### **B 类标准/类别标准**

B 类标准为涉及了多种机械类别的安全技术标准。B 类标准主要针对制定 C 类标准的机构。如果没有相应的 C 类标准，其中对机械设计和结构的规定对制造商也非常有用。

B 类标准还可以进一步划分为：

- B1 类标准，用于高级安全要素，例如人体工学原则、与危险来源的安全距离，防止身体部位受到撞击的最小距离。
- B2 类标准，用于各种机械类别的安全设备，例如急停设备、双手控制设备、联锁设备、非接触生效防护设备、控制系统的安全部件。

#### **C 类标准/产品标准**

C 类标准为特定产品的专用标准，例如机床、木材加工机、升降机、包装机、印刷机等。产品标准为对特定机械的要求。这些要求有时可能会与基本标准和类别标准有所差别。对于机械制造商，C 类标准/产品标准具有最高的优先级。符合该标准时，便可以假定机械制造商符合了机械指令附录 I 的基本要求（自动符合性假设）。如果某种机械无产品标准，则可在机械结构设计时采用 B 类标准。

标准的完整清单以及授权的标准草案都可以从以下网址获取：


<http://www.newapproach.org/>

建议：由于科技高速发展，机械标准中的改动也较为频繁，因此在使用这些标准（尤其是 C 类标准）时需要特别注意它的时效性。此外还需要注意，产品不一定符合这些标准，但是一定要达到相关欧盟指令中的所有安全目标。

8.1 标准和规定

8.1.2.3 控制系统安全设计相关标准

如果机械的功能安全性能取决于控制系统功能，则在设计控制系统时必须将发生安全功能风险的几率降到足够低。标准 EN ISO 13849-1 和 EN IEC61508 定义了机械控制系统安全设计相关的原则，这些原则符合欧盟机械指令中的所有安全目标。使用此标准即可满足机械指令中的相关安全目标。



EN ISO 13849-1, EN 62061, 和 EN 61508 的应用范围相近。为了便于用户选择, IEC 协会和 ISO 协会都在其标准的引言中以同一张表格列出了两种标准的应用范围。根据工艺 (机械、气动、液压、电气、电子、可编程电子)、风险分级、架构等要素选择使用 EN ISO 13849-1 或 EN 62061。

类型	执行安全相关控制功能的工艺	EN ISO 13849-1	EN 62061
A	非电气 (例如液压、气压)	X	未被涵盖
B	电子机械装置 (例如继电器和/或简单电子装置)	限制为制定架构 (参见注释 1), 最大为 PL = e	所有架构, 最大到 SIL 3
C	复杂电子装置 (例如可编程电子装置)	限制为制定架构 (参见注释 1), 最大为 PL = d	所有架构, 最大到 SIL 3
D	A 标准 + B 标准	限制为制定架构 (参见注释 1), 最大为 PL = e	X 参见注释 3

类型	执行安全相关控制功能的工艺	EN ISO 13849-1	EN 62061
E	C 标准 + B 标准	限制为制定架构（参见注释 1），最大为 PL = d	所有架构，最大到 SIL 3
F	C 标准 + A 标准或者 C 标准 + A 标准或者 C 标准 + B 标准	X 参见注释 2	X 参见注释 3
<p>“X”表示标准涵盖了此项。</p> <p>注释 1： 指定架构在 EN ISO 13849-1 的附录 B 中描述，是定量分析的简单基础。</p> <p>注释 2： 对于复杂电子装置：使用符合 EN ISO 13849-1，最大为 PL = d 的架构，或者使用符合 EN 62061 的架构。</p> <p>注释 3： 对于非电气工艺：使用符合 EN ISO 13849-1 的组件作为子系统。</p>			

#### 8.1.2.4 DIN EN ISO 13849-1

根据 DIN ISO EN 13849-1 进行的定性分析已不适用于现代控制系统（工艺原因）。例如 DIN EN ISO 13849-1 中没有考虑时间特性（例如时间间隔、循环测试、寿命）。而时间特性是 DIN EN ISO 13849-1 中的可靠性测试基础（每个时间单位发生故障的几率）。DIN EN ISO 13849-1 涵盖了所有安全功能以及所有参与了安全功能执行的设备。使用 DIN EN ISO 13849-1 时，对安全功能进行了定性分析和定量分析。并基于类别使用性能等级（PL）这一参数。以下安全技术参数是组件/设备必需的：

- 类别（结构要求）
- PL：性能等级
- MTTF<sub>d</sub>：平均无危险故障时间
- DC：诊断覆盖率
- CCF：共因故障

该标准描述了如何在指定架构的基础上、计算控制系统中安全相关部件的性能等级 PL。与此有偏差时，EN ISO 13849-1 参考 EN 61508。

## 8.1 标准和规定

对于由多个安全相关部件组成的整体系统，此标准用于说明如何计算总 PL。

---

### 说明

#### DIN EN ISO 13849-1 和机械指令

从 2007 年五月起，DIN EN ISO 13849-1 和机械指令统一。

---

### 8.1.2.5 EN 62061

EN 62061（等同于 IEC 62061）是 IEC/EN 61508 以下的用于特定领域的标准。它对机械上和安全相关的电气控制系统的设计和制造进行描述，涉及从设计阶段到设备退役的整个生命周期。此标准基于安全功能的定量和定性分析，对于复杂的控制系统，标准采用“Top-Down”的描述方式，即“功能分解（Functional Decomposition）”。此时，它将通过风险分析得到的安全功能划分为子安全功能，并将它们分配给实际设备（子系统和子系统单元）。其中涵盖了硬件和软件。EN 62061 也描述了对应用程序设计的要求。

和安全相关的控制系统由不同子系统组成。子系统通过安全技术参数（SIL 索赔期限和 PFHD）说明。

可编程电子设备（例如 PLC）或者调速驱动器必须符合 EN 61508。它们可作为子系统集成到控制系统中。子系统的制造商必须给出以下安全技术参数。

子系统安全技术参数：

- SIL CL：SIL 索赔期限
- PFHD：每小时发生危险故障的几率
- T1：寿命

简单子系统（例如由电子机械部件组成的传感器或执行器）由相连的不同子系统单元（设备）组成，子系统的 PFHD 值可以由这些单元的参数值计算得出。

子系统单元（设备）的安全技术参数：

- $\lambda$ ：故障率
- B10 值：用于易磨损的单元
- T1：寿命

对于电子机械设备，设备制造商给出的是特定开关次数下的故障率。和时间相关的故障率、寿命必须根据实际应用的开关频率确定。

在结构设计阶段需要为子系统（由子系统单元构成）定义的参数：

- T2: 诊断时间间隔
- $\beta$ : 对共因故障的灵敏性
- DC: 诊断覆盖率

安全相关控制系统的 PFHD 值由单个子系统的 PFHD 值相加得出。

用户可通过以下方式实现和安全相关的控制系统：

- 使用已经满足了 EN ISO 13849-1、IEC/EN 61508 或 IEC/EN 62061 要求的设备和子系统。在标准中会说明在实现安全功能时如何集成符合要求的设备。
- 开发自己的子系统：
  - 可编程的电子系统或复杂系统：使用 EN 61508 或 EN 61800-5-2。
  - 简单设备和子系统：使用 EN 62061。

EN 62061 中未涵盖对非电气系统的描述。此标准提供了用于设计制造电气、电子和可编程电子控制系统的详细信息。非电气系统必须使用 EN ISO 13849-1。

---

#### 说明

#### 功能示例

简单子系统的设计、集成信息已作为“功能示例”出版。

---

#### 说明

#### EN 62061 和机械指令

在欧洲，IEC 62061 已经批准为 EN 62061，且与机械指令协调。

---

### 8.1.2.6 系列标准 EN 61508 (VDE 0803)

此系列标准对最先进的技术进行了描述。

EN 61508 与任何欧盟指令都不协调，因此不会“自动假定”满足了指令中的保护目标。但是根据新的条款，安全相关产品的制造商也可以使用 EN 61508 来满足欧洲指令中的基本要求，例如在以下情况下：

- 在相关应用领域没有适用的协调标准。在此情况下制造商可使用 EN 61508，但是不存在符合性假定。
- 欧洲协调标准（例如：EN 62061、EN ISO 13849、EN 60204-1）中引用了 EN 61508 时。这样可以确保满足指令中的相关要求（“一同生效的标准”）。从引用的角

## 8.1 标准和规定

度来说，如果制造商负责地使用了 EN 61508，则自动假定制造商符合了引用该标准的协调标准。

系列标准 EN 61508 包含了使用 E/E/PES 系统（electrical/electronic/programmable electronic System）执行安全功能或者确保功能安全性时需要考虑的全部要素。其它危险例如电击危险将不在标准中描述（与 EN ISO 13849 相似）。

近来 EN 61508 被定位为“国际基本安全出版物”，作为其它行业标准的框架，例如：EN 62061。由于它的国际定位，此标准在世界范围内具有很高的接受度，尤其是在北美和汽车工业领域。现在很多机构要求此标准例如作为 NRTL 清单的基础。

此外，EN 61508 的新发展还包括：从传感器到执行器的全套安全安装的系统设计技术要求；由意外硬件故障造成的危险故障几率的量化，以及为整个 E/E/PES 安全生命周期的每个阶段创建文档。

### 8.1.2.7 风险分析/评估

由于自身的结构和功能，机械和设备存在风险。因此机械指令要求对每台机械进行风险评估，并在必要时降低风险，使遗留风险小于允许的风险。执行风险评估时必须使用以下标准：

EN ISO 12100-1“机械安全 - 基本概念，通用设计原则”

EN ISO 13849-1“机械安全 - 控制系统安全部件”


EN ISO 12100-1 重点描述了需要分析的风险和风险降低的设计原则。

风险评估是指对机械造成的危险进行系统研究的一系列步骤。完成风险评估后要采取相应的降低风险措施。然后再次评估风险、降低风险，由此形成了一个不断重复的过程。这样可以尽可能地消除故障，确保采取了相应的保护措施。

风险评估包括：

- 风险分析
  - 确定机械的限制（EN ISO 12100-1）
  - 风险识别（EN ISO 12100-114）
  - 风险预估（EN 1050 第 7 段）
- 风险评估

根据实现安全性的重复过程，在风险预估后要进行评估。此时要决定是否需要进行降低风险。如果需要继续降低风险，必须选择和使用适当的保护措施。然后必须重复风险评估。



风险降低必须通过适宜的机械设计/制造来实现，例如通过适用于安全功能的控制系统或保护措施。

如果保护措施中包含了联锁和控制功能，则保护措施必须根据 EN ISO 13849-1 设计。除了 EN ISO 13849-1，电气和电子系统也可使用 EN 62061。此时，电子控制系统和总线系统还必须符合 IEC/EN 61508。

### 8.1.2.8 风险降低

除了通过结构设计，机械的风险降低也可通过和安全相关的控制系统功能实现。为了实现这些控制系统功能，必须遵循标准中规定的根据风险程度分级的特殊要求。这些要求在 EN ISO 13849-1 中描述，电气系统，尤其是带可编程电子设备的电气系统在 EN 61508 或 EN 62061 中描述。对和安全相关的控制系统部件的要求根据风险程度以及必要的风险降低措施分级。

**EN ISO 13849-1** 定义了风险矩阵，使用性能等级（Performance Level, PL）取代“类别”。

## 8.1 标准和规定

**IEC/EN 62061** 使用安全集成等级（Safety Integrity Level, SIL）分级。它是控制系统安全性能的量化标度。必要的 SIL 也根据 ISO 12100（EN 1050）的风险评估原则得出。在标准的附录 A 中描述了确定必要的安全集成等级 SIL 的方法。

不论使用的是哪种标准，在各种情况下都必须确保机械控制系统上所有参与安全功能执行的组件都满足这些要求。

### 8.1.2.9 遗留风险

在技术高度发展的当今世界，安全只是一个相对的概念。在现实中是无法完全排除风险达到绝对安全的，即所谓的“零风险保障”。遗留风险是指按照先进的经济和技术条件执行了相应的保护措施后仍无法避免的风险。

在机械/设备文档中必须提示遗留风险（用户信息，根据 EN ISO 12100-2）。

### 8.1.3 美国的机械安全

美国和欧洲对工作环境安全的法律规定的区别在于，在美国没有统一的针对机械安全的国家法规来规定制造商/供应商的责任。更多是要求雇主提供安全的工作环境。

#### 8.1.3.1 OSHA 的最低要求

在 1970 年的职业安全法（Occupational Safety and Health Act, OSHA）中规定了雇主必须提供安全的工作环境的要求。OSHA 的核心要求位于第 5 段“责任（Duties）”中。

职业安全法由职业安全与健康管理局（Occupational Safety and Health Administration, 通常称为 OSHA）负责管理。OSHA 会安排地区检查员来检查工作环境是否符合规定。

OSHA 中的工作安全相关规定在 OSHA 29 CFR 1910.xxx（“OSHA 法规（29 CFR）部分 1910 职业安全和健康”）中描述。（CFR: Code of Federal Regulations, 美国联邦法规）

<http://www.osha.gov>

在 29 CFR 1910.5“标准适用性（Applicability of standards）”中确定了标准的适用范围。此条款与欧洲的相关规定相似。当特定产品的标准涵盖了相关要素时，则具有比通用标准更高的优先级。满足了此标准时，雇主可以推定满足了标准中相关要素的 OSHA 核心要求。

对于某些特定应用，OSHA 要求所有用于保护雇员的电气设备必须获得 OSHA 授权的国家认可实验室（Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL）的许可。

除了 OSHA 的规定外，还须遵守其它组织如 NFPA 和 ANSI 制订的标准，以及在美国广泛适用的产品责任法。产品责任法颁布后，制造商和销售商不得不为了自己的利益认真遵守法规并采用先进技术。

第三方保险企业通常要求其客户满足标准机构制定的适用的标准的要求。自保企业不受此要求约束，但是在发生事故时必须能证明遵循了普遍公认的安全原则。

### 8.1.3.2 NRTL 清单

所有在美国使用的电气设备都必须获得 OSHA 授权的国家认可实验室（Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL）的许可，以保障雇员的安全。国家认可实验室有权通过清单、标签或其它方式颁发设备和材料的许可。检测的基础为国家标准例如 NFPA 79，以及国际标准例如 E/E/PES 系统的标准 IEC/EN 61508。

### 8.1.3.3 NFPA 79

NFPA 79 标准（工业机械电子标准）适用于额定电压小于 600 V 的工业机械电子设备。由多台协同工作的机械所组成的整体也称之为机械。

NFPA 79 中涵盖了对可编程电子系统和通讯总线的基本要求。当这些设备被用于安全相关的功能时，必须列出在清单上。满足了这些要求时，电子控制系统和通讯总线也可用于停止类别 0 和 1 的急停功能（参见 NFPA 79 9.2.5.4.1.4）。同 EN 60204-1 一样，NFPA 79 也不再要求在执行急停功能时通过电子机械方式断开电源。

对可编程电子系统和通讯总线的核心要求为：  
系统要求（参见 NFPA 79 9.4.3）。

1. 包含了基于软件的控制器的控制系统必须：

- 在发生单个故障时
  - 断开系统使其进入安全状态
  - 防止重新启动直到故障被消除
  - 防止意外的启动
- 具有和硬件式控制系统相同的防护等级
- 根据符合公认的、适用于该系统的标准设计。

2. 在附注中将 IEC 61508、IEC 62061、ISO 13849-1、ISO 13849-2 和 IEC 61800-5-2 列为适用的标准。

保险商实验所（Underwriter Laboratories Inc. UL）定义了一个特殊的类别“可编程安全控制器”（名称代码 NRGF）用于满足此要求。此类别涵盖了包含软件且设计用于安全功能的控制设备。

8.1 标准和规定

对此类别的详细描述以及满足此要求的设备列表可通过以下网址获取：

<http://www.ul.com> → certifications directory → UL Category code/Guide information → 搜索类别“NRGF”

**TUV Rheinland of North America** 也是此应用的 NRTL。

8.1.3.4 ANSI B11

ANSI B11 标准是由多个协会，例如美国制造技术协会（Association for Manufacturing Technology, AMT）和机器人工业联合会（Robotic Industries Association, RIA）共同制定的标准。

通过风险分析/评估对机械潜在的危险进行评估。根据 NFPA 79、ANSI/RIA 15.06、ANSI B11.TR-3 和 SEMI S10（半导体），风险分析为一项重要要求。借助风险分析后记录下的结果，并根据实际应用的安全等级可以选择合适的安全技术。

日本的情况与欧洲和美国不同。它没有和欧洲类似的对功能安全性的法律要求。同样，产品责任法的效力也不及美国。

在日本没有对标准应用的法律要求，但是有使用 JIS（日本工业标准）的管理建议：日本借鉴欧洲的方案，将基本标准作为国家标准（见下表）。

日本标准

ISO/IEC 编号	JIS 编号	注释
ISO12100-1	JIS B 9700-1	原 TR B 0008
ISO12100-2	JIS B 9700-2	原 TR B 0009
ISO14121- 1/EN1050	JIS B 9702	
ISO13849- 1	JIS B 9705-1	
ISO13849- 2	JIS B 9705-1	
IEC 60204-1	JIS B 9960-1	无附录 F 或欧洲前言中的路线图
IEC 61508-0 至 -7	JIS C 0508	
IEC 62061		尚无 JIS 编号

除了指令和标准中的要求外，还须遵循企业特定的要求。特别是大型企业，例如汽车制造商，对自动化部件有很高的要求，并常会将其作为自己的设备规范列出。

和安全相关的事项（例如运行方式、进入危险区域的操作，急停方案等）必须事先与客户说明，确保这些事项纳入到风险评估/降低过程中。

### 8.1.4 日本的机械安全

日本的情况与欧洲和美国不同。它没有和欧洲类似的对功能安全性的法律要求。同样，产品责任法的效力也不及美国。

在日本没有对标准应用的法律要求，但是有使用 JIS（日本工业标准）的管理建议：日本借鉴欧洲的方案，将基本标准作为国家标准（见下表）。

#### 日本标准

ISO/IEC 编号	JIS 编号	注释
ISO12100-1	JIS B 9700-1	原 TR B 0008
ISO12100-2	JIS B 9700-2	原 TR B 0009
ISO14121- 1/EN1050	JIS B 9702	
ISO13849-1	JIS B 9705-1	
ISO13849-2	JIS B 9705-1	
IEC 60204-1	JIS B 9960-1	无附录 F 或欧洲前言中的路线图
IEC 61508-0 至 -7	JIS C 0508	
IEC 62061		尚无 JIS 编号

### 8.1.5 企业设备规定

除了指令和标准中的要求外，还须遵循企业特定的要求。特别是大型企业，例如汽车制造商，对自动化部件有很高的要求，并常会将其作为自己的设备规范列出。

和安全相关的事项（例如运行方式、进入危险区域的操作，急停方案等）必须事先与客户说明，确保这些事项纳入到风险评估/降低过程中。

## 8.2 SINAMICS Safety Integrated 概述

### Safety Integrated 功能 - STO

安全扭矩停止（STO）功能是符合 EN 60204-1:2006 章节 5.4、可防止意外启动的安全功能。

在高要求的运行状态下，STO 功能符合 IEC 61508 安全集成等级 SIL2、ISO 13849-1 3 类、ISO 13849-1: 2015 性能等级（PL）d 标准和 IEC 61800-5-2 的功能。

### 8.3 系统特性

#### 控制 STO 功能

STO 功能可通过终端控制。关于 STO 功能的接线，请参见“24 V 电源/STO (页 154)”。

## 8.3 系统特性

### 8.3.1 STO 安全功能数据

SINAMICS V90 的 STO 安全功能数据如下：

应用的标准	IEC 61508、IEC 62061、ISO 13849-1
类型	A
安全集成等级 (SIL)	2
硬件容错 (HFT)	1
安全功能故障率 (PFH)	$5 \times 10^{-8}$ 每小时

### 8.3.2 认证

SINAMICS V90 驱动系统的安全功能满足以下要求：

- ISO 13849-1: 2015 的类别 3
- ISO 13849-1: 2015 性能等级 (PL) d
- IEC 61508 安全集成等级 2 (SIL 2)

此外，SINAMICS V90 安全功能通常经过独立机构认证。最新的认证组件列表可从当地的西门子办事处获取。

### 8.3.3 安全说明

---

#### 说明

本章节中未提及的遗留风险请参见章节“基本安全说明 (页 11)”。

---

**危险****未遵循 Safety Integrated 功能说明导致死亡或严重人身伤害**

通过 Safety Integrated 可降低机器与设备的风险。未遵循 Safety Integrated 功能说明导致死亡或严重人身伤害但是只有设备厂商严格遵守用户文档中的下述要求时，配备 Safety Integrated 的机械与设备才能确实安全可靠地运行。其中包括：提及的基本环境条件，安全信息以及遗留风险。

- 熟读并遵守本用户技术文档，特别是其中指出的先决条件、安全提示和遗留风险；
- 认真地完成机器与设备的安装和配置工作。安排专业人员严格执行验收测试、记录测试结果。
- 对机器与设备进行风险分析后，通过 Safety Integrated 功能或其他途径实施并验证分析得出的所有必需安全措施。
- 请注意，Safety Integrated 功能并不能取代欧盟机械指令中所要求的、应由设备厂商对机械或设备执行的风险评估。
- 除了使用 Safety Integrated 功能外，其他的风险防范措施也不可或缺。

**警告****系统未启动导致 Safety Integrated 功能无法激活**

Safety Integrated 功能只有在系统完全启动后才能激活。系统启动是存在较大风险的临界运行状态。要启动系统，须确保满足以下要求。

- 所有人员不得停留在邻近的危险区域。
- 此外在垂直轴上必须注意驱动器此时处于零扭矩状态。
- 上电后需要执行完整的强制潜在故障检查。

**警告****急停功能使用不当会导致人员伤害或设备损坏**

若急停功能使用不当，会导致人员伤害或设备损坏。根据标准 EN 60204-1: 2006 规定，急停功能必须通过 STO 实现停机。

- 确保在使用急停功能进行停机时，设备不可在急停后自动重启。
- 安全功能关闭后，视风险分析的结果而定，必要时刻允许执行自动重启（例外：急停按钮复位时）。例如：在防护门关闭后便可自动启动。

 <b>警告</b>
<p><b>变更或更换硬件和/或软件组件后的不当操作会导致人员伤害或设备损坏</b></p> <p>在变更或更换硬件和/或软件组件后，只有在保护装置关闭后才能启动系统和变频器。否则，会导致人员伤害或设备损坏。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 人员不可停留在危险区域。</li><li>• 在再次进入危险区域前，应在两个方向 (+/-) 上短暂试运行所有轴，以检测控制性能是否稳定。</li><li>• 在使用 Safety Integrated 功能前，须确保系统已经完全启动。</li></ul>

### 8.3.4 安全功能的故障概率

#### 每小时故障率 (PFH)

根据 IEC 61508、IEC 62061 和 ISO 13849-1: 2015 的相关规定，安全功能的故障概率必须以 PFH 值的形式指出。安全功能的 PFH 数值取决于驱动部件的安全方案、硬件配置以及用于此安全功能的其他组件的 PFH 值。

在 SINAMICS V90 驱动器上，PFH 值主要取决于硬件配置（驱动数量、控制方式、使用的编码器的数量等）。它代表了驱动器集成的所有安全功能的故障概率。

SINAMICS V90 驱动系统的 PFH 值为  $5 \times 10^{-8}$  每小时。

#### 硬件容错 (HFT)

SINAMICS V90 驱动系统的 HFT 值为一。它表示系统在不停机的情况下可以处理一个故障。SINAMICS V90 STO 功能属于类型 A，仅分立元件与 STO 功能相关。

### 8.3.5 响应时间

响应时间是指从终端发出控制指令到响应实际发生之间的时间。对于 200 V 系列伺服驱动，其 STO 功能的最长响应时间为 15 ms。对于 400 V 系列伺服驱动，其 STO 功能的最长响应时间为 5 ms。故障应答功能的响应时间为 2 s。

### 8.3.6 遗留风险

设备厂商通过故障分析可确定和驱动设备相关的遗留风险。已知的遗留风险如下：

 <b>警告</b>
<p><b>电气工作原理潜在的固有硬件故障导致人员伤害或设备损坏</b></p> <p>在电气系统中，电气工作原理可能会引发一些硬件故障，因此有额外的遗留风险，此风险以 PFH 值的形式表示。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在设计机器及需要应用适当对策时考虑这些遗留风险。</li> </ul>
 <b>警告</b>
<p><b>驱动器中两个晶闸管同时故障会导致人员伤害或设备损坏</b></p> <p>逆变器中两个晶闸管（一个在上桥臂，一个在下桥臂）同时故障时会引起电机短时间运动，会导致人员伤害或设备损坏。运动幅度取决于电机极数。对于同步旋转电机，其最大转动角度 = <math>180^\circ / \text{极对数}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>采取适当措施（例如，使用配有安全监控的制动装置）来防止变频器的意外转动。</li> </ul>

## 8.4 Safety Integrated 基本功能说明

### 8.4.1 安全扭矩停止（STO）

“Safe Torque Off”（STO）功能可以和设备功能一起协同工作，在故障情况下安全封锁电机的扭矩输出。

选择此功能后，驱动器便处于“安全状态”。“接通禁止”功能将驱动器锁住阻止其重新启动。

该功能的基础是电机模块/功率单元中集成的双通道脉冲清除。

#### STO 的功能特性

- 该功能为驱动集成功能，即不需要上一级控制。
- 该功能为驱动专用功能，即每个驱动设备都具有该功能，并需要单独调试。

- 在选择 STO 功能后：
  - 可以避免电机意外启动。
  - 通过安全脉冲清除可以安全切断电机扭矩。
  - 在功率单元和电机之间无电气隔离。
- 选择/撤销 STO 会自动应答安全信息。

STO 功能可以用在以下两种场景：驱动需要通过负载扭矩或摩擦力在很短时间内到达静止状态；驱动自由停车不安全。



**警告**

**电机在电流封锁后意外转动导致人员伤害或设备损坏**

电机在电流封锁后可能发生意外转动。这会导致人员伤害或设备损坏。

- 采取适当措施以确保电机在该状况下不会意外转动。例如：防止电机缓慢停转。



**小心**

**驱动器中两个晶闸管同时故障会导致人员伤害或设备损坏**

驱动中两个晶闸管（一个在上桥臂，一个在下桥臂）同时故障时会引起电机短时间运动。对于同步旋转电机，其最大转动角度 = 180°/极对数对于同步直线电机，其最大移动距离 = 极宽

- 采取适当措施（例如，使用配有安全监控的制动装置）来防止驱动器的意外转动。

**说明**

**抱闸关闭延迟**

抱闸关闭信号（低电平）在 STO 触发后的 30 ms 后输出。

**使用 STO 功能条件**

使用 STO 功能时，须满足以下条件：

- 确保输入脉冲的高电平持续时间大于 500 ms。

**说明**

若输入信号中包含高电平持续时间小于 500 ms 的脉冲，须降低 STO 传感器的灵敏度或者通过 PLC 程序或物理滤波器滤除该输入脉冲。

- 每个监控通道（STO1 和 STO2）都可以通过各自的下电信号通道触发安全脉冲抑制。
- 如果电机连接并配置了抱闸，那么已连接的抱闸是不安全的，因为没有用于抱闸的安全功能，例如安全抱闸。

#### STO 功能特性

端子		状态	动作
STO1	STO2		
高电平	高电平	安全	伺服驱动上电后伺服电机可正常运行。
低电平	低电平	安全	伺服驱动可以正常启动，但伺服电机不能正常运行。
高电平	低电平	不安全	产生报警 F1611，伺服电机自由停车（OFF2）。
低电平	高电平	不安全	产生报警 F1611，伺服电机自由停车（OFF2）。

#### 选择/撤销 STO

选择 STO 后会触发以下动作：

- 每个监控通道都通过其断路路径清除脉冲。
- 电机抱闸在连接配置后处于关闭状态。

#### 说明

如果 STO 是在 2 秒内以单通道方式选中并被撤销的，驱动器会清除脉冲而不输出任何信息。

#### 选择 STO 后的驱动器重启

1. 通过输入端子取消各个监控通道的功能。
2. 给出驱动器使能信号。
3. 开启驱动器。
  - 输入信号“ON/OFF1”上输出 0/1 脉冲沿
  - 输入信号“ON/OFF1”上输出 0/1 脉冲沿（接通驱动器）
4. 重新操作驱动器。

## STO 的响应时间

对用于 200 V 系列伺服驱动，其 STO 功能的最长响应时间为 15 ms。对用于 400 V 系列伺服驱动，其 STO 功能的最长响应时间为 5 ms。

## 8.4.2 强制潜在故障检查

### Safety Integrated 基本功能的强制潜在故障检查或关机路径测试

断路路径的强制潜在故障检查可以及时识别出两个监控通道中的硬件和软件故障，该功能在选择/取消“Safe Torque Off”时自动执行。

为满足标准 ISO 13849-1: 2015 中关于及时发现故障的要求，每隔一段时间就要检查两条关机路径能否正常工作。为此，必须手动或过程自动化地触发强制检查。

定时器可确保强制检查及时执行。

强制检查时间 8760 小时。

此时间届满后驱动器会一直输出相应的报警，只有您完成检查后才会消失。

每次取消选择 STO 时定时器都会复位为设置的值。

假设在运行的设备上已通过相应的安全设施（例如防护门）排除了危险性。因此用户只会收到强制检查到期的报警提示，并被要求在今后的适宜时间执行检查。此报警不会影响设备的运行。

执行强制检查的时间示例：

- 设备上电后驱动器静止时。
- 在防护门打开时。
- 以设定周期。
- 在自动运行中，根据时间和事件。

---

### 说明

如果完成了相应的强制检查，强制检查的定时器也一同清零。相应的报警不会被触发。

STO 的强制检查步骤总是通过终端执行。


---

## 9.1 控制器概述

SINAMICS V90 伺服驱动由三个控制环组成：

- 电流控制
- 速度控制
- 位置控制

下图展示了三个控制环之间的关系：



理论上，内部控制环的频宽**必须**比外部控制环的宽；否则，整个控制系统会振动或响应等级降低。上述三个控制环频宽之间的关系如下所示：

**电流环 > 速度环 > 位置环**

由于 SINAMICS V90 伺服驱动的电环已有完美的频宽，因此只需调整速度环增益和位置环增益。

## 伺服增益

- 位置环增益

位置环增益直接影响位置环的响应等级。如机械系统未振动或产生噪音，可增加位置环增益以提高响应等级并缩短定位时间。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29110[0]	0.00 至 300.00	视电机而定	1000/ min	位置环增益 1
p29110[1]	0.00 至 300.00	1.00	1000/ min	位置环增益 2

- 速度环增益

速度环增益直接影响速度环的响应等级。如机械系统未振动或产生噪音，可增加速度环增益的值以提高响应等级。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29120[0]	0 至 999999	视电机而定	Nms/ra d	速度环增益 1
p29120[1]	0 至 999999	0.3	Nms/ra d	速度环增益 2

- 速度环积分增益

通过将积分分量加入速度环，伺服驱动可高效消除速度的稳态误差并响应速度的微小更改。

一般情况下，如机械系统未振动或产生噪音，可增加速度环积分增益从而增加系统刚性。

如负载惯量比很高或机械系统有谐振系数，必须保证速度环积分时间常数够大；否则，机械系统可能产生谐振。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29121[0]	0 至 100000	15	ms	速度环积分作用时间 1
p29121[1]	0 至 100000	20	ms	速度环积分作用时间 2
p29022	1 至 10000	1	-	负载惯量比

- 位置环前馈增益

响应等级可通过位置环前馈增益提高。如位置环前馈增益过大，电机速度可能会出现超调且数字量输出信号 INP 可能重复开/关。因此必须监控速度波形的变化和调整时数字量输出信号 INP 的动作。可缓慢调整位置环前馈增益。如位置环增益过大，前馈增益的作用会不明显。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29111	0.00 至 200.00	0	%	位置环前馈增益

## 9.2 优化模式

机械设备的响应度可优化。响应度由动态系数反映出来并通过伺服驱动中所设的伺服增益决定。

伺服增益通过组合参数设置。这些参数互相影响因此在设定参数值时必须考虑所设值之间的平衡。

一般来说，高刚性的机械设备的响应度可通过增加伺服增益提高；然而，如低刚性设备的伺服增益增加，则设备可能振动且响应度无法提高。

### 注意

#### 伺服增益的有效性

优化功能仅使用第一组伺服增益（位置环增益 1，速度环增益 1 和速度环积分时间 1）。

以下优化功能可用于 SINAMICS V90 伺服驱动。

通过设置参数 p29021 选择优化模式。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29021	0 至 5	0	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 自动优化禁止（手动优化），不更改伺服增益的相关参数。</li> <li>• 1: 一键自动优化。识别负载惯量比并相应地自动调整伺服增益。</li> <li>• 3: 实时自动优化。识别负载惯量比并实时地自动调整伺服增益。</li> <li>• 5: 禁止自动优化（手动优化）。所有伺服驱动的相关参数恢复其优化默认值。</li> </ul>

### 自动优化模式

SINAMICS V90 提供两种自动优化模式：一键自动优化和实时自动优化。自动优化功能可以通过机床负载惯量比（p29022）自动优化控制参数并设置合适的电流滤波器参数来抑制机床的机械谐振。你可以通过设置不同的动态系数来改变系统的动态性能。

- 一键自动优化
  - 一键自动优化通过内部运动指令估计算机床的负载惯量和机械特性。为达到期望的性能，在使用上位机控制驱动运行之前，你可以多次执行一键自动优化。电机最大转速为额定转速。
- 实时自动优化
  - 实时自动优化可以在上位机控制驱动运行时自动估计算机床负载惯量。在驱动伺服使能（SON）后，实时自动优化功能一直有效。若不需要持续估算负载惯量，你可以在系统性能可接受后禁用该功能。

对于 IPos 控制模式，若已经通过优化后的动态系数获得机床负载惯量比（p29022）和期望的动态性能，你可以将伺服驱动设置为伺服关闭状态并设置 p29025.5 = 1 来确保该轴不会产生位置过冲。

推荐在优化结束且驱动性能可接受后将优化后的参数进行保存。

### 通过 SINAMICS V-ASSISTANT 优化

推荐使用工程工具 SINAMICS V-ASSISTANT 执行优化。更多信息请参见 SINAMICS V-ASSISTANT 在线帮助。

## 9.3 一键自动优化

---

### 说明

该功能在固件版本 V1.04.00 及更高版本中可用。

---

### 说明

使用一键自动优化之前，将伺服电机移至机械位置中间来避免触碰机床实际限位。


---

### 使用一键自动优化的前提

- 机床负载惯量比未知，需要进行估算。
- 电机在顺时针和逆时针方向上均可旋转。
- 电机旋转位置（p29027 定义一圈为 360 度）在机床允许的范围之内。
  - 对于带绝对值编码器的电机：位置限制由 p29027 决定
  - 对于带增量式编码器的电机：在优化开始时必须允许电机有两圈的自由旋转

### 一键自动优化步骤

执行以下操作来实现对 SINAMICS V90 伺服驱动的一键自动优化。



### 参数设置

你可以通过以下方式来设置机床负载惯量比（p29022）：

- 若已知机床的负载惯量比，可直接手动输入。
- 通过一键自动优化功能来估计算机床的负载惯量比（p29023.2 = 1）。在多次执行一键自动优化并得到稳定的 p29022 的值时，你可以设置 p29023.2 = 0 来停止估计算机床的负载惯量比。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29020[0...1]	1 至 35	18	-	自动优化的动态系数 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: 一键自动优化的动态系数</li> <li>• [1]: 实时自动优化的动态系数</li> </ul>
p29021	0 至 5	0	-	选择优化模式 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 禁用</li> <li>• 1: 一键自动优化</li> <li>• 3: 实时自动优化</li> <li>• 5: 通过默认的控制参数禁止</li> </ul>
p29022	1 至 10000	1	-	负载惯量比
p29023	0 至 0xffff	0x0007	-	一键自动优化配置
p29025	0 至 0x003f	0x0004	-	通用优化配置
p29026	0 至 5000	2000	ms	内置信号持续时间
p29027	0 至 30000	0	°	电机旋转限位
p29028	0.0 至 60.0	7.5	ms	前馈时间常数

当多轴插补功能被激活（p29023.7 = 1）时，参数 p29028 可用。若有多个轴被用作插补轴，你需要为它们设置相同的前馈时间常数（p29028）。优化结束后，若它们的位置环增益（p29110[0]）不用，则需要手动将他们设置为一个相同的值。

通过参数 p29020 可以配置伺服系统的动态系数。动态系数越高意味着跟踪能力越强、调节时间越短、谐振可能性越高。应该在无谐振的范围内寻找合适的动态系数。

SINAMICS V90 伺服驱动共有 35 个动态系数可选。

动态系数 (p29020)	机械刚性
1	低
2	↑
...	
17	
18	中
19	↓
...	
35	
	高

如果机械谐振超过 250 Hz 导致无法将动态系数设置为所需的高级别，谐振抑制功能可以用于抑制机械谐振，从而增加动态系数。更多关于谐振抑制功能的信息，请参见谐振抑制 (页 338)。

**说明**

必须在自动优化功能禁用时 (p29021=0) 谨慎设置优化配置参数。

伺服使能后，电机会按照内置信号波形运转。

当一键自动优化过程成功完成后，参数 p29021 会被自动设置为 0。你也可以在伺服使能之前将 p29021 设置为 0 来中止一键自动优化功能。当在驱动中进行参数保存时，确保 p29021 已经更改为 0。

当一键自动优化过程成功完成后，参数 p29300 的位 0 会被自动设置为 0 或保持不变 (= 0)，表明驱动处于“S OFF”状态。

**说明**

当使用一键自动优化功能时，不允许使用 JOG 功能。

**说明**

在一键自动优化功能被激活后，除伺服关闭和通过数字量输入 EMGS 触发的快速停止外不允许进行其他操作。

通过一键自动优化功能，伺服驱动可以自动估算负载惯量比，并据此设置以下相关的控制参数。

参数	范围	默认值	单位	描述
p1414	0 至 3	0	-	速度设定值滤波器激活
p1415	0 至 2	0	-	速度设定值过滤 1 类型
p1417	0.5 至 16000	1999	Hz	速度设定值过滤器 1 分母自然频率
p1418	0.001 至 10	0.7	-	速度设定值过滤器 1 分母阻尼
p1419	0.5 至 16000	1999	Hz	速度设定值过滤器 1 分子自然频率
p1420	0.001 至 10	0.7	-	速度设定值过滤器 1 分子阻尼
p1441	0 至 50	0	ms	实际速度平滑时间
p1656	0 至 15	1	-	激活电流设定值滤波器
p1658	0.5 至 16000	1999	Hz	电流设定值过滤器 1 分母固有频率
p1659	0.001 至 10	0.7	-	电流设定值过滤器 1 分母阻尼
p2533	0 至 1000	0	ms	LR 位置设定值过滤器时间常数
p2572	1 至 2000000	视电机而定	1000 LU/s <sup>2</sup>	IPos 最大加速度
p2573	1 至 2000000	视电机而定	1000 LU/s <sup>2</sup>	IPos 最大减速度
p29022	1 至 10000	1	-	负载惯量比
p29110[0]	0.00 至 300.00	视电机而定	1000/m in	位置环增益 1
p29120[0]	0 至 999999	视电机而定	Nms/ra d	速度环增益 1

参数	范围	默认值	单位	描述
p29121[0]	0 至 100000	15	ms	速度环积分作用时间 1
p29111	0.00 至 200.00	0.00	%	位置环前馈增益

一键自动优化后，最多可以激活四个电流设定值滤波器。以下滤波器相关的参数可被优化。

参数	范围	默认值	单位	描述
p1663	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 2 分母的固有频率。
p1664	0.001 至 10	0.3	-	电流陷波滤波器 2 分母的阻尼。
p1665	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 2 分子的固有频率。
p1666	0.0 至 10	0.01	-	电流陷波滤波器 2 分子的阻尼。
p1668	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 3 分母的固有频率。
p1669	0.001 至 10	0.3	-	电流陷波滤波器 3 分母的阻尼。
p1670	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 3 分子的固有频率。
p1671	0.0 至 10	0.01	-	电流陷波滤波器 3 分子的阻尼。
p1673	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 4 分母的固有频率。
p1674	0.001 至 10	0.3	-	电流陷波滤波器 4 分母的阻尼。
p1675	0.5 至 16000	1000	Hz-	电流陷波滤波器 4 分子的固有频率。
p1676	0.0 至 10	0.01	-	电流陷波滤波器 4 分子的阻尼。

---

**说明**

在激活一键自动优化之前，请勿修改任何自动优化相关的控制器/滤波器参数，因为系统可自动设置这些参数，而不会接受所作修改。

---

**说明**

一键自动优化可能使控制参数发生改变。系统刚性较低时，可能会导致当设置  $EMGS = 0$  时，电机需要较长的时间停车。

---

## 9.4 实时自动优化


通过实时自动优化功能，伺服驱动可以自动估算负载惯量比，并据此实时设置最优控制参数。

### 使用实时自动优化的前提条件

- 驱动必须由上位机控制。
- 当机床移动至不同位置时，机床实际负载惯量不同。
- 确保电机有多次加速和减速。推荐使用阶跃式指令。
- 机床在运行时，机械谐振频率会发生变化。

### 实时自动优化步骤

执行以下操作来实现对 SINAMICS V90 伺服驱动的实时自动优化。



### 参数设置

你可以通过以下方式设置机床负载惯量比（p29022）：

- 若已知机床的负载惯量比，可直接手动输入
- 使用通过一键自动优化功能估算获得的机床负载惯量比
- 通过实时自动优化功能来估算机床的负载惯量比（p29024.2 = 1）。当得到稳定的 p29022 的值时，你可以通过设置 p29024.2 = 0 停止估算。

参数	范围	默认值	单位	描述
p29020[0...1]	1 至 35	18	-	自动优化的动态系数。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: 一键自动优化的动态系数</li> <li>• [1]: 实时自动优化的动态系数</li> </ul>
p29021	0 至 5	0	-	选择优化模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 禁用</li> <li>• 1: 一键自动优化</li> <li>• 3: 实时自动优化</li> <li>• 5: 通过默认的控制参数禁止</li> </ul>
p29022	1 至 10000	1	-	负载惯量比
p29024	0 至 0xffff	0x004c	-	实时自动优化配置
p29025	0 至 0x003f	0x0004	-	通用优化配置
p29028	0.0 至 60.0	7.5	ms	前馈时间常数

当多轴插补功能被激活（p29024.7 = 1）时，参数 p29028 可用。若有多个轴被用作插补轴，你需要为它们设置相同的前馈时间常数（p29028）。优化结束后，若它们的位置环增益（p29110[0]）不用，则需要手动将他们设置为一个相同的值。

通过参数 p29020 可以配置伺服系统的动态系数。动态系数越高意味着跟踪能力越强、调节时间越短、谐振可能性越高。应该在无谐振的范围内寻找合适的动态系数。

SINAMICS V90 伺服驱动共有 35 个动态系数可选。

动态系数 (p29020)	机械刚性
1	低
2	↑
...	
17	
18	中
19	↓
...	
35	

如果机械谐振超过 250 Hz 导致无法将动态系数设置为所需的高级别，谐振抑制功能可以用于抑制机械谐振，从而增加动态系数。更多关于谐振抑制功能的信息，请参见谐振抑制 (页 338)。

#### 说明

必须在自动优化功能禁用时 (p29021=0) 谨慎设置优化配置参数。

在优化过程中，当参数 p29022 已经被优化且其值可被驱动接受后，你可以通过参数 p29020[1] 调整动态系数以达到不同的动态性能。

伺服开启后，伺服驱动的实时自动优化功能将一直有效。若想要结束或中止实时自动优化功能，可以在将驱动器设置为伺服关闭状态后设置 p29021 为 0。

当使用实时自动优化功能时，以下的相关参数可以被持续实时的设置。

参数	范围	默认值	单位	描述
p1417	0.5 至 16000	1999	Hz	速度设定值过滤器 1 分母自然频率
p1419	0.5 至 16000	1999	Hz	速度设定值过滤器 1 分子自然频率
p29022	1 至 10000	1	-	负载惯量比
p29110[0]	0.00 至 300.00	视电机而定	1000/m in	位置环增益 1
p29120[0]	0 至 999999	视电机而定	Nms/ra d	速度环增益 1
p29121[0]	0 至 100000	15	ms	速度环积分作用时间 1
p29111	0.00 至 200.00	0.00	%	位置环前馈增益

#### 说明

使用实时自优化功能时，如果参数默认值不对，则上位机无法运行电机。如需使用上位机运行电机，首先需要通过驱动试运行使用实时自优化功能来自动整定参数。驱动器整定参数结束后，上位机即能运行电机。

**说明**

在激活实时自动优化之前，请勿修改任何自动优化相关的控制器/滤波器参数，因为系统可自动设置这些参数，而不会接受所作修改。

---

**说明**

当不满足以下条件时，实时自动优化功能可能不能正常使用：

- 电机使用加速扭矩加速 100 ms 或更久。
- 加速/减速扭矩大于等于额定扭矩的 15%。

当加速/减速过程中受到突然的干扰扭矩时或机床刚性很差时，自动优化功能可能不能正常使用。此时，可使用一键自动优化或者手动优化来优化驱动。

---


## 9.5 手动优化

当自动优化功能没有达到预期优化效果时，可以通过参数 p29021 禁止自动优化功能，然后进行手动优化。

- p29021=5: 禁止自动优化功能，并恢复所有控制参数为默认值。
- p29021=0: 不更改控制参数的情况下禁止自动优化功能。

### 手动优化步骤

参照以下步骤进行手动优化：



## 说明

### 谐振抑制

关于谐振抑制的更多详细信息请参见“谐振抑制 (页 338)”章节。

## 参数设置

使用手动优化功能时，需要手动设置以下伺服增益相关的参数。


参数	范围	默认值	单位	描述
p2533	0 至 1000	0	ms	LR 位置设定值过滤器时间常数
p2572	1 至 2000000	视电机而定	1000 LU/s <sup>2</sup>	IPos 最大加速度
p2573	1 至 2000000	视电机而定	1000 LU/s <sup>2</sup>	IPos 最大减速度
p29110[0]	0.00 至 300.00	视电机而定	1000/m in	位置环增益 1
p29120[0]	0 至 999999	视电机而定	Nms/ra d	速度环增益 1
p29121[0]	0 至 100000	15	ms	速度环积分作用时间 1
p29111	0.00 至 200.00	0.00	%	位置环前馈增益

## 9.6 谐振抑制

谐振抑制功能是一种（陷波）滤波功能。该功能可以检测频率在 250 Hz 和 1500 Hz 之间的机械谐振，并通过自动设置陷波滤波器来降低特定频率的增益，从而抑制机械谐振。

V90 伺服驱动有四个电流设定值滤波器可用。滤波器 1 为低通滤波器。滤波器 2、滤波器 3 以及滤波器 4 为带阻滤波器。

通过设置陷波滤波器可以设置增益降低频率、带宽和波深：



### 使用谐振抑制功能

#### 说明

自动优化带有谐振抑制功能。在实时自动优化和一键自动优化模式下，该功能默认被激活。

当使用实时自动优化功能时，如果机床没有谐振，推荐禁用谐振抑制功能以得到较高的动态性能。

该功能可以通过下面的参数被激活/禁用：

- 一键自动优化：p29023 的位 1
- 实时自动优化：p29024 的位 6

### 一键自动优化时的谐振抑制（p29021=1, p29023.1=1）

在一键自动优化启用谐振抑制功能时，必须确保负载正确安装且伺服电机可以自由旋转。当一键自动优化过程成功完成后，伺服驱动会根据实际机床特性自动设置下面的陷波滤波器相关参数。最多四个滤波器可以被激活。

参数	范围	默认值	单位	描述
p1663	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 2 分母的固有频率。
p1664	0.001 至 10	0.3	-	电流陷波滤波器 2 分母的阻尼。
p1665	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 2 分子的固有频率。
p1666	0.0 至 10	0.01	-	电流陷波滤波器 2 分子的阻尼。
p1668	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 3 分母的固有频率。
p1669	0.001 至 10	0.3	-	电流陷波滤波器 3 分母的阻尼。
p1670	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 3 分子的固有频率。
p1671	0.0 至 10	0.01	-	电流陷波滤波器 3 分子的阻尼。
p1673	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 4 分母的固有频率。
p1674	0.001 至 10	0.3	-	电流陷波滤波器 4 分母的阻尼。
p1675	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 4 分子的固有频率。
p1676	0.0 至 10	0.01	-	电流陷波滤波器 4 分子的阻尼。

#### 说明

当谐振抑制功能自动激活时，陷波滤波器依然运行。

一键自动优化完成后，最多四个滤波器可以被激活。通过参数 p1656 可以禁用陷波滤波器：

## 实时自动优化时的谐振抑制 (p29021=3, p29024.6=1)

在实时自动优化启用谐振抑制功能时，伺服驱动实时检测谐振频率并据此设置以下陷波滤波器的相关参数。

参数	范围	默认值	单位	描述
p1663	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 2 分母的固有频率。
p1664	0.001 至 10	0.3	-	电流陷波滤波器 2 分母的阻尼。
p1665	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 2 分子的固有频率。
p1666	0.0 至 10	0.01	-	电流陷波滤波器 2 分子的阻尼。

## 手动优化时的谐振抑制 (p29021=0)

当实时自动优化和一键自动优化模式下的谐振抑制都没有达到预期的抑制效果时，可以通过下列参数来手动进行谐振抑制。

参数	范围	默认值	单位	描述
p1663	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 2 分母的固有频率。
p1664	0.001 至 10	0.3	-	电流陷波滤波器 2 分母的阻尼。
p1665	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 2 分子的固有频率。
p1666	0.0 至 10	0.01	-	电流陷波滤波器 2 分子的阻尼。
p1668	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 3 分母的固有频率。
p1669	0.001 至 10	0.3	-	电流陷波滤波器 3 分母的阻尼。
p1670	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 3 分子的固有频率。
p1671	0.0 至 10	0.01	-	电流陷波滤波器 3 分子的阻尼。

参数	范围	默认值	单位	描述
p1673	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 4 分母的固有频率。
p1674	0.001 至 10	0.3	-	电流陷波滤波器 4 分母的阻尼。
p1675	0.5 至 16000	1000	Hz	电流陷波滤波器 4 分子的固有频率。
p1676	0.0 至 10	0.01	-	电流陷波滤波器 4 分子的阻尼。

假设陷波频率为  $f_{sp}$ ，陷波宽度为  $f_{BB}$ ，陷波深度为  $K$ ，那么可以根据以下公式计算滤波器参数：

$$p1663=p1665=f_{sp}$$

$$p1664=f_{BB} / (2 \times f_{sp})$$

$$p1666=(f_{BB} \times 10^{(k/20)}) / (2 \times f_{sp})$$

## 9.7 低频振动抑制

低频振动抑制功能为位置设定值滤波功能。它可以抑制频率为 0.5 Hz 至 62.5 Hz 之间的振动。该功能在 IPos 控制模式下有效。

### 相关参数

当使用低频振动抑制功能时，需要配置下面的参数：

参数	范围	默认值	单位	描述
p29035	0 至 1	0	-	激活谐振抑制。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 禁用</li> <li>1: 使能</li> </ul>
p31581	0 至 1	0	-	振动抑制滤波器类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 耐用</li> <li>1: 敏感</li> </ul>
p31585	0.5 至 62.5	1	Hz	振动抑制滤波器频率。
p31586	0 至 0.99	0.03	-	振动抑制滤波器阻尼。

## 操作步骤

步骤	描述	注释
①	设置驱动器为“S OFF”状态。	
②	通过参数 p31581 选择滤波器类型。	振动抑制滤波器类型。 • 0: 耐用 • 1: 敏感
③	通过参数 p31585 设置抑制频率。	可以设置的抑制频率范围为 0.5 Hz 至 62.5 Hz。
④	通过参数 p31586 设置滤波器阻尼。	可以设置的阻尼范围为 0 至 0.99。
⑤	通过参数 p29003 设置驱动的控制模式。	
⑥	通过参数 p29035 使能低频振动抑制功能。	设置 p29035 = 1 激活该功能。
⑦	设置驱动为“S ON”状态。	

## 9.8 增益切换

## 说明

增益切换功能在 **T** 模式（扭矩控制模式）下不可用。  
此时必须禁止自动优化功能才能使用增益切换功能。

该切换功能可以实现以下操作：

- 在伺服锁定时增加增益和在旋转时减少增益以降低噪音。
- 在调节时增加增益以缩短停止调节时间。
- 由于负载惯量比在停止状态下变化较多（如：高负载安装于支架上），通过外部信号（G-CHANGE）在两组增益间进行切换可以保证伺服系统的稳定性。

## 增益切换模式选择

总共有五个增益切换模式可选：

- 禁止增益切换
- 通过数字量输入信号（G-CHANGE）的增益切换
- 通过位置偏移的增益切换

- 通过位置设定频率的增益切换
- 通过实际速度的增益切换

通过参数 p29130 可以选择其中的一种：

参数	值	描述
p29130	0 (默认值)	禁止增益切换功能。 仅第一组增益有效，速度控制器 PI 到 P 的切换功能使能。
	1	通过数字量输入信号 (G-CHANGE) 的增益切换。 当 G-CHANGE 为 0 时，选择第一组增益；当 G-CHANGE 为 1 时，选择第二组增益。
	2	通过位置偏移的增益切换。 在位置控制模式下，增益切换取决于位置偏移。当位置偏移小于预设值时，选择第一组增益；否则选择第二组增益。
	3	通过位置设定频率的增益切换。 在位置控制模式下，增益切换也取决于位置设定频率。当位置设定频率小于预设值时，选择第一组增益；否则选择第二组增益。
	4	在速度控制模式下，增益切换取决于实际速度。当实际速度小于预设值时，选择第一组增益；否则选择第二组增益。

### 9.8.1 通过数字量输入信号 (G-CHANGE) 的增益切换

#### DI 设置

- 位置控制模式

信号	针脚分配	设置	描述
G-CHANGE	X8-9 (出厂设置)	0	选择第一组增益。
		1	选择第二组增益。


- 速度控制模式

信号	针脚分配	设置	描述
G-CHANGE	待分配	0	选择第一组增益。
		1	选择第二组增益。

参数设置 (p29130 = 1)

参数	范围	默认值	单位	描述
p29110[0]	0.00 至 300.00	视电机而定	1000/m in	位置环增益 1
p29110[1]	0.00 至 300.00	1.00	1000/m in	位置环增益 2
p29120[0]	0 至 999999	视电机而定	Nms/ra d	速度环增益 1
p29120[1]	0 至 999999	0.3	Nms/ra d	速度环增益 2
p29121[0]	0 至 100000	15	ms	速度环积分作用时间 1
p29121[1]	0 至 100000	20	ms	速度环积分作用时间 2
p29139	8 至 1000	20	ms	平滑增益间切换的时间常数

时序图



说明


当脉冲时长短于 10 ms 时，无反应。

## 9.8.2 通过位置偏移的增益切换

参数设置 (p29130 = 2)

参数	范围	默认值	单位	描述
p29110[0]	0.00 至 300.00	视电机而定	1000/m in	位置环增益 1
p29110[1]	0.00 至 300.00	1.00	1000/m in	位置环增益 2
p29120[0]	0 至 999999	视电机而定	Nms/ra d	速度环增益 1
p29120[1]	0 至 999999	0.3	Nms/ra d	速度环增益 2
p29121[0]	0 至 100000	15	ms	速度环积分作用时间 1
p29121[1]	0 至 100000	20	ms	速度环积分作用时间 2
p29131	0 至 214748364 7	100	LU	自动触发增益切换的位置阈值
p29139	8 至 1000	20	ms	平滑增益间切换的时间常数

### 时序图




### 9.8.3 通过位置设定频率的增益切换

参数设置 (p29130 = 3)

参数	范围	默认值	单位	描述
p29110[0]	0.00 至 300.00	视电机而定	1000/m in	位置环增益 1
p29110[1]	0.00 至 300.00	1.00	1000/m in	位置环增益 2
p29120[0]	0 至 999999	视电机而定	Nms/ra d	速度环增益 1
p29120[1]	0 至 999999	0.3	Nms/ra d	速度环增益 2
p29121[0]	0 至 100000	15	ms	速度环积分作用时间 1
p29121[1]	0 至 100000	20	ms	速度环积分作用时间 2
p29132	0 至 214700006 4	100	1000 LU/min	自动触发增益切换的位置设定频率阈值
p29139	8 至 1000	20	ms	平滑增益间切换的时间常数

#### 时序图




### 9.8.4 通过实际速度的增益切换

参数设置 (p29130 = 4)

参数	范围	默认值	单位	描述
p29110[0]	0.00 至 300.00	视电机而定	1000/m in	位置环增益 1
p29110[1]	0.00 至 300.00	1.00	1000/m in	位置环增益 2
p29120[0]	0 至 999999	视电机而定	Nms/ra d	速度环增益 1
p29120[1]	0 至 999999	0.3	Nms/ra d	速度环增益 2
p29121[0]	0 至 100000	15	ms	速度环积分作用时间 1
p29121[1]	0 至 100000	20	ms	速度环积分作用时间 2
p29133	0 至 214700006 4	100	rpm	自动触发增益切换的速度阈值
p29139	8 至 1000	20	ms	平滑增益间切换的时间常数

时序图



## 9.9 PI/P 切换

### 说明

#### PI/P 切换

PI/P 切换功能在 **T** 模式（扭矩控制模式）下不可用。


必须禁止自动优化功能和增益切换功能才能使用 PI/P 切换功能。

PI/P 切换会延迟几毫秒响应。

PI/P 切换功能用以实现速度控制器从 **PI**（比例/积分）控制到 **P**（比例）控制的切换。

该切换功能可以：

- 在位置控制模式下，缩短位置整定时间。
- 在速度控制模式下，加减速时避免实际速度值超调。
- 在位置控制模式下，当目标位置位于硬件限位时避免不必要的扭矩。



### PI/P 切换模式选择

PI/P 切换功能共有五种切换模式可选：

- 通过扭矩设定值
- 通过外部数字量输入信号（G-CHANGE）
- 通过速度设定值
- 通过加速度设定值
- 通过脉冲偏差

通过参数 p29140 可以选择其中的一种：


参数	参数值	描述
p29140	0 (默认值)	禁止。
	1	扭矩高于参数的设定值。
	2	通过数字量输入信号 (G-CHANGE)
	3	速度高于参数的设定值。
	4	加速度高于参数的设定值。
	5	脉冲偏差高于参数的设定值。

示例

未使用 PI/P 切换功能	使用 PI/P 切换功能
<p><b>示例 1:</b> 当未使用 PI/P 切换时，由于加减速时扭矩饱和，电机速度可能会超调。模式切换功能抑制扭矩饱和度，并且消除电机速度的超调。</p>	
<p><b>示例 2:</b> 当速度环增益增加时，PI/P 切换功能可以抑制超调。</p>	
<p>增加速度环增益</p>	

### 9.9.1 通过扭矩设定值的 PI/P 切换

当扭矩设定值大于预设扭矩值（p29141）时，速度环将由 PI 控制模式切换至 P 控制模式。



#### 参数设置

参数	取值范围	设定值	单位	描述
p29140	0 至 5	1	-	通过扭矩设定值进行 PI 控制模式到 P 控制模式的切换
p29141	0 至 300	200 (默认值)	%	自动触发 PI/P 切换的扭矩阈值
p29120[0]	0 至 999999	0.3 (默认值)	Nms/rad	速度环增益 1
p29121[0]	0 至 100000	15 (默认值)	ms	速度环积分作用时间 1

#### 说明

##### 速度设定值

关于速度设定值的更多详细信息请参见“配置速度设定值 (页 255)”章节。

##### 扭矩设定值

关于扭矩设定值的更多详细信息请参见“扭矩设定值 (页 262)”章节。

## 9.9.2 通过数字量输入信号（G-CHANGE）的 PI/P 切换

### DI 设置

- 位置控制模式

信号	引脚分配	设置	描述
G-CHANGE	X8-9（出厂设置）	0	选择第一组增益。
		1	选择第二组增益。


- 速度控制模式

信号	引脚分配	设置	描述
G-CHANGE	待分配	0	选择第一组增益。
		1	选择第二组增益。

### 参数设置


参数	取值范围	设定值	单位	描述
p29140	0 至 5	2	-	通过外部数字量输入信号（G-CHANGE）从 PI 控制模式切换至 P 控制模式
p29120[0]	0 至 999999	0.3（默认值）	Nms/rad	速度环增益 1
p29121[0]	0 至 100000	15（默认值）	ms	速度环积分作用时间 1

### 时序图



### 9.9.3 通过速度设定值的 PI/P 切换

当速度设定值大于预设值（p29142）时，速度环将由 PI 控制模式切换至 P 控制模式。



#### 参数设置


参数	取值范围	设定值	单位	描述
p29140	0 至 5	3	-	通过速度设定值进行 PI 控制模式到 P 控制模式的切换。
p29142	0 至 210000	2000（默认值）	rpm	自动触发 PI/P 切换的速度阈值
p29120[0]	0 至 999999	0.3（默认值）	Nms/rad	速度环增益 1
p29121[0]	0 至 100000	15（默认值）	ms	速度环积分作用时间 1

#### 说明

关于速度设定值的更多详细信息请参见“配置速度设定值 (页 255)”章节。

### 9.9.4 通过加速度设定值进行 PI/P 切换

当电机加速度大于预设加速度（p29143）时，速度环将由 PI 控制模式切换至 P 控制模式。



#### 参数设置

参数	取值范围	设定值	单位	描述
p29140	0 至 5	4	-	通过加速度设定值进行 PI 控制模式到 P 控制模式的切换
p29143	0 至 30000	20 (默认值)	rev/s <sup>2</sup>	自动触发 PI/P 切换的加速度阈值
p29120[0]	0 至 999999	0.3 (默认值)	Nms/rad	速度环增益 1
p29121[0]	0 至 100000	15 (默认值)	ms	速度环积分作用时间 1

#### 说明

##### 速度设定值


关于速度设定值的更多详细信息请参见“配置速度设定值 (页 255)”章节。

##### 加速度

关于加速度的更多信息请参见内部位置控制模式的“设置内部位置设定值 (页 233)”。

### 9.9.5 通过脉冲偏差的 PI/P 切换

当脉冲偏差大于预设值（p29144）时，速度环将由 PI 控制模式切换至 P 控制模式。



#### 参数设置

参数	取值范围	设定值	单位	描述
p29140	0 至 5	5	-	通过脉冲偏差进行 PI 控制模式到 P 控制模式的切换.
p29144	0 至 2147483647	30000 (默认值)	-	自动触发 PI/P 切换的脉冲偏差阈值
p29120[0]	0 至 999999	0.3 (默认值)	Nms/rad	速度环增益 1
p29121[0]	0 至 100000	15 (默认值)	ms	速度环积分作用时间 1

#### 说明

##### 速度设定值

关于速度设定值的更多详细信息请参见“配置速度设定值 (页 255)”章节。

## 参数

### 10.1 概述

以下章节列出了 SINAMICS V90 伺服驱动的所有参数。

#### 参数号

带有“r”前缀的参数号表示此参数为只读参数。

带有“p”前缀的参数号表示此参数为可写编辑参数。

#### 生效

表示参数设置的生效条件。存在两种可能条件：

- IM (Immediately, 立即)：参数值更改后立即生效。
- RE (Reset, 重启)：参数值重启后生效。

#### 可更改状态

这是指可以在什么时候更改参数。存在两种可能状态：

- U (运行)：当驱动处于“S ON”状态时，在“运行”状态下可更改。“RDY”LED 指示灯亮绿。
- T (准备运行)：当驱动处于“S OFF”状态时，在“准备”状态下可更改。“RDY”LED 指示灯亮红。

---

#### 说明

通过“RDY”LED 指示灯判断驱动的状态，保证没有故障和报警。

---

## 数据类型

数据类型:	缩写	描述
Integer16	I16	16 位整数
Integer32	I32	32 位整数
Unsigned8	U8	8 位无符号整数
Unsigned16	U16	16 位无符号整数
Unsigned32	U32	32 位无符号整数
FloatingPoint32	Float	32 位浮点数

## 参数组

SINAMICS V90 参数分为下列各组:

参数组	可用参数	BOP 上显示的参数组
基本参数	p290xx	<b>P 0A</b>
增益调整参数	p291xx	<b>P 0b</b>
速度控制参数	p10xx 至 p14xx、p21xx	<b>P 0C</b>
扭矩控制参数	p15xx 至 p16xx	<b>P 0d</b>
位置控制参数	p25xx 至 p26xx、p292xx	<b>P 0E</b>
I/O 参数	p293xx	<b>P 0F</b>
状态监控参数	所有只读参数	<b>DATA</b>

## 10.2 参数列表

### 可编辑参数

标有一个星号 (\*) 的参数的数值在调试之后可进行修改。若需要更换电机，则需确保首先按需要备份参数。标有两个星号 (\*\*) 的参数的默认值视电机而定。当连接不同电机时，这些参数可能具有不同的默认值。

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p0748	CU 数字量输出取反	0	63	0	-	U32	IM	T, U
	<b>描述：</b> 将数字量输出信号进行取反。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位 0 至位 5：对 DO1 至 DO6 的信号取反。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 位 = 0：不取反</li> <li>- 位 = 1：取反</li> </ul> </li> </ul>							
p0795	数字量输入仿真模式	1	42949672 95	0	-	U32	IM	T, U
	<b>描述：</b> 设置数字量输入的仿真模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位 0 至位 9：设置 DI1 至 DI10 的仿真模式 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 位 = 0：端子信号处理</li> <li>- 位 = 1：仿真</li> </ul> </li> </ul>							
	<b>说明：</b> 如果数字输入用作功能“STO”的信号源，则不允许并拒绝仿真模式的选择。 该参数在数据备份时不被保存。							
p0796	数字量输入仿真模式 设定值	1	42949672 95	0	-	U32	IM	T, U
	<b>描述：</b> 设置数字量输入仿真模式下输入信号的设定值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位 0 至位 9：设置 DI1 至 DI10 的设定值 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 位 = 0：低</li> <li>- 位 = 1：高</li> </ul> </li> </ul>							
	<b>说明：</b> 该参数在数据备份时不被保存。							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p0927	参数设置权	0000 bin	0011 bin	0011 bin	-	U16	IM	T
<p><b>描述:</b> 设置参数更改通道。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>位定义: <ul style="list-style-type: none"> <li>位 0: V-ASSISTANT</li> <li>位 1: BOP</li> </ul> </li> <li>位值含义: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 只读</li> <li>1: 读写</li> </ul> </li> </ul> <p><b>说明:</b> 若 p927.0 = 0, V-ASSISTANT 仅可用于读取参数, 其他所有功能均不可用。</p>								
p1001	内部速度设定值 1	-210000.000	210000.000	0.000	rpm	Float	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 为固定速度/速率设定值 1 设置一个数值。</p>								
p1002	内部速度设定值 2	-210000.000	210000.000	0.000	rpm	Float	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 为固定速度/速率设定值 2 设置一个数值。</p>								
p1003	内部速度设定值 3	-210000.000	210000.000	00.000	rpm	Float	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 为固定速度/速率设定值 3 设置一个数值。</p>								
p1004	内部速度设定值 4	-210000.000	210000.000	0.000	rpm	Float	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 为固定速度/速率设定值 4 设置一个数值。</p>								
p1005	内部速度设定值 5	-210000.000	210000.000	0.000	rpm	Float	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 为固定速度/速率设定值 5 设置一个数值。</p>								
p1006	内部速度设定值 6	-210000.000	210000.000	0.000	rpm	Float	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 为固定速度/速率设定值 6 设置一个数值。</p>								
p1007	内部速度设定值 7	-210000.000	210000.000	0.000	rpm	Float	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 为固定速度/速率设定值 7 设置一个数值。</p>								

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p1058	Jog 1 速度设定值	0.00	210000.000	100.00	rpm	Float	IM	T
	<b>描述:</b> 设置 JOG 1 的速度/速率。Jog 由电平触发, 且允许电机增量运动。							
	<b>说明:</b> BOP 上显示的参数值为整数。							
p1082 *	最大速度	0.000	210000.000	1500.000	rpm	Float	IM	T
	<b>描述:</b> 设定转速上限。							
	<b>注意:</b> 修改该参数值后, 不可再进行修改。							
	<b>说明:</b> BOP 上显示的参数值为整数。 该参数对两个电机转向均适用。 此参数效果有限, 为所有斜坡上升和斜坡下降时间 (下降斜坡、斜坡函数发生器、电动电位计)。 当连接不同的电机时, 参数的范围不同。							
p1083 *	正旋转方向的速度限制	0.000	210000.000	21000.000	rpm	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置正向最大速度。							
	<b>说明:</b> BOP 上显示的参数值为整数。							
p1086 *	负旋转方向的速度限制	-210000.000	0.000	-21000.000	rpm	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置负向转速限制。							
	<b>说明:</b> BOP 上显示的参数值为整数。							
p1115	选择斜坡函数发生器	0	1	0	-	l16	IM	T
	<b>描述:</b> 设置斜坡函数发生器类型。							
	<b>说明:</b> 仅当电机处于静止状态时才能选择另一斜坡函数发生器类型。							
p1120	斜坡函数发生器斜坡上升时间	0.000	999999.000	1	s	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 在这段时间内斜坡函数发生器将速度设定值由静止 (设定值 = 0) 提高至最大速度 (p1082)。							
	<b>相关性:</b> 参见 p1082							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p1121	斜坡函数发生器斜坡下降时间	0.000	999999.000	1	s	Float	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 设定斜坡函数发生器的斜坡下降时间。</p> <p>在这段时间内斜坡函数发生器将速度设定值由最大速度 (p1082) 降至静止 (设定值 = 0)。</p> <p>且斜坡下降时间对 OFF 1 一直有效。</p>							
	<p><b>相关性:</b> 参见 p1082</p>							
p1130	斜坡函数发生器初始圆弧段时间	0.000	30.000	0.000	s	Float	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 设置扩展斜坡发生器的初始圆弧过渡时间。该值适用于斜坡上升和斜坡下降。</p>							
	<p><b>说明:</b> 圆弧过渡时间可避免突然响应, 并防止机械系统受到损坏。</p>							
p1131	斜坡函数发生器结束圆弧段时间	0.000	30.000	0.000	s	Float	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 设置扩展斜坡发生器的最终圆弧过渡时间。该值适用于斜坡上升和斜坡下降。</p>							
	<p><b>说明:</b> 圆弧过渡时间可避免突然响应, 并防止机械系统受到损坏。</p>							
p1215 *	电机抱闸设置	0	3	0	-	l16	IM	T
	<p><b>描述:</b> 设置抱闸配置。</p>							
	<p><b>相关性:</b> 参见 p1216、p1217、p1226、p1227、p1228</p>							
	<p><b>小心:</b> 当 p1215 = 0 时, 如果使用抱闸, 抱闸会保持关闭。电机移动时将会损坏抱闸。</p>							
	<p><b>注意:</b> 如果 p1215 设为 1 或 p1215 设为 3, 那么当抑制脉冲时, 即使电机依然旋转抱闸也是关闭的。</p>							
	<p><b>说明:</b> 当使用了集成于电机内的抱闸时, p1215 参数不允许设为 3。</p> <p>当禁止脉冲时, 该参数只能设为零。</p>							
p1216 *	电机抱闸打开时间	0	10000	100	ms	Float	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 设置电机抱闸打开时间。</p> <p>打开抱闸之后, 速度/速率设定值依然为零。之后速度/速率设定值生效。</p>							
	<p><b>相关性:</b> 参见 p1215 和 p1217</p>							
	<p><b>说明:</b> 对于带集成抱闸的电机, 该时间为预设值, 保存在电机中。</p> <p>当 p1216 = 0 ms 时, 禁用监控和报警提示 A7931“抱闸未打开”。</p>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p1217 *	电机抱闸关闭时间	0	10000	100	ms	Float	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 设置使用电机抱闸使用时间。 在 OFF1 或 OFF3 和抱闸受控（即关闭）之后，驱动在这段静止时间（速度/速率设定值为零）依然为闭环控制。超时后将抑制脉冲。</p> <p><b>相关性:</b> 参见 p1215 和 p1216</p> <p><b>说明:</b> 对于带集成抱闸的电机，该时间为预设值，保存在电机中。 当 p1217 = 0 ms 时，禁用监控和信息提示 A07932 “抱闸未关闭”。</p>								
p1226	零速检测阈值	0.00	210000.0 0	20.00	rpm	Float	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 设置用于静止识别的速度阈值。 作用于实际转速值和设定值监控。当进行 OFF1 或 OFF3 制动时，阈值在低位时，则识别为静止。 抱闸控制激活时： 阈值在低位时，开始抱闸控制，系统等待抱闸关闭时间（p1217）。随后脉冲即被抑制。 当未激活抱闸控制时： 阈值在低位时，抑制脉冲，驱动自由停车。</p> <p><b>相关性:</b> 参见 p1215, p1216, p1217, p1227</p> <p><b>注意:</b> 由于同之前固件版本存在兼容性问题，当驱动启动时，参数下标 0 的值覆盖下标 1 至 31 的零值。</p> <p><b>说明:</b> 在以下情况下识别为静止： -实际转速值低于转速阈值（p1226），已经超过就此开始的时间（p1228）。 -速度设定值低于速度阈值（p1226），已经超过就此开始的时间（p1227）。 识别的实际值还受到测量噪音的影响。因此当速度阈值太低时不能识别到静止状态。</p>								
p1227	零速度检测监控时间	0.000	300.000	300.00 0	s	Float	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 设置静止识别的监控时间。 当进行 OFF1 或 OFF3 制动时，速度设定值低于 p1226 且超时后则识别为静止。 随后抱闸控制启动，系统等待关闭时间（p1217），然后抑制脉冲。</p> <p><b>相关性:</b> 参见 p1215、p1216、p1217、p1226</p> <p><b>注意:</b> 根据所选值，该设定值不等于零。这样会导致超过 p1227 的监控时间。此时不会抑制驱动电机的脉冲。</p>								

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
	<p><b>说明：</b> 在以下情况下识别为静止：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-实际转速值低于转速阈值（p1226），已经超过就此开始的时间（p1228）。</li> <li>-速度设定值低于速度阈值（p1226），已经超过就此开始的时间（p1227）。</li> </ul> <p>当 p1227 = 300.000 s 时： 禁用监控。</p> <p>当 p1227 = 0.000 s 时： 如果 OFF1 或 OFF3 和 斜坡下降时间 = 0，立即抑制脉冲且电机自由停车。</p>							
p1228	脉冲抑制延时	0.000	299.000	0.000	s	Float	IM	T, U
	<p><b>描述：</b> 设置脉冲抑制延时。在 OFF1 或 OFF3 之后，当满足以下任一条件时，则抑制脉冲：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-实际转速值低于转速阈值（p1226），已经超过就此开始的时间（p1228）。</li> <li>-转速设定值低于速度阈值（p1226），已经超过就此开始的时间（p1227）。</li> </ul> <p><b>相关性：</b> 参见 p1226 和 p1227</p> <p><b>注意：</b> 当电机抱闸激活时，抱闸关闭时间（p1217）会额外延迟脉冲取消。</p>							
p1414	速度设定值滤波器激活	0000 bin	0011 bin	0000 bin	-	U16	IM	T, U
	<p><b>描述：</b> 设置速度设定值过滤器的激活/禁用。</p> <p><b>相关性：</b> 单个速度设定值过滤器的参数设置从 p1415 开始。</p> <p><b>说明：</b> 驱动器以十六进制形式显示该值。要了解每位的逻辑值（高/低），必须将十六进制数值转换为二进制，例如，FF (hex)= 11111111 (bin)。</p>							
p1415	速度设定值过滤 1 类型	0	2	0	-	l16	IM	T, U
	<p><b>描述：</b> 设置速度设定值过滤器 1 的类型。</p> <p><b>相关性：</b> PT1 低通： p1416 PT2 低通： p1417, p1418 通用过滤器： p1417 ... p1420</p>							
p1416	速度设定值过滤器 1 时间常数	0.00	5000.00	0.00	ms	Float	IM	T, U
	<p><b>描述：</b> 设置速度设定值过滤器 1（PT1）时间常数。</p> <p><b>相关性：</b> 参见 p1414 和 p1415</p> <p><b>说明：</b> 此参数只有在滤波器设为 PT1 低通时才会生效。</p>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p1417	速度设定值过滤器 1 分母自然频率	0.5	16000.0	1999.0	Hz	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置速度设定值过滤器 1 (PT2, 通用过滤器) 的分母自然频率。							
	<b>相关性:</b> 参见 p1414 和 p1415							
	<b>说明:</b> 此参数只有在速度滤波器设为 PT2 低通或通用滤波器时才会生效。 滤波器只有在自然频率低于取样频率的一半时才会生效。							
p1418	速度设定值过滤器 1 分母阻尼	0.001	10.000	0.700	-	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置速度设定值过滤器 1 (PT2, 通用过滤器) 的分母阻尼。							
	<b>相关性:</b> 参见 p1414 和 p1415							
	<b>说明:</b> 此参数只有在速度滤波器设为 PT2 低通或通用滤波器时才会生效。							
p1419	速度设定值过滤器 1 分子自然频率	0.5	16000.0	1999.0	Hz	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置速度设定值过滤器 1 (通用过滤器) 的分子自然频率。							
	<b>相关性:</b> 参见 p1414 和 p1415							
	<b>说明:</b> 此参数只有在速度滤波器设为通用滤波器时才会生效。滤波器只有在自然频率低于取样频率的一半时才会生效。							
p1420	速度设定值过滤器 1 分子阻尼	0.001	10.000	0.700	-	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置速度设定值过滤器 1 (通用过滤器) 的分子阻尼。							
	<b>相关性:</b> 参见 p1414 和 p1415							
	<b>说明:</b> 此参数只有在速度滤波器设为通用滤波器时才会生效。							
p1421	速度设定值过滤 2 类型	0	2	0	-	I16	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置速度设定值过滤器 2 的类型。							
	<b>相关性:</b> PT1 低通: p1422 PT2 低通: p1423, p1424 通用过滤器: p1423 ... p1426							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p1422	速度设定值过滤器 2 时间常数	0.00	5000.00	0.00	ms	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置速度设定值过滤器 2 (PT1) 时间常数。							
	<b>相关性:</b> 参见 p1414 和 p1421							
	<b>说明:</b> 此参数只有在速度过滤器设为 PT1 低通时才会生效。							
p1423	速度设定值过滤器 2 分母自然频率	0.5	16000.0	1999.0	Hz	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置速度设定值过滤器 2 (PT2, 通用过滤器) 的分母自然频率。							
	<b>相关性:</b> 参见 p1414 和 p1421							
	<b>说明:</b> 此参数只有在速度滤波器设为 PT2 低通或通用滤波器时才会生效。 滤波器只有在自然频率低于取样频率的一半时才会生效。							
p1424	速度设定值过滤器 2 分母阻尼	0.001	10.000	0.700	-	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置速度设定值过滤器 2 (PT2, 通用过滤器) 的分母阻尼。							
	<b>相关性:</b> 参见 p1414 和 p1421							
	<b>说明:</b> 此参数只有在速度滤波器设为 PT2 低通或通用滤波器时才会生效。							
p1425	速度设定值过滤器 2 分子自然频率	0.5	16000.0	1999.0	Hz	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置速度设定值过滤器 2 (通用过滤器) 的分子自然频率。							
	<b>相关性:</b> 参见 p1414 和 p1421							
	<b>说明:</b> 此参数只有在速度滤波器设为通用滤波器时才会生效。 滤波器只有在自然频率低于取样频率的一半时才会生效。							
p1426	速度设定值过滤器 2 分子阻尼	0.000	10.000	0.700	-	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置速度设定值过滤器 2 (通用过滤器) 的分子阻尼。							
	<b>相关性:</b> 参见 p1414 和 p1421							
	<b>说明:</b> 此参数只有在速度滤波器设为通用滤波器时才会生效。							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p1441	实际速度平滑时间	0.00	50.00	0.00	ms	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 为实际速度值设置平滑时间常数 (PT1)。							
	<b>说明:</b> 在低线数的编码器上应当对转速实际值进行平滑。 在修改该参数后, 建议一同调整转速控制器或者转速控制器的设置 Kp (p29120) 和 Tn (p29121)。							
p1520 *	扭矩上限	-1000000.00	20000000.00	0.00	Nm	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置固定扭矩上限。							
	<b>危险:</b> 设置扭矩上限为负值 (p1520 < 0) 会导致电机不可控式地加速。							
	<b>注意:</b> 最大值取决于所连电机的最大扭矩。							
p1521 *	扭矩下限	-20000000.00	1000000.00	0.00	Nm	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置固定扭矩下限。							
	<b>危险:</b> 设置扭矩上限为正值 (p1521 > 0) 会导致电机不可控式地加速。							
	<b>注意:</b> 最大值取决于所连电机的最大扭矩。							
p1656 *	激活电流设定值滤波器	0000 bin	二进制数 1111	0001 bin	-	U16	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置电流设定值过滤器的激活/禁用。							
	<b>相关性:</b> 单个电流设定值滤波器的参数设置从 p1658 开始。							
	<b>说明:</b> 如果不需要所有的滤波器, 应该从滤波器 1 开始依次使用滤波器。驱动器以十六进制形式显示该值。要了解每位的逻辑值 (高/低), 必须将十六进制数值转换为二进制, 例如, FF (hex)= 11111111 (bin)。							
p1658 *	电流设定值过滤器 1 分母固有频率	0.5	16000.0	1999.0	Hz	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置电流设定值过滤器 1 (PT2, 通用过滤器) 的分母自然频率。							
	<b>相关性:</b> 通过 p1656.0 激活电流设定值过滤器 1, 并设置参数 p1658 到 p1659。							
p1659 *	电流设定值过滤器 1 分母阻尼	0.001	10.000	0.700	-	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置电流设定值过滤器 1 的分母阻尼。							
	<b>相关性:</b> 通过 p1656.0 激活电流设定值过滤器 1, 并设置参数 p1658 到 p1659。							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p1663	电流设定值过滤器 2 分母固有频率	0.5	16000.0	1000.0	Hz	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置电流设定值过滤器 2 (PT2, 通用过滤器) 的分母自然频率。							
	<b>相关性:</b> 通过 p1656.1 激活电流设定值过滤器 2, 并设置参数 p1663 到 p1666。							
p1664	电流设定值过滤器 2 分母阻尼	0.001	10.000	0.300	-	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置电流设定值过滤器 2 的分母阻尼。							
	<b>相关性:</b> 通过 p1656.1 激活电流设定值过滤器 2, 并设置参数 p1663 到 p1666。							
p1665	电流设定值过滤器 2 分子固有频率	0.5	16000.0	1000.0	Hz	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置电流设定值滤波器 2 (通用滤波器) 的分子固有频率。							
	<b>相关性:</b> 通过 p1656.1 激活电流设定值过滤器 2, 并设置参数 p1662 到 p1666。							
p1666	电流设定值过滤器 2 分子阻尼	0.000	10.000	0.010	-	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置电流设定值滤波器 2 的分子阻尼。							
	<b>相关性:</b> 通过 p1656.1 激活电流设定值过滤器 2, 并设置参数 p1663 到 p1666。							
p1668	电流设定值过滤器 3 分母固有频率	0.5	16000.0	1000.0	Hz	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置电流设定值过滤器 3 (PT2, 通用过滤器) 的分母自然频率。							
	<b>相关性:</b> 通过 p1656.2 激活电流设定值过滤器 3, 并设置参数 p1668 到 p1671。							
p1669	电流设定值过滤器 3 分母阻尼	0.001	10.000	0.300	-	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置电流设定值过滤器 3 的分母阻尼。							
	<b>相关性:</b> 通过 p1656.2 激活电流设定值过滤器 3, 并设置参数 p1668 到 p1671。							
p1670	电流设定值过滤器 3 分子固有频率	0.5	16000.0	1000.0	Hz	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置电流设定值滤波器 3 (通用滤波器) 的分子固有频率。							
	<b>相关性:</b> 通过 p1656.2 激活电流设定值过滤器 3, 并设置参数 p1668 到 p1671。							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p1671	电流设定值过滤器 3 分子阻尼	0.000	10.000	0.010	-	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置电流设定值滤波器 3 的分子阻尼。							
	<b>相关性:</b> 通过 p1656.2 激活电流设定值过滤器 3, 并设置参数 p1668 到 p1671。							
p1673	电流设定值过滤器 4 分母固有频率	0.5	16000.0	1000.0	Hz	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置电流设定值过滤器 4 (PT2, 通用过滤器) 的分母自然频率。							
	<b>相关性:</b> 通过 p1656.3 激活电流设定值过滤器 4, 并设置参数 p1673 到 p1675。							
p1674	电流设定值过滤器 4 分母阻尼	0.001	10.000	0.300	-	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置电流设定值过滤器 4 的分母阻尼。							
	<b>相关性:</b> 通过 p1656.3 激活电流设定值过滤器 4, 并设置参数 p1673 到 p1675。							
p1675	电流设定值过滤器 4 分子固有频率	0.5	16000.0	1000.0	Hz	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置电流设定值滤波器 4 (通用滤波器) 的分子固有频率。							
	<b>相关性:</b> 通过 p1656.3 激活电流设定值过滤器 4, 并设置参数 p1673 到 p1675。							
p1676	电流设定值过滤器 4 分子阻尼	0.000	10.000	0.010	-	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置电流设定值滤波器 4 的分子阻尼。							
	<b>相关性:</b> 通过 p1656.3 激活电流设定值过滤器 4, 并设置参数 p1673 到 p1675。							
p2153	实际速度值过滤器时 间常数	0	1000000	0	ms	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置 PT1 的时间常数以平滑速度/速率实际值。 平滑实际速度/速率值会和阈值相比较, 且仅用于提示和信号。							
p2161 *	速度阈值 3	0.00	210000.0 0	10.00	rpm	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置指示轴处于静止状态的信号的速度阈值。							
p2162 *	磁滞速度 n_act > n_max	0.00	60000.00	0.00	rpm	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置信号“n_act > n_max”的磁滞速度 (带宽)。							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
	<p><b>说明:</b></p> <p>对于负向速度限制，磁滞低于限值时生效，而对于正向速度限制，磁滞高于限值时生效。</p> <p>当显著超调在最大速度范围内发生（例如，由于负载减少）时，建议增加速度控制器的动态响应（若可能）。如未充分增加该响应，则当电机的最大转速远大于速度限制 p1082 时，可增大磁滞 p2162，但其值不能大于以下公式的计算值。</p> $p2162 \leq 1.05 \times \text{电机最大转速} - \text{速度限制 (p1082)}$ <p>当连接不同的电机时，参数的范围不同。</p>							
p2175 *	电机堵转速度阈值	0.00	210000.0 0	21000 0.00	rpm	Float	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 设置报告“电机堵转”消息的速度阈值。</p> <p><b>相关性:</b> 参见 p2177。</p>							
p2177 *	电机堵转延时	0.000	65.000	0.500	s	Float	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 设置“电机堵转”消息的延时。</p> <p><b>相关性:</b> 参见 p2175。</p>							
p2525	LR 编码器调整偏置	0	42949672 95	0	LU	U32	IM	T
	<p><b>描述:</b> 对于绝对值编码器调整，驱动决定位置偏置。</p> <p><b>说明:</b> 位置偏移仅适用于绝对值编码器。当做调整时驱动决定该偏移，且用户不可更改。</p>							
p2533	LR 位置设定值过滤器 时间常数	0.00	1000.00	0.00	ms	Float	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 设置位置设定值过滤器（PT1）时间常数。</p> <p><b>说明:</b> 有效 Kv 系数（位置环增益）随滤波器降低。</p> <p>通过优化噪音/干扰的公差可以对其进行软控制。</p> <p>应用:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-降低前馈动态响应。</li> <li>-加加速度限制。</li> </ul>							
p2542 *	LR 静止窗口	0	21474836 47	1000	LU	U32	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 设置静止监控功能的静止窗口。</p> <p>静态监控时间结束后会循环检查，“设定-实际”差值是否在静态窗口中，必要时输出故障信息。</p> <p>值 = 0:取消激活静止监控。</p>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
	<p><b>相关性:</b> 参考: p2543、p2544 和 F07450</p> <p><b>说明:</b> 在以下情况下设置静止和定位窗口: 静止窗口 (p2542) <math>\geq</math> 定位窗口 (p2544)</p>							
p2543 *	LR 静止监控时间	0.00	100000.0 0	200.00	ms	Float	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 设置静止监控功能的静止监控时间。 静态监控时间结束后会循环检查, “设定-实际”差值是否在静态窗口中, 必要时输出故障信息。</p> <p><b>相关性:</b> 参考: p2542、p2545 和 F07450</p> <p><b>说明:</b> 静态及定位监控时间设置规定: 静止监控时间 (p2543) <math>\leq</math> 定位监控时间 (p2545)</p>							
p2544 *	LR 定位窗口	0	21474836 47	40	LU	U32	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 设置定位监控功能的定位窗口。 定位监控时间到期之后, 会再次检查设定值和实际位置间的差异。在定位窗口内, 且如有需要会产生响应故障。 值 = 0: 禁用定位监控功能。</p> <p><b>相关性:</b> 参见 F07451。</p> <p><b>说明:</b> 在以下情况下设置静止和定位窗口: 静止窗口 (p2542) <math>\geq</math> 定位窗口 (p2544)</p>							
p2545 *	LR 定位监控时间	0.00	100000.0 0	1000.0 0	ms	Float	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 设置定位监控功能的定位监控时间。 定位监控时间到期之后, 会再次检查设定值和实际位置间的差异。在定位窗口内, 且如有需要会产生响应故障。</p> <p><b>相关性:</b> p2545 的范围取决于 p2543。 参考: p2543、p2544 和 F07451</p> <p><b>说明:</b> 公差带宽用于防止操作控制顺序导致动态跟随误差监控不正确响应 (如负载激增时)。</p>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p2546 *	LR 动态跟随误差监控公差	0	2147483647	3000/629146	LU	U32	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 设置动态跟随误差监控公差。</p> <p>当动态跟随误差 (r2563) 超过所选公差时, 发生相应故障。</p> <p>对于带增量式编码器的电机, 默认值为 3000。对于带绝对值编码器的电机, 默认值为 629146。</p> <p>值 = 0:禁用动态跟随误差监控。</p> <p><b>相关性:</b> 参见 r2563 和 F07452</p> <p><b>说明:</b> 公差带宽用于防止操作控制顺序导致动态跟随误差监控不正确响应 (如负载激增时)。</p>								
p2571	IPOS 最大速度	1	40000000	30000	100 0 LU/ min	U32	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 设置“基本定位器”功能 (IPOS) 的最大速度。</p> <p><b>说明:</b> 最大速度在基本定位器的全部运行模式下都有效。</p> <p>利用转速控制器的最大转速调整基本定位器的最大速度。</p>								
p2572 **	IPos 最大加速度	1	2000000	视电机而定	100 0 LU/ s <sup>2</sup>	U32	IM	T
<p><b>描述:</b> 设置“基本定位器”功能 (IPos) 的最大加速度。</p> <p><b>说明:</b> 最大加速度倾向于激增 (无加加速度)。</p> <p>“运行程序段”运行模式: 编程加速度倍调作用于最大加速度。</p> <p>“直接设定值输入/MDI”模式: 加速度倍调生效。</p> <p>“Jog”和“参考点搜索”模式: 无加速度倍调生效。轴以最大加速度开始。</p>								

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p2573 **	IPos 最大减速度	1	2000000	视电机而定	100 0 LU/ s <sup>2</sup>	U32	IM	T
<p><b>描述:</b> 设置“基本定位器”功能 (IPos) 的最大减速度。</p> <p><b>说明:</b> 最大减速度倾向于激增 (无加加速度)。</p> <p>“运行程序段”运行模式: 编程减速度倍调作用于最大减速度。</p> <p>“直接设定值输入/MDI”模式: 减速度倍调生效。</p> <p>“Jog”和“参考点搜索”模式: 无减速度倍调生效。轴以最大减速度停止。</p>								
p2574 **	IPos 加加速度限制	1	10000000 0	10000	100 0 LU/ s <sup>3</sup>	U32	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 设置加加速限制。</p> <p><b>相关性:</b> 参见 p2572, p2573 和 p2575</p> <p><b>说明:</b> 加加速度限制在内部按如下方式换算成加加速度时间: 加加速度时间 <math>T_r = \max(p2572, p2573) / p2574</math></p>								
p2575	IPos 加加速度限制激活	0	1	0	-	U32	IM	T
<p><b>描述:</b> 激活加加速限制。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0:禁用加加速限制。</li> <li>1:激活加加速限制。</li> </ul> <p><b>相关性:</b> 参见 p2574</p>								
p2580	EPOS 负向软限位开关	-2147482648	21474826 47	- 21474 82648	LU	I32	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 设置负向的软限位开关。</p> <p><b>相关性:</b> 参见 p2581, p2582</p>								

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p2581	EPOS 正向软限位开关	-2147482648	2147482647	2147482647	LU	I32	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置正向的软限位开关。							
	<b>相关性:</b> 参见 p2580, p2582							
p2582	激活 EPOS 软限位开关	-	-	0	-	U32 / 二进制	IM	T
	<b>描述:</b> 设置信号源以激活“软限位开关”。							
	<b>相关性:</b> 参见 p2580, p2581							
	<b>小心:</b> 软限位开关生效: -轴已回参考点 软限位开关失效: -模数校正生效。 -执行参考点搜索。							
	<b>注意:</b> 软限位之外相对定位的目标位置: 运行程序段开始, 轴移动至软限位开关处静止。发生相应报警, 运行程序段中断。带有有效位置的运行程序段是可被激活的。 在执行绝对定位时, 目标位置在软限位开关之外: 在“运行程序段”模式下, 运行程序段不启动且发生相应故障。 轴位于有效运行范围之外: 当轴已经位于有效运行范围之外时, 发生相应故障。故障可在静止时应答。带有有效位置的运行程序段是可被激活的。							
	<b>说明:</b> 还可以通过 STOP 挡块限制移动范围。							
p2583	EPOS 反向间隙补偿	-200000	200000	0	LU	I32	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置正向或负向的(间隙)偏移量。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• = 0:禁止反向间隙补偿。</li> <li>• &gt; 0:正向间隙(正常情况) 当颠倒方向时, 编码器实际值指向实际值。</li> <li>• &lt; 0: 负向反向间隙 当颠倒方向时, 实际值指向编码器实际值。</li> </ul>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
	<p><b>相关性:</b> 当通过设置参考点来使静止轴回参考点或带绝对值编码器的调整轴上电时, 设置 p2604 将与输入补偿值相关。</p> <p>p2604 = 1: 正向移动 -&gt; 立即输入补偿值。 负向移动 -&gt; 不输入补偿值。</p> <p>p2604 = 0: 正向移动 -&gt; 不输入补偿值。 负向移动 -&gt; 立即输入补偿值。</p> <p>当再次设置参考点 (回参考点的轴) 或“立即回零”时, 与 p2604 无关, 而与该轴的历史信息相关。</p> <p>参考: p2604</p>							
p2599	EPOS 参考点坐标值	-2147482648	2147482647	0	LU	I32	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 设置参考点坐标轴的位置值。在回参考点或调整后该值用作实际轴位置。</p> <p><b>相关性:</b> 参见 p2525</p>							
p2600	EPOS 参考点参考点搜索的零点偏移	-2147482648	2147482647	0	LU	I32	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 设置参考点搜索的零点偏移。</p>							
p2604	EPOS 参考点搜索开始方向	-	-	0	-	U32 / 二进制	IM	T
	<p><b>描述:</b> 设置参考点搜索开始方向的信号源。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 信号: 以负向开始。</li> <li>• 0 信号: 以正向开始。</li> </ul> <p><b>相关性:</b> 参见 p2583</p>							
p2605	EPOS 参考点搜索接近速率参考点挡块	1	40000000	5000	100 0 LU/ min	U32	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 为参考点设置到参考点挡块的接近速率。</p> <p><b>相关性:</b> 当存在参考点挡块时, 参考点搜索开始以接近速率移向参考点挡块。</p> <p>参见 p2604 和 r2606</p>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
	<b>说明:</b> 在移向参考点挡块时, 速率倍调生效。在刚开始参考点搜索时, 如果轴已经位于参考点挡块, 那么轴立即开始移向零脉冲。							
p2606	EPOS 参考点搜索参考点挡块最大行程	0	2147482647	2147482647	LU	U32	IM	T, U
	<b>描述:</b> 在移向挡块时时, 设置参考点搜索开始后的最大行程。							
	<b>相关性:</b> 参见 p2604, p2605 和 F07458							
	<b>说明:</b> 当使用反向挡块时, 设置的最大行程必须适当延长。							
p2608	EPOS 参考点搜索接近速率零脉冲	1	40000000	300	100 0 LU/ min	U32	IM	T, U
	<b>描述:</b> 为参考点搜索设置参考点挡块向零点标记的接近速率。							
	<b>相关性:</b> 当没有参考点挡块时, 参考点搜索立即开始于移向零脉冲的轴。 参见 p2604 和 p2609							
	<b>小心:</b> 当参考点挡块没有调整, 每次参考点搜索都检测到相同的同步零点标记时, 则会获取到误差的轴参考点。 在离开参考点挡块后, 由于内部原因会以一定时延来激活零脉冲搜索。因此参考点挡块应该调整在两个零脉冲的中间点, 接近速率应适用于两个零脉冲之间的距离。							
	<b>说明:</b> 当移向零点标记时速率倍调不生效。							
p2609	EPOS 参考点搜索最大行程参考点挡块和零脉冲	0	2147482647	20000	LU	U32	IM	T, U
	<b>描述:</b> 在移向零点标记时, 设置离开参考点挡块后的最大行程。							
	<b>相关性:</b> 参见 p2604, p2608 和 F07459							
p2611	EPOS 参考点搜索接近速率参考点	1	40000000	300	100 0 LU/ min	U32	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置检测到零点标记移后移向参考点的接近速率。							
	<b>相关性:</b> 参见 p2604 和 p2609							
	<b>说明:</b> 在移向参考点时, 速率倍调不生效。							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p2617[0..7]	EPOS 运行程序段位置	-2147482648	2147482647	0	LU	I32	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置运行程序段的目标位置。							
	<b>相关性:</b> 参见 p2618							
	<b>说明:</b> 在相对坐标和绝对坐标上, 根据 p29241 接近目标位置。							
p2618[0..7]	EPOS 运行程序段速度	1	40000000	600	1000 LU/ min	I32	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置运行程序段的速率。							
	<b>相关性:</b> 参见 p2617							
	<b>说明:</b> 速率受过速率倍调影响。							
p2621[0..7]	内部定位任务	1	2	1	-	I16	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置运行程序段的任务。 • 1:定位 • 2: 固定停止点							
	<b>相关性:</b> 参考: p2617、p2618							
p2634 *	固定停止点最大跟随误差	0	2147482647	1000	LU	U32	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置检测状态“到达固定停止点”的跟随误差。							
	<b>说明:</b> 当跟随误差比理论计算的跟随误差值超出 p2634 时, 表明“到达固停止点”。							
p2635 *	固定停止点监控窗口	0	2147482647	100	LU	U32	IM	T, U
	<b>描述:</b> 设置到达固定停止点后的实际位置监控窗口。							
	<b>说明:</b> 如果在到达固定停止点后, 挡块向正或负方向移动超过了这里的设置值, 则输出相应的消息。							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p2692	MDI 加速度倍率	0.100	100.000	100.000	%	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 为加速度倍率设置一个固定的值。							
	<b>说明:</b> 百分比相对于数值字段中的最大加速度而言 (p2572)。							
p2693	MDI 减速度倍率, 固定值	0.100	100.000	100.000	%	Float	IM	T, U
	<b>描述:</b> 为减速度倍率设置一个固定的值。							
	<b>说明:</b> 百分比相对于数值字段中的最大减速度而言 (p2573)。							
p29000 *	电机 ID	0	65535	0	-	U16	IM	T
	<b>描述:</b> 电机型号在电机铭牌上的名称为电机 ID。 对于带增量式编码器的电机, 用户需要手动输入参数值。 对于带绝对值编码器的电机, 驱动自动读取参数值。							
p29001	颠倒电机转向	0	1	0	-	I16	IM	T
	<b>描述:</b> 颠倒电机转向默认顺时针方向为正向, 逆时针方向为负向。修改了 p29001 之后, 参考点会丢失, A7461 将提醒用户重新回参考点。 • 0: 不颠倒 • 1: 反转							
p29002	BOP 显示选择	0	4	0	-	I16	IM	T, U
	<b>描述:</b> 选择 BOP 操作显示。 • 0: 实际速度 (默认值) • 1: 直流电压 • 2: 实际扭矩 • 3: 实际位置 • 4: 位置跟随误差							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29003	控制模式	0	8	0	-	I16	RE	T
<p><b>描述:</b> 选择控制模式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 通过脉冲序列输入 (PTI) 进行位置控制</li> <li>• 1: 内部设定值位置控制 (IPos)</li> <li>• 2: 速度控制 (S)</li> <li>• 3: 扭矩控制 (T)</li> <li>• 4: 控制切换模式: PTI/S</li> <li>• 5: 控制切换模式: IPos/S</li> <li>• 6: 控制切换模式: PTI/T</li> <li>• 7: 控制切换模式: IPos/T</li> <li>• 8: 控制切换模式: S/T</li> </ul> <p><b>说明:</b> 可以通过数字量输入信号 C-MODE 控制组合控制模式。当 DI10 (C-MODE) 为 0 时, 选择控制切换模式的第一个控制模式; 否则选择第二个控制模式。</p>								
p29004	RS485 地址	1	31	1	-	U16	RE	T
<p><b>描述:</b> 配置 RS485 总线地址。RS485 总线用于向控制器/PLC 传输伺服驱动的当前位置信息。</p> <p><b>说明:</b> 重启后更改生效。恢复出厂设置功能不会影响该参数的值。</p>								
p29005	制动电阻容量报警阈值 (百分比)	1	100	100	%	Float	IM	T
<p><b>描述:</b> 内部制动电阻容量的报警阈值。</p> <p>报警号: A52901</p>								
p29006	电源电压	200	480	400/230	V	U16	IM	T
<p><b>描述:</b> 额定电源电压, 线间电压的有效值。驱动在 -15% 至 +10% 的误差范围内可正常运行。对于 V90 400 V 系列, 该参数值的范围为 380 V 至 480 V, 默认值为 400 V。对于 V90 200 V 系列, 该参数值的范围为 200 V 至 240 V, 默认值为 230 V。</p>								
p29007	RS485 协议	0	2	1	-	I16	RE	T
<p><b>描述:</b> 为现场总线接口设置通信协议:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 无协议</li> <li>• 1: USS</li> <li>• 2: Modbus</li> </ul> <p><b>说明:</b> 重启后更改生效。恢复出厂设置功能不会影响该参数的值。</p>								

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29008	Modbus 控制源	1	2	2	-	I16	RE	T
	<b>描述:</b> 选择 Modbus 控制源: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 设定值和控制字来自于 Modbus PZD</li> <li>• 2: 无控制字               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 没有来自于 Modbus PZD 的设定值和控制字</li> </ul> </li> </ul>							
	<b>说明:</b> 重启后更改生效。							
p29009	RS485 波特率	5	13	8	-	I16	RE	T
	<b>描述:</b> 设置 RS485 接口的波特率: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5: 4800 波特</li> <li>• 6: 9600 波特</li> <li>• 7: 19200 波特</li> <li>• 8: 38400 波特</li> <li>• 9: 57600 波特</li> <li>• 10: 76800 波特</li> <li>• 11: 93750 波特</li> <li>• 12: 115200 波特</li> <li>• 13: 187500 波特</li> </ul>							
	<b>说明:</b> 重启后更改生效。恢复出厂设置功能不会影响该参数的值。							
p29010	PTI: 选择输入脉冲形式	0	3	0	-	U16	IM	T
	<b>描述:</b> 选择设定值脉冲输入形式修改了 p29010 之后, 参考点会丢失, A7461 将提醒用户重新回参考点。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 脉冲+方向, 正逻辑</li> <li>• 1: AB 相, 正逻辑</li> <li>• 2: 脉冲+方向, 负逻辑</li> <li>• 3: AB 相, 负逻辑</li> </ul>							
p29011	PTI: 每转设定值脉冲数	0	16777215	0	-	U32	IM	T
	<b>描述:</b> 电机每转的设定值脉冲数。当设定值脉冲数达到这一值时, 伺服电机转一圈。 当该值为 0 时, 所需的脉冲数取决于电子齿轮比。							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29012[0...3]	PTI: 电子齿轮比分子	1	10000	1	-	U32	IM	T
<p><b>描述:</b> 设定值脉冲的电子齿轮比分子。对于使用绝对值编码器的伺服系统, p29012 的取值范围为 1 至 10000。</p> <p>共有四个分子。通过配置数字量输入信号 EGEAR 可以选择其中一个分子。</p> <p>关于分子计算的更多信息请参见 SINAMICS V90 操作说明或通过 SINAMICS V-ASSISTANT 计算。</p>								
p29013	PTI: 电子齿轮比分母	1	10000	1	-	U32	IM	T
<p><b>描述:</b> 设定值脉冲的电子齿轮比分母。</p>								
p29014	PTI:选择脉冲输入电平	0	1	1	-	I16	IM	T
<p><b>描述:</b> 选择设定值脉冲的逻辑电平。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 5 V</li> <li>• 1: 24 V</li> </ul>								
p29016	PTI: 脉冲输入滤波器	0	1	[0] 0	-	I16	IM	T
<p><b>描述:</b> 选择 PTI 输入滤波器, 从而优化 EMC 性能, 设为 0 表示低频 PTI 输入, 设为 1 表示高频 PTI 输入。</p>								
p29019	RS485 监控时间	0	1999999	0	ms	Float	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 设置监控时间来监控从 RS485 总线接口接收的过程数据。若过程数据在该监控时间内被接收, 会出现相应的提示信息。</p> <p><b>说明:</b> 若 p29019 = 0, 监控被禁用。</p>								
p29020[0...1]	优化: 动态因子	1	35	18	-	U16	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 自动优化的动态系数。总共有 35 个动态系数可选。</p> <p>下标:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: 一键自动优化的动态系数</li> <li>• [1]: 实时自动优化的动态因子</li> </ul>								
p29021	优化: 模式选择	0	5	0	-	I16	IM	T
<p><b>描述:</b> 选择优化模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 禁止</li> <li>• 1: 一键自动优化</li> <li>• 3: 实时自动优化</li> <li>• 5: 通过默认的控制器参数禁止</li> </ul>								

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29022	优化：总惯量和电机惯量之比	1.00	10000.00	1.00	-	Float	IM	T, U
	<b>描述：</b> 总惯量和电机惯量之比。							
p29023	优化：一键自动优化配置	0	0xffff	0x0007	-	U16	IM	T
	<b>描述：</b> 一键自动优化配置 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位 0：使用内置信号检测并设置速度控制环增益。</li> <li>• 位 1：使用内置信号检测并设置所需的电流设定值滤波器。从而在速度控制环中达到更好的动态性能。</li> <li>• 位 2：改功能使能后，可自动估算转动惯量比（p29022）。若该位未设置，必须在 p29022 中手动输入转动惯量比。</li> <li>• 位 7：通过设置该位，多轴可以根据 p29028 中的设置匹配动态响应。这是设置插补轴的必要设置。p29028 中的时间常数必须根据动态响应最低的轴进行设置。</li> </ul>							
p29024	优化：实时自动优化配置	0	0xffff	0x004c	-	U16	IM	T
	<b>描述：</b> 实时自动优化配置 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位 2：转动惯量比（p29022）可在电机运转时进行设置；若该位未设置，必须在 p29022 中手动输入转动惯量比。</li> <li>• 位 3：若该位未设置，转动惯量比（p29022）仅被估算一次，惯量估算器会在估算完成后自动禁用。若该位被设置为 1，转动惯量会被实时持续估算，控制器自动进行参数匹配。推荐在估算结果满意时保存参数。参数保存后，在下次启动驱动时，控制器可以使用已获得的优化后的参数进行工作。</li> <li>• 位 6：匹配电流设定值滤波器。若果运行过程中机械谐振频率发生变化，则必须进行该匹配。它也可用于抑制一个固定的谐振频率。当控制环稳定后，需要禁用该位并将参数保存至非易失性存储器中。</li> <li>• 位 7：通过设置该位，多轴可以根据 p29028 中的设置匹配动态响应。这是设置插补轴的必要设置。p29028 中的时间常数必须根据动态响应最低的轴进行设置。</li> </ul>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29025	优化：通用配置	0	0x003f	0x0004	-	U16	IM	T
	<p><b>描述：</b> 自动优化通用配置，适用于一键自动优化和实时自动优化。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位 0：用于电机与负载惯量之间存在显著差异时，或用于控制器动态性能较低时，P 控制器变为位置控制环中的 PD 控制器。从而提升位置控制器的动态性能。该功能应仅用于速度预控（位 3 = 1）或扭矩预控（位 4 = 1）生效时。</li> <li>• 位 1：在较低速度下，控制器增益系数自动降低，从而在静止状态下避免噪音和振动。建议该设置用于增量式编码器。</li> <li>• 位 2：对于速度控制器增益，需考虑预估负载惯量。</li> <li>• 位 3：对位置控制器激活速度预控。</li> <li>• 位 4：对位置控制器激活扭矩预控。</li> <li>• 位 5：调整加速度限制。</li> </ul> <p>说明：</p> <p><b>速度前馈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在恢复出厂设置后，p29025 的位 3 会被自动置为 1。</li> <li>• 在所有控制模式中，均可以手动更改 p29025 的位 3。</li> </ul> <p><b>扭矩前馈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 若以下条件同时满足，p29025 的位 4 会被自动置为 1： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 驱动为 200 V 系列</li> <li>- 驱动工作在 S 控制模式下（p29003 = 2）</li> </ul> </li> <li>• 若满足以下任一条件，p29025 的位 4 会被自动置为 1： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 驱动为 400 V 系列</li> <li>- 驱动工作在除 S 控制模式以外的任何模式（p29003 ≠ 2）</li> </ul> </li> <li>• 在所有控制模式中，均可以手动更改 p29025 的位 4。</li> </ul>							
p29026	优化：内置信号持续时间	0	5000	2000	ms	U32	IM	T
	<p><b>描述：</b> 一键自动优化内置信号的持续时间。</p>							
p29027	优化：电机旋转限位	0	30000	0	°	U32	IM	T
	<p><b>描述：</b> 一键自动优化时的电机旋转限位。运行范围限制为 +/- p29027 度（电机运转一周为 360 度）。</p>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29028	优化: 前馈时间常数	0.0	60.0	7.5	ms	Float	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 设置自动优化中用于对称前馈的时间常数。它可以使驱动通过前馈达到指定的动态响应。在相互插补的驱动上必须在此处输入相同值。时间常数越高, 驱动的位置设定值越平滑。</p> <p><b>说明:</b> 该时间常数仅在使用多轴插补功能时可用 (p29023 和 p29024 的位 7 被激活时)。</p>								
p29030	PTO: 每转脉冲数	0, 30	16384	1000	-	U32	IM	T
<p><b>描述:</b> 电机每转输出脉冲数。当该值为 0 时, 所需输出脉冲数取决于电子齿轮比。</p>								
p29031	PTO: 电子齿轮比分子	1	21470000	1	-	U32	IM	T
<p><b>描述:</b> 输出脉冲的电子齿轮比分子。关于分子计算的更多信息请参见 SINAMICS V90 操作说明或通过 SINAMICS V-ASSISTANT 计算。</p>								
p29032	PTO: 电子齿轮比分母	1	21470000	1	-	U32	IM	T
<p><b>描述:</b> 输出脉冲的电子齿轮比分母。关于分母计算的更多信息请参见 SINAMICS V90 操作说明或通过 SINAMICS V-ASSISTANT 计算。</p>								
p29033	PTO: 方向更改	0	1	0	-	I16	IM	T
<p><b>描述:</b> 选择 PTO 方向。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: PTO 正方向 PTO 方向不改变。当电机旋转方向为顺时针时, PTO A 领先 PTO B 90 度。当电机旋转方向为逆时针时, PTO B 领先 PTO A 90 度。</li> <li>• 1: PTO 负方向 PTO 方向改变。当电机旋转方向为逆时针时, PTO A 领先 PTO B 90 度。当电机旋转方向为顺时针时, PTO B 领先 PTO A 90 度。</li> </ul>								

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29035	VIBSUP 激活	0	1	0	-	I16	IM	T
<p><b>描述:</b> 选择 VIBSUP 开/关。</p> <p>位置设定值滤波器在 IPos 控制模式下被激活 (P29035)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 禁用 滤波器未激活。</li> <li>• 1: 使能 滤波器激活。</li> </ul>								
p29041[0...1]	扭矩定标	0	[0] 100 [1] 300	[0] 100 [1] 300	%	Float	IM	T
<p><b>描述:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: 模拟量扭矩设定值的定标。 通过该参数可以指定全模拟量输入 (10 V) 对应的扭矩设定值。</li> <li>• [1]: 模拟量扭矩限值的定标。 通过该参数可以指定全模拟量输入 (10 V) 对应的扭矩限值。 通过组合使用数字量输入信号 TLIM1 和 TLIM2 可以选择内部参数或模拟量输入作为扭矩限值源。</li> </ul> <p><b>下标:</b></p> <p>[0]: 扭矩设定值定标 [1]: 扭矩限值定标</p>								
p29042	模拟量输入 2 的偏置调整	-0.5000	0.5000	0.0000	V	Float	IM	T
<p><b>描述:</b> 模拟量输入 2 的偏置调整。</p>								
p29043	内部扭矩设定值	-100	100	0	%	Float	IM	U, T
<p><b>描述:</b> 内部扭矩设定值。</p> <p>通过配置数字量输入信号 TSET 可以选择内部参数或模拟量输入作为扭矩设定值源。</p>								
p29045	PTI: 运行到固定挡块激活	0	1	0	-	I16	IM	T
<p><b>描述:</b> 在 PTI 控制模式下激活/禁用“运行到固定挡块”功能。</p> <p>1: 运行到固定挡块激活 0: 运行到固定挡块未激活</p>								

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29050[0...2]	扭矩上限	-150	300	300	%	Float	IM	T
	<b>描述:</b> 扭矩正限值。 共有三个内部扭矩限值可选。 通过组合使用数字量输入信号 TLIM1 和 TLIM2 可以选择内部参数或模拟量输入作为扭矩限值源。							
p29051[0...2]	扭矩下限	-300	150	-300	%	Float	IM	T
	<b>描述:</b> 扭矩负限值。 共有三个内部扭矩限值可选。 通过组合使用数字量输入信号 TLIM1 和 TLIM2 可以选择内部参数或模拟量输入作为扭矩限值源。							
p29060 *	速度定标	6	210000	3000	rpm	Float	IM	T
	<b>描述:</b> 模拟量速度设定值的定标。 通过该参数可以指定全模拟量输入 (10 V) 对应的速度设定值。							
p29061	模拟量输入 1 的偏移量调整	-0.5000	0.5000	0.0000	V	Float	IM	T
	<b>描述:</b> 模拟量输入 1 的偏置调整。							
p29070[0...2] *	速度正限值	0	210000	21000 0	rpm	Float	IM	T
	<b>描述:</b> 转速正限值。 共有三个内部速度限值可选。 通过组合使用数字量输入信号 SLIM1 和 SLIM2 可以选择内部参数或模拟量输入作为速度限值源。							
p29071[0...2] *	速度负限值	-210000	0	- 21000 0	rpm	Float	IM	T
	<b>描述:</b> 速度负限值。 共有三个内部速度限值可选。 通过组合使用数字量输入信号 SLIM1 和 SLIM2 可以选择内部参数或模拟量输入作为速度限值源。							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29075	速度固定阈值	0	200	200	rpm	Float	IM	T
<p><b>描述:</b> 零速钳位阈值。</p> <p>当在速度控制模式下使能零速钳位功能时，如果速度设定值和实际速度都低于该阈值，则电机速度固定在 0。</p>								
p29078	速度到达阈值	0.0	100.0	10	rpm	Float	IM	T
<p><b>描述:</b> 速度到达范围（设定速度与电机速度的偏差）</p>								
p29080	触发输出信号的过载阈值	10	300	100	%	Float	IM	T
<p><b>描述:</b> 输出功率的过载阈值。</p>								
p29090	模拟输出 1 偏移调整	-0.50	0.50	0.00	V	Float	IM	T
<p><b>描述:</b> 模拟量输出 1 的偏置调整。</p>								
p29091	模拟输出 2 偏移调整	-0.50	0.50	0.00	V	Float	IM	T
<p><b>描述:</b> 模拟量输出 2 的偏置调整。</p>								
p29110[0...1]**	位置环增益	0.000	300.000	[0] 视电机而定 [1] 1.000	100 0/m in	Float	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 位置环增益。</p> <p>共有两个位置环增益可用。通过配置数字量输入信号 <b>G-CHANGE</b> 或设置相关条件参数可以在两个增益间进行切换。</p> <p>第一个位置环增益为默认设置。</p> <p><b>相关性:</b> 在配置了新的电机 ID（p29000）之后，该参数值会被设为默认值。</p>								
p29111	速度前馈系数（前馈）	0.00	200.00	0.00	%	Float	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 设置激活并加权速度预控值。</p> <p>值 = 0%: 禁用前馈。</p>								

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29120[0...1]**	速度环增益	0.00	999999.00	[0] 视电机而定 [1] 0.30	Nm s/rad	Float	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 速度环增益。</p> <p>共有两个速度环增益可用。通过配置数字量输入信号 G-CHANGE 或设置相关条件参数可以在两个增益间进行切换。</p> <p>第一个速度环增益为默认设置。</p>							
	<p><b>相关性:</b> 在配置了新的电机 ID (p29000) 之后, 该参数值会被设为默认值。</p>							
p29121[0...1]*	速度环积分时间	0.00	100000.00	[0] 15 [1] 20	ms	Float	IM	T, U
	<p><b>描述:</b> 速度环积分时间。</p> <p>共有两个速度环积分时间值可用。通过配置数字量输入信号 G-CHANGE 或设置相关条件参数可以在两个时间值之间进行切换。</p> <p>第一个速度环积分时间为默认设置。</p>							
	<p><b>相关性:</b> 在配置了新的电机 ID (p29000) 之后, 该参数值会被设为默认值。</p>							
p29130	增益切换: 模式选择	0	4	0	-	I16	IM	T
	<p><b>描述:</b> 选择增益切换模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 禁止</li> <li>1: 通过 DI-G-CHANGE 信号进行切换</li> <li>2: 以位置偏差为切换条件</li> <li>3: 以脉冲输入频率为切换条件</li> <li>4: 以实际速度为切换条件</li> </ul> <p><b>说明:</b> 只有在禁止自动优化功能 (p20021=0) 时才能使用增益切换功能。</p>							
p29131	增益切换条件: 脉冲偏差	0	2147483647	100	LU	I32	IM	T
	<p><b>描述:</b> 触发增益切换的位置偏差阈值。当使能增益切换功能并选择此条件时:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果位置偏差大于阈值, 则由第一组控制参数切换至第二组。</li> <li>如果位置偏差小于阈值, 则由第二组控制参数切换至第一组。</li> </ul>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29132	增益切换条件：位置 设定值频率	0	21470000 64	100	100 0 LU/ min	Float	IM	T
	<p><b>描述：</b> 触发增益切换的脉冲输入频率（PTI）阈值或内部位置速度（IPos）阈值。当使能增益切换功能并选择此条件时：</p> <p>1. PTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 如果输入脉冲高于阈值，则由第一组控制参数切换至第二组。</li> <li>- 如果输入脉冲低于阈值，则由第而组控制参数切换至第一组。</li> </ul> <p>2. IPos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 如果内部位置设定值大于阈值，则由第一组控制参数切换至第二组。</li> <li>- 如果内部位置设定值小于阈值，则由第二组控制参数切换至第一组。</li> </ul>							
p29133	增益切换条件：实际 速度	0	21470000 64	100	rpm	Float	IM	T
	<p><b>描述：</b> 触发增益切换的速度阈值。当使能增益切换功能并选择此条件时：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果电机实际速度大于阈值，则由第一组控制参数切换至第二组。</li> <li>• 如果电机实际速度小于阈值，则由第二组控制参数切换至第一组。</li> </ul>							
p29139	增益切换时间常数	8	1000	20	ms	Float	IM	T
	<p><b>描述：</b> 增益切换时间常数。设置此参数以避免频繁的增益切换降低系统可靠性。</p>							
p29140	PI 至 P：模式选择	0	5	0	-	U16	IM	T
	<p><b>描述：</b> 在速度环下选择由 PI 控制切换至 P 控制的条件。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0：禁止</li> <li>• 1：扭矩高于参数的设定值。</li> <li>• 2：通过数字量输入信号（G-CHANGE）。</li> <li>• 3：速度高于参数的设定值。</li> <li>• 4：加速度高于参数的设定值。</li> <li>• 5：脉冲偏差高于参数的设定值。</li> </ul> <p><b>说明：</b> 只有在禁止自动优化功能（p29021=0）和增益切换功能时才能使用 PI/P 切换功能。</p>							
p29141	PI/P 切换条件：扭矩	0	300	200	%	Float	IM	T
	<p><b>描述：</b> 触发 PI/P 切换的扭矩阈值。当使能 PI/P 切换功能并选择此条件时：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果电机实际速度大于阈值，则由 PI 控制切换至 P 控制。</li> <li>• 如果电机实际速度小于阈值，则由 P 控制切换至 PI 控制。</li> </ul>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29142	PI/P 切换条件: 速度	0	210000	2000	rpm	Float	IM	T
	<b>描述:</b> 触发 PI/P 切换的速度阈值。当使能 PI/P 切换功能并选择此条件时: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果电机实际速度大于阈值, 则由 PI 控制切换至 P 控制。</li> <li>• 如果电机实际速度小于阈值, 则由 P 控制切换至 PI 控制。</li> </ul>							
p29143	PI/P 切换条件: 加速度	0	30000	20	rev/s <sup>2</sup>	Float	IM	T
	<b>描述:</b> 触发 PI/P 切换的加速度阈值。当使能 PI/P 切换功能并选择此条件时: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果电机实际加速度大于阈值, 则由 PI 控制切换至 P 控制。</li> <li>• 如果电机实际加速度小于阈值, 则由 P 控制切换至 PI 控制。</li> </ul>							
p29144	PI/P 切换条件: 脉冲偏差	0	2147483647	30000	LU	U32	IM	T
	<b>描述:</b> 触发 PI/P 切换的脉冲偏差阈值。当使能 PI/P 切换功能并选择此条件时: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果实际脉冲偏差大于阈值, 则由 PI 控制切换至 P 控制。</li> <li>• 如果实际脉冲偏差小于阈值, 则由 P 控制切换至 PI 控制。</li> </ul>							
p29230	MDI 方向选择	0	2	0	-	I16	IM	T
	<b>描述:</b> MDI 方向选择: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 通过最短距离进行绝对定位</li> <li>• 1: 通过正方向进行绝对定位</li> <li>• 2: 通过负方向进行绝对定位</li> </ul>							
p29240	选择回参考点模式	0	4	1	-	I16	IM	T
	<b>描述:</b> 选择回参考点模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 通过外部信号 REF 回参考点</li> <li>• 1: 通过外部参考挡块 (信号 REF) 和编码器零脉冲回参考点</li> <li>• 2: 仅通过零脉冲回参考点</li> <li>• 3: 通过外部参考点挡块 (CCWL) 和零脉冲回参考点</li> <li>• 4: 通过外部参考点挡块 (CWL) 和零脉冲回参考点</li> </ul>							
p29241	定位模式选择	0	3	0	-	U16	IM	T
	<b>描述:</b> IPos 的运动模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 相对运动</li> <li>• 1: 绝对运动</li> <li>• 2: 正向</li> <li>• 3: 反向</li> </ul>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29242	CLR 脉冲模式	0	2	0	-	U16	IM	T
	<b>描述:</b> 选择脉冲清除方式 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 禁止</li> <li>• 1: 使用高电平清除脉冲</li> <li>• 2: 使用上升沿清除脉冲</li> </ul>							
p29243	位置跟踪激活	0	1	0	-	I16	IM	T
	<b>描述:</b> 激活位置跟踪功能。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 未激活</li> <li>• 1: 已激活</li> </ul>							
p29244	绝对值编码器虚拟旋转分辨率	0	4096	0	-	U32	IM	T
	<b>描述:</b> 为已激活位置跟踪功能 (p29243 = 1) 的编码器设置可分辨的旋转圈数。							
p29245	轴模式状态	0	1	0	-	U32	IM	T
	<b>描述:</b> 线性/模数模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 线性轴</li> <li>• 1: 模态轴</li> </ul>							
p29246 *	模数校正范围	1	21474826 47	36000 0	LU	U32	IM	T
	<b>描述:</b> 为带有模数校正的轴设置模态取值范围。							
p29247 *	机械齿轮: LU 每转	1	21474836 47	10000	-	U32	IM	T
	<b>描述:</b> LU 负载每转							
p29248 *	机械齿轮: 分子	1	1048576	1	-	U32	IM	T
	<b>描述:</b> (负载/电机) 负载转数。							
p29249 *	机械齿轮: 分母	1	1048576	1	-	U32	IM	T
	<b>描述:</b> (负载/电机) 电机转数。							
p29250	PTI 绝对位置模式使能	0	1	0	-	U32	RE	T
	<b>描述:</b> PTI 绝对位置模式使能。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 使能绝对模式</li> <li>• 0: 禁用绝对模式</li> </ul>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29300	数字量输入强制信号	0	127	0	-	U32	IM	T, U
<p><b>描述:</b> 分配信号强制设高。总共 7 位。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位 0: SON</li> <li>• 位 1: CWL</li> <li>• 位 2: CCWL</li> <li>• 位 3: TLIM1</li> <li>• 位 4: SPD1</li> <li>• 位 5: TSET</li> <li>• 位 6: EMGS</li> </ul> <p>当一位或多位设高时，相应输入信号强制设高。</p> <p><b>说明:</b> 驱动器以十六进制形式显示该值。要了解每位的逻辑值（高/低），必须将十六进制数值转换为二进制，例如，FF (hex)= 11111111 (bin)。</p>								
p29301[0...3]	分配数字量输入 1	0	28	1	-	l16	IM	T
<p><b>描述:</b> 定义数字量输入信号 DI1（PTI 模式）的功能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: SON</li> <li>• 2: RESET</li> <li>• 3: CWL</li> <li>• 4: CCWL</li> <li>• 5: G-CHANGE</li> <li>• 6: P-TRG</li> <li>• 7: CLR</li> <li>• 8: EGEAR1</li> <li>• 9: EGEAR2</li> <li>• 10: TLIM1</li> <li>• 11: TLIM2</li> <li>• 12: CWE</li> <li>• 13: CCWE</li> <li>• 14: ZSCLAMP</li> <li>• 15: SPD1</li> <li>• 16: SPD2</li> <li>• 17: SPD3</li> </ul>								

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18: TSET</li> <li>• 19: SLIM1</li> <li>• 20: SLIM2</li> <li>• 21: POS1</li> <li>• 22: POS2</li> <li>• 23: POS3</li> <li>• 24: REF</li> <li>• 25: SREF</li> <li>• 26: STEPF</li> <li>• 27: STEPB</li> <li>• 28: STEPH</li> </ul>							
	下标: <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: DI1 用于控制模式 0</li> <li>• [1]: DI1 用于控制模式 1</li> <li>• [2]: DI1 用于控制模式 2</li> <li>• [3]: DI1 用于控制模式 3</li> </ul>							
p29302[0...3]	分配数字量输入 2	0	28	2	-	I16	IM	T
	<b>描述:</b> 定义数字量输入信号 DI2 的功能							
	下标: <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: DI2 用于控制模式 0</li> <li>• [1]: DI2 用于控制模式 1</li> <li>• [2]: DI2 用于控制模式 2</li> <li>• [3]: DI2 用于控制模式 3</li> </ul>							
p29303[0...3]	分配数字量输入 3	0	28	3	-	I16	IM	T
	<b>描述:</b> 定义数字量输入信号 DI3 的功能							
	下标: <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: DI3 用于控制模式 0</li> <li>• [1]: DI3 用于控制模式 1</li> <li>• [2]: DI3 用于控制模式 2</li> <li>• [3]: DI3 用于控制模式 3</li> </ul>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29304[0...3]	分配数字量输入 4	0	28	4	-	l16	IM	T
	<b>描述:</b> 定义数字量输入信号 DI4 的功能 <b>下标:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: DI4 用于控制模式 0</li> <li>• [1]: DI4 用于控制模式 1</li> <li>• [2]: DI4 用于控制模式 2</li> <li>• [3]: DI4 用于控制模式 3</li> </ul>							
p29305[0...3]	分配数字量输入 5	0	28	[0] 5; [1] 5; [2] 12; [3] 12	-	l16	IM	T
	<b>描述:</b> 定义数字量输入信号 DI5 的功能 <b>下标:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: DI5 用于控制模式 0</li> <li>• [1]: DI5 用于控制模式 1</li> <li>• [2]: DI5 用于控制模式 2</li> <li>• [3]: DI5 用于控制模式 3</li> </ul>							
p29306[0...3]	分配数字量输入 6	0	28	[0] 6; [1] 6; [2] 13; [3] 13	-	l16	IM	T
	<b>描述:</b> 定义数字量输入信号 DI6 的功能 <b>下标:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: DI6 用于控制模式 0</li> <li>• [1]: DI6 用于控制模式 1</li> <li>• [2]: DI6 用于控制模式 2</li> <li>• [3]: DI6 用于控制模式 3</li> </ul>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29307[0...3]	分配数字量输入 7	0	28	[0] 7; [1] 21; [2] 15; [3] 18	-	I16	IM	T
	<b>描述:</b> 定义数字量输入信号 DI7 的功能 <b>下标:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: DI7 用于控制模式 0</li> <li>• [1]: DI7 用于控制模式 1</li> <li>• [2]: DI7 用于控制模式 2</li> <li>• [3]: DI7 用于控制模式 3</li> </ul>							
p29308[0...3]	分配数字量输入 8	0	28	[0] 10; [1] 22; [2] 16; [3] 19	-	I16	IM	T
	<b>描述:</b> 定义数字量输入信号 DI8 的功能 <b>下标:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: DI8 用于控制模式 0</li> <li>• [1]: DI8 用于控制模式 1</li> <li>• [2]: DI8 用于控制模式 2</li> <li>• [3]: DI8 用于控制模式 3</li> </ul>							
p29330	分配数字量输出 1	1	15	1	-	I16	IM	T
	<b>描述:</b> 定义数字量输出信号 DO1 的功能 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: RDY</li> <li>• 2: FAULT</li> <li>• 3: INP</li> <li>• 4: ZSP</li> <li>• 5: SPDR</li> <li>• 6: TLR</li> <li>• 7: SPLR</li> <li>• 8: MBR</li> <li>• 9: OLL</li> <li>• 10: WARNING1</li> <li>• 11: WARNING2</li> </ul>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12: REFOK</li> <li>• 13: CM_STA</li> <li>• 14: RDY_ON</li> <li>• 15: STO_EP</li> </ul>							
p29331	分配数字量输出 2	1	15	2	-	I16	IM	T
	<b>描述:</b> 定义数字量输出信号 DO2 的功能							
p29332	分配数字量输出 3	1	15	3	-	I16	IM	T
	<b>描述:</b> 定义数字量输出信号 DO3 的功能							
p29333	分配数字量输出 4	1	15	5	-	I16	IM	T
	<b>描述:</b> 定义数字量输出信号 DO4 的功能							
p29334	分配数字量输出 5	1	15	6	-	I16	IM	T
	<b>描述:</b> 定义数字量输出信号 DO5 的功能							
p29335	分配数字量输出 6	1	15	8	-	I16	IM	T
	<b>描述:</b> 定义数字量输出信号 DO6 的功能							
p29340	分配给数字量输出的报警 1	1	6	1	-	U16	IM	T
	<b>描述:</b> 定义 WRN1 条件。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 电机过载保护报警: 已达到过载阈值的 85%。</li> <li>• 2: 抱闸功率过载报警: 已达到阈值 p29005。</li> <li>• 3: 风扇报警: 风扇停止时间已超过 1 秒。</li> <li>• 4: 编码器报警</li> <li>• 5: 电机过温报警: 已达到过温阈值的 85%。</li> <li>• 6: 电容器寿命报警: 电容器寿命已到期, 请更换。</li> </ul>							
p29341	分配给数字量输出的报警 2	1	6	2	-	U16	IM	T
	<b>描述:</b> 定义 WARNING2 条件。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 电机过载保护报警: 已达到过载阈值的 85%。</li> <li>• 2: 抱闸功率过载报警: 已达到阈值 p29005。</li> <li>• 3: 风扇报警: 已超出风扇使用寿命 (40000 小时), 需要更换风扇。</li> <li>• 4: 编码器报警</li> <li>• 5: 电机过温报警: 已达到过温阈值的 85%。</li> <li>• 6: 电容器寿命报警: 电容器寿命已到期, 请更换。</li> </ul>							

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29350	选择模拟量输出 1 的信号源。	0	12	0	-	U16	IM	T
<p><b>描述:</b> 选择模拟量输出 1 的信号源。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 实际转速 (参考值 p29060)</li> <li>• 1: 实际扭矩 (参考值 3 x r0333)</li> <li>• 2: 转速设定值 (参考值 p29060)</li> <li>• 3: 扭矩设定值 (参考值 3 x r0333)</li> <li>• 4: 直流总线电压 (参考值 1000 V)</li> <li>• 5: 脉冲输入频率 (参考值 1k)</li> <li>• 6: 脉冲输入频率 (参考值 10k)</li> <li>• 7: 脉冲输入频率 (参考值 100k)</li> <li>• 8: 脉冲输入频率 (参考值 1000k)</li> <li>• 9: 冗余脉冲数 (参考值 1k)</li> <li>• 10: 冗余脉冲数 (参考值 10k)</li> <li>• 11: 冗余脉冲数 (参考值 100k)</li> <li>• 12: 冗余脉冲数 (参考值 1000k)</li> </ul>								
p29351	选择模拟量 2 的信号源	0	12	1	-	U16	IM	T
<p><b>描述:</b> 选择模拟量输出 2 的信号。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 实际转速 (参考值 p29060)</li> <li>• 1: 实际扭矩 (参考值 3 x r0333)</li> <li>• 2: 转速设定值 (参考值 p29060)</li> <li>• 3: 扭矩设定值 (参考值 3 x r0333)</li> <li>• 4: 直流总线电压 (参考值 1000 V)</li> <li>• 5: 脉冲输入频率 (参考值 1k)</li> <li>• 6: 脉冲输入频率 (参考值 10k)</li> <li>• 7: 脉冲输入频率 (参考值 100k)</li> <li>• 8: 脉冲输入频率 (参考值 1000k)</li> <li>• 9: 冗余脉冲数 (参考值 1k)</li> <li>• 10: 冗余脉冲数 (参考值 10k)</li> <li>• 11: 冗余脉冲数 (参考值 100k)</li> <li>• 12: 冗余脉冲数 (参考值 1000k)</li> </ul>								

参数编号	名称	最小	最大	出厂设置	单位	数据类型	生效	可更改状态
p29360	制动电阻报警激活	0	1	1	-	l16		
	<b>描述:</b> 配置制动电阻报警的激活状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 激活 A52901 监控。</li> <li>• 1: 禁用 A52901 监控。</li> </ul>							
p31581	VIBSUP: 滤波器类型	0	1	0	-	l16	IM	T
	<b>描述:</b> 设置 VIBSUP 滤波器类型。VIBSUP 滤波器会导致长时间的运动过程，时间长度取决于所选滤波类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 相对于敏感性的滤波器类型，耐用的 VIBSUP 滤波器对频率偏移的灵敏度较低，但运动过程延迟时间较长。总运动过程延长了个周期时间 <math>T_d</math> (<math>T_d = 1/f_d</math>)。</li> <li>• 1: 相对于耐用的滤波类型，敏感的 VIBSUP 滤波器对频率偏移的灵敏度较高，但运动过程延迟时间较短。总运动过程延长了半个周期时间 <math>T_d/2</math> (<math>T_d = 1/f_d</math>)。</li> </ul>							
p31585	VIBSUP: 滤波器频率 $f_d$	0.5	62.5	1	Hz	Float 32	IM	T
	<b>描述:</b> 设置机械系统需要抑制的固有振动频率。通过测量装置测出该频率。 <b>说明:</b> 可设置的最大频率与滤波器的采样时间有关。							
p31586	VIBSUP: 滤波器阻尼	0.00	0.99	0.03	-	Float 32	IM	T
	<b>描述:</b> 设置待滤波的机械固有振动的阻尼值。阻尼值通常约为 0.03，并且可以通过执行定位测试来进行优化。							

## 只读参数

参数编号	名称	单位	数据类型
r0020	平滑的速度设定值	rpm	Float
	<b>描述:</b> 显示插补后转速控制器或 U/f 特性曲线输入端当前的转速平滑设定值。		
	<b>说明:</b> 平滑时间常数 = 100 ms 该信号不适合用作过程量, 只可用作显示量。 平滑速度设定值 (r0020) 和未平滑的速度设定值可用。		
r0021	平滑实际速度	rpm	Float
	<b>描述:</b> 显示电机速度的实际平滑值。		
	<b>说明:</b> 平滑时间常数 = 100 ms 该信号不适合用作过程量, 只可用作显示量。 平滑速度实际值 (r0021) 和未平滑的速度实际值可用。		
r0026	平滑的直流母线电压	V	Float
	<b>描述:</b> 显示直流电压的实际平滑电压值。		
	<b>说明:</b> 平滑时间常数 = 100 ms 该信号不适合用作过程量, 只可用作显示量。 提供已平滑的直流母线电压。		
r0027	平滑的实际电流绝对值	Arms	Float
	<b>描述:</b> 显示实际平滑电流绝对值。		
	<b>注意:</b> 该平滑信号不适用于诊断或动态运行评估。此时应使用未平滑的值。 <b>说明:</b> 平滑时间常数 = 100 ms 该信号不适合用作过程量, 只可用作显示量。 平滑的实际电流绝对值 (r0027) 和未平滑的实际电流绝对值可用。		
r0029	平滑的实际磁场电流值	Arms	Float
	<b>描述:</b> 显示平滑的实际磁场电流值。		
	<b>说明:</b> 平滑时间常数 = 100 ms 该信号不适合用作过程量, 只可用作显示量。 平滑的实际磁场电流值 (r0029) 和未平滑的实际磁场电流值可用。		

参数编号	名称	单位	数据类型
r0030	平滑的实际扭矩生成电流值	Arms	Float
	<b>描述:</b> 显示平滑的实际扭矩生成电流值。		
	<b>说明:</b> 平滑时间常数 = 100 ms 该信号不适合用作过程量, 只可用作显示量。 提供已滤波的扭矩电流实际值。		
r0031	平滑的实际扭矩值	Nm	Float
	<b>描述:</b> 显示实际平滑扭矩值。		
	<b>说明:</b> 平滑时间常数 = 100 ms 该信号不适合用作过程量, 只可用作显示量。 平滑的实际扭矩值 (r0031) 和未平滑的实际扭矩值可用。		
r0032	平滑的有效功率实际值	kW	Float
	<b>描述:</b> 显示实际生效的平滑功率值。		
r0033	平滑的扭矩利用率	%	Float
	<b>描述:</b> 以百分比形式显示平滑的扭矩利用率。 根据扭矩限值和所需的平滑扭矩值得出扭矩利用率, 通过参数 p2196 定标。		
	<b>说明:</b> 平滑时间常数 = 100 ms 该信号不适合用作过程量, 只可用作显示量。 平滑的扭矩利用率 (r0033) 和未平滑的扭矩利用率可用。 当 M_总设定值 (r0079) > M_最大偏置时:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 所需扭矩值 = M_总设定值 - M_最大偏置</li> <li>• 实际扭矩限值 = M_有效最大上限 - M_最大偏置</li> </ul>		
	当 M_总设定值 (r0079) ≤ M_最大偏置 (p1532) 时: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 所需扭矩值 = M_最大偏置 - M_总设定值</li> <li>• 实际扭矩限值 = M_最大偏置 - M_有效最大下限</li> </ul> 当实际扭矩限值 = 0 时: r0033 = 100 % 当实际扭矩限值 < 0 时: r0033 = 0 %		
r0034	电机热负载功率	%	Float
	<b>描述:</b> 显示电机温度模型 1 (I <sup>2</sup> t) 或者 3 中的电机负载率。		

参数编号	名称	单位	数据类型
r0037[0..19]	功率单元温度	°C	Float
	<b>描述:</b> 显示功率单元内部的温度。		
	<b>下标:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: 逆变器最大值</li> <li>• [1]: 耗尽层最大值</li> <li>• [2]: 整流器最大值</li> <li>• [3]: 进风口</li> <li>• [4]: 功率单元内部</li> <li>• [5]: 逆变器 1</li> <li>• [6]: 逆变器 2</li> <li>• [7]: 逆变器 3</li> <li>• [8]: 逆变器 4</li> <li>• [9]: 逆变器 5</li> <li>• [10]: 逆变器 6</li> <li>• [11]: 整流器 1</li> <li>• [12]: 整流器 2</li> <li>• [13]: 耗尽层 1</li> <li>• [14]: 耗尽层 2</li> <li>• [15]: 耗尽层 3</li> <li>• [16]: 耗尽层 4</li> <li>• [17]: 耗尽层 5</li> <li>• [18]: 耗尽层 6</li> <li>• [19]: 冷却单元进液口</li> </ul>		
	<b>相关性:</b> 参见 A01009		
	<b>注意:</b> 仅供西门子内部故障处理时使用。		
	<b>说明:</b> 值 -200 表示不存在测量信号。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• r0037[0]: 逆变器最高温度 (r0037[5...10])。</li> <li>• r0037[1]: 耗尽层最高温度 (r0037[13...18])。</li> <li>• r0037[2]: 整流器最高温度 (r0037[11..12])。</li> </ul> 最高温度值为温度最高的逆变器、耗尽层或整流器的温度。		

参数编号	名称	单位	数据类型
r0079[0.. .1]	总扭矩设定值	Nm	Float
	<b>描述:</b> 显示速度控制器输出端扭矩设定值的连接器输出（在时钟循环插补之前）。		
	<b>下标:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: 未平滑</li> <li>• [1]: 已平滑</li> </ul>		
r0296	直流母线欠压阈值	V	U16
	<b>描述:</b> 用于检测直流母线欠电压的阈值。 当直流母线电压低于该阈值时，驱动会由于直流母线欠电压而跳闸。		
	<b>说明:</b> 该参数值取决于设备类型和所选的设备额定电压。		
r0297	直流母线过压阈值	V	U16
	<b>描述:</b> 当直流母线电压超过此处指定的阈值时，驱动单元会由于直流母线过压而跳闸。		
	<b>相关性:</b> 参见 F30002。		
r0311	额定电机转速	rpm	Float
	<b>描述:</b> 显示额定电机速度（铭牌）。		
r0333	额定电机扭矩	Nm	Float
	<b>描述:</b> 显示电机的额定扭矩。		
	IEC 驱动: 单位 Nm NEMA 驱动: 单位 lbf ft		
r0482[0.. .2]	编码器实际位置值 Gn_XIST1	-	U32
	<b>描述:</b> 显示编码器实际位置值 Gn_XIST1。		
	<b>下标:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: 编码器 1</li> <li>• [1]: 编码器 2</li> <li>• [2]: 保留</li> </ul>		

参数编号	名称	单位	数据类型
	<b>说明:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>在该值中，当激活位置跟踪功能时，只考虑测量齿轮。</li> <li>位置控制（EPOS）的更新时间对应于位置控制器时钟循环。</li> <li>等时运行的更新时间对应于总线循环时间。</li> <li>等时运行和位置控制（EPOS）的更新时间对应于位置控制器时钟循环。</li> <li>非等时运行或不带位置控制的更新时间包含： <ul style="list-style-type: none"> <li>更新时间 = 4 x 驱动组（进给 + 驱动）中所有电流控制器时钟循环的最小公倍数（LCM）。最小更新时间为 1 ms。</li> <li>示例 1: 进给，伺服 更新时间 = 4 x LCM（250 μs, 125 μs） = 4 x 250 μs = 1 ms</li> <li>示例 2: 进给，伺服，矢量 更新时间 = 4 x LCM（250 μs, 125 μs, 500 μs） = 4 x 500 μs = 2 ms</li> </ul> </li> </ul>		
r0632	电机温度模型，定子绕组温度	°C	Float
	<b>描述:</b> 显示电机温度模型的定子绕组温度。		
r0722	CU 数字量输入状态	-	U32
	<b>描述:</b> 显示数字量输入的状态。		
	<b>说明:</b> DI: 数字量输入 DI/DO: 双向数字量输入/输出 可将十六进制数转换为二进制数，例如，FF (hex)= 11111111 (bin)。		
r0747	CU 数字量输出状态	-	U32
	<b>描述:</b> 显示数字量输出的状态。		
	<b>说明:</b> DI/DO: 双向数字量输入/输出 可将十六进制数转换为二进制数，例如，FF (hex)= 11111111 (bin)。		
r0807.0	控制权激活	-	U8
	<b>描述:</b> 显示哪台设备为主站控制。可以通过内部互联或外部来控制驱动器。		
r0945[0..63]	故障代码	-	U16
	<b>描述:</b> 显示出现故障的编号。		
	<b>相关性:</b> 参见 r0949		

参数编号	名称	单位	数据类型
	<p><b>说明：</b>缓冲器参数在后台循环更新。</p> <p>故障缓冲器结构（一般原则）：</p> <p>r0945[0], r0949[0] → 实际故障情况，故障 1</p> <p>...</p> <p>r0945[7], r0949[7] → 实际故障情况，故障 8</p> <p>r0945[8], r0949[8] → 第 1 个已应答的故障情况，故障 1</p> <p>...</p> <p>r0945[15], r0949[15] → 第 1 个已应答的故障情况，故障 8</p> <p>...</p> <p>r0945[56], r0949[56] → 第 7 个已应答的故障情况，故障 1</p> <p>...</p> <p>r0945[63], r0949[63] → 第 7 个已应答的故障情况，故障 8</p>		
r0949[0..63]	故障值	-	I32
	<b>描述：</b> 显示已发生的故障的附加信息（作为整数）。		
	<b>相关性：</b> 参见 r0945		
	<p><b>说明：</b>缓冲器参数在后台循环更新。</p> <p>故障缓冲器的结构和下标在 r0945 中说明。</p>		
r2050 [0...19]	Modbus PZD 接收字	-	I16
	<b>描述：</b> 以字的格式从上位机接收到的 Modbus PZD（设定值）。		
	<p><b>下标：</b></p> <p>索引 0 至索引 19 分别代表 PZD1 至 PZD20。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]：上位机发送的控制字，关于控制字的定义参见 r2090。</li> <li>• [1]：在速度控制模式下，表示上位机发送的速度设定值。</li> <li>• [2] 和 [3]：在内部设定值位置控制模式下，表示上位机发送的位置设定值（高字/低字）。</li> <li>• [4] 至 [19]：预留。</li> </ul>		
r2090.0..15	Modbus PZD1 接收位序列	-	U16
	<p><b>描述：</b>从上位机接收的 PZD1 的位序列描述（通常为控制字 1）。</p> <p>若该位值为 0，表示该位对应的功能被禁用。若该位值为 1，表示该位对应的功能被激活。</p>		

参数编号	名称	单位	数据类型
r2122[0..63]	报警代码	-	U16
	<b>描述:</b> 显示出现故障的编号。		
	<b>相关性:</b> 参见 r2124		
	<b>说明:</b> 缓冲器参数在后台循环更新。 报警缓冲器结构（一般原则）： r2122[0], r2124[0] → 报警 1（最早的） ... r2122[7], r2124[7] → 报警 8（最新的） 报警缓冲器已满时，报警会传送到报警历史中： r2122[8], r2124[8] → 报警 1（最新的） ... r2122[63], r2124[63] → 报警 1（最早的）		
r2124[0..63]	报警值	-	I32
	<b>描述:</b> 显示当前报警的附加信息（作为整数）。		
	<b>相关性:</b> 参见 r2124		
	<b>说明:</b> 缓冲器参数在后台循环更新。 报警缓冲器的结构和下标在 r2122 中说明。		
r2521[0..3]	LR 实际位置值	LU	I32
	<b>描述:</b> 显示实际位置值预处理所决定的实际位置值。		
	<b>下标:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: 位置控制</li> <li>• [1]: 编码器 1</li> <li>• [2]: 编码器 2</li> <li>• [3]: 保留</li> </ul>		
r2522[0..3]	LR 速度实际值	1000 LU/min	I32
	<b>描述:</b> 显示实际速度值预处理所决定的实际位置值。		
	<b>下标:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: 位置控制</li> <li>• [1]: 编码器 1</li> <li>• [2]: 编码器 2</li> <li>• [3]: 保留</li> </ul>		

参数编号	名称	单位	数据类型
r2556	LR 设定值平滑后的位置设定值	LU	I32
	<b>描述:</b> 设定值平滑后位置设定值的显示和模拟量互联输出。		
r2563	LR 动态跟随误差模型	LU	I32
	<b>描述:</b> 显示动态跟随误差。 该值为位置设定值和实际位置值之间的偏差值，经速率依赖型分量校正。		
r2665	EPOS 位置设定值	LU	I32
	<b>描述:</b> 显示实际位置绝对设定值。		
r29015	PTI: 输入脉冲频率	Hz	Float
	<b>描述:</b> 显示 PTI 输入脉冲频率。		
r29018[0 ...1]	OA 版本	-	Float
	<b>描述:</b> 显示 OA 版本。  下标: <ul style="list-style-type: none"> <li>• [0]: 固件版本</li> <li>• [1]: 编译号</li> </ul>		
r29400	内部控制信号状态显示	-	U32
	<b>描述:</b> 控制信号状态标识 位 0 SON、位 1 RESET、位 2 CWL、位 3 CCWL、位 4 G-CHANGE、位 5 P-TRG、位 6 CLR、位 7 EGEAR1、位 8 EGEAR2、位 9 TLIM1、位 10 TLIM2、位 11 CWE、位 12 CCWE、位 13 ZSCLAMP、位 14 SPD1、位 15 SPD2、位 16 SPD3、位 17 TSET、位 18 SLIM1、位 19 SLIM2、位 20 POS1、位 21 POS2、位 22 POS3、位 23 REF、位 24 SREF、位 25 STEPF、位 26 STEPB、位 27 STEPH、位 28 EMGS、位 29 C-MODE		

参数编号	名称	单位	数据类型
r29942	DO 信号状态显示	-	U32
	<p><b>描述:</b> 显示 DO 信号的状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位 0: RDY</li> <li>• 位 1: FAULT</li> <li>• 位 2: INP</li> <li>• 位 3: ZSP</li> <li>• 位 4: SPDR</li> <li>• 位 5: TLR</li> <li>• 位 6: SPLR</li> <li>• 位 7: MBR</li> <li>• 位 8: OLL</li> <li>• 位 9: WARNING1</li> <li>• 位 10: WARNING2</li> <li>• 位 11: REFOK</li> <li>• 位 12: CM_STA</li> <li>• 位 13: RDY_ON</li> <li>• 位 14: STO_EP</li> </ul>		
r29979	实际电子齿轮下标	-	U32
	<p><b>描述:</b> 显示实际生效的电子齿轮比。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位 0 至位 1: 实际电子齿轮比下标</li> </ul>		



# 诊断

## 11.1 概述

### 故障报警说明


通过报告信息显示驱动设备各组件识别到的错误和状态。

报告信息分为故障和报警。

### 故障和报警的属性

- 故障
  - 表示为 **Fxxxxx**。
  - 会导致故障相应。
  - 在消除原因后必须应答。
  - 通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
  - 通过 Modbus 状态字 PZD1.1（故障状态）显示状态。
  - 记录在故障缓冲器中。
- 报警
  - 表示为 **Axxxxx**。
  - 对驱动设备不产生进一步影响。
  - 在消除原因后报警会自动复位。不需要应答。
  - 通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
  - 记录在报警缓冲器中。
- 故障和报警的通用属性
  - 能根据报告信息触发。
  - 包含组件号，以指出发生故障的 **SINAMICS** 组件。
  - 包含报告信息的诊断说明。

故障与报警区别

类型	BOP 显示 (示例)		状态指示灯		反应	应答
			RDY	COM		
故障		单个故障	呈红色 缓慢闪烁	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 无:无反应</li> <li>• <b>OFF1</b>:伺服电机减速停车</li> <li>• <b>OFF2</b>:伺服电机自由停车</li> <li>• <b>OFF3</b>:伺服电机快速停止。</li> <li>• <b>编码器</b>: 编码器故障导致 OFF2。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>上电</b>: 伺服驱动重新上电, 在消除故障原因后清除故障。</li> <li>• <b>立即</b>: 消除故障原因后故障立即消失。</li> <li>• <b>脉冲禁止</b>: 故障只可在脉冲禁止时应答。应答方式同立即应答。</li> </ul>
		多个故障中的第一个故障				
		多个故障中的非第一个故障				
报警		单个报警	呈红色 缓慢闪烁	-	无:无反应	自应答
		多个报警中的第一个报警				
		多个报警中的非第一个报警				

注意

故障的显示优先级高于报警。

若故障和报警同时发生, 故障会优先于报警显示。报警仅会在所有的故障被应答后显示。


## 故障和报警的 BOP 操作

要查看故障或报警，可如下进行：

- 故障




- 报警




要退出故障或报警显示，可如下进行：


- 故障



- 报警



要应答故障，可如下进行：



### 说明

- 如不消除故障原因，故障会在五秒钟无按键操作后再次出现。确保已消除故障原因。
- 可使用 RESET 信号应答故障。有关信号的详细信息，参见 DI (页 120)。
- 可在 SINAMICS V-ASSISTANT 上应答故障。更多信息请参见 SINAMICS V-ASSISTANT 在线帮助。

## 11.2 故障报警列表

本章节仅列出常用故障和报警。要查看所有故障和报警的详细信息，请在 SINAMICS V-ASSISTANT 工程工具中调用已激活故障/报警的在线帮助。

### 故障列表

故障	原因	处理
<b>F1000:内部软件错误</b> 反应: OFF2 应答: 上电	出现了一个内部软件错误。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 分析故障缓冲器。</li> <li>• 为所有组件上电（断电/上电）。</li> <li>• 将固件升级到新版本。</li> <li>• 联系热线。</li> <li>• 更换控制单元。</li> </ul>
<b>F1001:浮点数异常</b> 反应: OFF2 应答: 上电	在含浮点数据类型的指令中发生异常。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 为所有组件上电（断电/上电）。</li> <li>• 将固件升级到新版本。</li> <li>• 联系热线。</li> </ul>
<b>F1002: 内部软件错误</b> 反应: OFF2 应答: 立即	出现了一个内部软件错误。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 为所有组件上电（断电/上电）。</li> <li>• 将固件升级到新版本。</li> <li>• 联系热线。</li> </ul>
<b>F1003: 访问存储器时出现应答延迟</b> 反应: OFF2 应答: 立即	访问了一个不反馈“就绪”的存储区。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 进行重启（断电/上电）。</li> <li>• 联系热线。</li> </ul>
<b>F1015: 内部软件错误</b> 反应: OFF2 应答: 上电	出现了一个内部软件错误。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 为所有组件上电（断电/上电）。</li> <li>• 将固件升级到新版本。</li> <li>• 联系热线。</li> </ul>

11.2 故障报警列表

故障	原因	处理
<p><b>F1018: 启动多次中断</b>                      反应: 无                      应答: 上电</p>	<p>模块的启动多次中断。因而该模块以出厂设置启动。</p> <p>原因可能有:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 电源中断。</li> <li>• CPU 异常终止。</li> <li>• 参数设置无效。</li> </ul> <p>输出这条故障信息后, 模块会以出厂设置启动。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 进行重启 (断电/上电)。通电后模块从有效参数设置中重新启动 (如果有参数设置数据)。</li> <li>• 恢复有效参数设置。</li> </ul> <p>举例:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 执行初步调试, 保存设置, 重新上电。</li> <li>• 加载另一个有效参数备份 (如从存储卡中), 保存, 然后重启 (断电/上电)。</li> </ul> <p>说明:</p> <p>如果再次出错, 会在多次启动中断后再次输出该故障信息。</p>
<p><b>F1030:上位机的通讯故障</b>                      反应: OFF3                      应答: 立即</p>	<p>PC 上位机有效时, 在监控时间内没有收到生命信号。</p>	<p>联系热线。</p>
<p><b>F1611: SI CU: 发现故障</b>                      反应: OFF2                      应答: 立即</p>	<p>控制单元上驱动集成的“Safety Integrated”功能发现一处故障, 并触发了 STO。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确保输入脉冲的高电平持续时间大于 500 ms。</li> <li>• 为所有组件上电 (断电/上电)。</li> <li>• 升级软件。</li> <li>• 更换控制单元。</li> </ul>
<p><b>F1910: 现场总线: 设定值超时</b>                      反应: OFF3                      应答: 立即</p>	<p>从现场总线接口 (Modbus/USS) 接收设定值的过程被中断。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 总线连接中断。</li> <li>• 控制器关闭。</li> <li>• 控制器设为 STOP 状态。</li> </ul>	<p>恢复总线连接, 并将控制器状态设为 RUN。</p>
<p><b>F7011:电机过热</b>                      反应: OFF2                      应答: 立即</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电机过载</li> <li>• 电机环境温度过高</li> <li>• 断线或未连接传感器</li> <li>• 电机温度模型设置不正确</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 降低电机负载。</li> <li>• 检查环境温度和电机通风。</li> <li>• 检查布线和连接。</li> <li>• 检查电机温度模型参数。</li> </ul>

故障	原因	处理
<b>F7085: 开环控制/闭环控制参数被更改</b> 反应: 无 应答: 立即	开环控制/闭环控制参数被强行更改, 因为: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 其他参数已经超过了动态限位。</li> <li>• 由于检测出的硬件不具备某些特性, 因此, 这些参数不可用。</li> </ul>	由于参数已被正确限制, 因此无需更改参数。
<b>F7093:驱动: 内置信号错误</b> 反应: OFF3 应答: 立即	电机旋转限值 (p29027) 不合适。	调整参数 p29027 的值。
<b>F7220: 驱动: 缺少 PLC 控制权</b> 反应: OFF1 应答: 立即	在运行过程中, 缺少信号“通过 PLC 控制”。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 信号“通过 PLC 控制”输入错误。</li> <li>• 上级控制系统取消了信号“通过 PLC 控制”。</li> <li>• 通过现场总线 (主站/驱动) 的数据传输已中断。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查信号“通过 PLC 控制”的输入。</li> <li>• 检查信号“通过 PLC 控制”, 如有需要, 接通信号。</li> <li>• 检查通过现场总线 (主站/驱动) 的数据传输。</li> </ul>
<b>F7403:达到直流母线电压下限</b> 反应: OFF1 应答: 立即	直流母线电压监控有效并且在“运行”状态下达到直流母线电压下限。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查主电源电压。</li> <li>• 检查整流单元。</li> <li>• 降低直流母线电压下限。</li> <li>• 断开 (禁用) 直流母线电压监控。</li> </ul>
<b>F7404: 达到直流母线电压上限</b> 反应: OFF2 应答: 立即	直流母线电压监控有效并且在“运行”状态下达到直流母线电压上限。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查主电源电压。</li> <li>• 检查整流单元或者制动模块。</li> <li>• 提高直流母线电压的上限。</li> <li>• 断开 (禁用) 直流母线电压监控。</li> </ul>
<b>F7410: 电流控制器输出受限</b> 反应: OFF2 应答: 立即	条件“l_act = 0 和 Uq_set_1 超过 16 ms 处于限制中”存在, 可能有下列原因: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 电机没连上或者电机接触器打开。</li> <li>• 没有直流母线电压。</li> <li>• 电机模块损坏。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 连上电机或者检查电机接触器。</li> <li>• 检查直流母线电压。</li> <li>• 检查电机模块。</li> </ul>

故障	原因	处理
<b>F7412:换向角出错 (电机模型)</b> 反应: 编码器 应答: 立即	发现一个错误的换向角, 它导致转速环中出现正连接。 可能的引发原因: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 电机编码器调到了错误的磁场位置。</li> <li>• 电机编码器损坏。</li> <li>• 未正确设置用于计算电机模型的数据。</li> <li>• 在磁极位置识别激活时, 磁极位置识别可能得到了错误的值。</li> <li>• 电机编码器的转速信号受到干扰。</li> <li>• 控制回路因为参数设定错误而不稳定。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果改变了编码器, 要重新调校编码器。</li> <li>• 更换损坏的电机编码器。</li> <li>• 正确设置电机定子电阻、电缆电阻和电机定子漏电感。 根据横截面积和长度计算出电缆电阻, 根据电机数据页检查电感和定子电阻, 用 (例如) 万用表测出定子电阻, 必要时再次通过静态电机数据检测测出这些值。</li> <li>• 在磁极位置检测激活时, 检查磁极位置检测的工作方式, 并通过取消、再选择来强制执行新的磁极位置检测。</li> </ul>
<b>F7420:驱动: 电流设定值滤波器固有频率 &gt; 香农频率</b>	某一滤波器的固有频率大于香农频率。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 降低相应电流设定值滤波器的分子或分母固有频率。</li> <li>• 关闭相应滤波器 (p1656)。</li> </ul>
<b>F7430:无法切换到扭矩开环运行</b> 反应: OFF2 应答: 上电	在无编码器运行状态下无法切换至扭矩闭环运行。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不要切换为扭矩闭环控制。</li> <li>• 检查编码器电缆连接。</li> </ul>
<b>F7431:无法切换到无编码器运行</b> 反应: OFF2 应答: 上电	扭矩闭环控制无法转换为无编码器运行。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不要切换为无编码器运行。</li> <li>• 检查编码器电缆连接。</li> </ul>

故障	原因	处理
<p><b>F7442:LR: 多圈与模数范围不匹配</b>                      反应: OFF1 (OFF2, OFF3)                      应答: 立即</p>	<p>多圈分辨率与模数范围之比 (p29246) 不是整数。这导致调整推迟, 因位置实际值在断电/上电后无法重现。</p>	<p>使多圈分辨率与模数范围之比为一整数。                      比值 v 的计算方法如下:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不带位置跟踪的电机编码器 (p29243 = 0) :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 对于多圈编码器:                                     <math display="block">v = (4096 * p29247 * p29248) / (p29249 * p29246)</math> </li> <li>- 对于单圈编码器:                                     <math display="block">v = (p29247 * p29248) / (p29249 * p29246)</math> </li> </ul> </li> <li>• 带位置跟踪的电机编码器 (p29243 = 1) :                             <math display="block">v = (p29244 * p29247) / p29246</math> </li> </ul>
<p><b>F7443:参考点坐标不在允许范围内</b>                      反应: OFF1 (OFF2, OFF3)                      应答: 立即</p>	<p>在通过连接器输入 p2599 调整编码器时所接收的参考点坐标位于编码器范围的一半之外, 且不可设为实际轴位置。                      故障值 (r0949, 十进制):                      参考点坐标的最大允许值。</p>	<p>将参考点坐标设为低于故障值所指定的数值。                      参见: p2599 (EPOS 参考点坐标值。                      对于带有绝对值编码器的电机, 最大允许编码器范围由以下公式计算:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对于多圈编码器:  <math display="block">(4096 * p29247) / 2</math> </li> <li>• 对于单圈编码器:  <math display="block">p29247 / 2</math> </li> </ul>
<p><b>F7447: 负载变速箱: 位置跟踪超出最大实际值</b>                      信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)                      反应: 无                      应答: 立即</p>	<p>在配置的负载变速箱位置跟踪中, 驱动/编码器 (电机编码器) 发现最大的绝对位置实际值不能在 32 位内显示。                      最大值: 编码器分辨率 (2<sup>20</sup> 或 2<sup>21</sup>) × p29244</p>	<p>降低多圈分辨率 (p29244)。</p>

11.2 故障报警列表

故障	原因	处理
<p><b>F7449: 负载变速箱: 位置跟踪实际值超出监控窗口</b></p> <p>信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)</p> <p>反应: OFF1</p> <p>应答: 立即</p>	<p>在关闭状态下, 当前有效电机编码器的运行超出了监控窗口的设定范围。机械装置和编码器间的参照不再存在。</p> <p>故障值 (r0949, 十进制):</p> <p>可能是测量变速箱后和上一编码器位置之间的偏差 (绝对值的增量)。正负号表示移动方向。</p> <p>说明: 监控窗口的预设范围为编码器分辨率的四分之一。</p>	<p>重新激活位置跟踪功能 (设置 p29243 = 1 → 0 → 1)。然后应答故障并调整绝对值编码器 (ABS)。</p>
<p><b>F7450: 静态监控已响应</b></p> <p>反应: OFF1</p> <p>应答: 立即</p>	<p>驱动在静态监控时间进程结束后超出静态窗口。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位置环增益太小。</li> <li>• 位置环增益太大 (不稳定/振动)。</li> <li>• 机械装置过载。</li> <li>• 电机/驱动的电缆连接不正确 (缺相、接错相位)。</li> </ul>	<p>确定原因并解决。</p>
<p><b>F7451: 定位监控已响应</b></p> <p>反应: OFF1</p> <p>应答: 立即</p>	<p>驱动在定位监控时间进程 (p2545) 结束时仍未到达定位窗口 (p2544)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 定位窗口 (p2544) 设置过小。</li> <li>• 定位监控时间 (p2545) 设定过短。</li> <li>• 位置环增益太小。</li> <li>• 位置环增益太大 (不稳定/振动)。</li> <li>• 机械装置卡死。</li> </ul>	<p>确定原因并解决。</p>

故障	原因	处理
<b>F7452: 跟随误差过大</b> 反应: OFF1 应答: 立即	位置设定值和位置实际值的差值（跟随误差动态模式）大于公差（p2546）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• p2546 的值过小。</li> <li>• 位置环增益过小。</li> <li>• 超出驱动的扭矩或加速能力。</li> <li>• 位置测量系统出错。</li> <li>• 位置控制方向不对。</li> <li>• 机械装置卡死。</li> <li>• 运行速度过高或位置设定值差值过大。</li> </ul>	确定原因并解决。
<b>F7453:位置实际值处理出错</b> 反应: OFF2 应答: 立即	位置实际值预处理时出错。	检查编码器位置实际值预处理。
<b>F7458: EPOS: 未找到参考点挡块</b> 反应: OFF1（OFF2, OFF3） 应答: 立即	在开始搜索参考点后，轴移动通过了最大允许行程以搜索参考点挡块，未找到参考点挡块。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查“参考点挡块”输入端。</li> <li>• 检查距参考点挡块的最大允许行程（p2606）。</li> </ul> 参见: p2606（EPOS 参考点搜索参考点挡块最大行程）
<b>F7459: 不存在零脉冲</b> 反应: OFF1 应答: 立即	离开参考挡块后，此轴移动一段参考挡块和脉冲之间的最大允许行程（p2609），但未找到零脉冲。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查编码器零脉冲。</li> <li>• 检查参考挡块和零脉冲之间允许的最大行程（p2609）。</li> <li>• 使用外部的编码器零脉冲（等效零脉冲）。</li> </ul> 参见: p2609（EPOS 参考点搜索最大行程参考点挡块和零点标记）
<b>F7460: EPOS: 未找到参考点挡块端点</b> 反应: OFF1（OFF2, OFF3） 应答: 立即	在搜索参考点过程中，当轴到达零脉冲时，其同时到达运行范围的端点，而未检测到二进制输入“参考点挡块”端的边沿。  最大运行范围: -2147483648 [LU] ... -2147483647 [LU]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查“参考点挡块”输入端。</li> <li>• 重复搜索参考点。</li> </ul>

11.2 故障报警列表

故障	原因	处理
<p><b>F7464: EPOS: 运行程序段不一致</b>                      反应: OFF1 (OFF2, OFF3)                      应答: 立即</p>	<p>运行程序段未包含有效信息。                      报警值:                      包含无效信息的运行程序段的编号。</p>	<p>结合产生的报警检查该运行程序段及相关元素。</p>
<p><b>F7475: EPOS: 目标位置 &lt; 运行范围起点</b>                      反应: OFF1 (OFF2, OFF3)                      应答: 立即</p>	<p>相对运行的目标位置位于运行范围之外。</p>	<p>校正目标位置。</p>
<p><b>F7476: EPOS: 目标位置 &gt; 运行范围终点</b>                      反应: OFF1 (OFF2, OFF3)                      应答: 立即</p>	<p>相对运行的目标位置位于运行范围之外。</p>	<p>校正目标位置。</p>
<p><b>F7481: EPOS: 轴位置 &lt; 负向软限位开关</b>                      反应: OFF1 (OFF2, OFF3)                      应答: 立即</p>	<p>轴的实际位置小于负向软限位开关位置。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>校正目标位置。</li> <li>修改负向软限位开关 (CI: p2580)。</li> </ul>
<p><b>F7482: EPOS: 轴位置 &gt; 正向软限位开关</b>                      反应: OFF1 (OFF2, OFF3)                      应答: 立即</p>	<p>轴的实际位置大于正向软限位开关位置。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>校正目标位置。</li> <li>修改正向软限位开关 (CI: p2581)。</li> </ul>
<p><b>F7484: 固定挡块在监控窗口之外</b>                      反应: OFF1 (OFF2, OFF3)                      应答: 立即</p>	<p>在“到达固定停止点”状态中, 此轴运动到确定的监控窗口 (p2635) 以外。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查监控窗口 (p2635)。</li> <li>检查机械装置。</li> </ul>

故障	原因	处理
<b>F7485: 未到达固定挡块</b> 反应: OFF1 (OFF2, OFF3) 应答: 立即	在带有任务 <b>FIXED STOP</b> 的运行程序段中已到达结束位置, 但未检测固定停止点。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查运行程序段, 继续在工件中设置目标位置。</li> <li>检查控制信号“到达固定停止点”。</li> <li>有时需要缩小固定档块检测的最大跟随误差窗口 (p2634)。</li> </ul>
<b>F7488: EPOS: 无法相对定位</b> 反应: OFF1 (OFF2, OFF3) 应答: 立即	在“直接设定值输入/MDI”运行方式中, 在连续接收时已经选择了相对定位。	检查控制装置。
<b>F7490:运行时取消使能</b> 反应: OFF1 应答: 立即	<ul style="list-style-type: none"> <li>采用标准设置时可能会由于取消使能信号而出现另外的故障。</li> <li>此驱动处于“接通禁止”状态 (采用标准设置)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>设置使能信号, 或检查并消除首先出现的故障的原因 (采用标准设置)。</li> <li>检查简单定位器使能的设置。</li> </ul>
<b>F7491: 到达负限位</b> 反应: OFF3 应答: 立即	已到达负向停止挡块。 在运行方向为正时, 运行到负向停止挡块, 也就是说, 停止挡块的连接错误。	<ul style="list-style-type: none"> <li>在正方向离开负向停止挡块, 轴返回到有效的运行范围。</li> <li>检查停止挡块的连接。</li> </ul>
<b>F7492: 到达正限位</b> 反应: OFF3 应答: 立即	已到达正向停止挡块。 在运行方向为负时, 运行到正向停止挡块, 也就是说, 停止挡块的连接错误。	<ul style="list-style-type: none"> <li>在负方向离开正向停止挡块, 轴返回到有效的运行范围。</li> <li>检查停止挡块的连接。</li> </ul>

11.2 故障报警列表

故障	原因	处理
<p><b>F7493: LR: 溢出位置实际值的范围</b>                      反应: OFF1 (OFF2, OFF3)                      应答: 立即</p>	<p>超出位置实际值范围 (-2147483648 ... 2147483647)。当发生溢出时,“回参考点”或“调整绝对测量系统”的状态被重置。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 实际位置值 (r2521) 已超出取值范围。</li> <li>• 编码器实际位置值已超出取值范围。</li> <li>• 最大编码器值与用以将绝对位置从增量转变为脉冲当量 (LU) 的系数的乘积已超出显示实际位置值的取值范围。</li> </ul>	<p>若需要,减小运行范围或位置分辨率 p29247。</p> <p>第 3 种情况的注意事项:                      若最大可能绝对位置 (LU) 的数值大于 4294967296, 则因溢出而无法进行调整。</p> <p>对于旋转编码器, 最大可能绝对位置 (LU) 的计算方法如下:                      带位置跟踪的电机编码器:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPos: <math>p29247 * p29244</math></li> <li>• PTI: <math>1048576 * p29012[X] * p29244 / p29013</math></li> </ul> <p>不带位置跟踪的电机编码器:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对于多圈编码器:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPos: <math>p29247 * p29248 * 4096 / p29249</math></li> <li>- PTI: <math>1048576 * p29012[X] * 4096 / p29013</math></li> </ul> </li> <li>• 对于单圈编码器:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPos: <math>p29247 * p29248 / p29249</math></li> <li>- PTI: <math>1048576 * p29012[X] / p29013</math></li> </ul> </li> </ul>

故障	原因	处理
<p><b>F7599: 编码器 1: 无法调整</b>                      反应: OFF1 (无, OFF2, OFF3)                      应答: 立即</p>	<p>最大编码器值与用以将绝对位置从增量转变为脉冲当量 (LU) 的系数的乘积已超出显示实际位置值的取值范围 (-2147483648 ... 2147483647)。</p>	<p>若最大可能绝对位置 (LU) 的数值大于 4294967296, 则因溢出而无法进行调整。</p> <p>对于旋转编码器, 最大可能绝对位置 (LU) 的计算方法如下:</p> <p>带位置跟踪的电机编码器:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPos: <math>p29247 * p29244</math></li> <li>• PTI: <math>1048576 * p29012[X] * p29244 / p29013</math></li> </ul> <p>不带位置跟踪的电机编码器:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对于多圈编码器:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPos: <math>p29247 * p29248 * 4096 / p29249</math></li> <li>- PTI: <math>1048576 * p29012[X] * 4096 / p29013</math></li> </ul> </li> <li>• 对于单圈编码器:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPos: <math>p29247 * p29248 / p29249</math></li> <li>- PTI: <math>1048576 * p29012[X] / p29013</math></li> </ul> </li> </ul>
<p><b>F7800 驱动: 无功率单元</b>                      反应: 无                      应答: 立即</p>	<p>无法读取功率单元参数或者功率单元未储存参数。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 为所有组件上电 (断电/上电)。</li> <li>• 更换模块。</li> </ul>
<p><b>F7801:电机过流</b>                      反应: OFF2                      应答: 立即</p>	<p>超过了电机允许的限电流。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 有效电流限值设置太小。</li> <li>• 电流环设置不正确。</li> <li>• 停转扭矩修正因数太大, 使电机制动。</li> <li>• 斜坡上升时间设置过小或负载过大。</li> <li>• 电机电缆短路或接地故障。</li> <li>• 电机电流与电机模块的电流不匹配。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 减小停转扭矩修正因数。</li> <li>• 延长斜坡上升时间或者减小负载。</li> <li>• 检查电机和电机电缆的短路和接地故障。</li> <li>• 检查电机模块和电机的组合。</li> </ul>

11.2 故障报警列表

故障	原因	处理
<b>F7802: 整流单元或功率单元未就绪</b> 反应: OFF2 应答: 立即	由于以下原因, 整流单元或驱动在内部接通指令后没有回馈就绪: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 监控时间太短。</li> <li>• 直流母线电压不存在。</li> <li>• 组件所属的整流单元或者驱动有故障。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确保直流母线电压供给。检查直流母线排。使能整流单元。</li> <li>• 更换组件所属的整流单元或者驱动。</li> </ul>
<b>F7815: 功率单元已更改</b> 反应: 无 应答: 立即	当前功率单元的代码编号与存储的号码不一致。	连接原装功率单元, 重新接通控制单元(上电)。
<b>F7900: 电机堵转/速度控制器到限</b> 反应: OFF2 应答: 立即	伺服电机在最大扭矩状态已运行超过延时 (p2177), 且速度低于速度阈值 (p2175)。 当实际速度值存在摆动且速度控制器输出不断达到限制时, 会发出该信号。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查伺服电机是否能自由旋转。</li> <li>• 检查扭矩极限。</li> <li>• 检查实际值取反。</li> <li>• 检查电机编码器连接。</li> <li>• 检查编码器线数。</li> </ul>
<b>F7901: 电机超速</b> 反应: OFF2 应答: 立即	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 已超过允许的最大速度。</li> <li>• 已超过速度限制。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查和修改最大速度 (p1082)。</li> <li>• 检查并纠正速度限值 (p29070、p29071) 以及 DI 信号 SLIM1 和 SLIM2。</li> <li>• 检查实际速度中是否存在峰值。如果峰值值过大, 联系热线。</li> </ul>
<b>F7995: 电机识别失败</b> 反应: OFF2 应答: 立即	对于增量电机, 需要在首个 SON 信号时识别极位置。若电机已处于运行状态 (即通过外力), 则位置识别可能失败。	伺服启动之前停止电机。

故障	原因	处理
<p><b>F30001: 功率单元: 过流</b>                      反应: OFF2                      应答: 立即</p>	<p>检测到功率单元存在过流。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 闭环控制参数设定错误。</li> <li>• 控制器参数设置不当。</li> <li>• 电机有短路者接地故障（壳体）。</li> <li>• 功率电缆连接不正确。</li> <li>• 功率电缆超过允许的最大长度。</li> <li>• 功率单元损坏。</li> <li>• 电源相位中断。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查电机数据，必要时执行调试。</li> <li>• 修改速度环 Kp（p29120）、位置环 Kv（p29110）。</li> <li>• 检查电机的连接方式（星形-三角形）。</li> <li>• 检查功率电缆连接。</li> <li>• 检查功率电缆是否短路或者有接地故障。</li> <li>• 检查功率电缆长度。</li> <li>• 更换功率单元。</li> <li>• 检查电源相位。</li> <li>• 检查外部制动电阻连接。</li> </ul>
<p><b>F30002: 直流母线过压</b>                      反应: OFF2                      应答: 立即</p>	<p>功率单元检测出了直流母线中的过压。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 电机反馈能量过多。</li> <li>• 设备输入电压过高。</li> <li>• 电源相位中断。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 延长斜坡下降时间。</li> <li>• 激活直流母线电压控制器。</li> <li>• 使用制动电阻。</li> <li>• 提高馈电模块的电流限值或者使用更大的模块。</li> <li>• 检查设备电源电压。</li> <li>• 检查电源相位。</li> </ul>
<p><b>F30003: 直流母线欠压</b>                      反应: OFF2                      应答: 立即</p>	<p>功率单元检测出了直流母线中的欠压。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 主电源掉电。</li> <li>• 输入电压低于允许值。</li> <li>• 整流单元故障或受干扰。</li> <li>• 电源相位中断。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查主电源电压。</li> <li>• 检查整流单元，并注意整流单元的故障信息。</li> <li>• 检查电源相位。</li> <li>• 检查电源电压设置。</li> </ul>
<p><b>F30004: 驱动散热片过热</b>                      反应: OFF2                      应答: 立即</p>	<p>功率单元散热器的温度超过了允许的限值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 通风不够，风扇故障。</li> <li>• 过载。</li> <li>• 环境温度过高。</li> <li>• 脉冲频率过高。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查风扇是否运行。</li> <li>• 检查风扇板。</li> <li>• 检查环境温度是否在允许的范围内。</li> <li>• 检查电机负载。</li> <li>• 如果高于额定脉冲频率，则需降低脉冲频率。</li> </ul>

11.2 故障报警列表

故障	原因	处理
<b>F30005: 功率单元: 过载 I<sub>rt</sub></b> 反应: OFF2 应答: 立即	功率单元过载。 <ul style="list-style-type: none"> <li>不允许长时间超过功率单元的额定电流。</li> <li>没有保持允许的工作周期。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>减小连续负载。</li> <li>调整工作周期。</li> <li>检查电机和功率单元的额定电流。</li> </ul>
<b>F30011: 主电路缺相</b> 反应: OFF2 应答: 立即	在功率单元上直流母线的电压纹波超出了允许的极限值。 可能的引发原因: <ul style="list-style-type: none"> <li>电源的某一相出现断相。</li> <li>电源的 3 相都出现了不允许的不对称。</li> <li>主电路的某一相位的熔断器失灵。</li> <li>电机的某一相出现断相。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查主电路中的熔断器。</li> <li>检查是否某一相上的设备使电源电压失真。</li> <li>检查电机馈线电缆。</li> </ul>
<b>F30015: 动力电缆缺相</b> 反应: OFF2 应答: 立即	检测到电机馈线存在相位故障。 在以下情况下依然可以输出信号: 电机正确连接, 但是转速环不稳定, 因此产生“不断振荡”的扭矩。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查电机馈线电缆。</li> <li>检查转速环的设置。</li> </ul>
<b>F30021: 接地故障</b> 反应: OFF2 应答: 立即	功率单元检测出一个接地故障。 <ul style="list-style-type: none"> <li>功率电缆接地故障。</li> <li>电机线圈间短路或者接地故障。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查功率电缆连接。</li> <li>检查电机。</li> </ul>
<b>F30027: 直流母线预充电时间监控</b> 反应: OFF2 应答: 立即	<ul style="list-style-type: none"> <li>功率单元直流母线没能在期望时间内完成预充电。 没有输入电压。</li> <li>电源接触器/电源开关没有闭合。</li> <li>输入电压过低。</li> <li>预充电电阻过热, 因为每单位时间的预充电过大。</li> <li>预充电电阻过热, 因为直流母线的电容过大。</li> <li>预充电电阻过热。</li> <li>预充电电阻过热, 因为在直流母线快速放电时通过制动模块闭合了电源接触器。</li> <li>在直流母线中有接地故障。</li> <li>预充电电路可能有故障。</li> </ul>	检查输入端上的电源电压。

故障	原因	处理
<b>F30036: 内部空间过热</b> 反应: OFF2 应答: 立即	变频器内的温度超过了允许的温度极限。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 通风不够, 风扇故障。</li> <li>• 过载。</li> <li>• 环境温度过高。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查风扇是否运行。</li> <li>• 检查风扇板。</li> <li>• 检查环境温度是否在允许的范围内。</li> </ul> 注意: 只有在低于允许的温度限值减去 5 K 时, 才能应答此故障。
<b>F30050: 24 V 电源过压</b> 反应: OFF2 应答: 上电	电压监控发出信号, 指示模块上出现过压故障。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查 24 V 电源。</li> <li>• 如有必要, 更换模块。</li> </ul>
<b>F30071: 功率单元没有接收到新的实际值</b> 反应: OFF2 应答: 立即	功率单元的实际值报文错误数量超出允许的数量。	如有必要, 更换模块。
<b>F31100: 零脉冲距离出错</b> 反应: 编码器 应答: 脉冲禁止	测量出的零脉冲距离不符合设定的零脉冲距离。 使用距离编码的编码器时, 零脉冲距离由成对检测出的零脉冲计算出来。因此, 缺少一个配对的零脉冲时不会引发故障, 且在系统中没有影响。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。</li> <li>• 检测插塞连接。</li> <li>• 更换编码器或者编码器电缆。</li> </ul>
<b>F31101: 零脉冲故障</b> 反应: 编码器 应答: 脉冲禁止	已超出设定零脉冲距离的 1.5 倍。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。</li> <li>• 检测插塞连接。</li> <li>• 更换编码器或者编码器电缆。</li> </ul>
<b>F31110: 串行通讯故障</b> 反应: 编码器 应答: 脉冲禁止	在编码器和信号转换模块之间的串行通讯记录传输出错。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查编码器电缆和屏蔽连接。</li> <li>• 更换编码器电缆/编码器。</li> </ul>
<b>F31111: 编码器 1: 绝对值编码器内部错误</b> 反应: 编码器 应答: 脉冲禁止	绝对值编码器的故障字含有已经置位的故障位。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查编码器电缆的连接并确保电缆符合 EMC 准则。</li> <li>• 检查电机温度。</li> <li>• 更换电机/编码器。</li> </ul>

11.2 故障报警列表

故障	原因	处理
<p><b>F31112:串行记录中的故障位已置位</b>                      反应: 编码器                      应答: 脉冲禁止</p>	<p>编码器通过串行记录发送一个已置位的故障位。</p>	<p>参见 F31111。</p>
<p><b>F31117:A/B/R 信号取反出错</b>                      反应: 编码器                      应答: 脉冲禁止</p>	<p>在方波编码器（双级）上，信号 A*、B* 和 R* 不是信号 A、B 和 R 的取反。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查编码器和电缆以及它们的连接。</li> <li>• 编码器同时发送信号和反转信号？</li> </ul>
<p><b>F31130:粗同步的零脉冲和位置错误</b>                      反应: 编码器                      应答: 脉冲禁止</p>	<p>在用信号 C/D、霍耳信号或磁极位置检测完成磁极位置的初始化后，检测出的零脉冲超出了允许范围。在距离编码的编码器上，该检测在越过 2 个零脉冲后进行。不执行精确同步。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。</li> <li>• 检测插塞连接。</li> <li>• 当霍耳传感器用作备用 C/D 信号时，检查传感器连接。</li> <li>• 检查信号 C 或者信号 D 的连接。</li> <li>• 更换编码器或者编码器电缆。</li> </ul>
<p><b>F31131: 编码器 1: 增量/绝对偏移位置过大</b>                      反应: 编码器                      应答: 脉冲禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 绝对值编码器                              在循环读取绝对位置时，发现绝对位置和增量位置相差太大。读出的绝对位置被拒。                              偏差的极限值: 15 脉冲（60 象限）</li> <li>• 增量式编码器                              越过零脉冲时，发现和增量位置有偏差。                              第一个越过的零脉冲为所有下面的检查确定参考点。之后的零脉冲相对于第一个零脉冲成 n 倍距。                              以象限表示的偏差（1 脉冲 = 4 象限）。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。</li> <li>• 检测插塞连接。</li> <li>• 更换编码器或者编码器电缆。</li> <li>• 检查码盘污染情况或者周围的强磁场。</li> </ul>
<p><b>F31150: 初始化出错</b>                      反应: 编码器                      应答: 脉冲禁止</p>	<p>编码器功能出错。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查使用的编码器类型（增量/绝对）和编码器电缆。</li> <li>• 查看其他详细说明故障的信息。</li> </ul>

故障	原因	处理
<b>F52903:故障状态与故障缓存中的故障不一致</b> 反应: OFF2 应答: 立即	故障状态和故障号缓存不一致。	重新上电。
<b>F52904: 控制模式更改</b> 反应: OFF2 应答: 上电	当控制模式更改时, 必须保存并重启驱动。	保存并重启驱动。
<b>F52911:正向扭矩限值错误</b> 反应: OFF2 应答: 立即	某一正向扭矩限值 (P29050, p1520) 小于 0。	配置所有正向扭矩限值 (P29050, p1520) 使其大于等于 0。
<b>F52912: 负向扭矩限值错误</b> 反应: OFF2 应答: 立即	某一负向扭矩限值 (P29051, p1521) 大于 0。	配置所有负向扭矩限值 (P29051, p1521) 使其小于等于 0。
<b>F52931:变速箱限制</b> 反应: OFF1 应答: 立即	电子齿轮比 (p29012[x] / p29013[x]) 超出从 0.02 到 200 的范围。	在 0.02 至 200 之间调整电子齿轮比的取值范围。
<b>F52933:PTO 变速箱限制</b> 反应: OFF1 应答: 立即	电子齿轮比 (p29031[0] / p29032[0]) 超出从 0.02 到 200 的范围。	在 0.02 至 200 之间调整电子齿轮比的取值范围。
<b>F52980:绝对值编码器电机已更改</b> 反应: OFF1 应答: 立即	带绝对值编码器的伺服电机已更改。例如, 实际电机 ID 与调试的电机 ID 不一致。	以下措施被执行后, 伺服电机会自动进行配置: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 首先应答故障, 然后将重新调试后的参数保存至驱动 ROM</li> </ul>
<b>F52981: 绝对值编码器电机不匹配</b> 反应: OFF1 应答: 立即	所连带绝对值编码器的电机无法运行。当前伺服驱动不支持电机 ID。	使用合适的带绝对值编码器的电机。

11.2 故障报警列表

故障	原因	处理
<b>F52983: 没有检测到编码器</b> 反应: OFF1 应答: 立即	当前伺服驱动不支持无编码器的操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查伺服驱动和伺服电机之间的编码器电缆连接。</li> <li>• 使用带编码器的伺服电机。</li> </ul>
<b>F52984: 未配置增量式编码器电机</b> 反应: OFF1 应答: 立即	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 伺服电机调试失败。</li> <li>• 带增量式编码器的电机已连接但调试失败。</li> </ul>	通过设置参数 p29000 配置电机 ID。
<b>F52985: 绝对值编码器电机错误</b> 反应: OFF1 应答: 立即	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 生产时电机 ID 导入错误。</li> <li>• 驱动的固件不支持该电机 ID。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更新固件</li> <li>• 使用正确的绝对值编码器电机。</li> </ul>
<b>F52987: 绝对值编码器已更换</b> 反应: OFF1 应答: 立即	绝对值编码器数据不正确。	联系热线。

报警列表

报警	原因	处理
<b>A1009: 控制单元过热</b>	控制组件（控制单元）的温度超出预设的极限值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查控制单元的送风情况。</li> <li>• 检查控制单元的风扇。</li> </ul> 注释： 温度低出极限值后，报警自动消失。
<b>A1019: 写入可移动设备失败</b>	向可移动设备的写入操作失败。	移除并检查可移动设备。之后再次执行数据备份。
<b>A1032: 需要保存所有参数</b>	尚未对驱动系统的所有参数进行备份的情况下，即已存储了某个驱动对象的参数。 在下一次启动时，所存储的针对该对象的参数不会被载入。 必须执行完整的参数备份，以实现成功启动。	保存所有参数。
<b>A1045: 组态数据无效</b>	在使用非易失性存储器中保存的参数文件时发现一个错误。因此，在该情形下，几个已保存参数的值是不可被写入的。	使用 BOP 上的“拷贝 RAM 到 ROM”功能在 SINAMICS V-ASSISTANT 中保存参数设定。该操作可以覆盖非易失性存储器中错误的参数文件 - 报警消除。
<b>A1774: 需执行故障安全数字量输出的强制故障检查</b>	已超过预设的故障安全数字量输出（F-DO）的强制故障检查时间。需重新进行强制故障检查。  <b>说明：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 该信息不会导致安全停止响应。</li> <li>• 测试必须在设定的最大时间间隔（最大为 8760 小时）内执行，以确保满足及时故障检测标准的要求以及安全功能故障率（PFH 值）的计算条件。若能确保在人员进入危险区域并依靠安全功能保护安全之前能执行强制故障检查，则允许超出此最大时间范围限制的运行。</li> </ul>	执行数字量输出的强制故障检查。

11.2 故障报警列表

报警	原因	处理
<b>A1920: Drive Bus 总线: 在 To 后接收设定值</b>	在 Drive Bus 总线时钟周期内, Drive Bus 总线主站 (设定值) 的输出数据在错误的时间点被接收。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查总线配置。</li> <li>检查等时同步参数 (确保 <math>To &gt; Tdx</math>)。</li> </ul> 说明: To: 设定值接收时间 Tdx: 数据交换时间
<b>A1932: DSC 中缺少 Drive Bus 总线时钟周期等时同步</b>	选中了 DSC, 但是没有等时同步或等时同步的生命符号。 说明: DSC:动态伺服控制	通过总线配置设置等时同步, 或传送等时同步的生命符号。
<b>A5000: 驱动散热片过热</b>	逆变器的散热器达到了过热报警阈值。 如果散热器温度继续升高 5 K, 将会引起故障 F30004。	检查下列各项: <ul style="list-style-type: none"> <li>环境温度是否在定义的限值内?</li> <li>负载条件和工作周期配置相符?</li> <li>冷却是否有故障?</li> </ul>
<b>A6310: 电网电压 (p29006) 设置错误</b>	结束预充电后 AC/AC 设备上测得的直流母线电压在公差范围外。 公差范围适用以下公式: $1.16 \times p29006 < r0026 < 1.6 \times p29006$ 说明: 只有在驱动关闭时才可以应答此故障。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查设置的电网电压, 必要时进行修改 (p29006)。</li> <li>检查主电源电压。</li> </ul> 参见: p29006 (电源电压)
<b>A7012: 电机温度模型 1/3 过热</b>	已通过电机温度模型 1/3 确定超出报警阈值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查电机负载, 如有必要, 降低负载。</li> <li>检查电机环境温度。</li> </ul>
<b>A7092: 驱动: 转动惯量评估器未就绪</b>	转动惯量评估器还未得到有效值。 加速度的计算无法执行。 得到机床负载惯量比 (p29022) 后, 惯量评估器稳定。	运行轴, 直到转动惯量评估器稳定。 转动惯量评估器稳定后, 报警自动消失。

报警	原因	处理
<b>A7440: IPos: 急动时间达到了限值</b>	计算冲击时间 $Tr = \max(p2572, p2573) / p2574$ 得出一个较大的值, 导致在内部将冲击时间限制在 1000 ms 内。 说明: 急动限制无效时也输出报警。	<ul style="list-style-type: none"> <li>提高急动限制 (p2574)。</li> <li>降低最大加速度或最大减速度 (p2572, p2573)。</li> </ul> 参见: p2572 (IPos 最大加速度), p2573 (IPos 最大减速度), p2574 (IPOS 加加速度限制)
<b>A7441: LR: 保存绝对值编码器调整的位置偏移量</b>	绝对值编码器调整的状态已改变。 必须将其保存, 从而永久保存已确定位置偏移量 (p2525)。	不需要。 保存偏移量后报警自动消失。 参见: p2525 (LR 编码器调整偏置)
<b>A7454: LR: 位置值预处理没有有效的编码器</b>	编码器参数配置不正确。	恢复驱动出厂设置并重新配置参数。
<b>A7455: EPOS: 最大速度受限</b>	最大速度 (p2571) 过大, 无法正确计算模数补偿。 在用于定位的采样时间内, 采用最大速度只能走过最多一半的模数长度。 该限制由 p2571 产生。	降低最大速度 (p2571)。
<b>A7456: EPOS: 设定速度极限</b>	实际设定速度大于参数设置的最大速度并因此受到限制。	减小实际设定速度。
<b>A7461:EPOS: 零点未设置</b>	当启动运行程序段/直接设定值输入时, 参考点未设。	将系统回参考点 (搜索参考点, 立即回零, 设置参考点)。
<b>A7469:EPOS: 运行程序段 &lt; 目标位置 &lt; 负向软限位开关</b>	在运行程序段中, 指定的绝对目标位置位于由负向软限位开关限制的范围之外。	<ul style="list-style-type: none"> <li>校正运行程序段。</li> <li>修改负向软限位开关 (p2580)。</li> </ul>
<b>A7470:EPOS: 运行程序段 &gt; 目标位置 &gt; 正向软限位开关</b>	在运行程序段中, 指定的绝对目标位置位于由正向软限位开关限制的范围之外。	<ul style="list-style-type: none"> <li>校正运行程序段。</li> <li>修改正向软限位开关 (p2581)。</li> </ul>
<b>A7471:EPOS: 运行程序段目标位置位于模数范围之外</b>	在运行程序段中, 目标位置位于模数范围之外。	<ul style="list-style-type: none"> <li>在运行程序段中, 校正目标位置。</li> <li>修改模数范围 (p29246)。</li> </ul>
<b>A7472: EPOS: 不支持运行程序段 ABS_POS/ABS_NEG</b>	在运行程序段中, 在未激活模数校正的情况下对定位模式 ABS_POS or ABS_NEG 进行了参数设置。	校正运行程序段。

11.2 故障报警列表

报警	原因	处理
<b>A7473: EPOS: 到达运行范围起点</b>	在运行过程中, 轴已移动至运行范围边界。	在正方向上向外移动。
<b>A7474: EPOS: 到达运行范围终点</b>	在运行过程中, 轴已移动至运行范围边界。	在负方向上向外移动。
<b>A7477: EPOS: 目标位置 &lt; 负向软限位开关</b>	在实际运行操作中, 目标位置小于负向软限位开关。	<ul style="list-style-type: none"> <li>校正目标位置。</li> <li>修改负向软限位开关 (CI: p2580)。</li> </ul>
<b>A7478:EPOS: 目标位置 &gt; 正向软限位开关</b>	在实际运行操作中, 目标位置大于正向软限位开关。	<ul style="list-style-type: none"> <li>校正目标位置。</li> <li>修改正向软限位开关 (CI: p2581)。</li> </ul>
<b>A7479:EPOS: 到达负向软件限位开关</b>	轴位于负向软限位开关的位置。活动运行程序段中断。	<ul style="list-style-type: none"> <li>校正目标位置。</li> <li>修改负向软限位开关 (CI: p2580)。</li> </ul>
<b>A7480:EPOS: 到达正向软件限位开关</b>	轴位于正向软限位开关的位置。活动运行程序段中断。	<ul style="list-style-type: none"> <li>校正目标位置。</li> <li>修改正向软限位开关 (CI: p2581)。</li> </ul>
<b>A7496:SON 使能消失</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在 IPos 控制模式或 IPos 复合控制模式下, 当 p29008 = 1 时, Modbus 没有向驱动发送伺服使能命令。</li> <li>在 IPos 控制模式下, 当驱动处于伺服关闭状态时, P-TRG 信号的上升沿被触发。</li> <li>在 PTI 控制模式下, 通过 V-ASSISTANT 执行“使能试运行”而触发的故障都会导致 A7496 的产生。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过 Modbus 向驱动发送伺服使能命令。</li> <li>设置驱动器为伺服使能状态, 然后再触发 P-TRG 信号的上升沿。</li> <li>应答故障, 然后重新执行“使能试运行”操作。</li> </ul>
<b>A7576:由于故障无编码器运行生效</b>	由于故障无编码器运行生效。	<ul style="list-style-type: none"> <li>消除可能存在的编码器故障。</li> <li>为所有组件上电 (断电/上电)。</li> </ul>
<b>A7582: 位置实际值处理出错</b>	位置实际值预处理时出错。	检查编码器位置实际值预处理。 参见 F52931。

报警	原因	处理
<b>A7585:P-TRG 或 CLR 激活</b>	在 PTI 模式或混合 PTI 模式下, P-TRG 或 CLR 功能被激活。	在 PTI 模式下, 取消激活 P-TRG 或 CLR 功能, 在支持 PTI 的复合模式下, 勿切换至其他模式。
<b>A7588: 编码器 2: 位置值预处理没有有效的编码器</b>	PTI 脉冲计数参数配置不正确。	恢复驱动出厂设置并重新配置参数。
<b>A7805: 功率单元过载 I<sub>2t</sub></b>	超出功率单元 I <sub>2t</sub> 过载的报警阈值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>减小连续负载。</li> <li>调整工作周期。</li> <li>检查电机和动力模块的额定电流分配。</li> </ul>
<b>A7965:需要保存</b>	已经重新确定了换向角偏移, 但未保存。 为了永久接收新值, 需要进行非易失存储。	保存偏移后警告自动消失。
<b>A7971:换向角偏移测定激活</b>	自动测定换向角偏移 (编码器调校) 已经激活。 下一个接通指令会执行自动测定。	测定后该报警自动消失。
<b>A7991:正在进行电机数据检测</b>	电机数据检测程序激活。 下一次给出接通指令后, 便开始执行电机数据检测。	成功结束电机数据检测之后, 该报警自动消失。 如果在选中电机数据检测后重新上或热启动, 则该选择丢失。在启动后必须重新手动选择电机数据检测。
<b>A30016: 负载电源关闭</b>	直流链路电压太低。	<ul style="list-style-type: none"> <li>打开负载电源。</li> <li>必要时检查电源连接。</li> </ul>
<b>A30031: U 相位的硬件电流限制响应</b>	<p>相位 U 的硬件限制电流已响应。此相位内的脉冲在一个脉冲周期内禁止。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>闭环控制参数设定错误。</li> <li>电机或者功率电缆有故障。</li> <li>功率电缆超过允许的最大长度。</li> <li>电机负载太大。</li> <li>功率单元损坏。</li> </ul> <p>说明: 如果在功率单元中相位 U, V 或 W 的硬件电流限制作出了响应, 则总是输出报警 A30031。</p>	<p>检查电机数据。或者执行电机数据检测。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>检查电机的连接方式 (星形-三角形)。</li> <li>检查电机负载。</li> <li>检查功率电缆连接。</li> <li>检查功率电缆是否短路或者有接地故障。</li> <li>检查功率电缆长度。</li> </ul>

11.2 故障报警列表

报警	原因	处理
<b>A31411:编码器 1: 绝对值编码器报警</b>	绝对值编码器的故障字含有已经置位的报警位。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查编码器电缆的连接并确保电缆符合 EMC 准则。</li> <li>• 检查电机温度。</li> <li>• 更换电机/编码器。</li> </ul>
<b>A31412:串行记录中的故障位已置位</b>	编码器通过串行记录发送一个已置位的故障位。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 为所有组件上电（断电/上电）。</li> <li>• 检查编码器电缆是否符合 EMC 准则。</li> <li>• 检测插塞连接。</li> <li>• 更换编码器。</li> </ul>
<b>A52900:数据拷贝故障</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 复制停止。</li> <li>• 微型 SD 卡/SD 卡是否已拔出。</li> <li>• 驱动未处于停止状态。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 重新插入微型 SD 卡/SD 卡。</li> <li>• 使驱动处于停止状态。</li> </ul>
<b>A52901:制动电阻达到报警阈值</b>	热容达到制动电阻的热容阈值（p29005）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更换外部制动电阻。</li> <li>• 增加减速时间。</li> </ul>
<b>A52902:快速停止信号（EMGS）丢失</b>	当数字量输入（EMGS）关闭时，开启伺服。	打开数字量输入（EMGS）然后开启伺服。
<b>A52932: PTO 最大限制</b>	<p>对于增量式编码器，当 PTO 的频率超过 280K 时，驱动将产生 A52932 报警来提醒超出限制。</p> <p>对于绝对值编码器，当 PTO 的频率超过 120K 时，驱动将产生 A52932 报警来提醒超出限制。</p>	改变 PTO 齿轮比。

# 附录

# A

## A.1 组装驱动端的电缆连接器


### 组装动力连接器

SINAMICS V90		步骤	示意图
200 V 系列	FSA	端子组装步骤如下： 1. 去除电缆的外护套。 2. 剥下电线的绝缘层。 3. 将电缆的去皮端插入电缆终端套管。 4. 使用套管压接工具来压接电缆终端套管。	
	FSB		
FSC			
FSD			
400 V 系列	FSAA	端子组装步骤如下： 1. 去除电缆的外护套。 2. 剥下电线的绝缘层。 3. 将电缆去皮端插入扁形接头。 4. 使用电缆接头压接工具来压接扁形接头。（注意：如有线头裸露在外，需镀锡密封。）	
	FSA		
400 V 系列	FSB	端子组装步骤如下： 1. 去除电缆的外护套。 2. 剥下电线的绝缘层。 3. 将电缆去皮端插入扁形接头。 4. 使用电缆接头压接工具来压接扁形接头。（注意：如有线头裸露在外，需镀锡密封。）	
	FSC		

## A.1 组装驱动端的电缆连接器

### 组装编码器连接器










绝对值编码器连接器和增量式编码器连接器的组装方法相同。



### 组装抱闸连接器

抱闸连接器的组装方法与上图中动力连接器的组装方法相同。


### 组装设定值连接器



## A.2 组装电机端的电缆连接器

### 组装动力连接器

用于轴高为 20 mm 至 40 mm 低惯量电机的动力电缆




### 说明

#### 组装抱闸连接器


轴高为 20 mm 至 40 mm 低惯量电机的抱闸连接器的组装方法与上图中动力连接器的组装方法相同。

用于带直型连接器电机的电机动力电缆（轴高为 50 mm 的低惯量电机以及高惯量电机）




A.2 组装电机端的电缆连接器

用于带直角连接器电机的电机动力电缆（轴高为 50 mm 的低惯量电机以及高惯量电机）



### 组装编码器连接器

用于轴高为 20 mm 至 40 mm 低惯量电机的增量式编码器电缆




A.2 组装电机端的电缆连接器

用于轴高为 20 mm 至 40 mm 低惯量电机的绝对值编码器电缆


1

将线缆去除绝缘层 5 mm




去除电缆的外护套 30 mm

2




预装热缩套管

3




焊接连接器

4




屏蔽保留 10 mm

5




屏蔽卷起 10 mm  
将所有针脚套上热缩套管

6



将铜箔缠绕在线缆上


7



M = 1.0 Nm


拧紧螺钉

8



安装外壳

9




M = 1.5 Nm

拧紧螺钉

用于带直型连接器电机的编码器电缆（轴高为 50 mm 的低惯量电机以及高惯量电机）

绝对值编码器连接器和增量式编码器连接器的组装方法相同。



**说明**

**带直型连接器电机的抱闸连接器的装配**


带直型连接器电机（轴高为 50 mm 的低惯量电机以及高惯量电机）的抱闸连接器的组装方法与上图中编码器连接器的组装方法相同。

A.2 组装电机端的电缆连接器

用于带直型连接器电机的增量式编码器电缆（轴高为 50 mm 的低惯量电机以及高惯量电机）

对于轴高为 50 mm 的低惯量电机，其绝对值编码器连接器和增量式编码器连接器的组装方法相同。

对于带直角连接器的高惯量电机，其绝对值编码器的装配方法可参考上图。



说明


带直角连接器电机的抱闸连接器的装配

带直角连接器电机（轴高为 50 mm 的低惯量电机以及高惯量电机）的抱闸连接器的组装方法与上图中增量式编码器连接器的组装方法相同。


## A.3 电机选择

### A.3.1 选型步骤

1. 确定机构类型以及其细节数据，如：滚珠丝杠长度、滚珠丝杠的直径、导程、带轮直径等。三种机构类型如下图所示：



2. 确定运行模式，包括加速时间 ( $t_a$ )、匀速时间 ( $t_u$ )、减速时间 ( $t_d$ )、停止时间 ( $t_s$ )、循环时间 ( $t_c$ ) 和运动距离 ( $L$ ) 等参数。



3. 计算负载惯量及其与转子惯量的比。  
惯量比等于负载惯量除以所选电机的转子惯量。惯量单位为  $\times 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 。
4. 计算转速。  
根据运动距离、加减速时间和匀速时间来计算转速。
5. 计算扭矩。  
根据惯量比、加减速时间和匀速时间来计算扭矩。
6. 选择电机。  
选择与第 3 步至第 5 步中数据相匹配的电机。

## A.3.2 参数说明

## 扭矩

- 峰值扭矩：指运行时电机所需的最大扭矩。通常为电机最大扭矩的 80% 以下。扭矩为负值时可能需要再生电阻。
- 移动扭矩和停止时的保持扭矩：指电机长时间运行所需的扭矩。通常为电机额定扭矩的 80% 以下。扭矩为负值时可能需要再生电阻。

两种主要机构类型的扭矩计算方法如下：

$$T_m = \frac{P_b}{2\pi\eta} (\mu g W + F)$$

W: 质量 [kg]

$\eta$ : 机械效率

$P_b$ : 滚珠丝杠导程 [m]

$\mu$ : 摩擦系数

F: 外力 [N]

g: 重力加速度 9.8 [m/s<sup>2</sup>]

$$T_m = \frac{P_d}{2\eta} (\mu g W + F)$$

W: 质量 [kg]

$\eta$ : 机械效率

$P_d$ : 皮带传动导程 [m]

$\mu$ : 摩擦系数

F: 外力 [N]

g: 重力加速度 9.8 [m/s<sup>2</sup>]

- 有效扭矩：指等值转换为伺服电机轴扭矩的连续有效扭矩。通常为电机额定扭矩的 80% 以下。

$$T_{rms} = \sqrt{\frac{T_a^2 \times t_a + T_m^2 \times t_u + T_d^2 \times t_d}{t_c}}$$

$T_a$ : 加速扭矩 [N·m]

$t_a$ : 加速时间 [s]

$t_c$ : 循环时间 [s]

$T_m$ : 移动扭矩 [N·m]

$t_u$ : 匀速时间 [s]

$T_d$ : 减速扭矩 [N·m]

$t_d$ : 减速时间 [s]









## 转速

最高转速：指电机运行时的最高转速。通常在额定转速以下。当电机以最高转速运行时，注意扭矩和温升。

## 惯量和惯量比

惯量是指保持某种状态所需要的力。惯量比反映了电机的动态响应性能。惯量比越小，电机的动态响应性能越好。

## 典型负载惯量的计算公式

机构	计算公式	机构	计算公式
 <p>旋转轴位于圆心</p>	$J = \frac{W}{12} (a^2 + b^2)$ <p>W:质量 (kg) a:长度 (m) b:宽度 (m)</p>	 <p>旋转轴位于圆心</p>	$J = \frac{W}{8} (D_1^2 + D_2^2)$ <p>W:质量 (kg) D<sub>1</sub>:外径 (m) D<sub>2</sub>:内径 (m)</p>
 <p>旋转轴不在圆心</p>	$J = W \cdot \left( \frac{a^2 + b^2}{3} + R^2 \right)$ <p>W:质量 (kg) a:长度 (m) b:宽度 (m) R:旋转直径 (m)</p>	 <p>旋转轴不在圆心</p>	$J = \frac{W}{8} (D^2 + 8R^2)$ <p>W:质量 (kg) D:内径 (m) R:旋转直径 (m)</p>
 <p>传送机</p>	$J = \frac{W \cdot D^2}{4}$ <p>W:质量 (kg) D:带轮直径 (m)</p>	 <p>滚珠丝杠机构</p>	$J = \frac{W \cdot P^2}{4\pi^2} + J_b$ <p>W:质量 (kg) P:导程 (m) J<sub>b</sub>:滚珠丝杠惯量 (kg·m<sup>2</sup>)</p>
 <p>滑轮挂物</p>	$J = W \cdot \left( \frac{D}{2} \right)^2 + J_p$ <p>W:质量 (kg) D:带轮直径 (m) J<sub>p</sub>:滑轮惯量 (kg·m<sup>2</sup>)</p>	 <p>减速机</p>	$J = J_1 \cdot \frac{n_1^2}{n_2^2} \cdot J_2$ <p>W:质量 (kg) n<sub>1</sub>/n<sub>2</sub>:每个电机的转速 (rpm) J<sub>1</sub> / J<sub>2</sub>:每个电机惯量 (kg·m<sup>2</sup>)</p>

### A.3.3 选型示例

下文将以滚珠丝杠为例来说明电机选型步骤。

#### 数据示例

滚珠丝杠机构和运行模式的相关数据如下表所示。

机构		运行模式	
工件重量 (W)	40 kg	加速时间 ( $t_a$ )	0.15 s
滚珠丝杠长度 ( $B_l$ )	2 m	匀速时间 ( $t_u$ )	0.7 s
滚珠丝杠直径 ( $B_d$ )	0.04 m	减速时间 ( $t_d$ )	0.15 s
滚珠丝杠螺距 ( $B_p$ )	0.04 m	循环时间 ( $t_c$ )	2 s
机械效率 ( $B_\eta$ )	0.9	运动距离 (L)	0.5 m
联轴器惯量 ( $J_c$ )	$20 \times 10^{-6} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ (参见供应商的产品目录)	-	-

#### 1. 滚珠丝杠质量

$$B_w = \rho \times \pi \times (B_d/2)^2 \times B_l = 19.85 \text{ kg}$$

#### 2. 负载惯量

$$J_l = J_c + J_b = J_c + 1/8 \times B_w \times B_d^2 + W \times B_p^2 / 4\pi^2 = 5.61 \times 10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

#### 3. 预选

如果选择 1000 W 电机,  $J_m$  (电机惯量) =  $1.57 \times 10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$

那么,  $J_l / J_m$  (惯量比) =  $3.57 < 5$  倍

#### 4. 最高转速

$$V_{\max} \text{ (最高移动速度)} = 2L / (t_a + 2t_u + t_d) = 5.89 \text{ m/s}$$

$$N_{\max} \text{ (最高转速)} = 60 \times V_{\max} / B_p = 882 \text{ rpm} < 2000 \text{ rpm (额定转速)}$$

#### 5. 有效扭矩

$$T_m \text{ (移动扭矩)} = (\mu gW + F) \times B_p / 2\pi B_\eta = 0.069 \text{ Nm}$$

$$T_a \text{ (加速扭矩)} = [(J_l + J_m) \times 2\pi N / T_a] + T_m = 4.49 \text{ Nm}$$

$$T_d \text{ (减速扭矩)} = [(J_l + J_m) \times 2\pi N / T_d] - T_m = 4.35 \text{ Nm}$$

那么,  $T_{\text{rms}}$  (有效扭矩) =  $\sqrt{(T_a^2 \times t_a + T_m^2 \times t_b + T_d^2 \times t_d)} / t_c = 1.71 \text{ Nm} < 4.78 \text{ Nm}$  (额定扭矩)


#### 6. 最终选择

根据上面计算出的速度、扭矩和惯量比, 建议选择 1000 W 电机, 即 1FL6062。

## A.4 更换风扇

按下图所示拆卸驱动上的风扇。风扇的安装步骤与拆卸步骤相反。在重新安装风扇时，确保风扇上的箭头符号（图示中的“A”）指向驱动而非指向风扇外壳。

### 更换风扇（示例）





# 索引

## A

ANSI B11, 312

## B

BOP 操作

    按键功能, 188

BOP 概述, 183

## D

DIN EN ISO 13849-1, 305

## E

EN 61508, 307

EN 62061, 306

## J

Jog 功能, 196

    按扭矩 Jog, 196

    按转速 Jog, 196

## L

LED 状态指示灯, 184

## N

NFPA 79, 311

NRTL, 311

## O

OSHA, 310

## P

PI/P 切换, 348

PTO

    接线, 130

## S

Safety Integrated 功能, 313

    参见,

SINAMICS V90 BOP 功能概述, 195

## U

USS

    报文格式, 265

## A

安全扭矩停止 (STO)

    功能特性, 317

    响应时间, 320

    选择/撤销 STO, 319

安装电机

    安装方向, 92

    电机尺寸, 95

## B

保存伺服驱动中的参数, 197

编码器脉冲输出, 130

- C**
- 参数值, 287
- C H**
- 超行程, 214
- D**
- 电机抱闸, 161
- 相关参数, 166
- 电机铭牌, 28
- 电机旋转方向, 213
- 电机选型方法, 445
- 电气连接
- 调整电缆方向, 108
- F**
- 反向间隙补偿, 237
- 风险分析, 308
- 风险降低, 309
- 附件
- MOTION-CONNECT 300 电缆和连接器, 44
  - SD 卡/微型 SD 卡, 57
  - 更换风扇, 57
  - 滤波器, 51
  - 熔断器/E 型组合电机控制器, 47
  - 设定值电缆, 45
  - 外部 DC 24 V 电源, 46
  - 制动电阻, 49
- G**
- 更改参数值, 192
- 通过移动光标设置参数, 193
- 更新固件, 200
- 功能安全, 301
- 功能列表, 58
- 故障报警说明, 407
- 故障概率, 316
- 故障和报警的 BOP 操作, 409
- 查看报警, 409
  - 查看故障, 409
  - 清除故障, 410
  - 退出报警显示, 409
  - 退出故障显示, 409
- 故障与报警区别, 408
- H**
- 恢复参数集的出厂设置, 198
- 回参考点
- 回参考点模式, 238
- J**
- 机械指令, 302
- 技术数据
- 电缆, 79
- 绝对位置数据的发送顺序, 298
- 绝对位置系统概述, 297
- 限制, 297
- K**
- 拷贝微型 SD 卡/SD 卡中的参数集至驱动, 199
- 控制系统安全设计相关标准, 304
- L**
- 连接 24 V 电源输入/STO, 154
- 连接 RS485 接口, 168
- 连接 SIMATIC S7-1200
- 内部设定值位置控制 (IPos), 151

扭矩控制 (T), 153  
 速度控制 (S), 152  
 外部脉冲位置控制 (PTI), 150  
 连接 SIMATIC S7-200  
   内部设定值位置控制 (IPos), 147  
   扭矩控制, 149  
   速度控制, 148  
   外部脉冲位置控制 (PTI), 146  
 连接 SIMATIC S7-200 SMART  
   内部设定值位置控制 (IPos), 143  
   扭矩控制 (T), 145  
   速度控制 (S), 144  
   外部脉冲位置控制 (PTI), 141  
 连接外部制动电阻, 161

## M

脉冲输入  
   接线, 129  
 美国的机械安全, 310  
 模拟量输出, 132  
 模拟量输入, 131  
   指令电压, 131  
 模拟输出  
   参数设置, 132  
   接线, 133  
 目标, 301

## N

内部设定值位置控制模式 (IPos)  
   软限位, 248  
   设置机械系统, 232  
   位置设定值, 233  
   线性轴/模态轴, 236  
   选择定位模式, 235  
   选择内部位置设定值和开始定位, 249

扭矩控制模式  
   300% 过载能力, 261  
   带内部设定值的扭矩控制, 263  
   内部速度限制, 225  
   扭矩设定值, 262  
   偏移量调整, 263  
   外部模拟量扭矩设定值, 262  
   外部速度限制, 225  
   旋转方向和停止, 264  
 扭矩限制, 226  
   内部扭矩限制, 227  
   扭矩限制到达 (TLR), 228  
   全局扭矩限制, 226  
   外部扭矩限制, 228

## O

欧洲的机械安全, 302  
 欧洲协调标准, 302

## Q

企业设备规定, 313  
 前言  
   技术支持, 3  
   目标使用人群, 3  
   文档构成, 3  
 驱动铭牌, 23  
 驱动系统连接, 103

## R

认证, 314  
 日本的机械安全, 313

## S H

设置零位, 203

实现安全性的重复过程, 308

使用屏蔽板, 107

数字量输出, 125

分配警告信号至数字量输出, 128

数字量输入, 120

接线, 125

直接信号映射, 124

## S

伺服关闭时的停车方式, 216

快速停止 (OFF3), 216

斜坡下降 (OFF1), 216

自由停车 (OFF2), 216

伺服开启信号, 212

相关参数设置, 212

速度控制模式

零速钳位, 258

内部速度设定值的参数设置, 257

偏移量调整, 256

速度设定值, 255

外部速度设定值, 255

斜坡函数发生器, 260

旋转方向和停止, 258

速度限制, 224

全局速度限制, 224

## T

调试

初次调试, 170

调整 AI 偏移量, 201

通过加速度设定值进行 PI/P 切换, 353

通过脉冲偏差的 PI/P 切换, 354

通过扭矩设定值的 PI/P 切换, 350

通过实际速度的增益切换, 347

通过速度设定值的 PI/P 切换, 352

通过外部数字量输入信号的 PI/P 切换, 351

通过外部数字量输入信号的增益切换, 343

通过位置偏移的增益切换, 345

通过位置设定频率的增益切换, 346

## W

外部脉冲位置控制模式 (PTI)

P-TRG, 223

计算电子齿轮比, 220

就位 (INP), 219

平滑功能, 219

清除剩余脉冲, 229

选择设定值脉冲输入通道, 217

选择设定值脉冲输入形式, 218

## X

响应时间, 316

谐振抑制, 338

激活谐振抑制功能, 338

实时自动优化时的谐振抑制 (p29024.6=1), 340

手动优化时的谐振抑制 (p29021=0), 340

一键自动优化时的谐振抑制 (p29023.1=1), 339

选择控制模式

控制模式, 205

控制模式切换为复合控制模式, 206

选择基本控制模式, 205

## Y

遗留风险, 310

优化

配置动态系数, 327, ?333

实时自动优化, 331

手动优化, 336

伺服增益, 322

通过 SINAMICS V-ASSISTANT 优化, 324

优化方法, 323

运行状态显示, 190

## Z

增益切换, 342

## Z H

主电路连接

连接电机动力 - U, V, W, 112

Siemens AG  
Digital Factory  
Motion Control  
Postfach 31 80  
91050 ERLANGEN  
德国

扫描二维码获取更多  
产品信息

